



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (20/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 22/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	לוח מ"א* (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	728.00	0.00	4,504.00	5,232.00	68.50	
			סה"כ צריכה	728.00	0.00	4,504.00	5,232.00		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	744.60	0.00	4,309.20	5,053.80	130.37	
			סה"כ צריכה	744.60	0.00	4,309.20	5,053.80		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	592.80	0.00	3,149.40	3,742.20	129.87	
			סה"כ צריכה	592.80	0.00	3,149.40	3,742.20		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	514.40	0.00	3,034.40	3,548.80	129.09	
			סה"כ צריכה	514.40	0.00	3,034.40	3,548.80		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	55.16	0.00	321.75	376.91	2.62	
			22009804 - 2	0.57	0.00	2.90	3.48	1.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.20	0.20	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	12.51	12.51	90.40	
			22009805 - 1	21.66	0.00	67.41	89.07	5.18	
			22009805 - 2	37.08	0.00	217.04	254.12	13.00	
			22009805 - 3	40.07	0.00	251.85	291.93	3.32	
			22009805 - 4	149.60	0.00	835.93	985.53	10.54	
			22009810 - 1	28.15	0.00	222.18	250.33	6.25	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	102.76	0.00	640.73	743.49		
			סה"כ צריכה	435.06	0.00	2,572.55	3,007.61		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	508.40	0.00	3,567.60	4,076.00	23.65	
			סה"כ צריכה	508.40	0.00	3,567.60	4,076.00		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	13.79	0.00	80.44	94.23	2.62	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.13	3.13	90.40	
			22009805 - 3	10.02	0.00	62.96	72.98	3.32	
			22009805 - 4	37.40	0.00	208.98	246.38	10.54	
			22009810 - 1	7.04	0.00	55.55	62.58	6.25	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	25.69	0.00	160.18	185.87		
			סה"כ צריכה	93.94	0.00	571.30	665.24		
8	51081	קומה 05 דוד בן אבי	22009802 - 1	85.00	0.00	491.95	576.95	1.66	
			22009803 - 2	2.82	0.00	15.64	18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	13.79	0.00	80.44	94.23	2.62	
			22009804 - 2	1.14	0.00	5.81	6.95	1.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.13	3.13	90.40	
			22009805 - 1	43.34	0.00	134.87	178.21	5.18	
			22009805 - 2	74.22	0.00	434.38	508.59	13.00	
			22009805 - 3	10.02	0.00	62.96	72.98	3.32	
			22009805 - 4	37.40	0.00	208.98	246.38	10.54	
			22009808 - 1	10.00	0.00	58.20	68.20	2.21	
			22009810 - 1	7.04	0.00	55.55	62.58	6.25	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	25.69	0.00	160.18	185.87		
			סה"כ צריכה	310.45	0.00	1,712.15	2,022.61		
9	50645	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-14.17	0.00	-81.99	-96.16	1.66	
			22009802 - 2	-13.23	0.00	-77.47	-90.71	1.15	
			22009802 - 3	-13.91	0.00	-81.04	-94.95	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 1	-14.95	0.00	-87.26	-102.21	1.67	
			22009803 - 2	-2.82	0.00	-15.64	-18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	85.53	0.00	448.37	533.90	8.56	
			סה"כ צריכה	26.46	0.00	104.96	131.42		
10	51082	קומה 06 DES	22009802 - 2	79.40	0.00	464.85	544.25	1.15	
			22009803 - 2	2.82	0.00	15.64	18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	13.79	0.00	80.44	94.23	2.62	
			22009804 - 2	1.25	0.00	6.34	7.58	1.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.13	3.13	90.40	
			22009805 - 1	47.28	0.00	147.14	194.42	5.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	80.94	0.00	473.76	554.70	13.00	
			22009805 - 3	10.02	0.00	62.96	72.98	3.32	
			22009805 - 4	37.40	0.00	208.98	246.38	10.54	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	7.04	0.00	55.55	62.58	6.25	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	25.69	0.00	160.18	185.87		
			סה"כ צריכה	305.63	0.00	1,679.02	1,984.65		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-14.17	0.00	-81.99	-96.16	1.66	
			22009802 - 2	-13.23	0.00	-77.47	-90.71	1.15	
			22009802 - 3	-13.91	0.00	-81.04	-94.95	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 1	-14.95	0.00	-87.26	-102.21	1.67	
			22009803 - 2	-2.82	0.00	-15.64	-18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	85.53	0.00	448.37	533.90	8.56	
			סה"כ צריכה	26.46	0.00	104.96	131.42		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	83.45	0.00	486.25	569.70	1.36	
			22009803 - 2	2.82	0.00	15.64	18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	13.79	0.00	80.44	94.23	2.62	
			22009804 - 2	0.83	0.00	4.22	5.06	1.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.13	3.13	90.40	
			22009805 - 1	31.52	0.00	98.09	129.61	5.18	
			22009805 - 2	53.98	0.00	315.94	369.92	13.00	
			22009805 - 3	10.02	0.00	62.96	72.98	3.32	
			22009805 - 4	37.40	0.00	208.98	246.38	10.54	
			22009808 - 3	51.40	0.00	1,079.80	1,131.20	12.46	
			22009810 - 1	7.04	0.00	55.55	62.58	6.25	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	25.69	0.00	160.18	185.87		
			סה"כ צריכה	317.93	0.00	2,571.25	2,889.18		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-14.17	0.00	-81.99	-96.16	1.66	
			22009802 - 2	-13.23	0.00	-77.47	-90.71	1.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-13.91	0.00	-81.04	-94.95	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 1	-14.95	0.00	-87.26	-102.21	1.67	
			22009803 - 2	-2.82	0.00	-15.64	-18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	85.53	0.00	448.37	533.90	8.56	
			סה"כ צריכה	26.46	0.00	104.96	131.42		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 2	2.82	0.00	15.64	18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	13.79	0.00	80.44	94.23	2.62	
			22009804 - 2	1.09	0.00	5.54	6.64	1.54	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.13	3.13	90.40	
			22009805 - 1	41.37	0.00	128.74	170.11	5.18	
			22009805 - 2	70.83	0.00	414.54	485.37	13.00	
			22009805 - 3	10.02	0.00	62.96	72.98	3.32	
			22009805 - 4	37.40	0.00	208.98	246.38	10.54	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009810 - 1	7.04	0.00	55.55	62.58	6.25	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	25.69	0.00	160.18	185.87		
			סה"כ צריכה	210.04	0.00	1,135.77	1,345.81		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-14.17	0.00	-81.99	-96.16	1.66	
			22009802 - 2	-13.23	0.00	-77.47	-90.71	1.15	
			22009802 - 3	-13.91	0.00	-81.04	-94.95	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 1	-14.95	0.00	-87.26	-102.21	1.67	
			22009803 - 2	-2.82	0.00	-15.64	-18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	85.53	0.00	448.37	533.90	8.56	
			סה"כ צריכה	26.46	0.00	104.96	131.42		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-14.17	0.00	-81.99	-96.16	1.66	
			22009802 - 2	-13.23	0.00	-77.47	-90.71	1.15	
			22009802 - 3	-13.91	0.00	-81.04	-94.95	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.67	-102.21	-87.26	0.00	-14.95	22009803 - 1			
	0.33	-18.46	-15.64	0.00	-2.82	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.56	533.90	448.37	0.00	85.53	22009803 - 4			
		131.42	104.96	0.00	26.46	סה"כ צריכה			
	1.67	613.25	523.55	0.00	89.70	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.33	18.46	15.64	0.00	2.82	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.62	94.23	80.44	0.00	13.79	22009804 - 1			
	1.54	9.48	7.92	0.00	1.56	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	3.13	3.13	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	243.02	183.92	0.00	59.10	22009805 - 1			
	13.00	693.38	592.20	0.00	101.18	22009805 - 2			
	3.32	72.98	62.96	0.00	10.02	22009805 - 3			
	10.54	246.38	208.98	0.00	37.40	22009805 - 4			
	5.62	539.40	419.40	0.00	120.00	22009806 - 3			
	6.25	62.58	55.55	0.00	7.04	22009810 - 1			
	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		185.87	160.18	0.00	25.69	28029790 - 1			
		2,782.22	2,313.93	0.00	468.29	סה"כ צריכה			
	0.33	18.46	15.64	0.00	2.82	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.62	94.23	80.44	0.00	13.79	22009804 - 1			
	1.54	8.22	6.86	0.00	1.35	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	3.13	3.13	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	210.62	159.40	0.00	51.22	22009805 - 1			
	13.00	600.81	513.14	0.00	87.67	22009805 - 2			
	3.32	72.98	62.96	0.00	10.02	22009805 - 3			
	10.54	246.38	208.98	0.00	37.40	22009805 - 4			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	6.25	62.58	55.55	0.00	7.04	22009810 - 1			
	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		185.87	160.18	0.00	25.69	28029790 - 1			
		1,503.34	1,266.34	0.00	237.00	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-14.17	0.00	-81.99	-96.16	1.66	
			22009802 - 2	-13.23	0.00	-77.47	-90.71	1.15	
			22009802 - 3	-13.91	0.00	-81.04	-94.95	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 1	-14.95	0.00	-87.26	-102.21	1.67	
			22009803 - 2	-2.82	0.00	-15.64	-18.46	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	85.53	0.00	448.37	533.90	8.56	
			סה"כ צריכה	26.46	0.00	104.96	131.42		

סה"כ צריכה	5,625.29	0.00	33,016.67	38,641.96
חשבון חברת חשמל				0.00
הפרש בקוט"ש				38,641.96
הפרש באחוזים				



■ פסגה (5,625.29 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (33,016.67 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%)	22009802 - 1	-85.00	0.00	-491.95	-576.95	1.66	
			22009802 - 2	-79.40	0.00	-464.85	-544.25	1.15	
			22009802 - 3	-83.45	0.00	-486.25	-569.70	1.36	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			22009803 - 1	-89.70	0.00	-523.55	-613.25	1.67	
			22009803 - 2	-16.90	0.00	-93.85	-110.75	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	513.20	0.00	2,690.20	3,203.40	8.56	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	158.75	0.00	629.75	788.50		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	151.70	0.00	884.80	1,036.50	2.62	
			סה"כ צריכה	151.70	0.00	884.80	1,036.50		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	295.50	0.00	919.60	1,215.10	5.18	
			סה"כ צריכה	295.50	0.00	919.60	1,215.10		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	35.41	0.00	207.27	242.68	13.00	
			סה"כ צריכה	35.41	0.00	207.27	242.68		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	77.40	0.00	611.00	688.40	6.25	
			סה"כ צריכה	77.40	0.00	611.00	688.40		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	7.80	0.00	39.60	47.40	1.54	
			סה"כ צריכה	7.80	0.00	39.60	47.40		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.55	0.55	0.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.55	0.55		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	34.40	34.40	90.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	34.40	34.40		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	49.59	0.00	311.67	361.26	3.32	
			סה"כ צריכה	49.59	0.00	311.67	361.26		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	185.13	0.00	1,034.46	1,219.59	10.54	
			סה"כ צריכה	185.13	0.00	1,034.46	1,219.59		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	282.60	0.00	1,762.00	2,044.60		
			סה"כ צריכה	282.60	0.00	1,762.00	2,044.60		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	138.41	10,205.00	8,753.75	0.00	1,451.25	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		10,205.00	8,753.75	0.00	1,451.25	סה"כ צריכה			
	214.24	13,582.50	11,541.25	0.00	2,041.25	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		13,582.50	11,541.25	0.00	2,041.25	סה"כ צריכה			

