



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (21/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 23/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	8,018.30	0.00	41,470.52	49,488.83	154.75	
			סה"כ צריכה	8,018.30	0.00	41,470.52	49,488.83		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 15112930	-16.10	0.00	-85.20	-101.30		
			3 - 81018601	88.66	0.00	603.87	692.53	4.22	
			4 - 81018601	47.78	0.00	263.79	311.57	0.89	
			5 - 81018601	12.99	0.00	73.73	86.72	0.18	
			לוח שירותי בית	64.48	0.00	346.28	410.76		
			סה"כ צריכה	197.80	0.00	1,202.47	1,400.28		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 15112930	16.10	0.00	85.20	101.30		
			1 - 20281997	2.30	0.00	13.90	16.20	14.97	
			6 - 81018601	0.00	0.00	0.00	0.00		
			7 - 81018601	14.01	0.00	93.29	107.30	0.36	
			8 - 81018601	0.13	0.00	0.60	0.74	0.02	
			סה"כ צריכה	32.54	0.00	193.00	225.54		
			סה"כ צריכה	8,248.65	0.00	42,865.99	51,114.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				51,114.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (8,248.65 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (42,865.99 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	64.48	0.00	346.28	410.76	1.32	
			סה"כ צריכה	64.48	0.00	346.28	410.76		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	4,661.80	0.00	24,409.90	29,071.70	1.49	
			סה"כ צריכה	4,661.80	0.00	24,409.90	29,071.70		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	4,567.60	0.00	23,896.10	28,463.70	1.46	
			סה"כ צריכה	4,567.60	0.00	23,896.10	28,463.70		

