



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (21/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 23/11/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	16.52	2,451.50	2,072.50	0.00	379.00	21262734 - 1	באבלס ק,7	50384	1
		2,451.50	2,072.50	0.00	379.00	סה"כ צריכה			
	6.23	702.72	556.00	0.00	146.72	19093460 - 4	מיזוג אוויר	49686	2
	295.60	20,065.70	16,628.20	0.00	3,437.50	20281573 - 1			
	304.00	16,016.70	12,413.30	0.00	3,603.40	21262281 - 1			
		36,785.12	29,597.50	0.00	7,187.62	סה"כ צריכה			
	207.74	23,683.20	18,691.20	0.00	4,992.00	19093460 - 1	ציבורי	50157	3
	186.69	29,491.20	24,499.20	0.00	4,992.00	19093460 - 2			
	6.23	-702.72	-556.00	0.00	-146.72	19093460 - 4			
	295.60	-20,065.70	-16,628.20	0.00	-3,437.50	20281573 - 1			
	304.00	-16,016.70	-12,413.30	0.00	-3,603.40	21262281 - 1			
	16.52	-2,451.50	-2,072.50	0.00	-379.00	21262734 - 1			
	15.49	-655.70	-599.90	0.00	-55.80	21262758 - 1			
		13,282.08	10,920.50	0.00	2,361.58	סה"כ צריכה			
	15.49	655.70	599.90	0.00	55.80	21262758 - 1	קליניטיקה	50156	4
		655.70	599.90	0.00	55.80	סה"כ צריכה			
		53,174.40	43,190.40	0.00	9,984.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		53,174.40				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (9,984.00 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (43,190.40 Kwh)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	186.69	29,491.20	24,499.20	0.00	4,992.00	19093460 - 2	ראשי 1	49684	1
		29,491.20	24,499.20	0.00	4,992.00	סה"כ צריכה			
	207.74	23,683.20	18,691.20	0.00	4,992.00	19093460 - 1	ראשי 2	49683	2
		23,683.20	18,691.20	0.00	4,992.00	סה"כ צריכה			

