



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 28/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	519.50	0.00	2,806.70	3,326.20	78.44	
			סה"כ צריכה	519.50	0.00	2,806.70	3,326.20		
2	50834	ציבורי מועמס	200000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	50831	ראשי שנאי 1	21262634 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50832	ראשי שנאי 2	21262633 - 1	19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31	594.24	
			סה"כ צריכה	19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50833	ציבורי לא מועמס	15112932 - 1	-242.92	0.00	-7,608.02	-7,850.93		
			15112933 - 1	-12,958.45	0.00	-49,232.65	-62,191.10		
			15112977 - 1	-75.40	0.00	-558.20	-633.60		
			15113416 - 1	0.00	0.00	-20.50	-20.50	0.32	
			15113416 - 2	-2.24	0.00	-29.58	-31.82	0.72	
			15113416 - 3	-2.10	0.00	-18.10	-20.20	0.19	
			15113416 - 4	-3.06	0.00	-7.70	-10.76	0.13	
			15113416 - 5	-10.00	0.00	-39.22	-49.22	0.50	
			15113416 - 6	0.00	0.00	-15.36	-15.36	0.31	
			15113416 - 7	-0.30	0.00	-16.60	-16.90	0.39	
			15113416 - 8	-3.28	0.00	-35.96	-39.24	0.38	
			15113416 - 9	-0.08	0.00	-11.90	-11.98	0.20	
			15113416 - 10	0.00	0.00	-6.38	-6.38	0.30	
			15113416 - 11	-0.92	0.00	-23.52	-24.44	0.43	
			15113416 - 12	-8.24	0.00	-36.24	-44.48	1.30	
			15113416 - 13	0.00	0.00	-8.44	-8.44	0.35	
			15113416 - 14	-4.60	0.00	-102.20	-106.80	1.16	
			15114152 - 3	-4.28	0.00	-52.58	-56.86	2.46	
			15114152 - 4	-5.95	0.00	-31.95	-37.90	0.76	
			15114152 - 5	0.00	0.00	-1.25	-1.25	0.12	
			15114152 - 6	-4.25	0.00	-58.45	-62.70	0.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114152 - 7	-3.62	0.00	-55.24	-58.86	0.35	
			15114152 - 8	-3.54	0.00	-26.26	-29.80	0.37	
			15114152 - 9	-3.00	0.00	-68.35	-71.35	0.86	
			15114152 - 11	-5.00	0.00	-70.50	-75.50	0.56	
			15114152 - 12	-6.32	0.00	-39.42	-45.74	0.38	
			15114152 - 14	-22.60	0.00	-120.70	-143.30	1.57	
			15114155 - 4	-43.50	0.00	-121.10	-164.60	2.51	
			15114155 - 5	-0.20	0.00	-13.80	-14.00	0.55	
			15114155 - 8	-218.40	0.00	-1,030.80	-1,249.20	5.07	
			15129231 - 1	-18.05	0.00	-100.02	-118.06	0.39	
			15129231 - 2	-0.08	0.00	-0.94	-1.02	0.24	
			15129231 - 3	-1.25	0.00	-10.75	-12.00	0.34	
			15129231 - 4	-0.48	0.00	-7.39	-7.87	0.24	
			15129231 - 6	-1.46	0.00	-20.94	-22.40	0.45	
			15129231 - 7	-0.69	0.00	-44.38	-45.07	0.35	
			15129231 - 8	-1.38	0.00	-21.52	-22.90	0.32	
			15129231 - 9	-1.54	0.00	-26.32	-27.86	0.36	
			15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 11	-1.01	0.00	-25.34	-26.35	0.21	
			15129231 - 12	-2.94	0.00	-16.11	-19.06	0.11	
			15129231 - 13	-0.58	0.00	-7.18	-7.76	2.37	
			15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 15	-46.00	0.00	-242.00	-288.00	13.90	
			15129232 - 1	-2.85	0.00	-22.65	-25.50	0.45	
			15129232 - 2	-4.60	0.00	-108.20	-112.80	0.86	
			15129232 - 3	-4.12	0.00	-72.60	-76.72	1.01	
			15129232 - 5	-0.10	0.00	-2.94	-3.04	0.39	
			15129232 - 6	-1.62	0.00	-6.30	-7.92	0.24	
			15129232 - 8	-0.06	0.00	-48.00	-48.06	0.55	
			15129232 - 9	-25.05	0.00	-139.90	-164.95	0.92	
			15129232 - 10	-2.64	0.00	-17.90	-20.54	0.88	
			15129232 - 11	-6.55	0.00	-18.60	-25.15	1.14	
			15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129232 - 13	-0.02	0.00	-10.24	-10.26	0.23	
			15129232 - 14	-16.50	0.00	-77.45	-93.95	0.90	
			16045522 - 1	-0.54	0.00	-25.64	-26.18	0.37	
			16045522 - 2	-0.56	0.00	-38.72	-39.28	0.37	
			16045522 - 3	-6.26	0.00	-58.36	-64.62	0.41	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16045522 - 4	-4.15	0.00	-137.25	-141.40	0.82	
			16048031 - 2	-0.11	0.00	-3.02	-3.14	0.27	
			16048031 - 3	-0.11	0.00	-12.21	-12.32	0.15	
			16048031 - 4	-10.46	0.00	-15.38	-25.84	0.53	
			16226525 - 1	-6.60	0.00	-58.95	-65.55	0.98	
			16226525 - 2	-72.35	0.00	-406.80	-479.15	4.57	
			16226525 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226525 - 6	-3.40	0.00	-91.20	-94.60	0.96	
			16226525 - 7	-0.85	0.00	-27.15	-28.00	0.52	
			16226525 - 8	-1.45	0.00	-40.30	-41.75	0.65	
			16226525 - 9	-2.44	0.00	-7.70	-10.14	1.11	
			16226525 - 10	-10.30	0.00	-26.65	-36.95	0.53	
			16226525 - 11	-6.64	0.00	-37.46	-44.10	0.54	
			16226525 - 12	-6.15	0.00	-103.35	-109.50	0.75	
			16226554 - 1	0.00	0.00	-1.88	-1.88	0.33	
			16226554 - 2	-2.50	0.00	-64.70	-67.20	0.51	
			16226554 - 3	-0.95	0.00	-44.00	-44.95	0.77	
			16226554 - 4	-3.10	0.00	-83.55	-86.65	0.64	
			16226554 - 5	-1.55	0.00	-15.80	-17.35	0.54	
			16226554 - 6	-0.66	0.00	-16.36	-17.02	0.17	
			16226554 - 7	0.00	0.00	-7.80	-7.80	1.95	
			16226554 - 8	-9.25	0.00	-59.50	-68.75	0.48	
			16226554 - 9	-3.80	0.00	-61.50	-65.30	0.65	
			16226554 - 10	-2.50	0.00	-15.78	-18.28	0.68	
			16226554 - 12	-0.02	0.00	-5.30	-5.32	0.16	
			16226554 - 13	-1.88	0.00	-134.32	-136.20	2.65	
			17312998 - 1	-626.70	0.00	-3,436.40	-4,063.10	9.42	
			17313245 - 1	-519.50	0.00	-2,806.70	-3,326.20	78.44	
			200000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262633 - 1	19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31	594.24	
			21262634 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262637 - 1	-7.90	0.00	-48.70	-56.60	6.66	
			סה"כ צריכה	4,175.92	0.00	25,486.82	29,662.74		
		2	15112977 - 1	75.40	0.00	558.20	633.60		צילר 1
			סה"כ צריכה	75.40	0.00	558.20	633.60		
		3	15112932 - 1	242.92	0.00	7,608.02	7,850.93		צילר 2
			סה"כ צריכה	242.92	0.00	7,608.02	7,850.93		
		4	15112933 - 1	12,958.45	0.00	49,232.65	62,191.10		צילר 3



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,958.45	0.00	49,232.65	62,191.10		
5	35099	קומה 1 משרד 11 הדר דריאל בע"מ	15129231 - 3	1.25	0.00	10.75	12.00	0.34	
		אוויר צח		2.49	0.00	13.44	15.93		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.74	0.00	24.20	27.93		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אנקום סלבידו בע"מ	16048031 - 3	0.11	0.00	12.21	12.32	0.15	
		אוויר צח		2.49	0.00	13.44	15.93		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		2.60	0.00	25.65	28.25		
7	35101	קומה 1 משרד 13 סודרי קינן משרד עורכי דין	15129231 - 4	0.48	0.00	7.39	7.87	0.24	
		אוויר צח		2.49	0.00	13.44	15.93		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		2.97	0.00	20.84	23.80		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	46.00	0.00	242.00	288.00	13.90	
		אוויר צח		15.17	0.00	81.98	97.15		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		61.17	0.00	323.98	385.15		
9	18601	קומה 1 משרד 23 מידווי יעוץ וסחר בעמ	15129231 - 6	1.46	0.00	20.94	22.40	0.45	
		אוויר צח		3.90	0.00	21.10	25.00		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		5.36	0.00	42.04	47.40		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	10.46	0.00	15.38	25.84	0.53	
		אוויר צח		3.97	0.00	21.45	25.42		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		14.43	0.00	36.83	51.26		
11	31749	קומה 1 משרד 26 אהרן דניאל שוקרון	15129231 - 7	0.69	0.00	44.38	45.07	0.35	
		אוויר צח		2.02	0.00	10.93	12.95		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		2.71	0.00	55.31	58.03		
12	53404	קומה 1 משרד 27 קיסו מרום	15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		3.44	0.00	18.58	22.02		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.44	0.00	18.58	22.02		
13	31750	קומה 1 משרד 3 ב.ס.א ברכה בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.35	0.00	18.12	21.47		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.35	0.00	18.12	21.47		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	1.01	0.00	25.34	26.35	0.21	
			אוויר צח	3.35	0.00	18.12	21.47		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.36	0.00	43.46	47.82		
15	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	2.94	0.00	16.11	19.06	0.11	
			אויר צח	3.35	0.00	18.12	21.47		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.30	0.00	34.23	40.53		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.11	0.00	3.02	3.14	0.27	
			אוויר צח	2.49	0.00	13.44	15.93		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.60	0.00	16.47	19.07		
17	53492	קומה 1 משרד 6 קיטו מרום	15129231 - 13	0.58	0.00	7.18	7.76	2.37	
			אוויר צח	3.95	0.00	21.34	25.29		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.53	0.00	28.53	33.05		
18	50969	קומה 1 משרד 7 ויריליטי מדיקאל בע"מ	15129231 - 1	18.05	0.00	100.02	118.06	0.39	
			אוויר צח	2.38	0.00	12.84	15.22		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	20.43	0.00	112.86	133.28		
19	54775	קומה 1 משרד 8 כנרת פדרו	16048031 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	2.23	0.00	12.06	14.30		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.23	0.00	12.06	14.30		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	0.08	0.00	0.94	1.02	0.24	
			אוויר צח	2.49	0.00	13.44	15.93		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2.57	0.00	14.39	16.96		
21	49658	קומה 1 משרדים 1 ש"י קניין רוחני	15129231 - 8	1.38	0.00	21.52	22.90	0.32	
		אוויר צח		3.40	0.00	18.35	21.75		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		4.77	0.00	39.87	44.64		
22	27285	קומה 1 משרדים 2 אקסיוטק	15129231 - 9	1.54	0.00	26.32	27.86	0.36	
		אוויר צח		5.06	0.00	27.33	32.38		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		6.59	0.00	53.65	60.24		
23	22508	קומה 2 משרד 6A פרסונל סרוויס	16226525 - 8	0.72	0.00	20.15	20.87	0.65	
		אוויר צח		4.67	0.00	25.24	29.92		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		5.40	0.00	45.39	50.79		
24	53352	קומה 2 משרד 6A דעאס פועז	16226525 - 8	0.72	0.00	20.15	20.87	0.65	
		אוויר צח		4.67	0.00	25.24	29.92		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		5.40	0.00	45.39	50.79		
25	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	6.15	0.00	103.35	109.50	0.75	
		אוויר צח		8.85	0.00	47.79	56.63		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		15.00	0.00	151.14	166.13		
26	27292	קומה 2 משרד 10 אפיקים סוכנות לביטוח	16226525 - 10	10.30	0.00	26.65	36.95	0.53	
		אוויר צח		3.17	0.00	17.14	20.31		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		13.47	0.00	43.79	57.26		
27	22503	קומה 2 משרד 11 טל פילאטיס (FLOW)	16226525 - 11	6.64	0.00	37.46	44.10	0.54	
		אוויר צח		4.53	0.00	24.46	28.99		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		11.17	0.00	61.92	73.09		
28	22507	קומה 2 משרד 2 וירליטי מדיקל	16226525 - 6	3.40	0.00	91.20	94.60	0.96	
		אוויר צח		13.57	0.00	73.29	86.86		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	16.97	0.00	164.49	181.46		
29	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.85	0.00	27.15	28.00	0.52	
			אוויר צח	6.50	0.00	35.12	41.62		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.35	0.00	62.27	69.62		
30	50972	קומה 2 משרד 5 שינמיו נכסים בע"מ	16226525 - 1	6.60	0.00	58.95	65.55	0.98	
			אוויר צח	7.84	0.00	42.34	50.18		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	14.44	0.00	101.29	115.73		
31	22509	קומה 2 משרד 6B אי אס אל מערכות תוכנה בע"מ	16226525 - 9	2.44	0.00	7.70	10.14	1.11	
			אוויר צח	5.02	0.00	27.12	32.13		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.46	0.00	34.82	42.27		
32	28784	קומה 2 משרד 7 דיגטליקה בע"מ	16226525 - 2	72.35	0.00	406.80	479.15	4.57	
			אוויר צח	7.68	0.00	41.48	49.16		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	80.03	0.00	448.28	528.31		
33	22506	קומה 2 משרד 9 טל פילאטיס	16226525 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.57	0.00	19.29	22.87		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.57	0.00	19.29	22.87		
34	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	0.02	0.00	5.30	5.32	0.16	
			אוויר צח	3.08	0.00	16.66	19.74		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.10	0.00	21.96	25.06		
35	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	1.88	0.00	134.32	136.20	2.65	
			אוויר צח	14.40	0.00	77.82	92.22		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	16.28	0.00	212.14	228.42		
36	50973	קומה 3 משרד 2A שרותי בריאות כללית	16226554 - 7	0.00	0.00	7.80	7.80	1.95	
			אוויר צח	8.68	0.00	46.90	55.58		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8.68	0.00	54.70	63.38		
37	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקוט	16226554 - 1	0.00	0.00	1.88	1.88	0.33	
			אוויר צח	3.42	0.00	18.47	21.88		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.42	0.00	20.35	23.76		
38	22605	קומה 3 משרד 3 ביזנס נטוורקינג ניהול בע"מ	16226554 - 2	2.50	0.00	64.70	67.20	0.51	
			אוויר צח	5.83	0.00	31.50	37.33		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8.33	0.00	96.20	104.53		
39	50830	קומה 3 משרד 4 עתידים סוכנות לביטוח (2020) בע"מ	16226554 - 3	0.95	0.00	44.00	44.95	0.77	
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	6.49	0.00	35.04	41.53		
			סה"כ צריכה	7.44	0.00	79.04	86.48		
40	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	3.10	0.00	83.55	86.65	0.64	
			אוויר צח	6.50	0.00	35.12	41.62		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9.60	0.00	118.67	128.27		
41	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	1.55	0.00	15.80	17.35	0.54	
			אוויר צח	11.45	0.00	61.87	73.32		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13.00	0.00	77.67	90.67		
42	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	9.25	0.00	59.50	68.75	0.48	
			אוויר צח	4.37	0.00	23.60	27.97		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13.62	0.00	83.10	96.72		
43	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביס בע"מ	16226554 - 10	2.50	0.00	15.78	18.28	0.68	
			אוויר צח	5.31	0.00	28.69	34.00		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.81	0.00	44.47	52.28		
44	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	3.80	0.00	61.50	65.30	0.65	
			אוויר צח	7.71	0.00	41.67	49.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11.51	0.00	103.17	114.69		
45	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	0.66	0.00	16.36	17.02	0.17	
			אוויר צח	1.53	0.00	8.28	9.81		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.19	0.00	24.64	26.83		
46	23851	קומה 4 משרד 1 סולניום לאבס בע"מ	15114152 - 14	22.60	0.00	120.70	143.30	1.57	
			אוויר צח	21.46	0.00	115.94	137.40		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	44.06	0.00	236.64	280.70		
47	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	3.54	0.00	26.26	29.80	0.37	
			אוויר צח	3.87	0.00	20.89	24.75		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.41	0.00	47.15	54.55		
48	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	3.62	0.00	55.24	58.86	0.35	
			אוויר צח	3.31	0.00	17.86	21.17		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.93	0.00	73.10	80.03		
49	50970	קומה 4 משרד 11 סולניום לאבס בע"מ	15114152 - 12	6.32	0.00	39.42	45.74	0.38	
			אוויר צח	4.05	0.00	21.90	25.96		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.37	0.00	61.32	71.70		
50	27293	קומה 4 משרד 3 ראם אדרת סוכנות לביטוח	15114152 - 3	4.28	0.00	52.58	56.86	2.46	
			אוויר צח	5.83	0.00	31.50	37.33		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.11	0.00	84.08	94.19		
51	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	5.95	0.00	31.95	37.90	0.76	
			אוויר צח	10.34	0.00	55.86	66.20		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	16.29	0.00	87.81	104.10		
52	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	0.00	0.00	1.25	1.25	0.12	
			אוויר צח	5.06	0.00	27.36	32.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5.06	0.00	28.61	33.67		
53	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	4.25	0.00	58.45	62.70	0.90	
			אוויר צח	14.54	0.00	78.56	93.10		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	18.79	0.00	137.01	155.80		
54	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	3.00	0.00	68.35	71.35	0.86	
			אוויר צח	7.67	0.00	41.45	49.12		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.67	0.00	109.80	120.47		
55	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	5.00	0.00	70.50	75.50	0.56	
			אוויר צח	4.95	0.00	26.75	31.70		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9.95	0.00	97.25	107.20		
56	50971	קומה 5 משרד 10 איטיס סולושנס בע"מ	15129232 - 5	0.10	0.00	2.94	3.04	0.39	
			אוויר צח	4.00	0.00	21.60	25.60		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.10	0.00	24.54	28.64		
57	27902	קומה 5 משרד 11 עץ פאי 248 בע"מ	15129232 - 6	1.62	0.00	6.30	7.92	0.24	
			אוויר צח	2.35	0.00	12.68	15.03		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.97	0.00	18.98	22.95		
58	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	0.02	0.00	10.24	10.26	0.23	
			אוויר צח	3.26	0.00	17.61	20.87		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.28	0.00	27.85	31.13		
59	18621	קומה 5 משרד 2 גולדנטק מערכות	15129232 - 1	2.85	0.00	22.65	25.50	0.45	
			אוויר צח	9.48	0.00	51.21	60.69		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12.33	0.00	73.86	86.19		
60	27288	קומה 5 משרד 3 פרונטאק בע"מ	15129232 - 8	0.06	0.00	48.00	48.06	0.55	
			אוויר צח	5.41	0.00	29.22	34.63		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5.47	0.00	77.22	82.69		
61	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	25.05	0.00	139.90	164.95	0.92	
			אוויר צח	9.26	0.00	50.004	59.26		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	34.31	0.00	189.90	224.21		
62	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	2.64	0.00	17.90	20.54	0.88	
			אוויר צח	5.93	0.00	32.06	37.99		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8.57	0.00	49.96	58.53		
63	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	6.55	0.00	18.60	25.15	1.14	
			אוויר צח	6.81	0.00	36.80	43.61		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13.36	0.00	55.40	68.76		
64	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	4.60	0.00	108.20	112.80	0.86	
			אוויר צח	7.67	0.00	41.46	49.14		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12.27	0.00	149.66	161.94		
65	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	4.12	0.00	72.60	76.72	1.01	
			אוויר צח	6.54	0.00	35.34	41.88		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.66	0.00	107.94	118.60		
66	52721	קומה 5 משרד A1 קרמבה סיקוויטי	15129232 - 14	16.50	0.00	77.45	93.95	0.90	
			אוויר צח	12.22	0.00	66.02	78.24		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	28.72	0.00	143.47	172.19		
67	22616	קומה 5 משרד B6 אביב אנליטיקל בע"מ	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.11	0.00	38.39	45.50		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.11	0.00	38.39	45.50		
68	51679	קומה 6 360 אבטחה משרד A4	15113416 - 4	3.06	0.00	7.70	10.76	0.13	
			אוויר צח	3.46	0.00	18.70	22.17		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.52	0.00	26.40	32.93		
69	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	4.15	0.00	137.25	141.40	0.82	
			אוויר צח	7.26	0.00	39.23	46.49		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11.41	0.00	176.48	187.89		
70	27604	קומה 6 משרד 10 ג.בנין עדי עד	15113416 - 7	0.30	0.00	16.60	16.90	0.39	
			אוויר צח	2.71	0.00	14.65	17.36		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.01	0.00	31.25	34.26		
71	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	0.54	0.00	25.64	26.18	0.37	
			אוויר צח	3.31	0.00	17.86	21.17		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.85	0.00	43.50	47.35		
72	27605	קומה 6 משרד 12 ג.בנין עדי עד	16045522 - 2	0.56	0.00	38.72	39.28	0.37	
			אוויר צח	2.71	0.00	14.65	17.36		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.27	0.00	53.37	56.64		
73	22621	קומה 6 משרד 13 ג.בנין עדי עד	15113416 - 8	3.28	0.00	35.96	39.24	0.38	
			אוויר צח	2.59	0.00	13.98	16.57		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5.87	0.00	49.94	55.81		
74	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	15113416 - 9	0.08	0.00	11.90	11.98	0.20	
			אוויר צח	2.45	0.00	13.25	15.70		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.53	0.00	25.15	27.68		
75	31394	קומה 6 משרד 15 ירון פלח	15113416 - 1	0.00	0.00	20.50	20.50	0.32	
			אוויר צח	3.52	0.00	18.99	22.51		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.52	0.00	39.49	43.01		
76	51332	קומה 6 משרד 2 יור סי.איי.או	15113416 - 2	2.24	0.00	29.58	31.82	0.72	
			אוויר צח	7.90	0.00	42.71	50.61		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.14	0.00	72.29	82.43		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	35104	קומה 6 משרד 3 סאפיקו בע"מ	15113416 - 3	2.10	0.00	18.10	20.20	0.19	
		אוויר צח		5.03	0.00	27.18	32.21		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		7.13	0.00	45.28	52.41		
78	51333	קומה 6 משרד 4 פרוספריטי הזדמנויות בע"מ	15113416 - 10	0.00	0.00	6.38	6.38	0.30	
		אוויר צח		3.45	0.00	18.66	22.11		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.45	0.00	25.04	28.49		
79	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות (1995) בע"מ	15113416 - 12	8.24	0.00	36.24	44.48	1.30	
		אוויר צח		5.21	0.00	28.13	33.34		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		13.45	0.00	64.37	77.82		
80	22623	קומה 6 משרד 5B רותם הנדסה	15113416 - 11	0.92	0.00	23.52	24.44	0.43	
		אוויר צח		5.02	0.00	27.12	32.14		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		5.94	0.00	50.64	56.58		
81	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	4.60	0.00	102.20	106.80	1.16	
		אוויר צח		7.67	0.00	41.46	49.14		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		12.27	0.00	143.66	155.94		
82	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	0.00	0.00	15.36	15.36	0.31	
		אוויר צח		2.47	0.00	13.36	15.83		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		2.47	0.00	28.72	31.19		
83	27294	קומה 6 משרד 9 ראמגא ניהול	16045522 - 3	6.26	0.00	58.36	64.62	0.41	
		אוויר צח		2.86	0.00	15.47	18.33		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		9.12	0.00	73.83	82.95		
84	18635	קומה 6 משרד A6 סופטסייל בע"מ	15113416 - 13	0.00	0.00	8.44	8.44	0.35	
		אוויר צח		6.88	0.00	37.14	44.02		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		6.88	0.00	45.58	52.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
85	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	10.00	0.00	39.22	49.22	0.50	
		אוויר צח		4.95	0.00	26.72	31.66		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		14.95	0.00	65.94	80.88		
86	23224	קומה 7 סולניום לאבס בע"מ	15114155 - 8	218.40	0.00	1,030.80	1,249.20	5.07	
		אוויר צח	21262637 - 1	7.90	0.00	48.70	56.60	6.66	
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		261.51	0.00	1,269.75	1,531.27		
87	35100	קומה 7 סימפליייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	43.50	0.00	121.10	164.60	2.51	
		אוויר צח		23.08	0.00	124.69	147.77		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		66.58	0.00	245.79	312.37		
88	52333	קומה 7 רשות ניקוז הירקון	15114155 - 5	0.20	0.00	13.80	14.00	0.55	
		אוויר צח		3.77	0.00	20.37	24.14		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.97	0.00	34.17	38.14		
89	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	626.70	0.00	3,436.40	4,063.10	9.42	
		סה"כ צריכה		626.70	0.00	3,436.40	4,063.10		
		סה"כ צריכה		19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31		
		חשבון חברת חשמל		19,979.00		99,167.00	119,146.00		
		הפרש בקוט"ש		-718.60		-5,279.09	-5,997.69		
		הפרש באחוזים		-3.60%		-5.32%	-5.03%		



■ פסגה (Kwh 19,260.40)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 93,887.91)

