



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (01/10/23 - 31/10/23)

תאריך הפקה: 28/11/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	519.50	0.00	2,806.70	3,326.20	78.44	
			סה"כ צריכה	519.50	0.00	2,806.70	3,326.20		
2	50834	ציבורי מועמס	200000002 - 1	2,172.87	0.00	11,884.52	14,057.39		
			סה"כ צריכה	2,172.87	0.00	11,884.52	14,057.39		
3	50831	ראשי שנאי 1	21262634 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50832	ראשי שנאי 2	21262633 - 1	19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31	594.24	
			סה"כ צריכה	19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50833	ציבורי לא מועמס	15112932 - 1	-242.92	0.00	-7,608.02	-7,850.93		
			15112933 - 1	-12,958.45	0.00	-49,232.65	-62,191.10		
			15112977 - 1	-75.40	0.00	-558.20	-633.60		
			15113416 - 1	0.00	0.00	-20.50	-20.50	0.32	
			15113416 - 2	-2.24	0.00	-29.58	-31.82	0.72	
			15113416 - 3	-2.10	0.00	-18.10	-20.20	0.19	
			15113416 - 4	-3.06	0.00	-7.70	-10.76	0.13	
			15113416 - 5	-10.00	0.00	-39.22	-49.22	0.50	
			15113416 - 6	0.00	0.00	-15.36	-15.36	0.31	
			15113416 - 7	-0.30	0.00	-16.60	-16.90	0.39	
			15113416 - 8	-3.28	0.00	-35.96	-39.24	0.38	
			15113416 - 9	-0.08	0.00	-11.90	-11.98	0.20	
			15113416 - 10	0.00	0.00	-6.38	-6.38	0.30	
			15113416 - 11	-0.92	0.00	-23.52	-24.44	0.43	
			15113416 - 12	-8.24	0.00	-36.24	-44.48	1.30	
			15113416 - 13	0.00	0.00	-8.44	-8.44	0.35	
			15113416 - 14	-4.60	0.00	-102.20	-106.80	1.16	
			15114152 - 3	-4.28	0.00	-52.58	-56.86	2.46	
			15114152 - 4	-5.95	0.00	-31.95	-37.90	0.76	
			15114152 - 5	0.00	0.00	-1.25	-1.25	0.12	
			15114152 - 6	-4.25	0.00	-58.45	-62.70	0.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114152 - 7	-3.62	0.00	-55.24	-58.86	0.35	
			15114152 - 8	-3.54	0.00	-26.26	-29.80	0.37	
			15114152 - 9	-3.00	0.00	-68.35	-71.35	0.86	
			15114152 - 11	-5.00	0.00	-70.50	-75.50	0.56	
			15114152 - 12	-6.32	0.00	-39.42	-45.74	0.38	
			15114152 - 14	-22.60	0.00	-120.70	-143.30	1.57	
			15114155 - 4	-43.50	0.00	-121.10	-164.60	2.51	
			15114155 - 5	-0.20	0.00	-13.80	-14.00	0.55	
			15114155 - 8	-218.40	0.00	-1,030.80	-1,249.20	5.07	
			15129231 - 1	-18.05	0.00	-100.02	-118.06	0.39	
			15129231 - 2	-0.08	0.00	-0.94	-1.02	0.24	
			15129231 - 3	-1.25	0.00	-10.75	-12.00	0.34	
			15129231 - 4	-0.48	0.00	-7.39	-7.87	0.24	
			15129231 - 6	-1.46	0.00	-20.94	-22.40	0.45	
			15129231 - 7	-0.69	0.00	-44.38	-45.07	0.35	
			15129231 - 8	-1.38	0.00	-21.52	-22.90	0.32	
			15129231 - 9	-1.54	0.00	-26.32	-27.86	0.36	
			15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 11	-1.01	0.00	-25.34	-26.35	0.21	
			15129231 - 12	-2.94	0.00	-16.11	-19.06	0.11	
			15129231 - 13	-0.58	0.00	-7.18	-7.76	2.37	
			15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 15	-46.00	0.00	-242.00	-288.00	13.90	
			15129232 - 1	-2.85	0.00	-22.65	-25.50	0.45	
			15129232 - 2	-4.60	0.00	-108.20	-112.80	0.86	
			15129232 - 3	-4.12	0.00	-72.60	-76.72	1.01	
			15129232 - 5	-0.10	0.00	-2.94	-3.04	0.39	
			15129232 - 6	-1.62	0.00	-6.30	-7.92	0.24	
			15129232 - 8	-0.06	0.00	-48.00	-48.06	0.55	
			15129232 - 9	-25.05	0.00	-139.90	-164.95	0.92	
			15129232 - 10	-2.64	0.00	-17.90	-20.54	0.88	
			15129232 - 11	-6.55	0.00	-18.60	-25.15	1.14	
			15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129232 - 13	-0.02	0.00	-10.24	-10.26	0.23	
			15129232 - 14	-16.50	0.00	-77.45	-93.95	0.90	
			16045522 - 1	-0.54	0.00	-25.64	-26.18	0.37	
			16045522 - 2	-0.56	0.00	-38.72	-39.28	0.37	
			16045522 - 3	-6.26	0.00	-58.36	-64.62	0.41	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.82	-141.40	-137.25	0.00	-4.15	16045522 - 4			
	0.27	-3.14	-3.02	0.00	-0.11	16048031 - 2			
	0.15	-12.32	-12.21	0.00	-0.11	16048031 - 3			
	0.53	-25.84	-15.38	0.00	-10.46	16048031 - 4			
	0.98	-65.55	-58.95	0.00	-6.60	16226525 - 1			
	4.57	-479.15	-406.80	0.00	-72.35	16226525 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226525 - 4			
	0.96	-94.60	-91.20	0.00	-3.40	16226525 - 6			
	0.52	-28.00	-27.15	0.00	-0.85	16226525 - 7			
	0.65	-41.75	-40.30	0.00	-1.45	16226525 - 8			
	1.11	-10.14	-7.70	0.00	-2.44	16226525 - 9			
	0.53	-36.95	-26.65	0.00	-10.30	16226525 - 10			
	0.54	-44.10	-37.46	0.00	-6.64	16226525 - 11			
	0.75	-109.50	-103.35	0.00	-6.15	16226525 - 12			
	0.33	-1.88	-1.88	0.00	0.00	16226554 - 1			
	0.51	-67.20	-64.70	0.00	-2.50	16226554 - 2			
	0.77	-44.95	-44.00	0.00	-0.95	16226554 - 3			
	0.64	-86.65	-83.55	0.00	-3.10	16226554 - 4			
	0.54	-17.35	-15.80	0.00	-1.55	16226554 - 5			
	0.17	-17.02	-16.36	0.00	-0.66	16226554 - 6			
	1.95	-7.80	-7.80	0.00	0.00	16226554 - 7			
	0.48	-68.75	-59.50	0.00	-9.25	16226554 - 8			
	0.65	-65.30	-61.50	0.00	-3.80	16226554 - 9			
	0.68	-18.28	-15.78	0.00	-2.50	16226554 - 10			
	0.16	-5.32	-5.30	0.00	-0.02	16226554 - 12			
	2.65	-136.20	-134.32	0.00	-1.88	16226554 - 13			
	9.42	-4,063.10	-3,436.40	0.00	-626.70	17312998 - 1			
	78.44	-3,326.20	-2,806.70	0.00	-519.50	17313245 - 1			
		-14,057.39	-11,884.52	0.00	-2,172.87	200000002 - 1			
	594.24	113,148.31	93,887.91	0.00	19,260.40	21262633 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21262634 - 1			
	6.66	-56.60	-48.70	0.00	-7.90	21262637 - 1			
		15,605.35	13,602.30	0.00	2,003.05	סה"כ צריכה			
		633.60	558.20	0.00	75.40	15112977 - 1	צילר 1	18647	2
		633.60	558.20	0.00	75.40	סה"כ צריכה			
		7,850.93	7,608.02	0.00	242.92	15112932 - 1	צילר 2	18646	3
		7,850.93	7,608.02	0.00	242.92	סה"כ צריכה			
		62,191.10	49,232.65	0.00	12,958.45	15112933 - 1	צילר 3	18645	4



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,958.45	0.00	49,232.65	62,191.10		
5	35099	קומה 1 משרד 11 הדר דריאל בע"מ	15129231 - 3	1.25	0.00	10.75	12.00	0.34	
		אוויר צח		2.49	0.00	13.44	15.93		
		ציבורי		4.10	0.00	26.85	30.95		
		סה"כ צריכה		7.84	0.00	51.05	58.88		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אנקום סלבידו בע"מ	16048031 - 3	0.11	0.00	12.21	12.32	0.15	
		אוויר צח		2.49	0.00	13.44	15.93		
		ציבורי		0.37	0.00	30.49	30.85		
		סה"כ צריכה		2.97	0.00	56.14	59.11		
7	35101	קומה 1 משרד 13 סודרי קינן משרד עורכי דין	15129231 - 4	0.48	0.00	7.39	7.87	0.24	
		אוויר צח		2.49	0.00	13.44	15.93		
		ציבורי		1.58	0.00	18.46	20.04		
		סה"כ צריכה		4.55	0.00	39.30	43.84		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	46.00	0.00	242.00	288.00	13.90	
		אוויר צח		15.17	0.00	81.98	97.15		
		ציבורי		151.09	0.00	604.32	755.42		
		סה"כ צריכה		212.27	0.00	928.30	1,140.57		
9	18601	קומה 1 משרד 23 מידווי יעוץ וסחר בעמ	15129231 - 6	1.46	0.00	20.94	22.40	0.45	
		אוויר צח		3.90	0.00	21.10	25.00		
		ציבורי		4.78	0.00	52.30	57.08		
		סה"כ צריכה		10.14	0.00	94.34	104.48		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	10.46	0.00	15.38	25.84	0.53	
		אוויר צח		3.97	0.00	21.45	25.42		
		ציבורי		34.37	0.00	38.40	72.77		
		סה"כ צריכה		48.81	0.00	75.22	124.03		
11	31749	קומה 1 משרד 26 אהרן דניאל שוקרון	15129231 - 7	0.69	0.00	44.38	45.07	0.35	
		אוויר צח		2.02	0.00	10.93	12.95		
		ציבורי		2.26	0.00	110.84	113.10		
		סה"כ צריכה		4.97	0.00	166.15	171.12		
12	53404	קומה 1 משרד 27 קיטו מרום	15129231 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		3.44	0.00	18.58	22.02		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.44	0.00	18.58	22.02		
13	31750	קומה 1 משרד 3 ב.ס.א ברכה בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.35	0.00	18.12	21.47		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.35	0.00	18.12	21.47		
14	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	1.01	0.00	25.34	26.35	0.21	
			אוויר צח	3.35	0.00	18.12	21.47		
			ציבורי	3.31	0.00	63.29	66.60		
			סה"כ צריכה	7.67	0.00	106.75	114.42		
15	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	2.94	0.00	16.11	19.06	0.11	
			אויר צח	3.35	0.00	18.12	21.47		
			ציבורי	9.67	0.00	40.24	49.91		
			סה"כ צריכה	15.97	0.00	74.46	90.43		
16	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	0.11	0.00	3.02	3.14	0.27	
			אוויר צח	2.49	0.00	13.44	15.93		
			ציבורי	0.37	0.00	7.55	7.92		
			סה"כ צריכה	2.97	0.00	24.02	26.99		
17	53492	קומה 1 משרד 6 קיטו מרום	15129231 - 13	0.58	0.00	7.18	7.76	2.37	
			אוויר צח	3.95	0.00	21.34	25.29		
			ציבורי	1.89	0.00	17.94	19.83		
			סה"כ צריכה	6.42	0.00	46.47	52.88		
18	50969	קומה 1 משרד 7 ויריליטי מדיקאל בע"מ	15129231 - 1	18.05	0.00	100.02	118.06	0.39	
			אוויר צח	2.38	0.00	12.84	15.22		
			ציבורי	59.28	0.00	249.76	309.04		
			סה"כ צריכה	79.71	0.00	362.62	442.33		
19	54775	קומה 1 משרד 8 כנרת פדרו	16048031 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	2.23	0.00	12.06	14.30		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.23	0.00	12.06	14.30		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	0.08	0.00	0.94	1.02	0.24	
			אוויר צח	2.49	0.00	13.44	15.93		
			ציבורי	0.26	0.00	2.36	2.62		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2.83	0.00	16.75	19.58		
21	49658	קומה 1 משרדים 1 ש.י קניין רוחני	15129231 - 8	1.38	0.00	21.52	22.90	0.32	
			אוויר צח	3.40	0.00	18.35	21.75		
			ציבורי	4.52	0.00	53.74	58.26		
			סה"כ צריכה	9.29	0.00	93.61	102.90		
22	27285	קומה 1 משרדים 2 אקסיוטק	15129231 - 9	1.54	0.00	26.32	27.86	0.36	
			אוויר צח	5.06	0.00	27.33	32.38		
			ציבורי	5.05	0.00	65.73	70.77		
			סה"כ צריכה	11.64	0.00	119.37	131.01		
23	22508	קומה 2 משרד 6A פרסונל סרוויס	16226525 - 8	0.72	0.00	20.15	20.87	0.65	
			אוויר צח	4.67	0.00	25.24	29.92		
			ציבורי	2.38	0.00	50.32	52.70		
			סה"כ צריכה	7.78	0.00	95.71	103.49		
24	53352	קומה 2 משרד 6A דעאס פועז	16226525 - 8	0.72	0.00	20.15	20.87	0.65	
			אוויר צח	4.67	0.00	25.24	29.92		
			ציבורי	2.38	0.00	50.32	52.70		
			סה"כ צריכה	7.78	0.00	95.71	103.49		
25	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	6.15	0.00	103.35	109.50	0.75	
			אוויר צח	8.85	0.00	47.79	56.63		
			ציבורי	20.20	0.00	258.09	278.29		
			סה"כ צריכה	35.20	0.00	409.22	444.42		
26	27292	קומה 2 משרד 10 אפיקים סוכנות לביטוח	16226525 - 10	10.30	0.00	26.65	36.95	0.53	
			אוויר צח	3.17	0.00	17.14	20.31		
			ציבורי	33.83	0.00	66.55	100.38		
			סה"כ צריכה	47.30	0.00	110.34	157.65		
27	22503	קומה 2 משרד 11 טל פילאטיס (FLOW)	16226525 - 11	6.64	0.00	37.46	44.10	0.54	
			אוויר צח	4.53	0.00	24.46	28.99		
			ציבורי	21.81	0.00	93.55	115.36		
			סה"כ צריכה	32.98	0.00	155.47	188.45		
28	22507	קומה 2 משרד 2 וירליטי מדיקל	16226525 - 6	3.40	0.00	91.20	94.60	0.96	
			אוויר צח	13.57	0.00	73.29	86.86		
			ציבורי	11.17	0.00	227.75	238.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28.13	0.00	392.24	420.37		
29	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.85	0.00	27.15	28.00	0.52	
			אוויר צח	6.50	0.00	35.12	41.62		
			ציבורי	2.79	0.00	67.80	70.59		
			סה"כ צריכה	10.14	0.00	130.07	140.21		
30	50972	קומה 2 משרד 5 שינמיו נכסים בע"מ	16226525 - 1	6.60	0.00	58.95	65.55	0.98	
			אוויר צח	7.84	0.00	42.34	50.18		
			ציבורי	21.68	0.00	147.21	168.89		
			סה"כ צריכה	36.12	0.00	248.50	284.62		
31	22509	קומה 2 משרד 6B אי אס אל מערכות תוכנה בע"מ	16226525 - 9	2.44	0.00	7.70	10.14	1.11	
			אוויר צח	5.02	0.00	27.12	32.13		
			ציבורי	8.01	0.00	19.23	27.24		
			סה"כ צריכה	15.47	0.00	54.04	69.52		
32	28784	קומה 2 משרד 7 דיגטליקה בע"מ	16226525 - 2	72.35	0.00	406.80	479.15	4.57	
			אוויר צח	7.68	0.00	41.48	49.16		
			ציבורי	237.65	0.00	1,015.86	1,253.51		
			סה"כ צריכה	317.67	0.00	1,464.15	1,781.82		
33	22506	קומה 2 משרד 9 טל פילאטיס	16226525 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	3.57	0.00	19.29	22.87		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.57	0.00	19.29	22.87		
34	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	0.02	0.00	5.30	5.32	0.16	
			אוויר צח	3.08	0.00	16.66	19.74		
			ציבורי	0.07	0.00	13.24	13.30		
			סה"כ צריכה	3.17	0.00	35.19	38.36		
35	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	1.88	0.00	134.32	136.20	2.65	
			אוויר צח	14.40	0.00	77.82	92.22		
			ציבורי	6.18	0.00	335.43	341.60		
			סה"כ צריכה	22.46	0.00	547.56	570.02		
36	50973	קומה 3 משרד 2A שרותי בריאות כללית	16226554 - 7	0.00	0.00	7.80	7.80	1.95	
			אוויר צח	8.68	0.00	46.90	55.58		
			ציבורי	0.00	0.00	19.48	19.48		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8.68	0.00	74.18	82.86		
37	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקוט	16226554 - 1	0.00	0.00	1.88	1.88	0.33	
			אוויר צח	3.42	0.00	18.47	21.88		
			ציבורי	0.00	0.00	4.69	4.69		
			סה"כ צריכה	3.42	0.00	25.04	28.46		
38	22605	קומה 3 משרד 3 ביזנס נטוורקינג ניהול בע"מ	16226554 - 2	2.50	0.00	64.70	67.20	0.51	
			אוויר צח	5.83	0.00	31.50	37.33		
			ציבורי	8.21	0.00	161.57	169.78		
			סה"כ צריכה	16.54	0.00	257.77	274.31		
39	50830	קומה 3 משרד 4 עתידים סוכנות לביטוח (2020) בע"מ	16226554 - 3	0.95	0.00	44.00	44.95	0.77	
			ציבורי	3.12	0.00	109.88	113.00		
			ציבורי	6.49	0.00	35.04	41.53		
			סה"כ צריכה	10.56	0.00	188.92	199.47		
40	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	3.10	0.00	83.55	86.65	0.64	
			אוויר צח	6.50	0.00	35.12	41.62		
			ציבורי	10.18	0.00	208.64	218.82		
			סה"כ צריכה	19.78	0.00	327.31	347.09		
41	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	1.55	0.00	15.80	17.35	0.54	
			אוויר צח	11.45	0.00	61.87	73.32		
			ציבורי	5.09	0.00	39.46	44.55		
			סה"כ צריכה	18.09	0.00	117.12	135.22		
42	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	9.25	0.00	59.50	68.75	0.48	
			אוויר צח	4.37	0.00	23.60	27.97		
			ציבורי	30.38	0.00	148.58	178.97		
			סה"כ צריכה	44.00	0.00	231.69	275.69		
43	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	2.50	0.00	15.78	18.28	0.68	
			אוויר צח	5.31	0.00	28.69	34.00		
			ציבורי	8.21	0.00	39.41	47.62		
			סה"כ צריכה	16.02	0.00	83.88	99.90		
44	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	3.80	0.00	61.50	65.30	0.65	
			אוויר צח	7.71	0.00	41.67	49.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	12.48	0.00	153.58	166.06		
			סה"כ צריכה	23.99	0.00	256.75	280.75		
45	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	0.66	0.00	16.36	17.02	0.17	
			אוויר צח	1.53	0.00	8.28	9.81		
			ציבורי	2.17	0.00	40.85	43.02		
			סה"כ צריכה	4.36	0.00	65.49	69.85		
46	23851	קומה 4 משרד 1 סולניום לאבס בע"מ	15114152 - 14	22.60	0.00	120.70	143.30	1.57	
			אוויר צח	21.46	0.00	115.94	137.40		
			ציבורי	74.23	0.00	301.41	375.65		
			סה"כ צריכה	118.29	0.00	538.05	656.34		
47	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	3.54	0.00	26.26	29.80	0.37	
			אוויר צח	3.87	0.00	20.89	24.75		
			ציבורי	11.63	0.00	65.58	77.20		
			סה"כ צריכה	19.03	0.00	112.72	131.76		
48	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	3.62	0.00	55.24	58.86	0.35	
			אוויר צח	3.31	0.00	17.86	21.17		
			ציבורי	11.89	0.00	137.95	149.84		
			סה"כ צריכה	18.82	0.00	211.05	229.86		
49	50970	קומה 4 משרד 11 סולניום לאבס בע"מ	15114152 - 12	6.32	0.00	39.42	45.74	0.38	
			אוויר צח	4.05	0.00	21.90	25.96		
			ציבורי	20.76	0.00	98.44	119.20		
			סה"כ צריכה	31.13	0.00	159.76	190.89		
50	27293	קומה 4 משרד 3 ראם אדרת סוכנות לביטוח	15114152 - 3	4.28	0.00	52.58	56.86	2.46	
			אוויר צח	5.83	0.00	31.50	37.33		
			ציבורי	14.06	0.00	131.30	145.36		
			סה"כ צריכה	24.17	0.00	215.38	239.55		
51	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	5.95	0.00	31.95	37.90	0.76	
			אוויר צח	10.34	0.00	55.86	66.20		
			ציבורי	19.54	0.00	79.79	99.33		
			סה"כ צריכה	35.83	0.00	167.60	203.43		
52	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	0.00	0.00	1.25	1.25	0.12	
			אוויר צח	5.06	0.00	27.36	32.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.00	0.00	3.12	3.12		
			סה"כ צריכה	5.06	0.00	31.73	36.79		
53	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	4.25	0.00	58.45	62.70	0.90	
			אוויר צח	14.54	0.00	78.56	93.10		
			ציבורי	13.96	0.00	145.96	159.92		
			סה"כ צריכה	32.75	0.00	282.97	315.73		
54	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	3.00	0.00	68.35	71.35	0.86	
			אוויר צח	7.67	0.00	41.45	49.12		
			ציבורי	9.85	0.00	170.68	180.54		
			סה"כ צריכה	20.53	0.00	280.48	301.01		
55	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	5.00	0.00	70.50	75.50	0.56	
			אוויר צח	4.95	0.00	26.75	31.70		
			ציבורי	16.42	0.00	176.05	192.48		
			סה"כ צריכה	26.37	0.00	273.30	299.68		
56	50971	קומה 5 משרד 10 אייטיס סולושנס בע"מ	15129232 - 5	0.10	0.00	2.94	3.04	0.39	
			אוויר צח	4.00	0.00	21.60	25.60		
			ציבורי	0.33	0.00	7.34	7.67		
			סה"כ צריכה	4.43	0.00	31.88	36.31		
57	27902	קומה 5 משרד 11 עץ פאי 248 בע"מ	15129232 - 6	1.62	0.00	6.30	7.92	0.24	
			אוויר צח	2.35	0.00	12.68	15.03		
			ציבורי	5.32	0.00	15.73	21.05		
			סה"כ צריכה	9.29	0.00	34.71	44.00		
58	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	0.02	0.00	10.24	10.26	0.23	
			אוויר צח	3.26	0.00	17.61	20.87		
			ציבורי	0.07	0.00	25.57	25.64		
			סה"כ צריכה	3.34	0.00	53.42	56.77		
59	18621	קומה 5 משרד 2 גולדנטק מערכות	15129232 - 1	2.85	0.00	22.65	25.50	0.45	
			אוויר צח	9.48	0.00	51.21	60.69		
			ציבורי	9.36	0.00	56.56	65.92		
			סה"כ צריכה	21.69	0.00	130.42	152.11		
60	27288	קומה 5 משרד 3 פרונטאק בע"מ	15129232 - 8	0.06	0.00	48.00	48.06	0.55	
			אוויר צח	5.41	0.00	29.22	34.63		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.20	0.00	119.87	120.06		
			סה"כ צריכה	5.67	0.00	197.09	202.75		
61	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	25.05	0.00	139.90	164.95	0.92	
			אוויר צח	9.26	0.00	50.004	59.26		
			ציבורי	82.28	0.00	349.36	431.64		
			סה"כ צריכה	116.59	0.00	539.26	655.85		
62	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	2.64	0.00	17.90	20.54	0.88	
			אוויר צח	5.93	0.00	32.06	37.99		
			ציבורי	8.67	0.00	44.70	53.37		
			סה"כ צריכה	17.24	0.00	94.66	111.90		
63	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	6.55	0.00	18.60	25.15	1.14	
			אוויר צח	6.81	0.00	36.80	43.61		
			ציבורי	21.51	0.00	46.45	67.96		
			סה"כ צריכה	34.88	0.00	101.85	136.72		
64	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	15129232 - 2	4.60	0.00	108.20	112.80	0.86	
			אוויר צח	7.67	0.00	41.46	49.14		
			ציבורי	15.11	0.00	270.20	285.31		
			סה"כ צריכה	27.38	0.00	419.86	447.25		
65	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	4.12	0.00	72.60	76.72	1.01	
			אוויר צח	6.54	0.00	35.34	41.88		
			ציבורי	13.53	0.00	181.30	194.83		
			סה"כ צריכה	24.19	0.00	289.23	313.43		
66	52721	קומה 5 משרד A1 קרמבה סיקורטי	15129232 - 14	16.50	0.00	77.45	93.95	0.90	
			אוויר צח	12.22	0.00	66.02	78.24		
			ציבורי	54.20	0.00	193.41	247.61		
			סה"כ צריכה	82.92	0.00	336.88	419.80		
67	22616	קומה 5 משרד B6 אביב אנליטיקל בע"מ	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.11	0.00	38.39	45.50		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.11	0.00	38.39	45.50		
68	51679	קומה 6 360 אבטחה משרד A4	15113416 - 4	3.06	0.00	7.70	10.76	0.13	
			אוויר צח	3.46	0.00	18.70	22.17		
			ציבורי	10.05	0.00	19.23	29.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	16.57	0.00	45.63	62.21		
69	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	4.15	0.00	137.25	141.40	0.82	
			אוויר צח	7.26	0.00	39.23	46.49		
			ציבורי	13.63	0.00	342.74	356.37		
			סה"כ צריכה	25.04	0.00	519.22	544.26		
70	27604	קומה 6 משרד 10 ג.בנין עדי עד	15113416 - 7	0.30	0.00	16.60	16.90	0.39	
			אוויר צח	2.71	0.00	14.65	17.36		
			ציבורי	0.99	0.00	41.45	42.44		
			סה"כ צריכה	4.00	0.00	72.70	76.70		
71	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	0.54	0.00	25.64	26.18	0.37	
			אוויר צח	3.31	0.00	17.86	21.17		
			ציבורי	1.77	0.00	64.03	65.80		
			סה"כ צריכה	5.62	0.00	107.53	113.15		
72	27605	קומה 6 משרד 12 ג.בנין עדי עד	16045522 - 2	0.56	0.00	38.72	39.28	0.37	
			אוויר צח	2.71	0.00	14.65	17.36		
			ציבורי	1.84	0.00	96.69	98.53		
			סה"כ צריכה	5.11	0.00	150.06	155.17		
73	22621	קומה 6 משרד 13 ג.בנין עדי עד	15113416 - 8	3.28	0.00	35.96	39.24	0.38	
			אוויר צח	2.59	0.00	13.98	16.57		
			ציבורי	10.77	0.00	89.80	100.57		
			סה"כ צריכה	16.64	0.00	139.74	156.38		
74	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	15113416 - 9	0.08	0.00	11.90	11.98	0.20	
			אוויר צח	2.45	0.00	13.25	15.70		
			ציבורי	0.26	0.00	29.72	29.98		
			סה"כ צריכה	2.80	0.00	54.87	57.66		
75	31394	קומה 6 משרד 15 ירון פלח	15113416 - 1	0.00	0.00	20.50	20.50	0.32	
			אוויר צח	3.52	0.00	18.99	22.51		
			ציבורי	0.00	0.00	51.19	51.19		
			סה"כ צריכה	3.52	0.00	90.68	94.20		
76	51332	קומה 6 משרד 2 יור סי.איי.או	15113416 - 2	2.24	0.00	29.58	31.82	0.72	
			אוויר צח	7.90	0.00	42.71	50.61		
			ציבורי	7.36	0.00	73.87	81.23		
			סה"כ צריכה	17.50	0.00	146.16	163.66		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	35104	קומה 6 משרד 3 סאפיקו בע"מ	15113416 - 3	2.10	0.00	18.10	20.20	0.19	
		אוויר צח		5.03	0.00	27.18	32.21		
		ציבורי		6.90	0.00	45.20	52.10		
		סה"כ צריכה		14.03	0.00	90.48	104.51		
78	51333	קומה 6 משרד 4 פרוספריטי הזדמנויות בע"מ	15113416 - 10	0.00	0.00	6.38	6.38	0.30	
		אוויר צח		3.45	0.00	18.66	22.11		
		ציבורי		0.00	0.00	15.93	15.93		
		סה"כ צריכה		3.45	0.00	40.97	44.43		
79	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות (1995) בע"מ	15113416 - 12	8.24	0.00	36.24	44.48	1.30	
		אוויר צח		5.21	0.00	28.13	33.34		
		ציבורי		27.07	0.00	90.50	117.56		
		סה"כ צריכה		40.51	0.00	154.87	195.38		
80	22623	קומה 6 משרד 5B רותם הנדסה	15113416 - 11	0.92	0.00	23.52	24.44	0.43	
		אוויר צח		5.02	0.00	27.12	32.14		
		ציבורי		3.02	0.00	58.73	61.76		
		סה"כ צריכה		8.96	0.00	109.38	118.34		
81	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	4.60	0.00	102.20	106.80	1.16	
		אוויר צח		7.67	0.00	41.46	49.14		
		ציבורי		15.11	0.00	255.21	270.32		
		סה"כ צריכה		27.38	0.00	398.88	426.26		
82	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	0.00	0.00	15.36	15.36	0.31	
		אוויר צח		2.47	0.00	13.36	15.83		
		ציבורי		0.00	0.00	38.36	38.36		
		סה"כ צריכה		2.47	0.00	67.07	69.55		
83	27294	קומה 6 משרד 9 ראמגא ניהול	16045522 - 3	6.26	0.00	58.36	64.62	0.41	
		אוויר צח		2.86	0.00	15.47	18.33		
		ציבורי		20.56	0.00	145.74	166.30		
		סה"כ צריכה		29.69	0.00	219.57	249.25		
84	18635	קומה 6 משרד A6 סופטסייל בע"מ	15113416 - 13	0.00	0.00	8.44	8.44	0.35	
		אוויר צח		6.88	0.00	37.14	44.02		
		ציבורי		0.00	0.00	21.08	21.08		
		סה"כ צריכה		6.88	0.00	66.66	73.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
85	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	10.00	0.00	39.22	49.22	0.50	
		אוויר צח		4.95	0.00	26.72	31.66		
		ציבורי		32.85	0.00	97.94	130.79		
		סה"כ צריכה		47.79	0.00	163.88	211.67		
86	23224	קומה 7 סולניום לאבס בע"מ	15114155 - 8	218.40	0.00	1,030.80	1,249.20	5.07	
		אוויר צח	21262637 - 1	7.90	0.00	48.70	56.60	6.66	
		ציבורי		743.32	0.00	2,695.74	3,439.06		
		סה"כ צריכה		1,004.84	0.00	3,965.49	4,970.32		
87	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	43.50	0.00	121.10	164.60	2.51	
		אוויר צח		23.08	0.00	124.69	147.77		
		ציבורי		142.88	0.00	302.41	445.30		
		סה"כ צריכה		209.46	0.00	548.20	757.67		
88	52333	קומה 7 רשות ניקוז הירקון	15114155 - 5	0.20	0.00	13.80	14.00	0.55	
		אוויר צח		3.77	0.00	20.37	24.14		
		ציבורי		0.66	0.00	34.46	35.12		
		סה"כ צריכה		4.63	0.00	68.63	73.26		
89	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	626.70	0.00	3,436.40	4,063.10	9.42	
		סה"כ צריכה		626.70	0.00	3,436.40	4,063.10		
		סה"כ צריכה		19,260.40	0.00	93,887.91	113,148.31		
		חשבון חברת חשמל		19,979.00		99,167.00	119,146.00		
		הפרש בקוט"ש		-718.60		-5,279.09	-5,997.69		
		הפרש באחוזים		-3.60%		-5.32%	-5.03%		



■ פסגה (Kwh 19,260.40)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 93,887.91)

