



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: דורבן בר און

תקופת דוח: (31/10/23 - 01/10/23)

תאריך הפקה: 28/11/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	61.52	27,763.56	24,433.84	0.00	3,329.72	70045764 - 1	ONE מרכז עיצוב	31037	1
	4.90	3,395.85	2,959.60	0.00	436.25	81034385 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034385 - 3			
	6.20	4,197.60	3,633.95	0.00	563.65	81034385 - 4			
		35,357.01	31,027.39	0.00	4,329.62	סה"כ צריכה			
	48.00	27,877.00	24,116.00	0.00	3,761.00	81034385 - 5	חניון מרכז בר און	31038	2
		27,877.00	24,116.00	0.00	3,761.00	סה"כ צריכה			
	88.00	52,743.40	45,701.92	0.00	7,041.48	81034385 - 1	מרכז בר און ציבורי	31035	3
	4.90	-3,395.85	-2,959.60	0.00	-436.25	81034385 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034385 - 3			
	6.20	-4,197.60	-3,633.95	0.00	-563.65	81034385 - 4			
	48.00	-27,877.00	-24,116.00	0.00	-3,761.00	81034385 - 5			
		17,272.95	14,992.37	0.00	2,280.58	סה"כ צריכה			
	3.66	483.60	409.80	0.00	73.80	23000304 - 1	מרכז בראון מיזוג אוויר	53819	4
	32.17	14,425.00	11,919.50	0.00	2,505.50	23000304 - 2			
	194.17	17,852.40	15,640.20	0.00	2,212.20	23000304 - 3			
	192.49	21,600.00	18,523.80	0.00	3,076.20	23000304 - 4			
		54,361.00	46,493.30	0.00	7,867.70	סה"כ צריכה			
		134,867.96	116,629.06	0.00	18,238.90	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		134,867.96				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 18,238.90)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 116,629.06)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31031	שנאי 1	70045764 - 1	3,329.72	0.00	24,433.84	27,763.56	61.52	
			סה"כ צריכה	3,329.72	0.00	24,433.84	27,763.56		
2	31032	שנאי 2	81034385 - 1	7,041.48	0.00	45,701.92	52,743.40	88.00	
			סה"כ צריכה	7,041.48	0.00	45,701.92	52,743.40		

