



**דוח קוט"ש**

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (30/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 03/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	לוח מ"א* (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	1,187.20	0.00	7,475.20	8,662.40	118.53	
				סה"כ צריכה			8,662.40		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	934.20	0.00	5,349.00	6,283.20	130.37	
				סה"כ צריכה			6,283.20		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	658.80	0.00	3,429.00	4,087.80	129.87	
				סה"כ צריכה			4,087.80		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	792.80	0.00	4,604.80	5,397.60	129.09	
				סה"כ צריכה			5,397.60		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	86.98	0.00	478.11	565.09	2.63	
			22009804 - 2	0.88	0.00	4.32	5.20	1.66	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.20	0.20	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	22.11	22.11	90.40	
			22009805 - 1	35.23	0.00	103.03	138.26	5.18	
			22009805 - 2	56.11	0.00	310.99	367.10	13.00	
			22009805 - 3	80.55	0.00	425.20	505.75	11.62	
			22009805 - 4	188.51	0.00	968.15	1,156.65	10.54	
			22009810 - 1	45.02	0.00	339.27	384.29	9.04	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.11	0.11	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	161.16	0.00	967.71	1,128.87		
			סה"כ צריכה	654.44	0.00	3,619.19	4,273.63		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	822.00	0.00	5,629.20	6,451.20	24.86	
			סה"כ צריכה	822.00	0.00	5,629.20	6,451.20		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	21.75	0.00	119.53	141.27	2.63	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	5.53	5.53	90.40	
			22009805 - 3	20.14	0.00	106.30	126.44	11.62	
			22009805 - 4	47.13	0.00	242.04	289.16	10.54	
			22009810 - 1	11.25	0.00	84.82	96.07	9.04	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		282.22	241.93	0.00	40.29	28029790 - 1			
		940.77	800.21	0.00	140.55	סה"כ צריכה			
	1.66	843.40	712.55	0.00	130.85	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.33	22.00	18.45	0.00	3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	141.27	119.53	0.00	21.75	22009804 - 1			
	1.66	10.40	8.64	0.00	1.76	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	5.53	5.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	276.64	206.15	0.00	70.49	22009805 - 1			
	13.00	734.70	622.40	0.00	112.30	22009805 - 2			
	11.62	126.44	106.30	0.00	20.14	22009805 - 3			
	10.54	289.16	242.04	0.00	47.13	22009805 - 4			
	4.69	103.80	90.20	0.00	13.60	22009808 - 1			
	9.04	96.07	84.82	0.00	11.25	22009810 - 1			
	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		282.22	241.93	0.00	40.29	28029790 - 1			
		2,931.71	2,458.61	0.00	473.10	סה"כ צריכה			
	1.66	-140.57	-118.76	0.00	-21.81	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.15	-135.97	-115.18	0.00	-20.79	22009802 - 2			
	1.39	-148.57	-125.67	0.00	-22.90	22009802 - 3			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	1.79	-151.22	-128.04	0.00	-23.17	22009803 - 1			
	0.33	-22.00	-18.45	0.00	-3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.95	797.43	662.60	0.00	134.83	22009803 - 4			
		199.11	156.50	0.00	42.61	סה"כ צריכה			
	1.15	815.85	691.10	0.00	124.75	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.33	22.00	18.45	0.00	3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	141.27	119.53	0.00	21.75	22009804 - 1			
	1.66	11.34	9.42	0.00	1.92	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	5.53	5.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	301.79	224.90	0.00	76.90	22009805 - 1			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	122.48	0.00	678.83	801.31	13.00	
			22009805 - 3	20.14	0.00	106.30	126.44	11.62	
			22009805 - 4	47.13	0.00	242.04	289.16	10.54	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	11.25	0.00	84.82	96.07	9.04	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	40.29	0.00	241.93	282.22		
			סה"כ צריכה	470.15	0.00	2,422.92	2,893.07		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-21.81	0.00	-118.76	-140.57	1.66	
			22009802 - 2	-20.79	0.00	-115.18	-135.97	1.15	
			22009802 - 3	-22.90	0.00	-125.67	-148.57	1.39	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 1	-23.17	0.00	-128.04	-151.22	1.79	
			22009803 - 2	-3.55	0.00	-18.45	-22.00	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	134.83	0.00	662.60	797.43	8.95	
			סה"כ צריכה	42.61	0.00	156.50	199.11		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	137.40	0.00	754.00	891.40	1.39	
			22009803 - 2	3.55	0.00	18.45	22.00	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	21.75	0.00	119.53	141.27	2.63	
			22009804 - 2	1.28	0.00	6.28	7.56	1.66	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.57	
			22009804 - 4	0.00	0.00	5.53	5.53	90.40	
			22009805 - 1	51.26	0.00	149.93	201.19	5.18	
			22009805 - 2	81.68	0.00	452.70	534.37	13.00	
			22009805 - 3	20.14	0.00	106.30	126.44	11.62	
			22009805 - 4	47.13	0.00	242.04	289.16	10.54	
			22009808 - 3	75.40	0.00	1,662.60	1,738.00	14.55	
			22009810 - 1	11.25	0.00	84.82	96.07	9.04	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.03	0.03	0.06	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			28029790 - 1	40.29	0.00	241.93	282.22		
			סה"כ צריכה	491.13	0.00	3,844.17	4,335.30		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-21.81	0.00	-118.76	-140.57	1.66	
			22009802 - 2	-20.79	0.00	-115.18	-135.97	1.15	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.39	-148.57	-125.67	0.00	-22.90	22009802 - 3			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	1.79	-151.22	-128.04	0.00	-23.17	22009803 - 1			
	0.33	-22.00	-18.45	0.00	-3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.95	797.43	662.60	0.00	134.83	22009803 - 4			
		199.11	156.50	0.00	42.61	סה"כ צריכה			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.33	22.00	18.45	0.00	3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	141.27	119.53	0.00	21.75	22009804 - 1			
	1.66	9.93	8.25	0.00	1.68	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	5.53	5.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	264.07	196.78	0.00	67.28	22009805 - 1			
	13.00	701.15	593.98	0.00	107.17	22009805 - 2			
	11.62	126.44	106.30	0.00	20.14	22009805 - 3			
	10.54	289.16	242.04	0.00	47.13	22009805 - 4			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	9.04	96.07	84.82	0.00	11.25	22009810 - 1			
	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		282.22	241.93	0.00	40.29	28029790 - 1			
		1,937.91	1,617.67	0.00	320.24	סה"כ צריכה			
	1.66	-140.57	-118.76	0.00	-21.81	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.15	-135.97	-115.18	0.00	-20.79	22009802 - 2			
	1.39	-148.57	-125.67	0.00	-22.90	22009802 - 3			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	1.79	-151.22	-128.04	0.00	-23.17	22009803 - 1			
	0.33	-22.00	-18.45	0.00	-3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.95	797.43	662.60	0.00	134.83	22009803 - 4			
		199.11	156.50	0.00	42.61	סה"כ צריכה			
	1.66	-140.57	-118.76	0.00	-21.81	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.15	-135.97	-115.18	0.00	-20.79	22009802 - 2			
	1.39	-148.57	-125.67	0.00	-22.90	22009802 - 3			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.79	-151.22	-128.04	0.00	-23.17	22009803 - 1			
	0.33	-22.00	-18.45	0.00	-3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.95	797.43	662.60	0.00	134.83	22009803 - 4			
		199.11	156.50	0.00	42.61	סה"כ צריכה			
	1.79	907.30	768.25	0.00	139.05	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.33	22.00	18.45	0.00	3.55	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	141.27	119.53	0.00	21.75	22009804 - 1			
	1.66	14.18	11.78	0.00	2.40	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	5.53	5.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	377.24	281.12	0.00	96.12	22009805 - 1			
	13.00	1,001.64	848.54	0.00	153.10	22009805 - 2			
	11.62	126.44	106.30	0.00	20.14	22009805 - 3			
	10.54	289.16	242.04	0.00	47.13	22009805 - 4			
	5.62	730.00	568.40	0.00	161.60	22009806 - 3			
	9.04	96.07	84.82	0.00	11.25	22009810 - 1			
	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		282.22	241.93	0.00	40.29	28029790 - 1			
		3,993.13	3,296.75	0.00	696.37	סה"כ צריכה			
	0.33	22.00	18.45	0.00	3.55	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.63	141.27	119.53	0.00	21.75	22009804 - 1			
	1.66	12.29	10.21	0.00	2.08	22009804 - 2			
	0.57	0.05	0.05	0.00	0.00	22009804 - 3			
	90.40	5.53	5.53	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.18	326.94	243.64	0.00	83.30	22009805 - 1			
	13.00	867.92	735.26	0.00	132.66	22009805 - 2			
	11.62	126.44	106.30	0.00	20.14	22009805 - 3			
	10.54	289.16	242.04	0.00	47.13	22009805 - 4			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	9.04	96.07	84.82	0.00	11.25	22009810 - 1			
	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		282.22	241.93	0.00	40.29	28029790 - 1			
		2,169.92	1,807.77	0.00	362.15	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-21.81	0.00	-118.76	-140.57	1.66	
			22009802 - 2	-20.79	0.00	-115.18	-135.97	1.15	
			22009802 - 3	-22.90	0.00	-125.67	-148.57	1.39	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 1	-23.17	0.00	-128.04	-151.22	1.79	
			22009803 - 2	-3.55	0.00	-18.45	-22.00	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	134.83	0.00	662.60	797.43	8.95	
			סה"כ צריכה	42.61	0.00	156.50	199.11		
			סה"כ צריכה	8,258.78	0.00	47,293.50	55,552.29		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				55,552.29		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (8,258.78 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (47,293.50 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-130.85	0.00	-712.55	-843.40	1.66	
			22009802 - 2	-124.75	0.00	-691.10	-815.85	1.15	
			22009802 - 3	-137.40	0.00	-754.00	-891.40	1.39	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 1	-139.05	0.00	-768.25	-907.30	1.79	
			22009803 - 2	-21.30	0.00	-110.70	-132.00	0.33	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	809.00	0.00	3,975.60	4,784.60	8.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	255.65	0.00	939.00	1,194.65		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.30	0.30	0.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	239.20	0.00	1,314.80	1,554.00	2.63	
			סה"כ צריכה	239.20	0.00	1,314.80	1,554.00		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	480.60	0.00	1,405.60	1,886.20	5.18	
			סה"כ צריכה	480.60	0.00	1,405.60	1,886.20		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	53.58	0.00	296.99	350.57	13.00	
			סה"כ צריכה	53.58	0.00	296.99	350.57		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	123.80	0.00	933.00	1,056.80	9.04	
			סה"כ צריכה	123.80	0.00	933.00	1,056.80		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	12.00	0.00	58.90	70.90	1.66	
			סה"כ צריכה	12.00	0.00	58.90	70.90		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	0.55	0.55	0.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.55	0.55		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	60.80	60.80	90.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	60.80	60.80		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	99.68	0.00	526.19	625.86	11.62	
			סה"כ צריכה	99.68	0.00	526.19	625.86		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	233.28	0.00	1,198.08	1,431.36	10.54	
			סה"כ צריכה	233.28	0.00	1,198.08	1,431.36		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	443.20	0.00	2,661.20	3,104.40		
			סה"כ צריכה	443.20	0.00	2,661.20	3,104.40		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	138.41	12,546.25	10,797.50	0.00	1,748.75	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		12,546.25	10,797.50	0.00	1,748.75	סה"כ צריכה			
	214.24	21,158.75	17,943.75	0.00	3,215.00	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		21,158.75	17,943.75	0.00	3,215.00	סה"כ צריכה			

