



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (01/11/23 - 30/11/23)

תאריך הפקה: 03/12/23


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	295.40	0.00	1,519.20	1,814.60	6.60	
			15129203 - 3	1,138.60	0.00	4,878.60	6,017.20	11.86	
			סה"כ צריכה	1,434.00	0.00	6,397.80	7,831.80		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	28,081.40	0.00	156,444.80	184,526.20		
			סה"כ צריכה	28,081.40	0.00	156,444.80	184,526.20		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-7.40	0.00	-33.20	-40.60		
			13148443 - 1	-53.30	0.00	-259.40	-312.70		
			13199892 - 1	-18.30	0.00	-97.80	-116.10		
			13199896 - 1	-68.30	0.00	-374.50	-442.80		
			15129203 - 2	-295.40	0.00	-1,519.20	-1,814.60	6.60	
			15129203 - 3	-1,138.60	0.00	-4,878.60	-6,017.20	11.86	
			15129203 - 5	-2,744.80	0.00	-14,612.80	-17,357.60	64.93	
			15129203 - 8	-20,920.00	0.00	-114,282.00	-135,202.00	214.04	
			15129203 - 9	-598.40	0.00	-3,522.80	-4,121.20	17.35	
			15129203 - 10	-4,587.00	0.00	-25,490.20	-30,077.20	43.90	
			15129203 - 11	-1,184.40	0.00	-6,601.20	-7,785.60	19.98	
			15129203 - 15	36,450.00	0.00	197,350.00	233,800.00		
			15129226 - 2	-1,176.00	0.00	-4,704.00	-5,880.00	34.78	
			15129226 - 3	-21,544.00	0.00	-115,710.00	-137,254.00	235.32	
			15129226 - 4	-10,050.00	0.00	-54,992.00	-65,042.00	167.06	
			15129226 - 8	-397.40	0.00	-2,700.00	-3,097.40	19.07	
			15129226 - 9	-1,474.20	0.00	-6,683.40	-8,157.60	26.99	
			15129226 - 15	34,841.00	0.00	186,284.20	221,125.20	5.72	
			17312755 - 1	-1,088.80	0.00	-5,598.80	-6,687.60	58.44	
			17313552 - 1	-749.70	0.00	-4,223.90	-4,973.60	80.72	
			סה"כ צריכה	3,195.00	0.00	17,350.40	20,545.40		
4	53257	קומה (-1) אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מעבדה	15129203 - 10	4,587.00	0.00	25,490.20	30,077.20	43.90	
			סה"כ צריכה	4,587.00	0.00	25,490.20	30,077.20		
5	15378	קומה (-1) מלאנוקס	15129226 - 4	10,050.00	0.00	54,992.00	65,042.00	167.06	
			סה"כ צריכה	10,050.00	0.00	54,992.00	65,042.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	397.40	0.00	2,700.00	3,097.40	19.07	
			סה"כ צריכה	397.40	0.00	2,700.00	3,097.40		
7	49065	קומה 1 NVIDIA	15129226 - 9	1,474.20	0.00	6,683.40	8,157.60	26.99	
			סה"כ צריכה	1,474.20	0.00	6,683.40	8,157.60		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	21,544.00	0.00	115,710.00	137,254.00	235.32	
			סה"כ צריכה	21,544.00	0.00	115,710.00	137,254.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	68.30	0.00	374.50	442.80		
			סה"כ צריכה	68.30	0.00	374.50	442.80		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	20,920.00	0.00	114,282.00	135,202.00	214.04	
			סה"כ צריכה	20,920.00	0.00	114,282.00	135,202.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	53.30	0.00	259.40	312.70		
			סה"כ צריכה	53.30	0.00	259.40	312.70		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	1,176.00	0.00	4,704.00	5,880.00	34.78	
			סה"כ צריכה	1,176.00	0.00	4,704.00	5,880.00		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	18.30	0.00	97.80	116.10		
			סה"כ צריכה	18.30	0.00	97.80	116.10		
14	46224	קומה 5 NVIDIA	15129203 - 11	1,184.40	0.00	6,601.20	7,785.60	19.98	
			סה"כ צריכה	1,184.40	0.00	6,601.20	7,785.60		
15	46223	קומה 5 SKF	15129203 - 9	598.40	0.00	3,522.80	4,121.20	17.35	
			סה"כ צריכה	598.40	0.00	3,522.80	4,121.20		
16	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	13129381 - 1	7.40	0.00	33.20	40.60		
			סה"כ צריכה	7.40	0.00	33.20	40.60		
17	53886	קומה 6 חברת סייטורה	17313552 - 1	749.70	0.00	4,223.90	4,973.60	80.72	
			סה"כ צריכה	749.70	0.00	4,223.90	4,973.60		
18	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	17312755 - 1	1,088.80	0.00	5,598.80	6,687.60	58.44	
			סה"כ צריכה	1,088.80	0.00	5,598.80	6,687.60		
19	53258	קומה 7 אדטרן נטוורקס ישראל בעמ	15129203 - 5	2,744.80	0.00	14,612.80	17,357.60	64.93	
			סה"כ צריכה	2,744.80	0.00	14,612.80	17,357.60		
			סה"כ צריכה	99,372.40	0.00	540,079.00	639,451.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				639,451.40		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 99,372.40)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 540,079.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	36,450.00	0.00	197,350.00	233,800.00		
			סה"כ צריכה	36,450.00	0.00	197,350.00	233,800.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	34,841.00	0.00	186,284.20	221,125.20	5.72	
			סה"כ צריכה	34,841.00	0.00	186,284.20	221,125.20		

