

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (30/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 03/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק	
1	21597	GE - קומה 4	14154711 - 4	2,674.80	0.00	12,876.80	15,551.60	44.06		
				סה"כ צריכה	2,674.80	0.00	12,876.80	15,551.60		
2	21598	GE - קומת קרקע	16193859 - 4	435.60	0.00	2,450.80	2,886.40	265.88		
				סה"כ צריכה	435.60	0.00	2,450.80	2,886.40		
3	21596	GE - קומה 5	14154697 - 4	1,796.40	0.00	9,232.00	11,028.40	23.96		
				סה"כ צריכה	1,796.40	0.00	9,232.00	11,028.40		
4	21599	GE - קומה 6	14154709 - 1	3,134.40	0.00	14,797.60	17,932.00	43.10		
				סה"כ צריכה	3,134.40	0.00	14,797.60	17,932.00		
5	44466	און סמיקונדקטור ק.4	14154711 - 3	1,353.40	0.00	7,952.00	9,305.40	18.67		
				סה"כ צריכה	1,353.40	0.00	7,952.00	9,305.40		
6	34767	ביו ראד קבוע	14154704 - 4	2,004.80	0.00	13,338.40	15,343.20	44.22		
				סה"כ צריכה	2,004.80	0.00	13,338.40	15,343.20		
7	54232	דניה סיבוב מעליות	16193859 - 3	1.80	0.00	74.40	76.20	6.32		
				סה"כ צריכה	1.80	0.00	74.40	76.20		
8	33469	חניון A1	18170568 - 1	837.50	0.00	3,265.20	4,102.70	8.56		
				18170568 - 3	101.60	0.00	586.50	688.10	1.66	
				18170568 - 4	149.20	0.00	829.90	979.10	3.93	
				סה"כ צריכה	1,088.30	0.00	4,681.60	5,769.90		
9	20162	מיזוג אוויר	13044093 - 1	3,048.80	0.00	17,727.20	20,776.00	53.32		
				13044093 - 2	5,434.80	0.00	30,339.20	35,774.00	59.33	
				13044093 - 3	1,962.80	0.00	11,252.40	13,215.20	109.27	
				13044093 - 4	1,238.80	0.00	7,116.00	8,354.80	93.25	
				13044093 - 5	2,236.80	0.00	11,869.20	14,106.00	122.02	
				13044093 - 6	5,791.20	0.00	33,017.60	38,808.80	191.95	
				13044093 - 7	1,179.40	0.00	4,506.80	5,686.20	11.20	
				13044093 - 8	1,171.80	0.00	3,968.20	5,140.00	10.94	
				13044093 - 9	4,818.40	0.00	25,592.40	30,410.80	62.51	
				סה"כ צריכה	26,882.80	0.00	145,389.00	172,271.80		
10	21533	מינדאפ - קומה 3	14154706 - 4	178.80	0.00	1,491.20	1,670.00	19.12		
				סה"כ צריכה	178.80	0.00	1,491.20	1,670.00		
11	20121	סונבה קומה 5	14154697 - 3	962.00	0.00	6,773.00	7,735.00	30.66		
				סה"כ צריכה	962.00	0.00	6,773.00	7,735.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	27495	סינטה בר	14154711 - 2	213.20	0.00	1,180.60	1,393.80	5.93	
			סה"כ צריכה	213.20	0.00	1,180.60	1,393.80		
13	50948	סינטה בר טעינה	14154705 - 4	36.76	0.00	923.68	960.44	11.77	
			סה"כ צריכה	36.76	0.00	923.68	960.44		
14	49574	סינטה בר מחסן	14154705 - 7	302.96	0.00	1,683.84	1,986.80	2.97	
			סה"כ צריכה	302.96	0.00	1,683.84	1,986.80		
15	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	12,156.00	0.00	44,845.20	57,001.20	143.93	
			סה"כ צריכה	12,156.00	0.00	44,845.20	57,001.20		
16	21535	ציבורי	13044093 - 1	-3,048.80	0.00	-17,727.20	-20,776.00	53.32	
			13044093 - 2	-5,434.80	0.00	-30,339.20	-35,774.00	59.33	
			13044093 - 3	-1,962.80	0.00	-11,252.40	-13,215.20	109.27	
			13044093 - 4	-1,238.80	0.00	-7,116.00	-8,354.80	93.25	
			13044093 - 5	-2,236.80	0.00	-11,869.20	-14,106.00	122.02	
			13044093 - 6	-5,791.20	0.00	-33,017.60	-38,808.80	191.95	
			13044093 - 7	-1,179.40	0.00	-4,506.80	-5,686.20	11.20	
			13044093 - 8	-1,171.80	0.00	-3,968.20	-5,140.00	10.94	
			13044093 - 9	-4,818.40	0.00	-25,592.40	-30,410.80	62.51	
			13044093 - 15	30,557.70	0.00	162,747.40	193,305.10	3.82	
			14154697 - 2	-68.00	0.00	-532.80	-600.80	8.73	
			14154697 - 3	-962.00	0.00	-6,773.00	-7,735.00	30.66	
			14154697 - 4	-1,796.40	0.00	-9,232.00	-11,028.40	23.96	
			14154704 - 2	-15.20	0.00	-260.00	-275.20	11.75	
			14154704 - 4	-2,004.80	0.00	-13,338.40	-15,343.20	44.22	
			14154705 - 3	-12,156.00	0.00	-44,845.20	-57,001.20	143.93	
			14154705 - 4	-36.76	0.00	-923.68	-960.44	11.77	
			14154705 - 6	-3,363.25	0.00	-17,996.00	-21,359.25	63.23	
			14154705 - 7	-302.96	0.00	-1,683.84	-1,986.80	2.97	
			14154706 - 3	-5,004.40	0.00	-29,675.60	-34,680.00	76.76	
			14154706 - 4	-178.80	0.00	-1,491.20	-1,670.00	19.12	
			14154706 - 5	-706.40	0.00	-4,599.20	-5,305.60	17.76	
			14154709 - 1	-3,134.40	0.00	-14,797.60	-17,932.00	43.10	
			14154710 - 8	-277.90	0.00	-1,763.50	-2,041.40	6.87	
			14154711 - 2	-213.20	0.00	-1,180.60	-1,393.80	5.93	
			14154711 - 3	-1,353.40	0.00	-7,952.00	-9,305.40	18.67	
			14154711 - 4	-2,674.80	0.00	-12,876.80	-15,551.60	44.06	
			16193859 - 1	35,880.00	0.00	175,407.00	211,287.00	436.53	
			16193859 - 3	-1.80	0.00	-74.40	-76.20	6.32	
			16193859 - 4	-435.60	0.00	-2,450.80	-2,886.40	265.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170568 - 1	-837.50	0.00	-3,265.20	-4,102.70	8.56	
			18170568 - 3	-101.60	0.00	-586.50	-688.10	1.66	
			18170568 - 4	-149.20	0.00	-829.90	-979.10	3.93	
			סה"כ צריכה	3,780.53	0.00	15,637.18	19,417.71		
17	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	3,363.25	0.00	17,996.00	21,359.25	63.23	
			סה"כ צריכה	3,363.25	0.00	17,996.00	21,359.25		
18	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	277.90	0.00	1,763.50	2,041.40	6.87	
			סה"כ צריכה	277.90	0.00	1,763.50	2,041.40		
19	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	706.40	0.00	4,599.20	5,305.60	17.76	
			סה"כ צריכה	706.40	0.00	4,599.20	5,305.60		
20	24884	קומה 3 לונזה	14154706 - 3	5,004.40	0.00	29,675.60	34,680.00	76.76	
			סה"כ צריכה	5,004.40	0.00	29,675.60	34,680.00		
21	25625	קומה 5 לונזה	14154697 - 2	68.00	0.00	532.80	600.80	8.73	
			סה"כ צריכה	68.00	0.00	532.80	600.80		
22	50947	קחם השקעות	14154704 - 2	15.20	0.00	260.00	275.20	11.75	
			סה"כ צריכה	15.20	0.00	260.00	275.20		
			סה"כ צריכה	66,437.70	0.00	338,154.40	404,592.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				404,592.10		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (66,437.70 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (338,154.40 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	16193859 - 1	35,880.00	0.00	175,407.00	211,287.00	436.53	
			סה"כ צריכה	35,880.00	0.00	175,407.00	211,287.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	20265	ראשי T2 של מא	13044093 - 15	30,557.70	0.00	162,747.40	193,305.10	3.82	
			סה"כ צריכה	30,557.70	0.00	162,747.40	193,305.10		

