



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (01/11/23 - 30/11/23)

תאריך הפקה: 03/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31237	דניה אלומים	8 - 81015023	436.95	0.00	1,667.00	2,103.95	5.70	
			סה"כ צריכה	436.95	0.00	1,667.00	2,103.95		
2	42903	דניה סיבוס	1 - 17313256	637.20	0.00	3,742.00	4,379.20	37.74	
			סה"כ צריכה	637.20	0.00	3,742.00	4,379.20		
3	30919	דניה סיבוס	7 - 81015023	317.30	0.00	1,784.40	2,101.70	11.10	
			סה"כ צריכה	317.30	0.00	1,784.40	2,101.70		
4	30918	כללית הנדסה רפואית	6 - 81015023	915.60	0.00	9,259.20	10,174.80	36.00	
			סה"כ צריכה	915.60	0.00	9,259.20	10,174.80		
5	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	4 - 81015023	249.10	0.00	2,057.60	2,306.70	10.40	
			סה"כ צריכה	249.10	0.00	2,057.60	2,306.70		
6	30915	ציבורי	1 - 17313256	-637.20	0.00	-3,742.00	-4,379.20	37.74	
			20281701 - 1	7,970.30	0.00	50,011.20	57,981.50	351.24	
			21262729 - 1	0.70	0.00	4,501.90	4,502.60	43.86	
			81015023 - 2	-2,184.40	0.00	-12,667.20	-14,851.60	30.40	
			81015023 - 4	-249.10	0.00	-2,057.60	-2,306.70	10.40	
			81015023 - 5	-927.60	0.00	-12,162.80	-13,090.40	66.80	
			81015023 - 6	-915.60	0.00	-9,259.20	-10,174.80	36.00	
			81015023 - 7	-317.30	0.00	-1,784.40	-2,101.70	11.10	
			81015023 - 8	-436.95	0.00	-1,667.00	-2,103.95	5.70	
			סה"כ צריכה	2,302.85	0.00	11,172.90	13,475.75		
7	30917	שטראוס מים	5 - 81015023	927.60	0.00	12,162.80	13,090.40	66.80	
			סה"כ צריכה	927.60	0.00	12,162.80	13,090.40		
8	35313	שטראוס מעבדה	2 - 81015023	2,184.40	0.00	12,667.20	14,851.60	30.40	
			סה"כ צריכה	2,184.40	0.00	12,667.20	14,851.60		
			סה"כ צריכה	7,971.00	0.00	54,513.10	62,484.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				62,484.10		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 7,971.00)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 54,513.10)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44772	מערכת סולארית	1 - 21262729	0.70	0.00	4,501.90	4,502.60	43.86	
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	4,501.90	4,502.60		
2	44771	ראשי	1 - 20281701	7,970.30	0.00	50,011.20	57,981.50	351.24	
			סה"כ צריכה	7,970.30	0.00	50,011.20	57,981.50		

