



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: דורבן בר און

תקופת דוח: (30/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 05/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31037	ONE מרכז עיצוב	23000304 - 1	-81.20	0.00	-460.60	-541.80	19.38	
			23000304 - 2	-3,455.30	0.00	-19,219.50	-22,674.80	32.21	
			23000304 - 3	-2,814.60	0.00	-20,456.40	-23,271.00	104.71	
			23000304 - 4	-1,612.20	0.00	-11,206.80	-12,819.00	73.72	
			70045764 - 1	7,162.72	0.00	48,937.84	56,100.56	135.52	
			81034385 - 2	473.65	0.00	2,573.60	3,047.25	5.00	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	653.75	0.00	3,433.65	4,087.40	6.70	
			סה"כ צריכה	326.82	0.00	3,601.79	3,928.61		
2	31038	חניון מרכז בר און	81034385 - 5	4,121.00	0.00	22,204.00	26,325.00	42.00	
			סה"כ צריכה	4,121.00	0.00	22,204.00	26,325.00		
3	31035	מרכז בר און ציבורי	81034385 - 1	8,006.52	0.00	43,554.08	51,560.60	84.00	
			81034385 - 2	-473.65	0.00	-2,573.60	-3,047.25	5.00	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	-653.75	0.00	-3,433.65	-4,087.40	6.70	
			81034385 - 5	-4,121.00	0.00	-22,204.00	-26,325.00	42.00	
			סה"כ צריכה	2,758.12	0.00	15,342.83	18,100.95		
4	53819	מרכז בראון מיזוג אוויר	23000304 - 1	81.20	0.00	460.60	541.80	19.38	
			23000304 - 2	3,455.30	0.00	19,219.50	22,674.80	32.21	
			23000304 - 3	2,814.60	0.00	20,456.40	23,271.00	104.71	
			23000304 - 4	1,612.20	0.00	11,206.80	12,819.00	73.72	
			סה"כ צריכה	7,963.30	0.00	51,343.30	59,306.60		
			סה"כ צריכה	15,169.24	0.00	92,491.92	107,661.16		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				107,661.16		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (15,169.24 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפול (92,491.92 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31031	שנאי 1	70045764 - 1	7,162.72	0.00	48,937.84	56,100.56	135.52	
			סה"כ צריכה	7,162.72	0.00	48,937.84	56,100.56		
2	31032	שנאי 2	81034385 - 1	8,006.52	0.00	43,554.08	51,560.60	84.00	
			סה"כ צריכה	8,006.52	0.00	43,554.08	51,560.60		

