



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (16/11/23 - 12/09/23)


תאריך הפקה: 07/12/23

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 6388 | A בניין TIE | 81029750 - 1 | 9.85 | 0.00 | 182.40 | 192.25 | 0.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9.85 | 0.00 | 182.40 | 192.25 | | |
| 2 | 11954 | A בניין BMS מא 4.7 | 81029750 - 5 | 27.60 | 0.00 | 557.60 | 585.20 | 3.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27.60 | 0.00 | 557.60 | 585.20 | | |
| 3 | 6389 | A בניין NETAPP | 81029750 - 2 | 1,365.80 | 0.00 | 7,471.40 | 8,837.20 | 16.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,365.80 | 0.00 | 7,471.40 | 8,837.20 | | |
| 4 | 33708 | A בניין PIPL מא | 16092243 - 1 | 258.10 | 0.00 | 1,300.10 | 1,558.20 | 6.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 258.10 | 0.00 | 1,300.10 | 1,558.20 | | |
| 5 | 33707 | אדוונסטט מא בניין C קומה 2 | 14154696 - 3 | 170.42 | 0.00 | 474.60 | 645.02 | 2.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 170.42 | 0.00 | 474.60 | 645.02 | | |
| 6 | 11953 | אולם כנסים קיידנס בניין A | 81029750 - 8 | 19.80 | 0.00 | 210.00 | 229.80 | 5.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 19.80 | 0.00 | 210.00 | 229.80 | | |
| 7 | 33705 | אורקל קומה 5 מ"א B | 14154695 - 8 | 1,104.40 | 0.00 | 5,549.44 | 6,653.84 | 15.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,104.40 | 0.00 | 5,549.44 | 6,653.84 | | |
| 8 | 18335 | אורקל קומה 5 מ"א C | 14154696 - 2 | 1,113.44 | 0.00 | 5,117.52 | 6,230.96 | 14.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,113.44 | 0.00 | 5,117.52 | 6,230.96 | | |
| 9 | 33706 | אורקל קומה 6 מ"א | 14154695 - 9 | 382.00 | 0.00 | 2,017.52 | 2,399.52 | 7.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 382.00 | 0.00 | 2,017.52 | 2,399.52 | | |
| 10 | 18336 | מבטח בשרי מיוזג אויר | 14154695 - 5 | 116.80 | 0.00 | 1,413.84 | 1,530.64 | 8.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 116.80 | 0.00 | 1,413.84 | 1,530.64 | | |
| 11 | 18337 | מטבח בשרי חשמל | 14154695 - 4 | 241.28 | 0.00 | 1,552.80 | 1,794.08 | 6.89 | |
| | | | סה"כ צריכה | 241.28 | 0.00 | 1,552.80 | 1,794.08 | | |
| 12 | 11955 | סולוגלאטו מ"א בניין A | 81029750 - 4 | 415.80 | 0.00 | 2,528.60 | 2,944.40 | 8.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 415.80 | 0.00 | 2,528.60 | 2,944.40 | | |
| 13 | 33709 | סמסונג קומה 6 בניין C | 18017250 - 1 | 1,301.00 | 0.00 | 9,872.00 | 11,173.00 | 68.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,301.00 | 0.00 | 9,872.00 | 11,173.00 | | |
| 14 | 11956 | סרוויס נאו מ"א בניין A קומה 3 | 81029750 - 6 | 588.40 | 0.00 | 1,731.60 | 2,320.00 | 3.20 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 588.40 | 0.00 | 1,731.60 | 2,320.00 | | |
| 15 | 39620 | סרוויס SERVICE מא B קומה 3 NOW | 19093080 - 2 | 583.68 | 0.00 | 1,320.32 | 1,904.00 | 21.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 583.68 | 0.00 | 1,320.32 | 1,904.00 | | |
| 16 | 6390 | פיליפס מא בנין A 5.ק | 81029750 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | | |
| 17 | 11957 | קידנס - מקלחות ושירותים | 14154695 - 3 | 23.22 | 0.00 | 341.56 | 364.78 | 5.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 23.22 | 0.00 | 341.56 | 364.78 | | |
| 18 | 39619 | קידנס CADENCE מא B קומה 3 | 19093080 - 1 | 440.32 | 0.00 | 1,052.32 | 1,492.64 | 6.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 440.32 | 0.00 | 1,052.32 | 1,492.64 | | |
| 19 | 11958 | קידנס בנין A מא | 81029750 - 7 | 1,057.60 | 0.00 | 5,746.20 | 6,803.80 | 13.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,057.60 | 0.00 | 5,746.20 | 6,803.80 | | |
| 20 | 11961 | קידנס בנין B מא קומה 4 | 14154695 - 1 | 573.92 | 0.00 | 2,854.72 | 3,428.64 | 7.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 573.92 | 0.00 | 2,854.72 | 3,428.64 | | |
| 21 | 11960 | קידנס בנין C מא קומה 4 | 14154696 - 1 | 289.28 | 0.00 | 802.40 | 1,091.68 | 3.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 289.28 | 0.00 | 802.40 | 1,091.68 | | |
| 22 | 18342 | קלאודינירי בנין B קומה 2 | 14154695 - 6 | 2,308.68 | 0.00 | 10,155.60 | 12,464.28 | 14.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,308.68 | 0.00 | 10,155.60 | 12,464.28 | | |
| 23 | 33710 | רבוטים בנין C מיזוג אויר | 14154696 - 4 | 57.00 | 0.00 | 337.24 | 394.24 | 1.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 57.00 | 0.00 | 337.24 | 394.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,448.39 | 0.00 | 62,590.18 | 75,038.57 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 42,240.00 | | 212,440.00 | 254,680.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -29,791.61 | | -149,849.82 | -179,641.43 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -70.53% | | -70.54% | -70.54% | | |



■ פסגה (12,448.39 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (62,590.18 Kwh)

