

**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/11/23 - 30/11/23)

תאריך הפקה: 07/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	00017841 - 2	3,136.40	581.79	1,341.75	5,059.94	19.13	
			00023697 - 8	279.01	57.42	107.03	443.45	3.54	
			סה"כ צריכה	3,415.41	639.21	1,448.78	5,503.39		
2	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	00017841 - 8	17,770.65	3,776.79	9,497.19	31,044.63	78.18	
			00023662 - 1	657.44	145.77	332.46	1,135.67	2.70	
			00023662 - 2	711.02	133.06	339.88	1,183.96	2.89	
			00023662 - 3	688.97	179.46	440.49	1,308.93	2.61	
			סה"כ צריכה	19,828.07	4,235.08	10,610.02	34,673.18		
3	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	21,079.47	7,397.49	18,263.06	46,740.02	92.86	
			סה"כ צריכה	21,079.47	7,397.49	18,263.06	46,740.02		
4	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	1,048.60	153.54	389.53	1,591.67	5.05	
			סה"כ צריכה	1,048.60	153.54	389.53	1,591.67		
5	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	968.62	195.03	404.99	1,568.64	4.96	
			סה"כ צריכה	968.62	195.03	404.99	1,568.64		
6	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	1,208.67	182.40	475.62	1,866.69	6.84	
			00017841 - 6	868.47	185.12	478.17	1,531.76	4.41	
			סה"כ צריכה	2,077.14	367.51	953.79	3,398.45		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	2,871.80	847.04	2,061.82	5,780.67	13.40	
			סה"כ צריכה	2,871.80	847.04	2,061.82	5,780.67		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - חניאוי	00017841 - 3	6,305.71	1,803.08	3,829.03	11,937.82	40.60	
			סה"כ צריכה	6,305.71	1,803.08	3,829.03	11,937.82		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	870.39	336.16	787.61	1,994.16	6.41	
			סה"כ צריכה	870.39	336.16	787.61	1,994.16		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	7,885.78	2,569.16	5,239.07	15,694.02	29.09	
			סה"כ צריכה	7,885.78	2,569.16	5,239.07	15,694.02		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פליטיקה קומה 0	00023697 - 5	2,123.99	478.13	966.54	3,568.66	20.81	
			סה"כ צריכה	2,123.99	478.13	966.54	3,568.66		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	229.80	82.53	205.58	517.90	3.31	
			סה"כ צריכה	229.80	82.53	205.58	517.90		
13	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	614.80	6.40	10.80	632.00	9.07	
			סה"כ צריכה	614.80	6.40	10.80	632.00		
14	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	1,712.64	146.67	375.36	2,234.66	20.47	
			סה"כ צריכה	1,712.64	146.67	375.36	2,234.66		
15	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	981.88	149.54	372.88	1,504.30	6.32	
			סה"כ צריכה	981.88	149.54	372.88	1,504.30		
16	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	537.72	125.03	247.84	910.59	2.56	
			סה"כ צריכה	537.72	125.03	247.84	910.59		
17	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ ק.0	00023678 - 5	1,093.77	234.74	456.13	1,784.64	8.07	
			סה"כ צריכה	1,093.77	234.74	456.13	1,784.64		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	5,233.95	2,179.01	3,746.09	11,159.05	28.46	
			סה"כ צריכה	5,233.95	2,179.01	3,746.09	11,159.05		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	5,711.23	899.73	2,337.55	8,948.51	40.63	
			סה"כ צריכה	5,711.23	899.73	2,337.55	8,948.51		
20	47350	בניין B פליטיקה קומה 0	00023678 - 8	556.82	193.86	512.19	1,262.86	3.15	
			סה"כ צריכה	556.82	193.86	512.19	1,262.86		
21	46145	בניין B פליטיקה קומה 1	00019007 - 8	2,817.68	617.23	1,617.30	5,052.21	18.02	
			סה"כ צריכה	2,817.68	617.23	1,617.30	5,052.21		
22	42259	בניין B פליטיקה קומה 2	14155760 - 3	4,336.00	827.20	2,150.40	7,313.60	29.04	
			סה"כ צריכה	4,336.00	827.20	2,150.40	7,313.60		
23	40554	בניין B פליטיקה קומה 4	17312743 - 1	1,854.90	460.27	1,723.43	4,038.60	53.48	
			סה"כ צריכה	1,854.90	460.27	1,723.43	4,038.60		
24	42260	בניין B פליטיקה קומה 5	14155760 - 4	4,019.20	793.60	1,969.60	6,782.40	31.47	
			סה"כ צריכה	4,019.20	793.60	1,969.60	6,782.40		
25	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	1,982.40	147.60	402.80	2,532.80	12.12	
			סה"כ צריכה	1,982.40	147.60	402.80	2,532.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	2,365.80	399.60	23.40	2,788.80	9.81	
		סה"כ צריכה		2,365.80	399.60	23.40	2,788.80		
27	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	20,568.80	7,848.80	19,792.80	48,210.40	70.16	
		סה"כ צריכה		20,568.80	7,848.80	19,792.80	48,210.40		
28	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	7,285.20	2,728.80	6,933.60	16,947.60	23.99	
		סה"כ צריכה		7,285.20	2,728.80	6,933.60	16,947.60		
29	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	1,321.60	181.60	468.40	1,971.60	58.23	
		סה"כ צריכה		1,321.60	181.60	468.40	1,971.60		
30	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	6,792.40	1,495.20	1,776.00	10,063.60	48.36	
		סה"כ צריכה		6,792.40	1,495.20	1,776.00	10,063.60		
31	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	12,367.20	3,919.20	9,382.20	25,668.60	459.04	
		סה"כ צריכה		12,367.20	3,919.20	9,382.20	25,668.60		
32	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	12,206.40	3,514.80	7,478.40	23,199.60	67.78	
		סה"כ צריכה		12,206.40	3,514.80	7,478.40	23,199.60		
33	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	15,033.61	4,211.71	9,541.58	28,786.90	158.98	
		סה"כ צריכה		15,033.61	4,211.71	9,541.58	28,786.90		
34	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	4,793.50	1,299.14	3,294.90	9,387.54	21.55	
		סה"כ צריכה		4,793.50	1,299.14	3,294.90	9,387.54		
35	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	890.13	197.42	406.35	1,493.89	6.04	
		סה"כ צריכה		890.13	197.42	406.35	1,493.89		
36	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	718.57	61.59	113.99	894.15	5.60	
		סה"כ צריכה		718.57	61.59	113.99	894.15		
37	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	00025427 - 7	412.38	60.36	131.53	604.27	3.96	
		סה"כ צריכה		412.38	60.36	131.53	604.27		
38	42256	בניין C פליטיקה בית קפה	00025508 - 5	1,470.62	279.14	734.21	2,483.97	7.90	
		סה"כ צריכה		1,470.62	279.14	734.21	2,483.97		
39	45438	בניין C פליטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	44239	בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	00025508 - 4	285.03	68.28	170.89	524.21	1.39	
		סה"כ צריכה		285.03	68.28	170.89	524.21		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	14.00	14.15	53.40	81.55	0.21	
		סה"כ צריכה		14.00	14.15	53.40	81.55		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	4,054.06	1,408.41	3,618.26	9,080.72	18.02	
			00025243 - 2	4,048.04	1,424.07	3,669.52	9,141.62	18.15	
			00025243 - 3	4,256.08	1,515.76	3,887.77	9,659.61	19.14	
			16092203 - 1	211.60	75.90	160.80	448.30	0.91	
		סה"כ צריכה		12,569.78	4,424.14	11,336.34	28,330.26		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	2,208.39	480.06	1,148.66	3,837.11	11.37	
			00025243 - 5	1,347.27	300.79	735.88	2,383.94	7.10	
			00025243 - 6	1,696.22	432.61	1,077.36	3,206.19	8.33	
			16092203 - 2	325.60	126.10	281.50	733.20	1.20	
		סה"כ צריכה		5,577.48	1,339.55	3,243.41	10,160.44		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	993.40	189.00	351.80	1,534.20	6.50	
		סה"כ צריכה		993.40	189.00	351.80	1,534.20		
45	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	00025243 - 7	1,451.71	319.66	839.38	2,610.75	8.86	
			00025243 - 8	1,201.90	276.18	732.06	2,210.14	6.08	
			00025243 - 9	686.64	149.89	403.31	1,239.84	3.78	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	-0.008	-0.008		
		סה"כ צריכה		3,340.26	745.73	1,974.74	6,060.73		
46	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	00025508 - 2	4,676.23	1,425.07	3,463.90	9,565.19	26.03	
		סה"כ צריכה		4,676.23	1,425.07	3,463.90	9,565.19		
47	48255	בניין C ק.6 פלייטיקה	21055348 - 3	1,431.20	250.20	739.40	2,420.80	9.95	
		סה"כ צריכה		1,431.20	250.20	739.40	2,420.80		
48	52912	בניין C ק.6 רינבו	21055348 - 2	1,796.60	254.00	408.00	2,458.60	12.63	
		סה"כ צריכה		1,796.60	254.00	408.00	2,458.60		
49	51795	בניין C ק.7 מילטון	00025427 - 3	1,307.06	257.79	529.52	2,094.38	11.34	
		סה"כ צריכה		1,307.06	257.79	529.52	2,094.38		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	6,581.77	2,099.86	5,300.18	13,981.81	28.06	
		סה"כ צריכה		6,581.77	2,099.86	5,300.18	13,981.81		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	1,208.55	227.80	570.63	2,006.99	6.03	
		סה"כ צריכה		1,208.55	227.80	570.63	2,006.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	8,989.22	2,756.43	4,399.63	16,145.29	39.18	
			סה"כ צריכה	8,989.22	2,756.43	4,399.63	16,145.29		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	25,613.45	4,703.47	6,994.73	37,311.65	202.30	
			סה"כ צריכה	25,613.45	4,703.47	6,994.73	37,311.65		
			00023662 - 8	40,541.60	14,677.13	34,042.15	89,260.88	195.20	
			סה"כ צריכה	40,541.60	14,677.13	34,042.15	89,260.88		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	13,792.16	2,262.08	4,418.42	20,472.66	148.84	
			סה"כ צריכה	13,792.16	2,262.08	4,418.42	20,472.66		
			00023678 - 2	17,278.14	4,551.78	6,864.14	28,694.06	156.64	
			סה"כ צריכה	17,278.14	4,551.78	6,864.14	28,694.06		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	4,456.58	1,614.62	3,768.23	9,839.43	16.49	
			סה"כ צריכה	4,456.58	1,614.62	3,768.23	9,839.43		
			00023662 - 5	1,960.37	670.71	1,188.00	3,819.08	60.45	
			סה"כ צריכה	1,960.37	670.71	1,188.00	3,819.08		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	693.00	77.54	200.14	970.68	52.04	
			סה"כ צריכה	693.00	77.54	200.14	970.68		
			00023678 - 4	514.06	63.15	37.26	614.48	6.79	
			סה"כ צריכה	514.06	63.15	37.26	614.48		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	1.64	0.14	0.93	2.71	0.03	
			סה"כ צריכה	1.64	0.14	0.93	2.71		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	9.14	8.24	29.33	46.72	0.42	
			סה"כ צריכה	9.14	8.24	29.33	46.72		
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	1.64	0.14	0.93	2.71	0.03	
			סה"כ צריכה	1.64	0.14	0.93	2.71		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	9.14	8.24	29.33	46.72	0.42	
			סה"כ צריכה	9.14	8.24	29.33	46.72		
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	2.19	0.19	1.24	3.62	0.03	
			סה"כ צריכה	2.19	0.19	1.24	3.62		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	12.19	10.99	39.11	62.29	0.42	
			סה"כ צריכה	12.19	10.99	39.11	62.29		
60	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-5.47	-0.48	-3.10	-9.05	0.03	
			סה"כ צריכה	-5.47	-0.48	-3.10	-9.05		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075265 - 1	15,466.45	4,038.45	8,108.60	27,613.50		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.42	-155.73	-97.77	-27.48	-30.48	21055370 - 3			
		27,448.73	8,007.73	4,010.50	15,430.50	סה"כ צריכה			
	19.13	-5,059.94	-1,341.75	-581.79	-3,136.40	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	61
	40.60	-11,937.82	-3,829.03	-1,803.08	-6,305.71	00017841 - 3			
	13.40	-5,780.67	-2,061.82	-847.04	-2,871.80	00017841 - 4			
	6.84	-1,866.69	-475.62	-182.40	-1,208.67	00017841 - 5			
	4.41	-1,531.76	-478.17	-185.12	-868.47	00017841 - 6			
	29.09	-15,694.02	-5,239.07	-2,569.16	-7,885.78	00017841 - 7			
	78.18	-31,044.63	-9,497.19	-3,776.79	-17,770.65	00017841 - 8			
	2.70	-1,135.67	-332.46	-145.77	-657.44	00023662 - 1			
	2.89	-1,183.96	-339.88	-133.06	-711.02	00023662 - 2			
	2.61	-1,308.93	-440.49	-179.46	-688.97	00023662 - 3			
	16.49	-9,839.43	-3,768.23	-1,614.62	-4,456.58	00023662 - 4			
	60.45	-3,819.08	-1,188.00	-670.71	-1,960.37	00023662 - 5			
	5.05	-1,591.67	-389.53	-153.54	-1,048.60	00023662 - 6			
	202.30	-37,311.65	-6,994.73	-4,703.47	-25,613.45	00023662 - 7			
	195.20	-89,260.88	-34,042.15	-14,677.13	-40,541.60	00023662 - 8			
	20.81	-3,568.66	-966.54	-478.13	-2,123.99	00023697 - 5			
	4.96	-1,568.64	-404.99	-195.03	-968.62	00023697 - 7			
	3.54	-443.45	-107.03	-57.42	-279.01	00023697 - 8			
	92.86	-46,740.02	-18,263.06	-7,397.49	-21,079.47	00025156 - 2			
	1,014.60	308,335.40	96,690.20	45,779.60	165,865.60	17313183 - 1			
		-27,613.50	-8,108.60	-4,038.45	-15,466.45	18075265 - 1			
	6.41	-1,994.16	-787.61	-336.16	-870.39	21055370 - 1			
		8,040.20	-2,365.75	1,053.78	9,352.17	סה"כ צריכה			
	40.63	-8,948.51	-2,337.55	-899.73	-5,711.23	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	62
	6.32	-1,504.30	-372.88	-149.54	-981.88	00019007 - 2			
	20.47	-2,234.66	-375.36	-146.67	-1,712.64	00019007 - 6			
	3.31	-517.90	-205.58	-82.53	-229.80	00019007 - 7			
	18.02	-5,052.21	-1,617.30	-617.23	-2,817.68	00019007 - 8			
	148.84	-20,472.66	-4,418.42	-2,262.08	-13,792.16	00023678 - 1			
	156.64	-28,694.06	-6,864.14	-4,551.78	-17,278.14	00023678 - 2			
	52.04	-970.68	-200.14	-77.54	-693.00	00023678 - 3			
	6.79	-614.48	-37.26	-63.15	-514.06	00023678 - 4			
	8.07	-1,784.64	-456.13	-234.74	-1,093.77	00023678 - 5			
	2.56	-910.59	-247.84	-125.03	-537.72	00023678 - 6			
	28.46	-11,159.05	-3,746.09	-2,179.01	-5,233.95	00023678 - 7			
	3.15	-1,262.86	-512.19	-193.86	-556.82	00023678 - 8			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 1	-614.80	-6.40	-10.80	-632.00	9.07	
			14155760 - 2	-1,982.40	-147.60	-402.80	-2,532.80	12.12	
			14155760 - 3	-4,336.00	-827.20	-2,150.40	-7,313.60	29.04	
			14155760 - 4	-4,019.20	-793.60	-1,969.60	-6,782.40	31.47	
			17312743 - 1	-1,854.90	-460.27	-1,723.43	-4,038.60	53.48	
			20281675 - 1	35,956.30	12,813.30	67,424.50	116,194.10	570.00	
			סה"כ צריכה	-28,003.84	-1,004.64	39,776.59	10,768.11		
63	45433	ציבורי בניין C	00005140 - 1	-890.13	-197.42	-406.35	-1,493.89	6.04	
			00025243 - 1	-4,054.06	-1,408.41	-3,618.26	-9,080.72	18.02	
			00025243 - 2	-4,048.04	-1,424.07	-3,669.52	-9,141.62	18.15	
			00025243 - 3	-4,256.08	-1,515.76	-3,887.77	-9,659.61	19.14	
			00025243 - 4	-2,208.39	-480.06	-1,148.66	-3,837.11	11.37	
			00025243 - 5	-1,347.27	-300.79	-735.88	-2,383.94	7.10	
			00025243 - 6	-1,696.22	-432.61	-1,077.36	-3,206.19	8.33	
			00025243 - 7	-1,451.71	-319.66	-839.38	-2,610.75	8.86	
			00025243 - 8	-1,201.90	-276.18	-732.06	-2,210.14	6.08	
			00025243 - 9	-686.64	-149.89	-403.31	-1,239.84	3.78	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.008	0.008		
			00025427 - 1	-718.57	-61.59	-113.99	-894.15	5.60	
			00025427 - 2	-6,581.77	-2,099.86	-5,300.18	-13,981.81	28.06	
			00025427 - 3	-1,307.06	-257.79	-529.52	-2,094.38	11.34	
			00025427 - 4	-1,208.55	-227.80	-570.63	-2,006.99	6.03	
			00025427 - 7	-412.38	-60.36	-131.53	-604.27	3.96	
			00025427 - 8	-4,793.50	-1,299.14	-3,294.90	-9,387.54	21.55	
			00025508 - 1	50,542.40	13,992.92	31,214.40	95,749.72	282.48	
			00025508 - 2	-4,676.23	-1,425.07	-3,463.90	-9,565.19	26.03	
			00025508 - 4	-285.03	-68.28	-170.89	-524.21	1.39	
			00025508 - 5	-1,470.62	-279.14	-734.21	-2,483.97	7.90	
			00025508 - 7	-8,989.22	-2,756.43	-4,399.63	-16,145.29	39.18	
			00025508 - 8	-15,033.61	-4,211.71	-9,541.58	-28,786.90	158.98	
			16092203 - 1	-211.60	-75.90	-160.80	-448.30	0.91	
			16092203 - 2	-325.60	-126.10	-281.50	-733.20	1.20	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055347 - 2	-14.00	-14.15	-53.40	-81.55	0.21	
			21055347 - 3	-993.40	-189.00	-351.80	-1,534.20	6.50	
			21055348 - 2	-1,796.60	-254.00	-408.00	-2,458.60	12.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055348 - 3	-1,431.20	-250.20	-739.40	-2,420.80	9.95	
			21055417 - 1	103,536.00	31,372.00	71,568.00	206,476.00	444.12	
			21055417 - 2	-12,367.20	-3,919.20	-9,382.20	-25,668.60	459.04	
			21055417 - 3	-2,365.80	-399.60	-23.40	-2,788.80	9.81	
			21055417 - 4	-20,568.80	-7,848.80	-19,792.80	-48,210.40	70.16	
			21055418 - 1	-12,206.40	-3,514.80	-7,478.40	-23,199.60	67.78	
			21055418 - 2	-7,285.20	-2,728.80	-6,933.60	-16,947.60	23.99	
			21055418 - 3	-1,321.60	-181.60	-468.40	-1,971.60	58.23	
			21055418 - 4	-6,792.40	-1,495.20	-1,776.00	-10,063.60	48.36	
			סה"כ צריכה	19,081.60	5,115.57	10,163.19	34,360.36		
			סה"כ צריכה	355,900.30	103,957.82	266,897.10	726,755.22		
			חשבון חברת חשמל			738,629.00	738,629.00		
			הפרש בקוט"ש			-471,731.90	-11,873.78		
			הפרש באחוזים			-63.87%	-1.61%		



■ פסגה (Kwh 355,900.30)  
■ גבע (Kwh 103,957.82)  
■ שפל (Kwh 266,897.10)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	165,865.60	45,779.60	96,690.20	308,335.40	1,014.60	
			סה"כ צריכה	165,865.60	45,779.60	96,690.20	308,335.40		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	35,956.30	12,813.30	67,424.50	116,194.10	570.00	
			סה"כ צריכה	35,956.30	12,813.30	67,424.50	116,194.10		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	103,536.00	31,372.00	71,568.00	206,476.00	444.12	
			סה"כ צריכה	103,536.00	31,372.00	71,568.00	206,476.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	50,542.40	13,992.92	31,214.40	95,749.72	282.48	
			סה"כ צריכה	50,542.40	13,992.92	31,214.40	95,749.72		

