

**דוח קוט"ש**

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת מוטורולה

תקופת דוח: (01/11/23 - 30/11/23)

תאריך הפקה: 10/12/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	81016925 - 7	*לחלוקה אטריום ק.קרקע לוח מא 103.7	52972	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20004258 - 3	*לחלוקה בין דיירים אגף A+B+C+D	52973	2
	13.90	2,135.57	1,804.92	0.00	330.65	81016822 - 6			
	5.40	1,204.50	918.00	0.00	286.50	81016822 - 8			
	2.40	1,331.00	1,134.00	0.00	197.00	81016868 - 6			
	42.00	13,945.40	11,828.60	0.00	2,116.80	81016868 - 8			
	12.00	3,448.00	2,702.40	0.00	745.60	81016925 - 3			
	10.40	5,567.20	4,678.40	0.00	888.80	81016925 - 5			
	0.45	168.95	143.85	0.00	25.10	81016925 - 6			
	0.40	131.85	112.05	0.00	19.80	81016925 - 8			
	16.80	6,840.00	5,606.40	0.00	1,233.60	81016929 - 3			
	1.80	743.90	549.90	0.00	194.00	81016940 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81016940 - 2			
	1.35	827.00	549.15	0.00	277.85	81016940 - 3			
	24.80	10,089.45	8,078.10	0.00	2,011.35	81016994 - 1			
	4.05	147.90	121.30	0.00	26.60	81016994 - 3			
	3.50	566.20	417.56	0.00	148.64	81016994 - 6			
	3.10	641.25	561.25	0.00	80.00	81016994 - 7			
	4.55	227.00	194.83	0.00	32.16	81016994 - 8			
		13.40	11.40	0.00	2.00	81018777 - 3			
	1.50	547.15	463.40	0.00	83.75	81018777 - 4			
	4.30	730.70	633.30	0.00	97.40	81018777 - 5			
		35.80	30.85	0.00	4.95	81018777 - 7			
		49,342.22	40,539.67	0.00	8,802.55	סה"כ צריכה			
	13.90	6,406.72	5,414.77	0.00	991.95	81016822 - 6	*לחלוקה מיזוג אוויר וציבורי	52974	3
	5.40	1,204.50	918.00	0.00	286.50	81016822 - 8			
	42.00	5,976.60	5,069.40	0.00	907.20	81016868 - 8			
	24.80	3,363.15	2,692.70	0.00	670.45	81016994 - 1			
	3.50	781.90	576.64	0.00	205.26	81016994 - 6			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81016994 - 8	87.54	0.00	530.27	617.80	4.55	
			סה"כ צריכה	3,148.90	0.00	15,201.78	18,350.68		
4	54844	שטחים ריקים	20004258 - 2	360.20	0.00	1,893.60	2,253.80	6.30	
			20004404 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70057895 - 1	4.58	0.00	25.94	30.52	0.05	
			81016803 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016822 - 4	5.85	0.00	23.75	29.60	1.65	
			81016894 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016925 - 2	27.20	0.00	150.80	178.00	0.40	
			81016929 - 4	2.20	0.00	10.30	12.50	0.10	
			81016929 - 6	0.00	0.00	0.80	0.80		
			81016936 - 1	372.00	0.00	2,070.00	2,442.00	8.00	
			81016936 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016940 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016940 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016940 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018777 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	772.03	0.00	4,175.19	4,947.22		
5	52963	שנאי 01 הזנת חשמל UPS+G לוח ראשי U1 110	70061247 - 1	27,601.28	0.00	158,395.76	185,997.04	606.72	
			סה"כ צריכה	27,601.28	0.00	158,395.76	185,997.04		
6	52964	שנאי 2 הזנת חשמל UPS+G לוח ראשי U2 111	70062103 - 1	21,878.80	0.00	121,052.96	142,931.76	203.20	
			סה"כ צריכה	21,878.80	0.00	121,052.96	142,931.76		
7	52965	שנאי T03	81029800 - 1	33,376.72	0.00	172,746.32	206,123.04	418.56	
			סה"כ צריכה	33,376.72	0.00	172,746.32	206,123.04		
8	52966	שנאי T05	81016894 - 7	10,956.80	0.00	59,257.60	70,214.40	153.60	
			סה"כ צריכה	10,956.80	0.00	59,257.60	70,214.40		
9	52967	שנאי T06	81021559 - 1	13,245.57	0.00	59,130.56	72,376.13	395.26	
			סה"כ צריכה	13,245.57	0.00	59,130.56	72,376.13		
10	52968	שנאי T07	81016936 - 6	13,030.40	0.00	77,363.20	90,393.60	377.60	
			סה"כ צריכה	13,030.40	0.00	77,363.20	90,393.60		
11	52969	שנאי T08	81022129 - 1	17,364.54	0.00	78,573.63	95,938.18	242.30	
			סה"כ צריכה	17,364.54	0.00	78,573.63	95,938.18		
12	52970	שנאי T09	81016929 - 5	18,617.60	0.00	103,910.40	122,528.00	345.60	
			סה"כ צריכה	18,617.60	0.00	103,910.40	122,528.00		
13	52971	שנאי T10	81029267 - 1	14,895.62	0.00	85,346.69	100,242.30	220.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,895.62	0.00	85,346.69	100,242.30		


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52944	אגף A פוקס ויזל ק.4 לוח 106.8	8 - 81016803	1,647.20	0.00	10,035.20	11,682.40	48.40	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	73.55	0.00	394.76	468.31		
			סה"כ צריכה	1,720.75	0.00	10,429.96	12,150.71		
2	52945	אגף A ק.4 אוריגין גי.פי.אס	1 - 20004258	79.20	0.00	499.00	578.20	1.74	
			1 - 20004404	137.40	0.00	816.00	953.40	2.45	
			1 - 20281875	513.90	0.00	3,867.40	4,381.30	64.30	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	32.62	0.00	203.86	236.48		
			סה"כ צריכה	763.12	0.00	5,386.26	6,149.38		
3	52946	אגף A קרמר ק.1 105.4	1 - 81016803	3,194.40	0.00	15,317.20	18,511.60	34.80	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	142.64	0.00	602.54	745.17		
			סה"כ צריכה	3,337.04	0.00	15,919.74	19,256.77		
4	52947	אגף C ק.4 פי.אי.וי.איי נטוורקס	2 - 20004404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			5 - 81016894	2,202.40	0.00	12,864.00	15,066.40	30.40	
			7 - 81016936	66.50	0.00	3,159.50	3,226.00	31.50	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	101.31	0.00	630.32	731.63		
			סה"כ צריכה	2,370.21	0.00	16,653.82	19,024.03		
5	52948	אגף C קרמר ק.1 105.4	5 - 81016940	3,492.00	0.00	13,456.80	16,948.80	34.40	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	155.92	0.00	529.36	685.28		
			סה"כ צריכה	3,647.92	0.00	13,986.16	17,634.08		
6	52949	אינטרוויז	1 - 20004257	338.60	0.00	1,598.00	1,936.60	6.54	
			2 - 20004257	587.60	0.00	3,277.00	3,864.60	7.44	

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.33	1,654.60	1,408.60	0.00	246.00	20004258 - 4			
	19.20	5,483.20	4,694.00	0.00	789.20	81016803 - 2			
	30.80	8,226.40	6,391.60	0.00	1,834.80	81016803 - 5			
	17.60	5,038.80	4,196.80	0.00	842.00	81016803 - 7			
	28.20	14,770.80	12,552.60	0.00	2,218.20	81016894 - 3			
	17.20	8,083.20	6,681.60	0.00	1,401.60	81016894 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81016940 - 4			
	11.80	6,621.00	5,622.20	0.00	998.80	81016994 - 4			
	2.50	335.70	288.40	0.00	47.30	81018777 - 6			
		18,147.30	14,711.86	0.00	3,435.44	ציבורי ומא בניין A+B+C+D			
		74,162.20	61,422.66	0.00	12,739.54	סה"כ צריכה			
	22.80	-5,628.80	-4,762.00	0.00	-866.80	70058596 - 1	בנק ירושלים בניין B	52951	7
	40.00	15,397.00	13,042.00	0.00	2,355.00	81016868 - 1			
	30.00	14,211.00	12,232.00	0.00	1,979.00	81016868 - 2			
	41.00	19,540.00	16,902.00	0.00	2,638.00	81016868 - 3			
	24.00	6,423.00	5,097.00	0.00	1,326.00	81016868 - 5			
		16,133.00	13,389.11	0.00	2,743.89	ציבורי ומא בניין A+B+C+D			
		66,075.20	55,900.11	0.00	10,175.09	סה"כ צריכה			
	0.45	254.60	216.00	0.00	38.60	70044593 - 1	בנק לאומי	52952	8
		82.28	68.03	0.00	14.25	ציבורי ומא בניין A+B+C+D			
		336.88	284.03	0.00	52.86	סה"כ צריכה			
	15.60	4,879.20	4,118.40	0.00	760.80	81016822 - 7	מטורולה	52953	9
	0.60	-274.70	-232.85	0.00	-41.85	81018777 - 1			
	3.25	-1,183.10	-994.00	0.00	-189.10	81018777 - 2			
	4.30	-730.70	-633.30	0.00	-97.40	81018777 - 5			
	2.50	-335.70	-288.40	0.00	-47.30	81018777 - 6			
		-13.40	-11.40	0.00	-2.00	81018777 - 3			
	1.50	-547.15	-463.40	0.00	-83.75	81018777 - 4			
	64.30	-4,381.30	-3,867.40	0.00	-513.90	20281875 - 1			
	606.72	185,997.04	158,395.76	0.00	27,601.28	70061247 - 1			
	203.20	142,931.76	121,052.96	0.00	21,878.80	70062103 - 1			
	1.28	554.08	469.92	0.00	84.16	70062141 - 1			
	27.40	16,827.20	14,254.00	0.00	2,573.20	81016822 - 5			
	72.00	20,409.00	17,145.00	0.00	3,264.00	81016894 - 1			
	1.60	1,104.00	934.80	0.00	169.20	81016894 - 6			
	5.60	2,868.00	2,427.60	0.00	440.40	81016894 - 8			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81016936 - 2	967.80	0.00	5,622.00	6,589.80	19.80	
			81016936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016994 - 2	2.05	0.00	13.30	15.35		
			81018777 - 1	41.85	0.00	232.85	274.70	0.60	
			81018777 - 2	189.10	0.00	994.00	1,183.10	3.25	
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	2,545.02	0.00	12,555.33	15,100.35		
			סה"כ צריכה	59,542.36	0.00	331,725.17	391,267.53		
10	52955	מיזוג אוויר	81016822 - 1	33.60	0.00	185.60	219.20		
			81016822 - 2	137.60	0.00	760.00	897.60	1.60	
			81016822 - 3	1,990.80	0.00	10,310.40	12,301.20	68.40	
			81016925 - 1	8,176.00	0.00	34,932.80	43,108.80	259.20	
			81016925 - 4	3,267.50	0.00	14,675.00	17,942.50	130.00	
			81016929 - 1	17,222.40	0.00	97,590.40	114,812.80	336.00	
			81016929 - 2	2.40	0.00	4.80	7.20		
			81016936 - 5	4,659.20	0.00	29,830.40	34,489.60	288.00	
			81016994 - 5	21,516.00	0.00	114,204.00	135,720.00	268.00	
			סה"כ צריכה	57,005.50	0.00	302,493.40	359,498.90		
11	52956	סימנס בניין A	20281859 - 1	24.10	0.00	119.00	143.10	27.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+C+D	8.90	0.00	37.48	46.38		
			סה"כ צריכה	33.00	0.00	156.48	189.48		
12	52957	סימנס בניין B	81016868 - 4	469.00	0.00	2,783.00	3,252.00	7.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+C+D	173.17	0.00	876.52	1,049.70		
			סה"כ צריכה	642.17	0.00	3,659.52	4,301.70		
13	52958	סימנס בניין C	20004404 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016803 - 3	2,191.20	0.00	7,260.40	9,451.60	25.20	
			81016936 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			לוח מא אטריום קומת קרקע- לחלוקה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי ומא	97.84	0.00	285.61	383.45		
			סה"כ צריכה	2,289.04	0.00	7,546.01	9,835.05		
14	52959	סימנס בניין D	81016803 - 4	1,760.00	0.00	8,591.20	10,351.20	33.20	
			81016929 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81016929 - 8	3,637.50	0.00	20,333.00	23,970.50	42.50	
			ציבורי ומא בניין A+B+C+D	1,992.97	0.00	9,109.86	11,102.83		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	52960	פיברו טבע	70058596 - 1	7,390.47	0.00	38,034.06	45,424.53	22.80	
			ציבורי ומא בניין A+B+C+D	320.06	0.00	1,499.82	1,819.88		
			סה"כ צריכה	1,186.86	0.00	6,261.82	7,448.68		
16	52962	קשת משרדים ק.כניסה	70057646 - 1	-82.96	0.00	-898.86	-981.82	5.05	
			81016868 - 7	308.40	0.00	2,689.20	2,997.60	12.00	
			ציבורי ומא בניין A+B+C+D	83.24	0.00	563.88	647.12		
			סה"כ צריכה	308.68	0.00	2,354.22	2,662.90		
17	52961	ש.כ שיווק	70057646 - 1	82.96	0.00	898.86	981.82	5.05	
			ציבורי ומא בניין A+B+C+D	30.63	0.00	283.10	313.73		
			סה"כ צריכה	113.59	0.00	1,181.96	1,295.56		
			סה"כ צריכה	163,318.19	0.00	873,395.39	1,036,713.58		
			חשבון חברת חשמל	191,635.00		1,030,049.00	1,221,684.00		
			הפרש בקוט"ש	-28,316.81		-156,653.61	-184,970.42		
			הפרש באחוזים	-14.78%		-15.21%	-15.14%		



- פסגה (Kwh 163,318.19)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 873,395.39)

