



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (03/12/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 18/12/23

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|----|
| | 744.00 | 94,339.28 | 88,453.78 | 0.00 | 5,885.50 | 22344634 - 1 | *שנאי 1 גג פורמולה T1 | 31492 | 1 |
| | | 94,339.28 | 88,453.78 | 0.00 | 5,885.50 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 82,815.10 | 76,661.80 | 0.00 | 6,153.30 | 13127926 - 1 | *שנאי 2 גג פורמולה T2 | 31493 | 2 |
| | | 82,815.10 | 76,661.80 | 0.00 | 6,153.30 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 177,154.38 | 165,115.58 | 0.00 | 12,038.80 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | 177,154.38 | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |



■ פסגה (12,038.80 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (165,115.58 Kwh)

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|----|
| | 91.60 | 2,817.69 | 2,285.53 | 0.00 | 532.16 | 22344632 - 1 | חדר תקשורת גג (סלקום) | 31494 | 1 |
| | | 2,817.69 | 2,285.53 | 0.00 | 532.16 | סה"כ צריכה | | | |
| | 80.12 | 15,649.62 | 2,838.40 | 2,922.39 | 9,888.83 | 00009279 - 8 | מגדל קירור חדש | 31495 | 2 |
| | | 15,649.62 | 2,838.40 | 2,922.39 | 9,888.83 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 82,815.10 | 76,661.80 | 0.00 | 6,153.30 | 13127926 - 1 | ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה | 31496 | 3 |
| | 744.00 | 94,339.28 | 88,453.78 | 0.00 | 5,885.50 | 22344634 - 1 | | | |
| | | 177,154.38 | 165,115.58 | 0.00 | 12,038.80 | סה"כ צריכה | | | |

