



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (01/12/23 - 18/12/23)

תאריך הפקה: 21/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	249.60	0.00	1,987.20	2,236.80	88.14	
			סה"כ צריכה	249.60	0.00	1,987.20	2,236.80		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	338.40	0.00	1,416.60	1,755.00	83.16	
			סה"כ צריכה	338.40	0.00	1,416.60	1,755.00		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	134.40	0.00	439.20	573.60	65.88	
			סה"כ צריכה	134.40	0.00	439.20	573.60		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	982.40	0.00	4,508.00	5,490.40	65.29	
			סה"כ צריכה	982.40	0.00	4,508.00	5,490.40		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	71.16	0.00	272.11	343.27	2.36	
			22009804 - 2	0.67	0.00	2.46	3.13	0.59	
			22009804 - 3	0.09	0.00	0.27	0.36	0.65	
			22009804 - 4	0.00	0.00	6.98	6.98	78.45	
			22009805 - 1	28.82	0.00	65.97	94.79	5.16	
			22009805 - 2	41.49	0.00	154.84	196.33	11.67	
			22009805 - 3	57.02	0.00	225.35	282.36	4.49	
			22009805 - 4	84.80	0.00	290.98	375.78	3.41	
			22009810 - 1	33.31	0.00	193.16	226.47	5.84	
			22009810 - 3	0.05	0.00	0.07	0.13	0.09	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	134.98	0.00	586.73	721.71		
			סה"כ צריכה	452.40	0.00	1,798.92	2,251.32		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	575.60	0.00	3,240.80	3,816.40	27.26	
			סה"כ צריכה	575.60	0.00	3,240.80	3,816.40		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	17.79	0.00	68.03	85.82	2.36	
			22009804 - 3	0.02	0.00	0.07	0.09	0.65	
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	78.45	
			22009805 - 3	14.25	0.00	56.34	70.59	4.49	
			22009805 - 4	21.20	0.00	72.75	93.95	3.41	
			22009810 - 1	8.33	0.00	48.29	56.62	5.84	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.02	0.03	0.09	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	33.75	0.00	146.68	180.43		
			סה"כ צריכה	95.35	0.00	393.91	489.27		
8	51081	קומה 05 דוד בן אבי	22009802 - 1	100.80	0.00	379.05	479.85	1.56	
			22009803 - 2	1.71	0.00	5.00	6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	17.79	0.00	68.03	85.82	2.36	
			22009804 - 2	1.35	0.00	4.91	6.26	0.59	
			22009804 - 3	0.02	0.00	0.07	0.09	0.65	
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	78.45	
			22009805 - 1	57.67	0.00	132.00	189.67	5.16	
			22009805 - 2	83.03	0.00	309.89	392.92	11.67	
			22009805 - 3	14.25	0.00	56.34	70.59	4.49	
			22009805 - 4	21.20	0.00	72.75	93.95	3.41	
			22009808 - 1	8.80	0.00	45.60	54.40	6.23	
			22009810 - 1	8.33	0.00	48.29	56.62	5.84	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.02	0.03	0.09	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	33.75	0.00	146.68	180.43		
			סה"כ צריכה	348.71	0.00	1,270.37	1,619.08		
9	50645	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.80	0.00	-63.17	-79.97	1.56	
			22009802 - 2	-16.92	0.00	-64.29	-81.22	1.14	
			22009802 - 3	-19.76	0.00	-75.22	-94.97	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-18.43	0.00	-70.75	-89.18	2.05	
			22009803 - 2	-1.71	0.00	-5.00	-6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	121.60	0.00	378.10	499.70	9.30	
			סה"כ צריכה	47.97	0.00	99.67	147.64		
10	51082	קומה 06 DES	22009802 - 2	101.55	0.00	385.75	487.30	1.14	
			22009803 - 2	1.71	0.00	5.00	6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	17.79	0.00	68.03	85.82	2.36	
			22009804 - 2	1.47	0.00	5.36	6.83	0.59	
			22009804 - 3	0.02	0.00	0.07	0.09	0.65	
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	78.45	
			22009805 - 1	62.91	0.00	144.00	206.91	5.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	90.56	0.00	337.98	428.54	11.67	
			22009805 - 3	14.25	0.00	56.34	70.59	4.49	
			22009805 - 4	21.20	0.00	72.75	93.95	3.41	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	8.33	0.00	48.29	56.62	5.84	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.02	0.03	0.09	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	33.75	0.00	146.68	180.43		
			סה"כ צריכה	353.56	0.00	1,272.01	1,625.56		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.80	0.00	-63.17	-79.97	1.56	
			22009802 - 2	-16.92	0.00	-64.29	-81.22	1.14	
			22009802 - 3	-19.76	0.00	-75.22	-94.97	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-18.43	0.00	-70.75	-89.18	2.05	
			22009803 - 2	-1.71	0.00	-5.00	-6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	121.60	0.00	378.10	499.70	9.30	
			סה"כ צריכה	47.97	0.00	99.67	147.64		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	118.55	0.00	451.30	569.85	1.37	
			22009803 - 2	1.71	0.00	5.00	6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	17.79	0.00	68.03	85.82	2.36	
			22009804 - 2	0.98	0.00	3.57	4.55	0.59	
			22009804 - 3	0.02	0.00	0.07	0.09	0.65	
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	78.45	
			22009805 - 1	41.94	0.00	96.00	137.94	5.16	
			22009805 - 2	60.39	0.00	225.39	285.79	11.67	
			22009805 - 3	14.25	0.00	56.34	70.59	4.49	
			22009805 - 4	21.20	0.00	72.75	93.95	3.41	
			22009808 - 3	27.40	0.00	806.60	834.00	11.11	
			22009810 - 1	8.33	0.00	48.29	56.62	5.84	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.02	0.03	0.09	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	33.75	0.00	146.68	180.43		
			סה"כ צריכה	346.33	0.00	1,981.78	2,328.11		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.80	0.00	-63.17	-79.97	1.56	
			22009802 - 2	-16.92	0.00	-64.29	-81.22	1.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-19.76	0.00	-75.22	-94.97	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-18.43	0.00	-70.75	-89.18	2.05	
			22009803 - 2	-1.71	0.00	-5.00	-6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	121.60	0.00	378.10	499.70	9.30	
			סה"כ צריכה	47.97	0.00	99.67	147.64		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 2	1.71	0.00	5.00	6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009804 - 1	17.79	0.00	68.03	85.82	2.36	
			22009804 - 2	1.29	0.00	4.69	5.98	0.59	
			22009804 - 3	0.02	0.00	0.07	0.09	0.65	
			22009804 - 4	0.00	0.00	1.75	1.75	78.45	
			22009805 - 1	55.05	0.00	126.00	181.05	5.16	
			22009805 - 2	79.24	0.00	295.74	374.98	11.67	
			22009805 - 3	14.25	0.00	56.34	70.59	4.49	
			22009805 - 4	21.20	0.00	72.75	93.95	3.41	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	8.33	0.00	48.29	56.62	5.84	
			22009810 - 3	0.01	0.00	0.02	0.03	0.09	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	33.75	0.00	146.68	180.43		
			סה"כ צריכה	232.64	0.00	825.34	1,057.98		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.80	0.00	-63.17	-79.97	1.56	
			22009802 - 2	-16.92	0.00	-64.29	-81.22	1.14	
			22009802 - 3	-19.76	0.00	-75.22	-94.97	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-18.43	0.00	-70.75	-89.18	2.05	
			22009803 - 2	-1.71	0.00	-5.00	-6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	121.60	0.00	378.10	499.70	9.30	
			סה"כ צריכה	47.97	0.00	99.67	147.64		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.80	0.00	-63.17	-79.97	1.56	
			22009802 - 2	-16.92	0.00	-64.29	-81.22	1.14	
			22009802 - 3	-19.76	0.00	-75.22	-94.97	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.05	-89.18	-70.75	0.00	-18.43	22009803 - 1			
	0.19	-6.71	-5.00	0.00	-1.71	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	9.30	499.70	378.10	0.00	121.60	22009803 - 4			
		147.64	99.67	0.00	47.97	סה"כ צריכה			
	2.05	535.10	424.50	0.00	110.60	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.19	6.71	5.00	0.00	1.71	22009803 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.36	85.82	68.03	0.00	17.79	22009804 - 1			
	0.59	8.54	6.70	0.00	1.84	22009804 - 2			
	0.65	0.09	0.07	0.00	0.02	22009804 - 3			
	78.45	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.16	258.64	180.00	0.00	78.64	22009805 - 1			
	11.67	535.68	422.48	0.00	113.20	22009805 - 2			
	4.49	70.59	56.34	0.00	14.25	22009805 - 3			
	3.41	93.95	72.75	0.00	21.20	22009805 - 4			
	5.18	262.80	212.40	0.00	50.40	22009806 - 3			
	5.84	56.62	48.29	0.00	8.33	22009810 - 1			
	0.09	0.03	0.02	0.00	0.01	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		180.43	146.68	0.00	33.75	28029790 - 1			
		2,096.74	1,644.99	0.00	451.74	סה"כ צריכה			
	0.19	6.71	5.00	0.00	1.71	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.36	85.82	68.03	0.00	17.79	22009804 - 1			
	0.59	7.40	5.81	0.00	1.59	22009804 - 2			
	0.65	0.09	0.07	0.00	0.02	22009804 - 3			
	78.45	1.75	1.75	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.16	224.15	156.00	0.00	68.15	22009805 - 1			
	11.67	464.17	366.08	0.00	98.09	22009805 - 2			
	4.49	70.59	56.34	0.00	14.25	22009805 - 3			
	3.41	93.95	72.75	0.00	21.20	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	5.84	56.62	48.29	0.00	8.33	22009810 - 1			
	0.09	0.03	0.02	0.00	0.01	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		180.43	146.68	0.00	33.75	28029790 - 1			
		1,191.70	926.80	0.00	264.90	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.80	0.00	-63.17	-79.97	1.56	
			22009802 - 2	-16.92	0.00	-64.29	-81.22	1.14	
			22009802 - 3	-19.76	0.00	-75.22	-94.97	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-18.43	0.00	-70.75	-89.18	2.05	
			22009803 - 2	-1.71	0.00	-5.00	-6.71	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	121.60	0.00	378.10	499.70	9.30	
			סה"כ צריכה	47.97	0.00	99.67	147.64		
			סה"כ צריכה	5,113.89	0.00	22,303.92	27,417.81		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				27,417.81		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (5,113.89 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (22,303.92 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%)	22009802 - 1	-100.80	0.00	-379.05	-479.85	1.56	
			22009802 - 2	-101.55	0.00	-385.75	-487.30	1.14	
			22009802 - 3	-118.55	0.00	-451.30	-569.85	1.37	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-110.60	0.00	-424.50	-535.10	2.05	
			22009803 - 2	-10.25	0.00	-30.00	-40.25	0.19	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009803 - 4	729.60	0.00	2,268.60	2,998.20	9.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	287.85	0.00	598.00	885.85		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.15	0.00	0.20	0.35	0.09	
			סה"כ צריכה	0.15	0.00	0.20	0.35		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	195.70	0.00	748.30	944.00	2.36	
			סה"כ צריכה	195.70	0.00	748.30	944.00		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	393.20	0.00	900.00	1,293.20	5.16	
			סה"כ צריכה	393.20	0.00	900.00	1,293.20		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	39.62	0.00	147.87	187.49	11.67	
			סה"כ צריכה	39.62	0.00	147.87	187.49		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	91.60	0.00	531.20	622.80	5.84	
			סה"כ צריכה	91.60	0.00	531.20	622.80		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	9.20	0.00	33.50	42.70	0.59	
			סה"כ צריכה	9.20	0.00	33.50	42.70		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.25	0.00	0.75	1.00	0.65	
			סה"כ צריכה	0.25	0.00	0.75	1.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	19.20	19.20	78.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	19.20	19.20		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	70.56	0.00	278.86	349.42	4.49	
			סה"כ צריכה	70.56	0.00	278.86	349.42		
12	49920	לוח ש.מבנה ק.01- (100%)	22009805 - 4	104.94	0.00	360.09	465.03	3.41	
			סה"כ צריכה	104.94	0.00	360.09	465.03		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	371.20	0.00	1,613.50	1,984.70		
			סה"כ צריכה	371.20	0.00	1,613.50	1,984.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	530.00	0.00	2,851.25	3,381.25	146.03	
			סה"כ צריכה	530.00	0.00	2,851.25	3,381.25		
17	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	2,230.00	0.00	9,690.00	11,920.00	101.00	
			סה"כ צריכה	2,230.00	0.00	9,690.00	11,920.00		

