



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה מצפה רמון

תקופת דוח: (30/11/23 - 01/11/23)

תאריך הפקה: 25/12/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1,510.50	-8,296.83	-8,917.95	0.00	621.12	19093378 - 1	חברת אורדן	50130	1
	3.98	-481.93	-443.60	0.00	-38.33	19093378 - 2			
	99.82	18,729.16	18,644.89	0.00	84.28	19093378 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093378 - 4			
		9,950.40	9,283.34	0.00	667.07	סה"כ צריכה			
	3.98	481.93	443.60	0.00	38.33	19093378 - 2	חומרי בניין	50128	2
		481.93	443.60	0.00	38.33	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093378 - 4	ל. גבריאלי בע"מ	52058	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		10,432.33	9,726.94	0.00	705.40	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		10,432.33				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (705.40 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (9,726.94 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	99.82	18,729.16	18,644.89	0.00	84.28	19093378 - 3	פוטוולטאי	50129	1
		18,729.16	18,644.89	0.00	84.28	סה"כ צריכה			
	1,510.50	-8,296.83	-8,917.95	0.00	621.12	19093378 - 1	ראשי	50127	2
		-8,296.83	-8,917.95	0.00	621.12	סה"כ צריכה			

