



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (01/11/23 - 30/11/23)

תאריך הפקדה: 26/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	3 - 20065483	54.40	0.00	169.12	223.52	19.60	
			סה"כ צריכה	54.40	0.00	169.12	223.52		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	3 - 20065484	15.52	0.00	88.32	103.84	1.72	
			סה"כ צריכה	15.52	0.00	88.32	103.84		
3	44581	*לוח משאבות צילרים	2 - 20065484	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	2 - 20065483	1,528.20	0.00	9,706.80	11,235.00	123.62	
			סה"כ צריכה	1,528.20	0.00	9,706.80	11,235.00		
5	44580	*צילר 2	1 - 20065484	1,205.40	0.00	7,371.00	8,576.40	158.69	
			סה"כ צריכה	1,205.40	0.00	7,371.00	8,576.40		
6	51919	אולם אירועים	4 - 20065484	118.00	0.00	690.00	808.00	9.37	
			ציבורי	1.14	0.00	-88.70	-87.56		
			סה"כ צריכה	119.14	0.00	601.30	720.44		
7	45280	קומה 1 אמס	1 - 20281745	939.90	0.00	5,515.40	6,455.30	58.80	
			ציבורי	9.08	0.00	-709.00	-699.92		
			סה"כ צריכה	948.98	0.00	4,806.40	5,755.38		
8	44593	קומה 2 בונה השרון	2 - 20065478	82.48	0.00	504.88	587.36	77.96	
			ציבורי	0.80	0.00	-64.90	-64.10		
			סה"כ צריכה	83.28	0.00	439.98	523.26		
9	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	1 - 20065481	205.70	0.00	1,283.70	1,489.40	9.86	
			ציבורי	1.99	0.00	-165.02	-163.03		
			סה"כ צריכה	207.69	0.00	1,118.68	1,326.37		
10	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	3 - 20065481	10.76	0.00	92.92	103.68	78.51	
			ציבורי	0.10	0.00	-11.94	-11.84		
			סה"כ צריכה	10.86	0.00	80.98	91.84		
11	51678	קומה 2 מגיסת	4 - 20065478	22.72	0.00	408.00	430.72	4.58	
			ציבורי	0.22	0.00	-52.45	-52.23		
			סה"כ צריכה	22.94	0.00	355.55	378.49		
12	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ	2 - 20065481	27.08	0.00	431.96	459.04	78.43	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.26	0.00	-55.53	-55.27		
			סה"כ צריכה	27.34	0.00	376.43	403.77		
13	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	1 - 21262391	50.40	0.00	426.50	476.90	3.80	
			ציבורי	0.49	0.00	-54.83	-54.34		
			סה"כ צריכה	50.89	0.00	371.67	422.56		
14	44592	קומה 2 ניו אדג 2	1 - 20065478	250.92	0.00	1,179.00	1,429.92	77.21	
			ציבורי	2.42	0.00	-151.56	-149.13		
			סה"כ צריכה	253.34	0.00	1,027.44	1,280.79		
15	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	2 - 20065488	28.52	0.00	324.08	352.60	3.11	
			ציבורי	0.28	0.00	-41.66	-41.38		
			סה"כ צריכה	28.80	0.00	282.42	311.22		
16	54650	קומה 3 אווירם	4 - 20065482	33.16	0.00	231.72	264.88	27.04	
			ציבורי	0.32	0.00	-29.79	-29.47		
			סה"כ צריכה	33.48	0.00	201.93	235.41		
17	54651	קומה 3 אווירם (2)	1 - 20065480	21.20	0.00	187.44	208.64	3.05	
			ציבורי	0.20	0.00	-24.10	-23.89		
			סה"כ צריכה	21.40	0.00	163.34	184.75		
18	46438	קומה 3 גורן	2 - 20065480	21.36	0.00	254.16	275.52	2.28	
			ציבורי	0.21	0.00	-32.67	-32.47		
			סה"כ צריכה	21.57	0.00	221.49	243.05		
19	46439	קומה 3 וואב איי די	3 - 20065480	37.12	0.00	347.92	385.04	2.87	
			ציבורי	0.36	0.00	-44.72	-44.37		
			סה"כ צריכה	37.48	0.00	303.20	340.67		
20	51594	קומה 3 נדלסטיו	4 - 20065480	92.04	0.00	429.40	521.44	28.28	
			ציבורי	0.89	0.00	-55.20	-54.31		
			סה"כ צריכה	92.93	0.00	374.20	467.13		
21	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	3 - 20065482	33.20	0.00	275.88	309.08	26.74	
			ציבורי	0.32	0.00	-35.46	-35.14		
			סה"כ צריכה	33.52	0.00	240.42	273.94		
22	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	1 - 20065488	34.44	0.00	288.32	322.76	2.81	
			ציבורי	0.33	0.00	-37.06	-36.73		
			סה"כ צריכה	34.77	0.00	251.26	286.03		
23	46437	קומה 3 שדה סולברג	1 - 20065482	22.32	0.00	305.48	327.80	2.81	
			ציבורי	0.22	0.00	-39.27	-39.05		
			סה"כ צריכה	22.54	0.00	266.21	288.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	10.92	0.00	164.48	175.40	1.86	
			ציבורי	0.11	0.00	-21.14	-21.04		
			סה"כ צריכה	11.03	0.00	143.34	154.36		
25	46436	קומה 4 אינטגרטי	20065479 - 3	61.40	0.00	555.40	616.80	2.85	
			ציבורי	0.59	0.00	-71.40	-70.80		
			סה"כ צריכה	61.99	0.00	484.00	546.00		
26	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	23.60	0.00	291.48	315.08	2.24	
			ציבורי	0.23	0.00	-37.47	-37.24		
			סה"כ צריכה	23.83	0.00	254.01	277.84		
27	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	27.80	0.00	288.72	316.52	2.32	
			ציבורי	0.27	0.00	-37.11	-36.85		
			סה"כ צריכה	28.07	0.00	251.61	279.67		
28	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	106.72	0.00	789.80	896.52	6.79	
			ציבורי	1.03	0.00	-101.53	-100.50		
			סה"כ צריכה	107.75	0.00	688.27	796.02		
29	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	78.20	0.00	599.28	677.48	2.72	
			ציבורי	0.76	0.00	-77.04	-76.28		
			סה"כ צריכה	78.96	0.00	522.24	601.20		
30	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	279.04	0.00	2,021.60	2,300.64	10.72	
			ציבורי	2.70	0.00	-259.88	-257.18		
			סה"כ צריכה	281.74	0.00	1,761.72	2,043.46		
31	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	195.52	0.00	2,034.24	2,229.76	13.66	
			ציבורי	1.89	0.00	-261.50	-259.61		
			סה"כ צריכה	197.41	0.00	1,772.74	1,970.15		
32	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	102.20	0.00	202.70	304.90	8.48	
			20281613 - 1	64.60	0.00	255.80	320.40	1.04	
			ציבורי	1.61	0.00	-58.94	-57.33		
			סה"כ צריכה	168.41	0.00	399.56	567.97		
			סה"כ צריכה	5,813.65	0.00	35,095.63	40,909.28		
			חשבון חברת חשמל	8,583.00		48,517.00	57,100.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,769.35		-13,421.37	-16,190.72		
			הפרש באחוזים	-32.27%		-27.66%	-28.36%		





■ פסגה (Kwh 5,813.65)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 35,095.63)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	200000001 - 1	-1,756.35	0.00	-12,351.87	-14,108.22		
			20065477 - 1	-279.04	0.00	-2,021.60	-2,300.64	10.72	
			20065477 - 2	-195.52	0.00	-2,034.24	-2,229.76	13.66	
			20065478 - 1	-250.92	0.00	-1,179.00	-1,429.92	77.21	
			20065478 - 2	-82.48	0.00	-504.88	-587.36	77.96	
			20065478 - 4	-22.72	0.00	-408.00	-430.72	4.58	
			20065479 - 3	-61.40	0.00	-555.40	-616.80	2.85	
			20065479 - 4	-106.72	0.00	-789.80	-896.52	6.79	
			20065480 - 1	-21.20	0.00	-187.44	-208.64	3.05	
			20065480 - 2	-21.36	0.00	-254.16	-275.52	2.28	
			20065480 - 3	-37.12	0.00	-347.92	-385.04	2.87	
			20065480 - 4	-92.04	0.00	-429.40	-521.44	28.28	
			20065481 - 1	-205.70	0.00	-1,283.70	-1,489.40	9.86	
			20065481 - 2	-27.08	0.00	-431.96	-459.04	78.43	
			20065481 - 3	-10.76	0.00	-92.92	-103.68	78.51	
			20065482 - 1	-22.32	0.00	-305.48	-327.80	2.81	
			20065482 - 2	-10.92	0.00	-164.48	-175.40	1.86	
			20065482 - 3	-33.20	0.00	-275.88	-309.08	26.74	
			20065482 - 4	-33.16	0.00	-231.72	-264.88	27.04	
			20065483 - 1	7,570.00	0.00	47,447.50	55,017.50	3,264.70	
			20065483 - 2	-1,528.20	0.00	-9,706.80	-11,235.00	123.62	
			20065483 - 3	-54.40	0.00	-169.12	-223.52	19.60	
			20065484 - 1	-1,205.40	0.00	-7,371.00	-8,576.40	158.69	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065484 - 3	-15.52	0.00	-88.32	-103.84	1.72	
			20065484 - 4	-118.00	0.00	-690.00	-808.00	9.37	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065488 - 1	-34.44	0.00	-288.32	-322.76	2.81	
			20065488 - 2	-28.52	0.00	-324.08	-352.60	3.11	
			20065490 - 1	-78.20	0.00	-599.28	-677.48	2.72	
			20065490 - 2	-23.60	0.00	-291.48	-315.08	2.24	
			20065490 - 3	-27.80	0.00	-288.72	-316.52	2.32	
			20281509 - 1	-102.20	0.00	-202.70	-304.90	8.48	
			20281613 - 1	-64.60	0.00	-255.80	-320.40	1.04	
			20281745 - 1	-939.90	0.00	-5,515.40	-6,455.30	58.80	
			20281748 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	339.75	
			21262391 - 1	-50.40	0.00	-426.50	-476.90	3.80	
			סה"כ צריכה	28.81	0.00	-2,619.87	-2,591.06		
2	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	7,570.00	0.00	47,447.50	55,017.50	3,264.70	
			סה"כ צריכה	7,570.00	0.00	47,447.50	55,017.50		
3	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	339.75	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

