



**דוח קוט"ש**

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (31/12/23 - 01/12/23)

תאריך הפקה: 02/01/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40705	KFC	15114154 - 22	1,159.20	0.00	4,362.60	5,521.80	25.10	
			15114154 - 23	661.20	0.00	3,144.80	3,806.00	15.88	
			15114154 - 24	576.20	0.00	2,686.00	3,262.20	13.93	
			16226482 - 31	7.24	0.00	27.38	34.62	0.09	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	698.43	0.00	3,761.17	4,459.60		
			סה"כ צריכה	3,102.27	0.00	13,981.95	17,084.22		
2	45954	plays	16226486 - 7	414.80	0.00	1,638.30	2,053.10	15.08	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	120.52	0.00	602.88	723.40		
			סה"כ צריכה	535.32	0.00	2,241.18	2,776.50		
3	35434	גוד פ.א.ע בע"מ ת.17	16226478 - 1	1,848.60	0.00	5,729.60	7,578.20	37.26	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	537.11	0.00	2,108.45	2,645.55		
			סה"כ צריכה	2,385.71	0.00	7,838.05	10,223.75		
4	38482	דוכן בי פרש	15114153 - 20	90.40	0.00	343.25	433.65	0.87	
			16226484 - 8	265.35	0.00	1,102.90	1,368.25	6.67	
			סה"כ צריכה	355.75	0.00	1,446.15	1,801.90		
5	35160	דוכן ממתקים פינקי	15114153 - 31	150.80	0.00	567.60	718.40	1.47	
			16226486 - 11	228.70	0.00	818.80	1,047.50	2.86	
			סה"כ צריכה	379.50	0.00	1,386.40	1,765.90		
6	44019	דרים ספורט	16226483 - 19	1,795.20	0.00	6,479.20	8,274.40	38.58	
			16226483 - 20	2,384.40	0.00	8,030.00	10,414.40	44.07	
			16226483 - 21	2,123.60	0.00	7,647.60	9,771.20	42.12	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,831.38	0.00	8,153.53	9,984.91		
			סה"כ צריכה	8,134.58	0.00	30,310.33	38,444.91		
7	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	14,274.00	0.00	52,080.60	66,354.60	135.28	
			15114141 - 4	1,118.00	0.00	6,182.00	7,300.00	54.76	
			סה"כ צריכה	15,392.00	0.00	58,262.60	73,654.60		
8	38190	זאפה	15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			18045223 - 1	2,625.40	0.00	7,198.10	9,823.50		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	762.80	0.00	2,648.85	3,411.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,388.20	0.00	9,846.95	13,235.15		
9	44736	חברת המזרח לשיווק מכונות בע"מ	8 - 16226486	64.70	0.00	701.50	766.20	14.35	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	18.80	0.00	258.15	276.95		
			סה"כ צריכה	83.50	0.00	959.65	1,043.15		
10	40405	יאנגה	1 - 15114146	110.30	0.00	550.90	661.20	3.29	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	32.05	0.00	202.73	234.77		
			סה"כ צריכה	142.35	0.00	753.63	895.97		
11	42300	ללין ח.76	2 - 15114146	456.60	0.00	1,389.50	1,846.10	12.85	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	132.66	0.00	511.33	643.99		
			סה"כ צריכה	589.26	0.00	1,900.83	2,490.09		
12	39292	מיס גיידד	22 - 16226482	390.80	0.00	1,724.60	2,115.40	4.72	
			23 - 16226482	400.60	0.00	1,801.40	2,202.00	5.69	
			24 - 16226482	240.20	0.00	1,138.00	1,378.20	3.60	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	299.73	0.00	1,716.32	2,016.04		
			סה"כ צריכה	1,331.33	0.00	6,380.32	7,711.64		
13	36512	מסעדת סדאפה	10 - 15114153	1,131.00	0.00	3,498.00	4,629.00	17.78	
			11 - 15114153	981.40	0.00	3,110.20	4,091.60	14.43	
			12 - 15114153	872.80	0.00	2,629.60	3,502.40	12.62	
			25 - 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	867.34	0.00	3,399.44	4,266.78		
			סה"כ צריכה	3,852.54	0.00	12,637.24	16,489.78		
14	36689	מסעדת פטריקס	11 - 15114141	6,562.40	0.00	12,366.80	18,929.20	88.38	
			28 - 15114153	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,906.69	0.00	4,550.89	6,457.58		
			סה"כ צריכה	8,469.09	0.00	16,917.69	25,386.78		
15	34491	מקדונלדס חנות 42	7 - 15114154	919.80	0.00	3,017.80	3,937.60	22.43	
			8 - 15114154	547.80	0.00	1,865.00	2,412.80	15.65	
			9 - 15114154	520.00	0.00	1,720.40	2,240.40	15.51	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	577.49	0.00	2,429.93	3,007.42		
			סה"כ צריכה	2,565.09	0.00	9,033.13	11,598.22		
16	34503	פאנקי מאנקי	8 - 15114141	1,060.80	0.00	4,019.20	5,080.00	20.11	
			3 - 16226480	143.80	0.00	511.40	655.20	18.10	
			12 - 16226480	84.80	0.00	279.00	363.80	1.41	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	374.63	0.00	1,769.90	2,144.53		
			סה"כ צריכה	1,664.03	0.00	6,579.50	8,243.53		
17	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	15114145 - 3	1,041.50	0.00	3,952.10	4,993.60	7.16	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	302.61	0.00	1,454.34	1,756.95		
			סה"כ צריכה	1,344.11	0.00	5,406.44	6,750.55		
18	36502	פאנקי מאנקי - משרד	15114145 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	5,892.40	0.00	19,049.20	24,941.60	136.42	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,712.02	0.00	7,009.96	8,721.98		
			סה"כ צריכה	7,604.42	0.00	26,059.16	33,663.58		
20	38864	פוט לוקר	15114141 - 10	2,945.60	0.00	9,335.80	12,281.40	43.07	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	855.84	0.00	3,435.50	4,291.34		
			סה"כ צריכה	3,801.44	0.00	12,771.30	16,572.74		
21	37260	פליפר	15114145 - 5	445.00	0.00	1,610.10	2,055.10	11.13	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	129.29	0.00	592.50	721.80		
			סה"כ צריכה	574.29	0.00	2,202.60	2,776.90		
22	53200	פרסקו	16226478 - 7	362.20	0.00	1,336.50	1,698.70	3.63	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	105.24	0.00	491.82	597.06		
			סה"כ צריכה	467.44	0.00	1,828.32	2,295.76		
23	40064	ציבורי	16092114 - 12	-81.05	0.00	-108.65	-189.70	1.35	
			16092114 - 11	-95.20	0.00	-124.80	-220.00	1.46	
			16092114 - 10	-75.80	0.00	-105.05	-180.85	1.37	
			16092114 - 9	-52.00	0.00	-69.00	-121.00	0.60	
			16092114 - 8	-65.30	0.00	-84.00	-149.30	0.71	
			16092114 - 7	-84.75	0.00	-116.80	-201.55	0.97	
			15114139 - 15	-29,194.40	0.00	-70,950.00	-100,144.40	5.59	
			16092173 - 1	-37.05	0.00	-131.50	-168.55	0.69	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 22	-20.60	0.00	-75.45	-96.05	0.94	
			16226481 - 23	-25.65	0.00	-97.45	-123.10	0.93	
			16226481 - 24	-5.10	0.00	-18.10	-23.20	0.90	
			16226481 - 25	-19.05	0.00	-72.35	-91.40	0.61	
			16226481 - 26	-12.90	0.00	-50.30	-63.20	0.67	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.50	-20.55	-16.40	0.00	-4.15	16226481 - 27			
	0.37	-93.30	-73.95	0.00	-19.35	16092117 - 4			
	0.28	-8.20	-6.55	0.00	-1.65	16092117 - 5			
	0.62	-3.65	-3.00	0.00	-0.65	16092117 - 6			
	1.38	-14.90	-11.70	0.00	-3.20	17313244 - 1			
	0.61	-104.85	-68.50	0.00	-36.35	16092113 - 7			
	0.74	-138.35	-89.90	0.00	-48.45	16092113 - 8			
	1.21	-197.35	-129.05	0.00	-68.30	16092113 - 9			
	0.75	-140.25	-92.95	0.00	-47.30	16092113 - 10			
	0.65	-112.55	-73.85	0.00	-38.70	16092113 - 11			
	0.60	-99.40	-65.05	0.00	-34.35	16092113 - 12			
	312.67	-10,019.40	-7,817.40	0.00	-2,202.00	15114141 - 1			
	127.88	-73.60	-73.60	0.00	0.00	15114141 - 13			
	0.20	-1.30	-1.15	0.00	-0.15	16226481 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 6			
	0.22	-0.90	-0.85	0.00	-0.05	16226481 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 9			
	43.76	-231.04	-132.00	0.00	-99.04	17313064 - 1			
	462.56	176,464.00	136,376.00	0.00	40,088.00	15114139 - 1			
	156.68	-1,941.20	-1,941.20	0.00	0.00	15114139 - 2			
	87.56	-804.80	-804.80	0.00	0.00	15114139 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114139 - 5			
	392.42	55,748.40	55,748.40	0.00	0.00	15114139 - 6			
	517.20	18,468.00	-10,812.00	0.00	29,280.00	15114139 - 9			
	193.44	25,806.40	25,806.40	0.00	0.00	15114139 - 10			
	135.28	-66,354.60	-52,080.60	0.00	-14,274.00	15114141 - 2			
	54.76	-7,300.00	-6,182.00	0.00	-1,118.00	15114141 - 4			
	395.12	158,140.00	121,088.00	0.00	37,052.00	15114141 - 5			
	142.50	-61,837.60	-49,191.20	0.00	-12,646.40	15114141 - 7			
	20.11	-5,080.00	-4,019.20	0.00	-1,060.80	15114141 - 8			
	43.07	-12,281.40	-9,335.80	0.00	-2,945.60	15114141 - 10			
	88.38	-18,929.20	-12,366.80	0.00	-6,562.40	15114141 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114141 - 12			
	4.61	126,784.00	97,432.60	0.00	29,351.40	15114141 - 15			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114145 - 1			
	7.16	-4,993.60	-3,952.10	0.00	-1,041.50	15114145 - 3			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	11.13	-2,055.10	-1,610.10	0.00	-445.00	15114145 - 5			
	3.29	-661.20	-550.90	0.00	-110.30	15114146 - 1			
	12.85	-1,846.10	-1,389.50	0.00	-456.60	15114146 - 2			
	17.78	-4,629.00	-3,498.00	0.00	-1,131.00	15114153 - 10			
	14.43	-4,091.60	-3,110.20	0.00	-981.40	15114153 - 11			
	12.62	-3,502.40	-2,629.60	0.00	-872.80	15114153 - 12			
	0.87	-433.65	-343.25	0.00	-90.40	15114153 - 20			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 25			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 28			
	1.47	-718.40	-567.60	0.00	-150.80	15114153 - 31			
	22.43	-3,937.60	-3,017.80	0.00	-919.80	15114154 - 7			
	15.65	-2,412.80	-1,865.00	0.00	-547.80	15114154 - 8			
	15.51	-2,240.40	-1,720.40	0.00	-520.00	15114154 - 9			
	25.10	-5,521.80	-4,362.60	0.00	-1,159.20	15114154 - 22			
	15.88	-3,806.00	-3,144.80	0.00	-661.20	15114154 - 23			
	13.93	-3,262.20	-2,686.00	0.00	-576.20	15114154 - 24			
	24.31	-6,628.00	-4,833.20	0.00	-1,794.80	15114154 - 28			
	20.55	-4,827.20	-3,339.60	0.00	-1,487.60	15114154 - 29			
	19.50	-3,582.00	-2,507.60	0.00	-1,074.40	15114154 - 30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 39			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 40			
	37.26	-7,578.20	-5,729.60	0.00	-1,848.60	16226478 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226478 - 5			
	3.63	-1,698.70	-1,336.50	0.00	-362.20	16226478 - 7			
	4.31	-656.30	-546.20	0.00	-110.10	16226478 - 14			
	18.10	-655.20	-511.40	0.00	-143.80	16226480 - 3			
	1.41	-363.80	-279.00	0.00	-84.80	16226480 - 12			
	5.88	-640.10	-542.90	0.00	-97.20	16226480 - 13			
	4.72	-2,115.40	-1,724.60	0.00	-390.80	16226482 - 22			
	5.69	-2,202.00	-1,801.40	0.00	-400.60	16226482 - 23			
	3.60	-1,378.20	-1,138.00	0.00	-240.20	16226482 - 24			
	0.04	-3.04	-2.36	0.00	-0.68	16226482 - 28			
	0.09	-34.62	-27.38	0.00	-7.24	16226482 - 31			
	12.27	-3,580.20	-2,556.20	0.00	-1,024.00	16226483 - 4			
	12.28	-2,818.40	-2,121.20	0.00	-697.20	16226483 - 5			
	14.13	-4,481.20	-3,420.80	0.00	-1,060.40	16226483 - 6			
	38.58	-8,274.40	-6,479.20	0.00	-1,795.20	16226483 - 19			
	44.07	-10,414.40	-8,030.00	0.00	-2,384.40	16226483 - 20			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226483 - 21	-2,123.60	0.00	-7,647.60	-9,771.20	42.12	
			16226484 - 6	-752.70	0.00	-472.50	-1,225.20	4.92	
			16226484 - 8	-265.35	0.00	-1,102.90	-1,368.25	6.67	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-5,892.40	0.00	-19,049.20	-24,941.60	136.42	
			16226486 - 7	-414.80	0.00	-1,638.30	-2,053.10	15.08	
			16226486 - 8	-64.70	0.00	-701.50	-766.20	14.35	
			16226486 - 11	-228.70	0.00	-818.80	-1,047.50	2.86	
			17313191 - 1	-5,936.50	0.00	-26,287.60	-32,224.10	318.80	
			18045223 - 1	-2,625.40	0.00	-7,198.10	-9,823.50		
			סה"כ צריכה	21,819.29	0.00	62,766.96	84,586.25		
24	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	5,936.50	0.00	26,287.60	32,224.10	318.80	
			סה"כ צריכה	5,936.50	0.00	26,287.60	32,224.10		
25	35433	צעצועים-טוויי טיוב חנות 63	16226478 - 14	110.10	0.00	546.20	656.30	4.31	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	31.99	0.00	201.00	232.99		
			סה"כ צריכה	142.09	0.00	747.20	889.29		
26	34514	קולנוע	15114139 - 15	29,194.40	0.00	70,950.00	100,144.40	5.59	
			15114141 - 1	2,202.00	0.00	7,817.40	10,019.40	312.67	
			15114141 - 13	0.00	0.00	73.60	73.60	127.88	
			16092113 - 7	36.35	0.00	68.50	104.85	0.61	
			16092113 - 8	48.45	0.00	89.90	138.35	0.74	
			16092113 - 9	68.30	0.00	129.05	197.35	1.21	
			16092113 - 10	47.30	0.00	92.95	140.25	0.75	
			16092113 - 11	38.70	0.00	73.85	112.55	0.65	
			16092113 - 12	34.35	0.00	65.05	99.40	0.60	
			16092114 - 7	84.75	0.00	116.80	201.55	0.97	
			16092114 - 8	65.30	0.00	84.00	149.30	0.71	
			16092114 - 9	52.00	0.00	69.00	121.00	0.60	
			16092114 - 10	75.80	0.00	105.05	180.85	1.37	
			16092114 - 11	95.20	0.00	124.80	220.00	1.46	
			16092114 - 12	81.05	0.00	108.65	189.70	1.35	
			16092117 - 4	19.35	0.00	73.95	93.30	0.37	
			16092117 - 5	1.65	0.00	6.55	8.20	0.28	
			16092117 - 6	0.65	0.00	3.00	3.65	0.62	
			16092173 - 1	37.05	0.00	131.50	168.55	0.69	
			16226481 - 4	0.15	0.00	1.15	1.30	0.20	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 6			
	0.22	0.90	0.85	0.00	0.05	16226481 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 9			
	0.94	96.05	75.45	0.00	20.60	16226481 - 22			
	0.93	123.10	97.45	0.00	25.65	16226481 - 23			
	0.90	23.20	18.10	0.00	5.10	16226481 - 24			
	0.61	91.40	72.35	0.00	19.05	16226481 - 25			
	0.67	63.20	50.30	0.00	12.90	16226481 - 26			
	0.50	20.55	16.40	0.00	4.15	16226481 - 27			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 12			
	1.38	14.90	11.70	0.00	3.20	17313244 - 1			
		112,800.85	80,527.35	0.00	32,273.50	סה"כ צריכה			
	0.04	3.04	2.36	0.00	0.68	16226482 - 28	קפה ללוש	38868	27
	12.27	3,580.20	2,556.20	0.00	1,024.00	16226483 - 4			
	12.28	2,818.40	2,121.20	0.00	697.20	16226483 - 5			
	14.13	4,481.20	3,420.80	0.00	1,060.40	16226483 - 6			
		3,789.33	2,980.94	0.00	808.38	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		14,672.17	11,081.50	0.00	3,590.66	סה"כ צריכה			
	24.31	6,628.00	4,833.20	0.00	1,794.80	15114154 - 28	ריבר	49789	28
	20.55	4,827.20	3,339.60	0.00	1,487.60	15114154 - 29			
	19.50	3,582.00	2,507.60	0.00	1,074.40	15114154 - 30			
		5,196.16	3,930.31	0.00	1,265.86	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		20,233.36	14,610.71	0.00	5,622.66	סה"כ צריכה			
	5.88	640.10	542.90	0.00	97.20	16226480 - 13	שוט פוינט חנות 61	40063	29
		228.02	199.78	0.00	28.24	צריכת חשמל מיזוג אוויר			
		868.12	742.68	0.00	125.44	סה"כ צריכה			
		561,179.76	425,507.40	0.00	135,672.36	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		561,179.76				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 135,672.36)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 425,507.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	0.00	0.00	1,941.20	1,941.20	156.68	
			15114139 - 4	0.00	0.00	804.80	87.56		
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00			
			15114141 - 7	12,646.40	0.00	49,191.20	142.50		
			16226484 - 6	752.70	0.00	472.50	4.92		
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00			
			סה"כ צריכה	13,399.10	0.00	52,409.70	65,808.80		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	0.00	0.00	55,748.40	55,748.40	392.42	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	55,748.40			
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	0.00	0.00	25,806.40	25,806.40	193.44	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	25,806.40			
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-919.80	0.00	-3,017.80	-3,937.60	22.43	
			15114154 - 8	-547.80	0.00	-1,865.00	-2,412.80	15.65	
			15114154 - 9	-520.00	0.00	-1,720.40	-2,240.40	15.51	
			15114154 - 22	-1,159.20	0.00	-4,362.60	-5,521.80	25.10	
			15114154 - 23	-661.20	0.00	-3,144.80	-3,806.00	15.88	
			15114154 - 24	-576.20	0.00	-2,686.00	-3,262.20	13.93	
			15114154 - 28	-1,794.80	0.00	-4,833.20	-6,628.00	24.31	
			15114154 - 29	-1,487.60	0.00	-3,339.60	-4,827.20	20.55	
			15114154 - 30	-1,074.40	0.00	-2,507.60	-3,582.00	19.50	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-33.30	0.00	-127.50	-160.80	0.40	
			16226477 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 14			
	37.26	-7,578.20	-5,729.60	0.00	-1,848.60	16226478 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226478 - 5			
	3.63	-1,698.70	-1,336.50	0.00	-362.20	16226478 - 7			
	4.31	-656.30	-546.20	0.00	-110.10	16226478 - 14			
	18.10	-655.20	-511.40	0.00	-143.80	16226480 - 3			
	5.88	-640.10	-542.90	0.00	-97.20	16226480 - 13			
		48,894.80	37,301.10	0.00	11,593.70	16226480 - 15			
		1,287.50	1,030.00	0.00	257.50	סה"כ צריכה			
	7.16	-4,993.60	-3,952.10	0.00	-1,041.50	15114145 - 3	ציבורי חניון P2	43379	5
	11.13	-2,055.10	-1,610.10	0.00	-445.00	15114145 - 5			
		24,445.90	18,815.10	0.00	5,630.80	15114145 - 15			
	3.29	-661.20	-550.90	0.00	-110.30	15114146 - 1			
	12.85	-1,846.10	-1,389.50	0.00	-456.60	15114146 - 2			
	17.78	-4,629.00	-3,498.00	0.00	-1,131.00	15114153 - 10			
	14.43	-4,091.60	-3,110.20	0.00	-981.40	15114153 - 11			
	12.62	-3,502.40	-2,629.60	0.00	-872.80	15114153 - 12			
	4.49	-314.00	-236.40	0.00	-77.60	15114153 - 13			
	3.69	-279.80	-210.80	0.00	-69.00	15114153 - 14			
	3.07	-334.40	-253.00	0.00	-81.40	15114153 - 15			
	0.87	-433.65	-343.25	0.00	-90.40	15114153 - 20			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 23			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 25			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 28			
	1.47	-718.40	-567.60	0.00	-150.80	15114153 - 31			
	0.15	-5.45	-4.40	0.00	-1.05	15114153 - 32			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 35			
		581.20	459.25	0.00	121.95	סה"כ צריכה			
	12.27	-3,580.20	-2,556.20	0.00	-1,024.00	16226483 - 4	ציבורי חניון P4	42800	6
	12.28	-2,818.40	-2,121.20	0.00	-697.20	16226483 - 5			
	14.13	-4,481.20	-3,420.80	0.00	-1,060.40	16226483 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 1			
	6.67	-1,368.25	-1,102.90	0.00	-265.35	16226484 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226484 - 12			
		42,169.50	32,093.40	0.00	10,076.10	16226484 - 15			
		29,921.45	22,892.30	0.00	7,029.15	סה"כ צריכה			
	4.72	-2,115.40	-1,724.60	0.00	-390.80	16226482 - 22	ציבורי חניון P5	42802	7
	5.69	-2,202.00	-1,801.40	0.00	-400.60	16226482 - 23			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226482 - 24	-240.20	0.00	-1,138.00	-1,378.20	3.60	
			16226482 - 28	-0.68	0.00	-2.36	-3.04	0.04	
			16226482 - 31	-7.24	0.00	-27.38	-34.62	0.09	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-5,892.40	0.00	-19,049.20	-24,941.60	136.42	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	-228.70	0.00	-818.80	-1,047.50	2.86	
			16226486 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	
			16226486 - 15	8,436.40	0.00	29,065.80	37,502.20		
			סה"כ צריכה	1,275.78	0.00	4,504.06	5,779.84		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-5,936.50	0.00	-26,287.60	-32,224.10	318.80	
			20281981 - 1	8,089.00	0.00	32,207.50	40,296.50	319.25	
			סה"כ צריכה	2,152.50	0.00	5,919.90	8,072.40		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 (6 5 4 3 2	16226480 - 15	11,593.70	0.00	37,301.10	48,894.80		
			סה"כ צריכה	11,593.70	0.00	37,301.10	48,894.80		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 (9 8	15114145 - 15	5,630.80	0.00	18,815.10	24,445.90		
			סה"כ צריכה	5,630.80	0.00	18,815.10	24,445.90		
11	42799	ראשי P4 (למונים: (23 22	16226484 - 15	10,076.10	0.00	32,093.40	42,169.50		
			סה"כ צריכה	10,076.10	0.00	32,093.40	42,169.50		
12	42801	ראשי P5 (למונים: (21 20	16226486 - 15	8,436.40	0.00	29,065.80	37,502.20		
			סה"כ צריכה	8,436.40	0.00	29,065.80	37,502.20		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	20281981 - 1	8,089.00	0.00	32,207.50	40,296.50	319.25	
			סה"כ צריכה	8,089.00	0.00	32,207.50	40,296.50		
14	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	29,351.40	0.00	97,432.60	126,784.00	4.61	
			סה"כ צריכה	29,351.40	0.00	97,432.60	126,784.00		
15	34496	ראשי שנאי T2	15114139 - 9	29,280.00	0.00	-10,812.00	18,468.00	517.20	
			סה"כ צריכה	29,280.00	0.00	-10,812.00	18,468.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	15114139 - 1	40,088.00	0.00	136,376.00	176,464.00	462.56	
			סה"כ צריכה	40,088.00	0.00	136,376.00	176,464.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	15114141 - 5	37,052.00	0.00	121,088.00	158,140.00	395.12	
			סה"כ צריכה	37,052.00	0.00	121,088.00	158,140.00		

