



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/12/23 - 01/12/23)

תאריך הפקה: 04/01/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.20	1,381.60	1,108.80	0.00	272.80	22048097 - 4	A קומה 02 אזורי מלל	52334	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 1			
		1,381.60	1,108.80	0.00	272.80	סה"כ צריכה			
	21.68	1,352.90	1,027.00	0.00	325.90	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		1,352.90	1,027.00	0.00	325.90	סה"כ צריכה			
	0.69	0.20	0.20	0.00	0.00	22048097 - 2	אזורי מלל - קומת קרקע	37550	3
		0.20	0.20	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	4
	4.44	2,212.80	1,746.80	0.00	466.00	22048098 - 3			
		2,212.80	1,746.80	0.00	466.00	סה"כ צריכה			
	13.41	2,703.60	2,142.00	0.00	561.60	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,703.60	2,142.00	0.00	561.60	סה"כ צריכה			
	8.06	-821.70	-702.60	0.00	-119.10	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	40236	6
	8.83	1,122.00	950.40	0.00	171.60	22048087 - 2			
		300.30	247.80	0.00	52.50	סה"כ צריכה			
	26.60	15,563.20	12,307.20	0.00	3,256.00	21262514 - 1	אמפרסט	30723	7
	7.56	4,987.30	3,949.40	0.00	1,037.90	21262515 - 1			
	55.21	22,334.40	17,567.60	0.00	4,766.80	22048098 - 1			
	23.16	4,988.00	4,083.60	0.00	904.40	22048098 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
		32,274.48	25,481.12	0.00	6,793.36	מגדלי קירור			
		80,147.38	63,388.92	0.00	16,758.46	סה"כ צריכה			
	2.09	1,099.60	871.40	0.00	228.20	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	8
		1,099.60	871.40	0.00	228.20	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוע	22048091 - 1	9,655.20	0.00	36,595.20	46,250.40	82.96	
			22048093 - 3	2,332.40	0.00	8,875.20	11,207.60	21.18	
			22048108 - 3	1,431.20	0.00	5,748.80	7,180.00	19.36	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,418.80	0.00	51,219.20	64,638.00		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	20208198 - 1	1,017.20	0.00	3,545.90	4,563.10	38.05	
			22048341 - 2	914.40	0.00	3,528.40	4,442.80	21.66	
			סה"כ צריכה	1,931.60	0.00	7,074.30	9,005.90		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	22048087 - 4	3,841.60	0.00	14,447.60	18,289.20	34.72	
			סה"כ צריכה	3,841.60	0.00	14,447.60	18,289.20		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	22048109 - 1	732.00	0.00	3,044.80	3,776.80	18.09	
			סה"כ צריכה	732.00	0.00	3,044.80	3,776.80		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	1,022.40	0.00	4,434.40	5,456.80	24.79	
			סה"כ צריכה	1,022.40	0.00	4,434.40	5,456.80		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	191.90	0.00	727.30	919.20	4.38	
			סה"כ צריכה	191.90	0.00	727.30	919.20		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	392.40	0.00	2,013.60	2,406.00	16.49	
			סה"כ צריכה	392.40	0.00	2,013.60	2,406.00		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	1,609.60	0.00	6,759.60	8,369.20	112.80	
			22048108 - 4	4,240.00	0.00	15,924.00	20,164.00	135.87	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	5,519.20	0.00	20,793.60	26,312.80	57.97	
			סה"כ צריכה	11,368.80	0.00	43,477.20	54,846.00		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	235.60	0.00	2,872.00	3,107.60	25.47	
			סה"כ צריכה	235.60	0.00	2,872.00	3,107.60		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	20,780.40	0.00	79,170.00	99,950.40	141.19	
			סה"כ צריכה	20,780.40	0.00	79,170.00	99,950.40		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	116.93	0.00	443.77	560.70	2.28	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	116.93	0.00	443.77	560.70		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	646.60	0.00	3,061.20	3,707.80	19.91	
			סה"כ צריכה	646.60	0.00	3,061.20	3,707.80		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,208.80	0.00	4,150.60	5,359.40	18.42	
			סה"כ צריכה	1,208.80	0.00	4,150.60	5,359.40		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	658.40	0.00	2,786.80	3,445.20	17.15	
			22048087 - 3	314.80	0.00	2,828.00	3,142.80	23.69	
			22048095 - 4	557.65	0.00	1,389.00	1,946.65	4.37	
			סה"כ צריכה	1,530.85	0.00	7,003.80	8,534.65		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	5,522.40	0.00	19,621.60	25,144.00	54.76	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	310.40	0.00	1,302.00	1,612.40	7.20	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,911.44	0.00	10,920.48	13,831.92	72.31	
			22048341 - 3	0.00	0.00	11.60	11.60	0.31	
			22048341 - 4	44.64	0.00	71.52	116.16	0.29	
			סה"כ צריכה	8,788.88	0.00	31,927.20	40,716.08		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	474.40	0.00	2,205.60	2,680.00	18.24	
			סה"כ צריכה	474.40	0.00	2,205.60	2,680.00		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	119.10	0.00	702.60	821.70	8.06	
			סה"כ צריכה	119.10	0.00	702.60	821.70		
			סה"כ צריכה	85,466.52	0.00	328,508.09	413,974.61		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				413,974.61		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 85,466.52)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 328,508.09)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	9,704.80	0.00	36,401.60	46,106.40	72.31	
			סה"כ צריכה	9,704.80	0.00	36,401.60	46,106.40		
2	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	16,184.00	0.00	65,300.00	81,484.00	336.16	
			סה"כ צריכה	16,184.00	0.00	65,300.00	81,484.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	44,288.00	0.00	168,976.00	213,264.00	388.48	
			סה"כ צריכה	44,288.00	0.00	168,976.00	213,264.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	25,020.00	0.00	96,688.00	121,708.00	234.52	
			סה"כ צריכה	25,020.00	0.00	96,688.00	121,708.00		

