

### דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/12/23 - 31/12/23)

תאריך הפקה: 08/01/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	00017841 - 2	1,271.48	675.46	4,441.19	6,388.13	19.94	
			00023697 - 8	178.30	45.55	318.98	542.82	3.85	
			סה"כ צריכה	1,449.78	721.00	4,760.17	6,930.95		
2	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	00017841 - 8	5,874.48	2,719.47	22,534.80	31,128.75	80.52	
			00023662 - 1	228.24	123.22	884.12	1,235.58	2.76	
			00023662 - 2	240.07	96.92	723.75	1,060.73	2.89	
			00023662 - 3	422.86	197.87	1,404.57	2,025.31	4.59	
			סה"כ צריכה	6,765.65	3,137.48	25,547.24	35,450.37		
3	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	8,231.96	4,282.55	32,647.01	45,161.52	74.35	
			סה"כ צריכה	8,231.96	4,282.55	32,647.01	45,161.52		
4	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	278.08	168.88	1,051.84	1,498.80	4.62	
			סה"כ צריכה	278.08	168.88	1,051.84	1,498.80		
5	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	543.61	104.02	924.01	1,571.64	5.73	
			סה"כ צריכה	543.61	104.02	924.01	1,571.64		
6	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	407.99	122.82	1,439.57	1,970.38	8.54	
			00017841 - 6	328.81	115.25	1,118.69	1,562.75	4.43	
			סה"כ צריכה	736.80	238.06	2,558.26	3,533.13		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	1,116.45	489.76	4,282.06	5,888.27	13.75	
			סה"כ צריכה	1,116.45	489.76	4,282.06	5,888.27		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - חניאווי	00017841 - 3	2,099.78	852.46	9,235.46	12,187.70	36.65	
			סה"כ צריכה	2,099.78	852.46	9,235.46	12,187.70		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	330.29	155.76	1,233.68	1,719.73	5.71	
			סה"כ צריכה	330.29	155.76	1,233.68	1,719.73		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	3,545.51	1,451.01	11,633.90	16,630.42	29.21	
			סה"כ צריכה	3,545.51	1,451.01	11,633.90	16,630.42		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	00023697 - 5	1,203.46	223.79	1,837.90	3,265.14	15.47	
		סה"כ צריכה		1,203.46	223.79	1,837.90	3,265.14		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	56.23	21.29	179.93	257.45	3.64	
		סה"כ צריכה		56.23	21.29	179.93	257.45		
13	50808	בניין B אואקס טק קומה 3	14155760 - 1	201.20	2.80	538.40	742.40	11.11	
		סה"כ צריכה		201.20	2.80	538.40	742.40		
14	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	310.70	88.75	1,698.90	2,098.34	15.49	
		סה"כ צריכה		310.70	88.75	1,698.90	2,098.34		
15	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	341.35	138.20	1,268.62	1,748.17	8.52	
		סה"כ צריכה		341.35	138.20	1,268.62	1,748.17		
16	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	226.61	59.64	702.07	988.33	13.49	
		סה"כ צריכה		226.61	59.64	702.07	988.33		
17	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ ק.0	00023678 - 5	213.68	76.80	887.26	1,177.74	6.05	
		סה"כ צריכה		213.68	76.80	887.26	1,177.74		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	2,600.82	1,137.53	7,955.89	11,694.24	29.44	
		סה"כ צריכה		2,600.82	1,137.53	7,955.89	11,694.24		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	948.23	1,014.30	6,461.81	8,424.34	37.50	
		סה"כ צריכה		948.23	1,014.30	6,461.81	8,424.34		
20	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	00023678 - 8	215.50	107.70	820.98	1,144.18	2.26	
		סה"כ צריכה		215.50	107.70	820.98	1,144.18		
21	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 8	1,068.58	398.42	3,422.50	4,889.50	14.93	
		סה"כ צריכה		1,068.58	398.42	3,422.50	4,889.50		
22	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,880.40	602.40	4,995.60	7,478.40	32.47	
		סה"כ צריכה		1,880.40	602.40	4,995.60	7,478.40		
23	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	2,883.40	399.80	1,326.60	4,609.80	53.48	
		סה"כ צריכה		2,883.40	399.80	1,326.60	4,609.80		
24	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,398.00	503.20	4,274.00	6,175.20	21.14	
		סה"כ צריכה		1,398.00	503.20	4,274.00	6,175.20		
25	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	458.40	72.00	1,597.60	2,128.00	11.20	
		סה"כ צריכה		458.40	72.00	1,597.60	2,128.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42188	בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	759.00	148.20	1,802.40	2,709.60	9.58	
		סה"כ צריכה		759.00	148.20	1,802.40	2,709.60		
27	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	6,019.20	3,233.60	24,381.60	33,634.40	68.23	
		סה"כ צריכה		6,019.20	3,233.60	24,381.60	33,634.40		
28	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	3,235.60	1,710.80	12,732.00	17,678.40	24.84	
		סה"כ צריכה		3,235.60	1,710.80	12,732.00	17,678.40		
29	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	132.00	55.60	702.40	890.00	36.38	
		סה"כ צריכה		132.00	55.60	702.40	890.00		
30	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	2,070.80	531.20	5,508.00	8,110.00	41.51	
		סה"כ צריכה		2,070.80	531.20	5,508.00	8,110.00		
31	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	0.00	0.00	63.00	63.00	431.39	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	63.00	63.00		
32	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	6,955.80	3,801.60	28,759.80	39,517.20	63.70	
		סה"כ צריכה		6,955.80	3,801.60	28,759.80	39,517.20		
33	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	2,147.26	56.38	6,613.09	8,816.72	72.34	
		סה"כ צריכה		2,147.26	56.38	6,613.09	8,816.72		
34	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	1,834.11	819.90	6,493.82	9,147.83	22.70	
		סה"כ צריכה		1,834.11	819.90	6,493.82	9,147.83		
35	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	367.00	98.10	1,140.63	1,605.74	7.14	
		סה"כ צריכה		367.00	98.10	1,140.63	1,605.74		
36	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	240.85	28.45	654.60	923.90	6.50	
		סה"כ צריכה		240.85	28.45	654.60	923.90		
37	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	00025427 - 7	123.87	43.97	465.81	633.65	4.39	
		סה"כ צריכה		123.87	43.97	465.81	633.65		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	406.85	273.62	1,834.59	2,515.06	9.28	
		סה"כ צריכה		406.85	273.62	1,834.59	2,515.06		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	00025508 - 4	76.18	45.23	301.30	422.71	1.31	
		סה"כ צריכה		76.18	45.23	301.30	422.71		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	18.95	10.20	57.50	86.65	0.21	
			סה"כ צריכה	18.95	10.20	57.50	86.65		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	1,961.85	892.31	7,238.73	10,092.89	19.78	
			00025243 - 2	1,923.69	897.53	7,167.33	9,988.56	18.37	
			00025243 - 3	2,053.76	954.68	7,591.09	10,599.52	19.30	
			16092203 - 1	113.70	49.90	385.60	549.20	1.02	
			סה"כ צריכה	6,053.00	2,794.42	22,382.75	31,230.17		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	869.39	344.62	2,920.30	4,134.31	13.10	
			00025243 - 5	535.78	199.92	1,714.25	2,449.94	6.06	
			00025243 - 6	666.17	275.84	2,307.48	3,249.48	8.38	
			16092203 - 2	140.90	67.80	510.60	719.30	1.13	
			סה"כ צריכה	2,212.24	888.17	7,452.63	10,553.04		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	382.00	83.60	1,017.80	1,483.40	7.26	
			סה"כ צריכה	382.00	83.60	1,017.80	1,483.40		
45	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	00025243 - 7	571.50	225.87	1,863.33	2,660.70	8.22	
			00025243 - 8	523.86	209.39	1,633.81	2,367.06	10.34	
			00025243 - 9	290.91	114.29	882.22	1,287.42	8.54	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,386.27	549.55	4,379.36	6,315.18		
46	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	00025508 - 2	2,027.77	947.03	7,271.90	10,246.69	28.79	
			סה"כ צריכה	2,027.77	947.03	7,271.90	10,246.69		
47	48255	בניין C ק.6 פלייטיקה	21055348 - 3	540.40	144.00	1,499.40	2,183.80	10.39	
			סה"כ צריכה	540.40	144.00	1,499.40	2,183.80		
48	52912	בניין C ק.6 רינבו	21055348 - 2	642.20	106.40	1,809.60	2,558.20	14.36	
			סה"כ צריכה	642.20	106.40	1,809.60	2,558.20		
49	51795	בניין C ק.7 מילטון	00025427 - 3	470.85	124.22	1,322.52	1,917.60	6.83	
			סה"כ צריכה	470.85	124.22	1,322.52	1,917.60		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	2,426.69	1,050.16	8,920.96	12,397.82	29.61	
			סה"כ צריכה	2,426.69	1,050.16	8,920.96	12,397.82		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	408.68	179.17	1,507.84	2,095.68	6.49	
			סה"כ צריכה	408.68	179.17	1,507.84	2,095.68		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	4,142.50	1,797.47	12,565.87	18,505.85	40.49	
			סה"כ צריכה	4,142.50	1,797.47	12,565.87	18,505.85		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	4,659.75	1,610.20	13,700.30	19,970.25	145.30	
			סה"כ צריכה	4,659.75	1,610.20	13,700.30	19,970.25		
			00023662 - 8	16,214.10	8,061.63	62,385.80	86,661.52	168.15	
			סה"כ צריכה	20,873.85	9,671.83	76,086.10	106,631.78		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	2,545.72	1,070.80	10,137.38	13,753.90	125.96	
			סה"כ צריכה	6,725.18	2,670.98	24,867.40	34,263.56		
			00023678 - 2	4,179.46	1,600.18	14,730.02	20,509.66	129.48	
			סה"כ צריכה	6,725.18	2,670.98	24,867.40	34,263.56		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	1,937.72	971.04	7,231.61	10,140.36	15.12	
			סה"כ צריכה	3,648.07	1,765.40	13,028.81	18,442.28		
			00023662 - 5	1,710.36	794.37	5,797.20	8,301.92	82.42	
			סה"כ צריכה	3,648.07	1,765.40	13,028.81	18,442.28		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	89.74	48.90	357.24	495.88	3.26	
			סה"כ צריכה	194.28	92.12	724.69	1,011.08		
			00023678 - 4	104.53	43.22	367.45	515.20	2.50	
			סה"כ צריכה	194.28	92.12	724.69	1,011.08		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	1.35	0.11	1.38	2.85	0.03	
			סה"כ צריכה	13.23	5.84	33.22	52.30		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			21055370 - 3	11.88	5.73	31.84	49.45	0.40	
			סה"כ צריכה	13.23	5.84	33.22	52.30		
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	1.35	0.11	1.38	2.85	0.03	
			סה"כ צריכה	13.23	5.84	33.22	52.30		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			21055370 - 3	11.88	5.73	31.84	49.45	0.40	
			סה"כ צריכה	13.23	5.84	33.22	52.30		
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	1.80	0.15	1.84	3.80	0.03	
			סה"כ צריכה	17.64	7.79	44.29	69.73		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			21055370 - 3	15.84	7.64	42.45	65.93	0.40	
			סה"כ צריכה	17.64	7.79	44.29	69.73		
60	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-4.51	-0.38	-4.61	-9.49	0.03	
			סה"כ צריכה	17.64	7.79	44.29	69.73		
			00023697 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			18075265 - 1	5,804.75	2,163.70	18,388.46	26,356.91	0.004	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	17.64	7.79	44.29	69.73		

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.40	-164.83	-106.13	-19.10	-39.60	21055370 - 3			
		26,182.59	18,277.73	2,144.22	5,760.64	סה"כ צריכה			
	19.94	-6,388.13	-4,441.19	-675.46	-1,271.48	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	61
	36.65	-12,187.70	-9,235.46	-852.46	-2,099.78	00017841 - 3			
	13.75	-5,888.27	-4,282.06	-489.76	-1,116.45	00017841 - 4			
	8.54	-1,970.38	-1,439.57	-122.82	-407.99	00017841 - 5			
	4.43	-1,562.75	-1,118.69	-115.25	-328.81	00017841 - 6			
	29.21	-16,630.42	-11,633.90	-1,451.01	-3,545.51	00017841 - 7			
	80.52	-31,128.75	-22,534.80	-2,719.47	-5,874.48	00017841 - 8			
	2.76	-1,235.58	-884.12	-123.22	-228.24	00023662 - 1			
	2.89	-1,060.73	-723.75	-96.92	-240.07	00023662 - 2			
	4.59	-2,025.31	-1,404.57	-197.87	-422.86	00023662 - 3			
	15.12	-10,140.36	-7,231.61	-971.04	-1,937.72	00023662 - 4			
	82.42	-8,301.92	-5,797.20	-794.37	-1,710.36	00023662 - 5			
	4.62	-1,498.80	-1,051.84	-168.88	-278.08	00023662 - 6			
	145.30	-19,970.25	-13,700.30	-1,610.20	-4,659.75	00023662 - 7			
	168.15	-86,661.52	-62,385.80	-8,061.63	-16,214.10	00023662 - 8			
	15.47	-3,265.14	-1,837.90	-223.79	-1,203.46	00023697 - 5			
	5.73	-1,571.64	-924.01	-104.02	-543.61	00023697 - 7			
	3.85	-542.82	-318.98	-45.55	-178.30	00023697 - 8			
	74.35	-45,161.52	-32,647.01	-4,282.55	-8,231.96	00025156 - 2			
	1,014.60	293,816.40	207,448.20	25,432.40	60,935.80	17313183 - 1			
		-26,356.91	-18,388.46	-2,163.70	-5,804.75	18075265 - 1			
	5.71	-1,719.73	-1,233.68	-155.76	-330.29	21055370 - 1			
		8,547.76	4,233.32	6.69	4,307.75	סה"כ צריכה			
	37.50	-8,424.34	-6,461.81	-1,014.30	-948.23	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	62
	8.52	-1,748.17	-1,268.62	-138.20	-341.35	00019007 - 2			
	15.49	-2,098.34	-1,698.90	-88.75	-310.70	00019007 - 6			
	3.64	-257.45	-179.93	-21.29	-56.23	00019007 - 7			
	14.93	-4,889.50	-3,422.50	-398.42	-1,068.58	00019007 - 8			
	125.96	-13,753.90	-10,137.38	-1,070.80	-2,545.72	00023678 - 1			
	129.48	-20,509.66	-14,730.02	-1,600.18	-4,179.46	00023678 - 2			
	3.26	-495.88	-357.24	-48.90	-89.74	00023678 - 3			
	2.50	-515.20	-367.45	-43.22	-104.53	00023678 - 4			
	6.05	-1,177.74	-887.26	-76.80	-213.68	00023678 - 5			
	13.49	-988.33	-702.07	-59.64	-226.61	00023678 - 6			
	29.44	-11,694.24	-7,955.89	-1,137.53	-2,600.82	00023678 - 7			
	2.26	-1,144.18	-820.98	-107.70	-215.50	00023678 - 8			




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	11.11	-742.40	-538.40	-2.80	-201.20	14155760 - 1			
	11.20	-2,128.00	-1,597.60	-72.00	-458.40	14155760 - 2			
	32.47	-7,478.40	-4,995.60	-602.40	-1,880.40	14155760 - 3			
	21.14	-6,175.20	-4,274.00	-503.20	-1,398.00	14155760 - 4			
	53.48	-4,609.80	-1,326.60	-399.80	-2,883.40	17312743 - 1			
	570.00	98,768.70	51,726.20	12,279.50	34,763.00	20281675 - 1			
		9,937.97	-9,996.05	4,893.58	15,040.44	סה"כ צריכה			
	7.14	-1,605.74	-1,140.63	-98.10	-367.00	00005140 - 1	ציבורי בניין C	45433	63
	19.78	-10,092.89	-7,238.73	-892.31	-1,961.85	00025243 - 1			
	18.37	-9,988.56	-7,167.33	-897.53	-1,923.69	00025243 - 2			
	19.30	-10,599.52	-7,591.09	-954.68	-2,053.76	00025243 - 3			
	13.10	-4,134.31	-2,920.30	-344.62	-869.39	00025243 - 4			
	6.06	-2,449.94	-1,714.25	-199.92	-535.78	00025243 - 5			
	8.38	-3,249.48	-2,307.48	-275.84	-666.17	00025243 - 6			
	8.22	-2,660.70	-1,863.33	-225.87	-571.50	00025243 - 7			
	10.34	-2,367.06	-1,633.81	-209.39	-523.86	00025243 - 8			
	8.54	-1,287.42	-882.22	-114.29	-290.91	00025243 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 12			
	6.50	-923.90	-654.60	-28.45	-240.85	00025427 - 1			
	29.61	-12,397.82	-8,920.96	-1,050.16	-2,426.69	00025427 - 2			
	6.83	-1,917.60	-1,322.52	-124.22	-470.85	00025427 - 3			
	6.49	-2,095.68	-1,507.84	-179.17	-408.68	00025427 - 4			
	4.39	-633.65	-465.81	-43.97	-123.87	00025427 - 7			
	22.70	-9,147.83	-6,493.82	-819.90	-1,834.11	00025427 - 8			
	201.60	76,776.32	54,473.56	6,059.04	16,243.72	00025508 - 1			
	28.79	-10,246.69	-7,271.90	-947.03	-2,027.77	00025508 - 2			
	1.31	-422.71	-301.30	-45.23	-76.18	00025508 - 4			
	9.28	-2,515.06	-1,834.59	-273.62	-406.85	00025508 - 5			
	40.49	-18,505.85	-12,565.87	-1,797.47	-4,142.50	00025508 - 7			
	72.34	-8,816.72	-6,613.09	-56.38	-2,147.26	00025508 - 8			
	1.02	-549.20	-385.60	-49.90	-113.70	16092203 - 1			
	1.13	-719.30	-510.60	-67.80	-140.90	16092203 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092203 - 3			
	0.21	-86.65	-57.50	-10.20	-18.95	21055347 - 2			
	7.26	-1,483.40	-1,017.80	-83.60	-382.00	21055347 - 3			
	14.36	-2,558.20	-1,809.60	-106.40	-642.20	21055348 - 2			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055348 - 3	-540.40	-144.00	-1,499.40	-2,183.80	10.39	
			21055417 - 1	35,336.00	15,788.00	126,972.00	178,096.00	363.60	
			21055417 - 2	0.00	0.00	-63.00	-63.00	431.39	
			21055417 - 3	-759.00	-148.20	-1,802.40	-2,709.60	9.58	
			21055417 - 4	-6,019.20	-3,233.60	-24,381.60	-33,634.40	68.23	
			21055418 - 1	-6,955.80	-3,801.60	-28,759.80	-39,517.20	63.70	
			21055418 - 2	-3,235.60	-1,710.80	-12,732.00	-17,678.40	24.84	
			21055418 - 3	-132.00	-55.60	-702.40	-890.00	36.38	
			21055418 - 4	-2,070.80	-531.20	-5,508.00	-8,110.00	41.51	
			סה"כ צריכה	6,499.65	2,326.00	19,804.40	28,630.05		
			סה"כ צריכה	147,278.52	59,558.94	440,619.96	647,457.42		
			חשבון חברת חשמל			659,286.00	659,286.00		
			הפרש בקוט"ש			-11,828.58	-218,666.04		
			הפרש באחוזים			-1.79%	-33.17%		



■ פסגה (Kwh 147,278.52)  
■ גבע (Kwh 59,558.94)  
■ שפל (Kwh 440,619.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	60,935.80	25,432.40	207,448.20	293,816.40	1,014.60	
			סה"כ צריכה	60,935.80	25,432.40	207,448.20	293,816.40		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	34,763.00	12,279.50	51,726.20	98,768.70	570.00	
			סה"כ צריכה	34,763.00	12,279.50	51,726.20	98,768.70		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	35,336.00	15,788.00	126,972.00	178,096.00	363.60	
			סה"כ צריכה	35,336.00	15,788.00	126,972.00	178,096.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	16,243.72	6,059.04	54,473.56	76,776.32	201.60	
			סה"כ צריכה	16,243.72	6,059.04	54,473.56	76,776.32		

