



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (24/12/23 - 23/11/23)

תאריך הפקה: 09/01/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	33.04	3,566.50	3,062.40	0.00	504.10	21262734 - 1	באבלס ק.7	50384	1
		3,566.50	3,062.40	0.00	504.10	סה"כ צריכה			
	6.72	383.20	287.52	0.00	95.68	19093460 - 4	מיזוג אוויר	49686	2
	591.20	3,378.30	2,979.00	0.00	399.30	20281573 - 1			
	608.00	6,543.20	5,590.50	0.00	952.70	21262281 - 1			
		10,304.70	8,857.02	0.00	1,447.68	סה"כ צריכה			
	311.26	18,512.00	15,731.20	0.00	2,780.80	19093460 - 1	ציבורי	50157	3
	321.73	20,140.80	16,275.20	0.00	3,865.60	19093460 - 2			
	6.72	-383.20	-287.52	0.00	-95.68	19093460 - 4			
	591.20	-3,378.30	-2,979.00	0.00	-399.30	20281573 - 1			
	608.00	-6,543.20	-5,590.50	0.00	-952.70	21262281 - 1			
	33.04	-3,566.50	-3,062.40	0.00	-504.10	21262734 - 1			
	30.98	-938.80	-841.70	0.00	-97.10	21262758 - 1			
		23,842.80	19,245.28	0.00	4,597.52	סה"כ צריכה			
	30.98	938.80	841.70	0.00	97.10	21262758 - 1	קליניטיקה	50156	4
		938.80	841.70	0.00	97.10	סה"כ צריכה			
		38,652.80	32,006.40	0.00	6,646.40	סה"כ צריכה			
		44,440.00	44,440.00			חשבון חברת חשמל			
		-5,787.20	-12,433.60			הפרש בקוט"ש			
		-13.02%	-27.98%			הפרש באחוזים			



■ פסגה (6,646.40 Kwh) 17%
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (32,006.40 Kwh) 83%





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	321.73	20,140.80	16,275.20	0.00	3,865.60	19093460 - 2	ראשי 1	49684	1
		20,140.80	16,275.20	0.00	3,865.60	סה"כ צריכה			
	311.26	18,512.00	15,731.20	0.00	2,780.80	19093460 - 1	ראשי 2	49683	2
		18,512.00	15,731.20	0.00	2,780.80	סה"כ צריכה			

