



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/12/23 - 04/12/23)

תאריך הפקה: 10/01/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	372.00	92,169.75	73,896.50	0.00	18,273.25	22344634 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		92,169.75	73,896.50	0.00	18,273.25	סה"כ צריכה			
		62,266.10	51,102.30	0.00	11,163.80	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		62,266.10	51,102.30	0.00	11,163.80	סה"כ צריכה			
		154,435.85	124,998.80	0.00	29,437.05	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		154,435.85				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (29,437.05 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (124,998.80 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	6,423.40	5,044.30	0.00	1,379.10	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		6,423.40	5,044.30	0.00	1,379.10	סה"כ צריכה			
	36.47	11,256.48	7,243.02	1,097.32	2,916.13	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		11,256.48	7,243.02	1,097.32	2,916.13	סה"כ צריכה			
		62,266.10	51,102.30	0.00	11,163.80	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
	372.00	92,169.75	73,896.50	0.00	18,273.25	22344634 - 1			
		154,435.85	124,998.80	0.00	29,437.05	סה"כ צריכה			

