



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (31/12/23 - 01/12/23)

תאריך הפקה: 14/01/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	76.16	0.00	566.08	642.24	24.97	
			סה"כ צריכה	76.16	0.00	566.08	642.24		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	19.84	0.00	108.80	128.64	1.67	
			סה"כ צריכה	19.84	0.00	108.80	128.64		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	1,478.40	0.00	9,343.20	10,821.60	89.70	
			סה"כ צריכה	1,478.40	0.00	9,343.20	10,821.60		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	704.40	0.00	3,147.00	3,851.40	55.96	
			סה"כ צריכה	704.40	0.00	3,147.00	3,851.40		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	237.25	0.00	815.25	1,052.50	16.58	
		ציבורי		103.93	0.00	362.55	466.47		
			סה"כ צריכה	341.18	0.00	1,177.80	1,518.97		
7	50800	ציבורי לא מועמס	200000001 - 1	-1,783.89	0.00	-9,088.37	-10,872.26		
			20065477 - 1	-375.84	0.00	-1,779.04	-2,154.88	16.30	
			20065477 - 2	-353.12	0.00	-2,147.36	-2,500.48	19.59	
			20065478 - 1	-264.92	0.00	-1,085.32	-1,350.24	77.44	
			20065478 - 2	-112.64	0.00	-467.92	-580.56	78.07	
			20065478 - 4	-39.56	0.00	-397.04	-436.60	5.80	
			20065479 - 3	-70.04	0.00	-503.76	-573.80	3.60	
			20065479 - 4	-127.12	0.00	-735.68	-862.80	6.45	
			20065480 - 1	-27.64	0.00	-214.32	-241.96	4.21	
			20065480 - 2	-28.68	0.00	-200.00	-228.68	3.20	
			20065480 - 3	-60.64	0.00	-370.52	-431.16	3.17	
			20065480 - 4	-107.88	0.00	-441.08	-548.96	28.62	
			20065481 - 1	-256.10	0.00	-1,196.20	-1,452.30	6.56	
			20065481 - 2	-24.12	0.00	-344.72	-368.84	78.42	
			20065481 - 3	-29.44	0.00	-239.08	-268.52	78.58	
			20065481 - 4	-19.04	0.00	-77.64	-96.68	78.16	
			20065482 - 1	-33.32	0.00	-274.52	-307.84	2.37	
			20065482 - 2	-16.08	0.00	-156.72	-172.80	1.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065482 - 3	-41.24	0.00	-269.92	-311.16	26.76	
			20065482 - 4	-46.92	0.00	-227.84	-274.76	28.92	
			20065483 - 1	8,615.00	0.00	42,792.50	51,407.50	3,267.05	
			20065483 - 2	-1,478.40	0.00	-9,343.20	-10,821.60	89.70	
			20065483 - 3	-76.16	0.00	-566.08	-642.24	24.97	
			20065484 - 1	-704.40	0.00	-3,147.00	-3,851.40	55.96	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065484 - 3	-19.84	0.00	-108.80	-128.64	1.67	
			20065484 - 4	-237.25	0.00	-815.25	-1,052.50	16.58	
			20065488 - 1	-55.84	0.00	-253.36	-309.20	2.63	
			20065488 - 2	-41.40	0.00	-330.56	-371.96	3.12	
			20065490 - 1	-76.08	0.00	-607.64	-683.72	6.34	
			20065490 - 2	-40.52	0.00	-308.48	-349.00	2.32	
			20065490 - 3	-41.04	0.00	-311.88	-352.92	5.55	
			20281509 - 1	-120.00	0.00	-232.70	-352.70	8.48	
			20281613 - 1	-92.70	0.00	-284.90	-377.60	1.04	
			20281745 - 1	-1,276.10	0.00	-5,809.10	-7,085.20	58.80	
			20281748 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	339.75	
			21262391 - 1	-57.10	0.00	-354.20	-411.30	3.80	
			סה"כ צריכה	479.94	0.00	102.30	582.24		
8	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	1,276.10	0.00	5,809.10	7,085.20	58.80	
			ציבורי	558.99	0.00	2,583.35	3,142.34		
			סה"כ צריכה	1,835.09	0.00	8,392.45	10,227.54		
9	55040	קומה 2 אני סרוויס	20065481 - 3	29.44	0.00	239.08	268.52	78.58	
			ציבורי	12.90	0.00	106.32	119.22		
			סה"כ צריכה	42.34	0.00	345.40	387.74		
10	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	112.64	0.00	467.92	580.56	78.07	
			ציבורי	49.34	0.00	208.09	257.43		
			סה"כ צריכה	161.98	0.00	676.01	837.99		
11	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	256.10	0.00	1,196.20	1,452.30	6.56	
			ציבורי	112.18	0.00	531.96	644.14		
			סה"כ צריכה	368.28	0.00	1,728.16	2,096.44		
12	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	19.04	0.00	77.64	96.68	78.16	
			ציבורי	8.34	0.00	34.53	42.87		
			סה"כ צריכה	27.38	0.00	112.17	139.55		
13	51678	קומה 2 מגייסת	20065478 - 4	39.56	0.00	397.04	436.60	5.80	
			ציבורי	17.33	0.00	176.57	193.90		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	56.89	0.00	573.61	630.50		
14	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 מ"מ (1999)	20065481 - 2	24.12	0.00	344.72	368.84	78.42	
		ציבורי		10.57	0.00	153.30	163.87		
		סה"כ צריכה		34.69	0.00	498.02	532.71		
15	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	57.10	0.00	354.20	411.30	3.80	
		ציבורי		25.01	0.00	157.52	182.53		
		סה"כ צריכה		82.11	0.00	511.72	593.83		
16	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	264.92	0.00	1,085.32	1,350.24	77.44	
		ציבורי		116.05	0.00	482.65	598.70		
		סה"כ צריכה		380.97	0.00	1,567.97	1,948.94		
17	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	41.40	0.00	330.56	371.96	3.12	
		ציבורי		18.14	0.00	147.00	165.14		
		סה"כ צריכה		59.54	0.00	477.56	537.10		
18	54650	קומה 3 אוורם	20065482 - 4	46.92	0.00	227.84	274.76	28.92	
		ציבורי		20.55	0.00	101.32	121.88		
		סה"כ צריכה		67.47	0.00	329.16	396.64		
19	54651	קומה 3 אוורם (2)	20065480 - 1	27.64	0.00	214.32	241.96	4.21	
		ציבורי		12.11	0.00	95.31	107.42		
		סה"כ צריכה		39.75	0.00	309.63	349.38		
20	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	28.68	0.00	200.00	228.68	3.20	
		ציבורי		12.56	0.00	88.94	101.50		
		סה"כ צריכה		41.24	0.00	288.94	330.18		
21	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	60.64	0.00	370.52	431.16	3.17	
		ציבורי		26.56	0.00	164.77	191.34		
		סה"כ צריכה		87.20	0.00	535.29	622.50		
22	51594	קומה 3 נדלסטצ	20065480 - 4	107.88	0.00	441.08	548.96	28.62	
		ציבורי		47.26	0.00	196.15	243.41		
		סה"כ צריכה		155.14	0.00	637.23	792.37		
23	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	41.24	0.00	269.92	311.16	26.76	
		ציבורי		18.07	0.00	120.04	138.10		
		סה"כ צריכה		59.31	0.00	389.96	449.26		
24	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	55.84	0.00	253.36	309.20	2.63	
		ציבורי		24.46	0.00	112.67	137.13		
		סה"כ צריכה		80.30	0.00	366.03	446.33		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	33.32	0.00	274.52	307.84	2.37	
		ציבורי		14.60	0.00	122.08	136.68		
		סה"כ צריכה		47.92	0.00	396.60	444.52		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	16.08	0.00	156.72	172.80	1.22	
		ציבורי		7.04	0.00	69.69	76.74		
		סה"כ צריכה		23.12	0.00	226.41	249.54		
27	46436	קומה 4 אינטגרטי	20065479 - 3	70.04	0.00	503.76	573.80	3.60	
		ציבורי		30.68	0.00	224.03	254.71		
		סה"כ צריכה		100.72	0.00	727.79	828.51		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	40.52	0.00	308.48	349.00	2.32	
		ציבורי		17.75	0.00	137.18	154.93		
		סה"כ צריכה		58.27	0.00	445.66	503.93		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	41.04	0.00	311.88	352.92	5.55	
		ציבורי		17.98	0.00	138.70	156.67		
		סה"כ צריכה		59.02	0.00	450.58	509.59		
30	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	127.12	0.00	735.68	862.80	6.45	
		ציבורי		55.68	0.00	327.16	382.85		
		סה"כ צריכה		182.80	0.00	1,062.84	1,245.65		
31	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	76.08	0.00	607.64	683.72	6.34	
		ציבורי		33.33	0.00	270.22	303.55		
		סה"כ צריכה		109.41	0.00	877.86	987.27		
32	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	375.84	0.00	1,779.04	2,154.88	16.30	
		ציבורי		164.64	0.00	791.15	955.79		
		סה"כ צריכה		540.48	0.00	2,570.19	3,110.67		
33	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	353.12	0.00	2,147.36	2,500.48	19.59	
		ציבורי		154.68	0.00	954.95	1,109.63		
		סה"כ צריכה		507.80	0.00	3,102.31	3,610.11		
34	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	120.00	0.00	232.70	352.70	8.48	
		ציבורי	20281613 - 1	92.70	0.00	284.90	377.60	1.04	
		סה"כ צריכה		305.87	0.00	747.78	1,053.65		
		סה"כ צריכה		8,615.00	0.00	42,792.50	51,407.50		
		חשבון חברת חשמל		9,998.00		43,570.00	53,568.00		
		הפרש בקוט"ש		-1,383.00		-777.50	-2,160.50		
		הפרש באחוזים		-13.83%		-1.78%	-4.03%		



■ פסגה (Kwh 8,615.00)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 42,792.50)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		10,872.26	9,088.37	0.00	1,783.89	200000001 - 1	*ציבורי מועמס	50804	1
		10,872.26	9,088.37	0.00	1,783.89	סה"כ צריכה			
	3,267.05	51,407.50	42,792.50	0.00	8,615.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		51,407.50	42,792.50	0.00	8,615.00	סה"כ צריכה			
	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			

