



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 03/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	646.40	0.00	10,298.40	10,944.80	95.59	
			סה"כ צריכה	646.40	0.00	10,298.40	10,944.80		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	558.60	0.00	2,817.60	3,376.20	72.20	
			סה"כ צריכה	558.60	0.00	2,817.60	3,376.20		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	255.00	0.00	1,249.20	1,504.20	66.74	
			סה"כ צריכה	255.00	0.00	1,249.20	1,504.20		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	350.40	0.00	1,824.00	2,174.40	58.79	
			סה"כ צריכה	350.40	0.00	1,824.00	2,174.40		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	123.89	0.00	473.24	597.13	2.73	
			22009804 - 2	1.20	0.00	4.23	5.43	2.14	
			22009804 - 3	0.22	0.00	1.29	1.51	1.21	
			22009804 - 4	0.00	0.00	9.31	9.31	43.02	
			22009805 - 1	52.94	0.00	80.86	133.81	5.85	
			22009805 - 2	71.82	0.00	266.47	338.29	11.01	
			22009805 - 3	84.87	0.00	363.78	448.65	9.84	
			22009805 - 4	147.93	0.00	484.65	632.58	3.47	
			22009810 - 1	61.09	0.00	346.91	408.00	7.05	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.09	0.09	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	228.58	0.00	995.35	1,223.93		
			סה"כ צריכה	772.55	0.00	3,026.19	3,798.74		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	1,267.20	0.00	6,377.20	7,644.40	29.50	
			סה"כ צריכה	1,267.20	0.00	6,377.20	7,644.40		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	30.97	0.00	118.31	149.28	2.73	
			22009804 - 3	0.05	0.00	0.32	0.38	1.21	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33	43.02	
			22009805 - 3	21.22	0.00	90.95	112.16	9.84	
			22009805 - 4	36.98	0.00	121.16	158.15	3.47	
			22009810 - 1	15.27	0.00	86.73	102.00	7.05	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.98	248.84	0.00	57.15	28029790 - 1			
		830.30	668.65	0.00	161.65	סה"כ צריכה			
	1.64	899.40	711.55	0.00	187.85	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.38	36.14	28.49	0.00	7.65	22009803 - 2			
	0.08	1.50	1.18	0.00	0.33	22009803 - 3			
	2.73	149.28	118.31	0.00	30.97	22009804 - 1			
	2.14	10.87	8.46	0.00	2.41	22009804 - 2			
	1.21	0.38	0.32	0.00	0.05	22009804 - 3			
	43.02	2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.85	267.74	161.80	0.00	105.94	22009805 - 1			
	11.01	677.05	533.31	0.00	143.74	22009805 - 2			
	9.84	112.16	90.95	0.00	21.22	22009805 - 3			
	3.47	158.15	121.16	0.00	36.98	22009805 - 4			
	20.42	188.60	152.60	0.00	36.00	22009808 - 1			
	7.05	102.00	86.73	0.00	15.27	22009810 - 1			
	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.98	248.84	0.00	57.15	28029790 - 1			
		2,911.60	2,266.05	0.00	645.55	סה"כ צריכה			
	1.64	-149.90	-118.59	0.00	-31.31	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.14	-139.52	-110.62	0.00	-28.90	22009802 - 2			
	1.32	-140.92	-111.72	0.00	-29.21	22009802 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.03	-155.49	-123.67	0.00	-31.82	22009803 - 1			
	0.38	-36.14	-28.49	0.00	-7.65	22009803 - 2			
	0.08	-1.50	-1.17	0.00	-0.32	22009803 - 3			
	9.07	824.37	625.17	0.00	199.20	22009803 - 4			
		200.89	130.91	0.00	69.98	סה"כ צריכה			
	1.14	837.10	663.70	0.00	173.40	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.38	36.14	28.49	0.00	7.65	22009803 - 2			
	0.08	1.50	1.17	0.00	0.32	22009803 - 3			
	2.73	149.28	118.31	0.00	30.97	22009804 - 1			
	2.14	11.86	9.23	0.00	2.62	22009804 - 2			
	1.21	0.38	0.32	0.00	0.05	22009804 - 3			
	43.02	2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.85	292.08	176.51	0.00	115.57	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	156.77	0.00	581.66	738.43	11.01	
			22009805 - 3	21.22	0.00	90.95	112.16	9.84	
			22009805 - 4	36.98	0.00	121.16	158.15	3.47	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	15.27	0.00	86.73	102.00	7.05	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	57.15	0.00	248.84	305.98		
			סה"כ צריכה	617.98	0.00	2,129.43	2,747.41		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-31.31	0.00	-118.59	-149.90	1.64	
			22009802 - 2	-28.90	0.00	-110.62	-139.52	1.14	
			22009802 - 3	-29.21	0.00	-111.72	-140.92	1.32	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-31.82	0.00	-123.67	-155.49	2.03	
			22009803 - 2	-7.65	0.00	-28.49	-36.14	0.38	
			22009803 - 3	-0.32	0.00	-1.17	-1.50	0.08	
			22009803 - 4	199.20	0.00	625.17	824.37	9.07	
			סה"כ צריכה	69.98	0.00	130.91	200.89		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	175.25	0.00	670.30	845.55	1.32	
			22009803 - 2	7.65	0.00	28.49	36.14	0.38	
			22009803 - 3	0.32	0.00	1.17	1.50	0.08	
			22009804 - 1	30.97	0.00	118.31	149.28	2.73	
			22009804 - 2	1.75	0.00	6.15	7.90	2.14	
			22009804 - 3	0.05	0.00	0.32	0.38	1.21	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.33	2.33	43.02	
			22009805 - 1	77.05	0.00	117.67	194.72	5.85	
			22009805 - 2	104.54	0.00	387.90	492.44	11.01	
			22009805 - 3	21.22	0.00	90.95	112.16	9.84	
			22009805 - 4	36.98	0.00	121.16	158.15	3.47	
			22009808 - 3	42.40	0.00	1,341.60	1,384.00	16.13	
			22009810 - 1	15.27	0.00	86.73	102.00	7.05	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			28029790 - 1	57.15	0.00	248.84	305.98		
			סה"כ צריכה	570.61	0.00	3,221.95	3,792.56		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-31.31	0.00	-118.59	-149.90	1.64	
			22009802 - 2	-28.90	0.00	-110.62	-139.52	1.14	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.32	-140.92	-111.72	0.00	-29.21	22009802 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.03	-155.49	-123.67	0.00	-31.82	22009803 - 1			
	0.38	-36.14	-28.49	0.00	-7.65	22009803 - 2			
	0.08	-1.50	-1.17	0.00	-0.32	22009803 - 3			
	9.07	824.37	625.17	0.00	199.20	22009803 - 4			
		200.89	130.91	0.00	69.98	סה"כ צריכה			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.38	36.14	28.49	0.00	7.65	22009803 - 2			
	0.08	1.50	1.17	0.00	0.32	22009803 - 3			
	2.73	149.28	118.31	0.00	30.97	22009804 - 1			
	2.14	10.37	8.08	0.00	2.30	22009804 - 2			
	1.21	0.38	0.32	0.00	0.05	22009804 - 3			
	43.02	2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.85	255.57	154.45	0.00	101.12	22009805 - 1			
	11.01	646.13	508.96	0.00	137.17	22009805 - 2			
	9.84	112.16	90.95	0.00	21.22	22009805 - 3			
	3.47	158.15	121.16	0.00	36.98	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	7.05	102.00	86.73	0.00	15.27	22009810 - 1			
	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.98	248.84	0.00	57.15	28029790 - 1			
		1,780.01	1,369.80	0.00	410.21	סה"כ צריכה			
	1.64	-149.90	-118.59	0.00	-31.31	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.14	-139.52	-110.62	0.00	-28.90	22009802 - 2			
	1.32	-140.92	-111.72	0.00	-29.21	22009802 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.03	-155.49	-123.67	0.00	-31.82	22009803 - 1			
	0.38	-36.14	-28.49	0.00	-7.65	22009803 - 2			
	0.08	-1.50	-1.17	0.00	-0.32	22009803 - 3			
	9.07	824.37	625.17	0.00	199.20	22009803 - 4			
		200.89	130.91	0.00	69.98	סה"כ צריכה			
	1.64	-149.90	-118.59	0.00	-31.31	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.14	-139.52	-110.62	0.00	-28.90	22009802 - 2			
	1.32	-140.92	-111.72	0.00	-29.21	22009802 - 3			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.03	-155.49	-123.67	0.00	-31.82	22009803 - 1			
	0.38	-36.14	-28.49	0.00	-7.65	22009803 - 2			
	0.08	-1.50	-1.17	0.00	-0.32	22009803 - 3			
	9.07	824.37	625.17	0.00	199.20	22009803 - 4			
		200.89	130.91	0.00	69.98	סה"כ צריכה			
	2.03	932.95	742.00	0.00	190.95	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.38	36.14	28.49	0.00	7.65	22009803 - 2			
	0.08	1.50	1.17	0.00	0.32	22009803 - 3			
	2.73	149.28	118.31	0.00	30.97	22009804 - 1			
	2.14	14.82	11.54	0.00	3.28	22009804 - 2			
	1.21	0.38	0.32	0.00	0.05	22009804 - 3			
	43.02	2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.85	365.10	220.64	0.00	144.46	22009805 - 1			
	11.01	923.04	727.08	0.00	195.96	22009805 - 2			
	9.84	112.16	90.95	0.00	21.22	22009805 - 3			
	3.47	158.15	121.16	0.00	36.98	22009805 - 4			
	33.17	1,284.80	1,009.60	0.00	275.20	22009806 - 3			
	7.05	102.00	86.73	0.00	15.27	22009810 - 1			
	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.98	248.84	0.00	57.15	28029790 - 1			
		4,388.65	3,409.18	0.00	979.47	סה"כ צריכה			
	0.38	36.14	28.49	0.00	7.65	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
	0.08	1.50	1.17	0.00	0.32	22009803 - 3			
	2.73	149.28	118.31	0.00	30.97	22009804 - 1			
	2.14	12.84	10.001	0.00	2.84	22009804 - 2			
	1.21	0.38	0.32	0.00	0.05	22009804 - 3			
	43.02	2.33	2.33	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.85	316.42	191.22	0.00	125.20	22009805 - 1			
	11.01	799.81	630.01	0.00	169.80	22009805 - 2			
	9.84	112.16	90.95	0.00	21.22	22009805 - 3			
	3.47	158.15	121.16	0.00	36.98	22009805 - 4			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	7.05	102.00	86.73	0.00	15.27	22009810 - 1			
	0.05	0.02	0.02	0.00	0.00	22009810 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 4			
		305.98	248.84	0.00	57.15	28029790 - 1			
		1,997.02	1,529.56	0.00	467.46	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-31.31	0.00	-118.59	-149.90	1.64	
			22009802 - 2	-28.90	0.00	-110.62	-139.52	1.14	
			22009802 - 3	-29.21	0.00	-111.72	-140.92	1.32	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-31.82	0.00	-123.67	-155.49	2.03	
			22009803 - 2	-7.65	0.00	-28.49	-36.14	0.38	
			22009803 - 3	-0.32	0.00	-1.17	-1.50	0.08	
			22009803 - 4	199.20	0.00	625.17	824.37	9.07	
			סה"כ צריכה	69.98	0.00	130.91	200.89		
			סה"כ צריכה	8,122.98	0.00	40,972.66	49,095.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				49,095.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (8,122.98 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (40,972.66 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-187.85	0.00	-711.55	-899.40	1.64	
			22009802 - 2	-173.40	0.00	-663.70	-837.10	1.14	
			22009802 - 3	-175.25	0.00	-670.30	-845.55	1.32	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009803 - 1	-190.95	0.00	-742.00	-932.95	2.03	
			22009803 - 2	-45.90	0.00	-170.95	-216.85	0.38	
			22009803 - 3	-1.95	0.00	-7.05	-9.00	0.08	
			22009803 - 4	1,195.20	0.00	3,751.00	4,946.20	9.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	419.90	0.00	785.45	1,205.35		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.25	0.25	0.05	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.25	0.25		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	340.70	0.00	1,301.40	1,642.10	2.73	
			סה"כ צריכה	340.70	0.00	1,301.40	1,642.10		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	722.30	0.00	1,103.20	1,825.50	5.85	
			סה"כ צריכה	722.30	0.00	1,103.20	1,825.50		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	68.59	0.00	254.48	323.06	11.01	
			סה"כ צריכה	68.59	0.00	254.48	323.06		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	168.00	0.00	954.00	1,122.00	7.05	
			סה"כ צריכה	168.00	0.00	954.00	1,122.00		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.60	0.60	1.64	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.60	0.60		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	16.40	0.00	57.70	74.10	2.14	
			סה"כ צריכה	16.40	0.00	57.70	74.10		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.60	0.00	3.55	4.15	1.21	
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	3.55	4.15		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	25.60	25.60	43.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	25.60	25.60		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	105.03	0.00	450.18	555.21	9.84	
			סה"כ צריכה	105.03	0.00	450.18	555.21		
12	49920	לוח ש.מבנה ק.01- (100%)	22009805 - 4	183.06	0.00	599.76	782.82	3.47	
			סה"כ צריכה	183.06	0.00	599.76	782.82		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	1.95	0.00	7.05	9.00	0.08	
			סה"כ צריכה	1.95	0.00	7.05	9.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	628.60	0.00	2,737.20	3,365.80		
			סה"כ צריכה	628.60	0.00	2,737.20	3,365.80		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	85.68	6,797.50	5,855.00	0.00	942.50	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		6,797.50	5,855.00	0.00	942.50	סה"כ צריכה			
	129.56	21,138.75	18,271.25	0.00	2,867.50	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		21,138.75	18,271.25	0.00	2,867.50	סה"כ צריכה			

