



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: דורבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 05/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	22048440 - 1	274.30	0.00	945.20	1,219.50	10.68	
			סה"כ צריכה	274.30	0.00	945.20	1,219.50		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	21055146 - 1	793.40	0.00	3,081.60	3,875.00	10.64	
			סה"כ צריכה	793.40	0.00	3,081.60	3,875.00		
3	29783	בן האומן	22048441 - 1	56.20	0.00	251.20	307.40	392.38	
			סה"כ צריכה	56.20	0.00	251.20	307.40		
4	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	22048441 - 2	36.60	0.00	188.20	224.80	392.58	
			סה"כ צריכה	36.60	0.00	188.20	224.80		
5	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	22048441 - 3	0.60	0.00	6.20	6.80	130.69	
			סה"כ צריכה	0.60	0.00	6.20	6.80		
6	29781	סופרשוק יונגנוף (מבנה 6)	21262524 - 1	27,993.28	0.00	104,856.97	132,850.25		
			סה"כ צריכה	27,993.28	0.00	104,856.97	132,850.25		
7	29777	סופרשוק יונגנוף (שלוט ותאורה)	21055147 - 1	364.08	0.00	222.96	587.04	2.47	
			סה"כ צריכה	364.08	0.00	222.96	587.04		
			סה"כ צריכה	29,518.46	0.00	109,552.33	139,070.79		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				139,070.79		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 29,518.46)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 109,552.33)

