



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 06/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	47586	*עומר הנדסה	1 - 21262610	226.60	0.00	14,900.90	15,127.50	134.70	
			סה"כ צריכה	226.60	0.00	14,900.90	15,127.50		
2	42372	בניין A - אודיסיי - Sparkion (שקע טעינה)	1 - 17313236	-4,484.10	-499.50	-3,095.30	-8,078.90	14.31	
			סה"כ צריכה	-4,484.10	-499.50	-3,095.30	-8,078.90		
3	46205	בניין A - אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ-עמיתים ק.10	3 - 22026868	950.80	0.00	4,804.00	5,754.80	18.53	
			סה"כ צריכה	950.80	0.00	4,804.00	5,754.80		
4	46206	בניין A - אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ-עמיתים ק.10 מערבי	4 - 22026868	750.80	0.00	3,796.40	4,547.20	14.28	
			סה"כ צריכה	750.80	0.00	3,796.40	4,547.20		
5	44845	בניין A - אינפידט מחסן ק.12	1 - 20281691	9.00	0.00	33.80	42.80	1.50	
			סה"כ צריכה	9.00	0.00	33.80	42.80		
6	44844	בניין A - אינפידט מחסן ק.3	1 - 20281692	61.10	0.00	332.80	393.90	2.31	
			סה"כ צריכה	61.10	0.00	332.80	393.90		
7	33346	בניין A - אינפידט ק.3 צפוני	1 - 22026879	522.40	0.00	3,074.80	3,597.20	28.62	
			סה"כ צריכה	522.40	0.00	3,074.80	3,597.20		
8	13111	בניין A - אינפידט ק.4	3 - 22026879	3,612.40	0.00	14,219.60	17,832.00	51.62	
			סה"כ צריכה	3,612.40	0.00	14,219.60	17,832.00		
9	30266	בניין A - אינפידט ק.6 מערבי	3 - 22026881	545.60	0.00	3,786.00	4,331.60	21.22	
			סה"כ צריכה	545.60	0.00	3,786.00	4,331.60		
10	46469	בניין A - אקספרט אינוסט תאריך יציאה: 12/01/24	2 - 22026871	19.20	0.00	36.00	55.20	3.90	
			סה"כ צריכה	19.20	0.00	36.00	55.20		
11	46422	בניין A - ג'קדה ק.7 מערבי	1 - 22026835	2,450.00	0.00	10,168.80	12,618.80	40.00	
			סה"כ צריכה	2,450.00	0.00	10,168.80	12,618.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	35833	בניין A - דיגיסייף טכנולוגיות בע"מ 5.ק	22026881 - 1	2,164.40	0.00	8,346.00	10,510.40	22.54	
			22026881 - 2	788.00	0.00	3,008.40	3,796.40	12.29	
			סה"כ צריכה	2,952.40	0.00	11,354.40	14,306.80		
13	52984	בניין A - מ.ל.ר.ן פרויקטים ומחסר 8-9 (ק 9 מערבי)	22026868 - 1	930.00	0.00	5,120.00	6,050.00	20.27	
			סה"כ צריכה	930.00	0.00	5,120.00	6,050.00		
14	13004	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי)	22026835 - 4	3,843.20	0.00	15,234.40	19,077.60	32.98	
			סה"כ צריכה	3,843.20	0.00	15,234.40	19,077.60		
15	48045	בניין A - שגרירות תאילנד צד דרומי 11.ק	22026871 - 1	362.00	0.00	3,877.20	4,239.20	52.28	
			סה"כ צריכה	362.00	0.00	3,877.20	4,239.20		
16	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	15112931 - 1	-6,042.10	0.00	-25,892.40	-31,934.50		
			22026871 - 3	4,446.00	0.00	15,418.80	19,864.80	111.40	
			22344413 - 1	14,028.00	0.00	49,799.30	63,827.30	594.00	
			22344417 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12,431.90	0.00	39,325.70	51,757.60		
17	13096	בניין A ציבורי	14158973 - 1	5,617.50	0.00	32,634.10	38,251.60		
			15112931 - 1	6,042.10	0.00	25,892.40	31,934.50		
			17013916 - 1	12,046.00	0.00	48,425.80	60,471.80		
			20281691 - 1	-9.00	0.00	-33.80	-42.80	1.50	
			20281692 - 1	-61.10	0.00	-332.80	-393.90	2.31	
			22026835 - 1	-2,450.00	0.00	-10,168.80	-12,618.80	40.00	
			22026835 - 4	-3,843.20	0.00	-15,234.40	-19,077.60	32.98	
			22026868 - 1	-930.00	0.00	-5,120.00	-6,050.00	20.27	
			22026868 - 3	-950.80	0.00	-4,804.00	-5,754.80	18.53	
			22026868 - 4	-750.80	0.00	-3,796.40	-4,547.20	14.28	
			22026871 - 1	-362.00	0.00	-3,877.20	-4,239.20	52.28	
			22026871 - 2	-19.20	0.00	-36.00	-55.20	3.90	
			22026871 - 3	-4,446.00	0.00	-15,418.80	-19,864.80	111.40	
			22026879 - 1	-522.40	0.00	-3,074.80	-3,597.20	28.62	
			22026879 - 3	-3,612.40	0.00	-14,219.60	-17,832.00	51.62	
			22026881 - 1	-2,164.40	0.00	-8,346.00	-10,510.40	22.54	
			22026881 - 2	-788.00	0.00	-3,008.40	-3,796.40	12.29	
			22026881 - 3	-545.60	0.00	-3,786.00	-4,331.60	21.22	
			סה"כ צריכה	2,250.70	0.00	15,695.30	17,946.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	12955	בניין B - אודיסי	1 - 22026819	2,759.60	0.00	9,977.20	12,736.80	41.60	
		סה"כ צריכה		2,759.60	0.00	9,977.20	12,736.80		
19	33751	בניין B - אודיסי - Sparkion (שקע טעינה) 4.ק	1 - 17313067	37.80	0.00	252.00	289.80	10.65	
		סה"כ צריכה		37.80	0.00	252.00	289.80		
20	50196	בניין B - ארקין (1999) בע"מ 9.ק	1 - 22026831	685.20	0.00	3,336.80	4,022.00	37.03	
		סה"כ צריכה		685.20	0.00	3,336.80	4,022.00		
21	49453	בניין B - ברנד - שירותים בע"מ 4.ק	3 - 22026826	67.60	0.00	1,154.40	1,222.00	16.84	
		סה"כ צריכה		67.60	0.00	1,154.40	1,222.00		
22	22871	בניין B - ג'וי ישראל או אי 3.ק בע"מ (2016)	1 - 22344416	277.40	0.00	1,823.20	2,100.60	29.44	
		סה"כ צריכה		277.40	0.00	1,823.20	2,100.60		
23	12933	בניין B - ד"ר סינתיה ווב משרד עו"ד	1 - 22026826	174.90	0.00	1,273.70	1,448.60	13.15	
		סה"כ צריכה		174.90	0.00	1,273.70	1,448.60		
24	33860	בניין B - ויהיב טק בע"מ (10.ק, מזרחי)	3 - 22026831	88.00	0.00	412.80	500.80	263.98	
		סה"כ צריכה		88.00	0.00	412.80	500.80		
25	49644	בניין B - ויהיב טק 10.ק	4 - 22026831	538.80	0.00	2,164.80	2,703.60	264.14	
		סה"כ צריכה		538.80	0.00	2,164.80	2,703.60		
		סה"כ צריכה		176.60	0.00	511.90	688.50	6.21	
		סה"כ צריכה		715.40	0.00	2,676.70	3,392.10		
26	46144	בניין B - חב' נירוסנס 4.ק	4 - 22026826	84.20	0.00	615.40	699.60	19.13	
		סה"כ צריכה		84.20	0.00	615.40	699.60		
27	44250	בניין B - ספיד אפ קומה 10	4 - 22026837	41.10	0.00	820.80	861.90	9.01	
		סה"כ צריכה		41.10	0.00	820.80	861.90		
28	51600	בניין B - עמדת טעינה 206 קומה 2- חב פיטנגו 11.ק	1 - 21262530	1.70	0.00	217.60	219.30	11.50	
		סה"כ צריכה		1.70	0.00	217.60	219.30		
29	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	1 - 22026837	1,312.80	0.00	6,197.20	7,510.00	59.02	
		סה"כ צריכה		1,312.80	0.00	6,197.20	7,510.00		
30	40829	בניין B - פיטנגו שקע טעינה	1 - 17312581	0.20	0.00	123.20	123.40	3.60	
		סה"כ צריכה		0.20	0.00	123.20	123.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	42860	בניין B - פיטנגו שקע טעינה בחניון - איתי	20281993 - 1	0.20	0.00	72.40	72.60	3.41	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	72.40	72.60		
32	12996	בניין B - ר.א.ם B6	22026819 - 3	1,424.40	0.00	6,048.80	7,473.20	28.20	
			סה"כ צריכה	1,424.40	0.00	6,048.80	7,473.20		
33	12997	בניין B - ראם (ק 5 מזרחי)	22026819 - 2	1,172.00	0.00	5,075.00	6,247.00	22.14	
			סה"כ צריכה	1,172.00	0.00	5,075.00	6,247.00		
34	12998	בניין B - ראם (ק 7 מזרחי)	22048433 - 1	3,341.20	0.00	13,219.60	16,560.80	57.98	
			סה"כ צריכה	3,341.20	0.00	13,219.60	16,560.80		
35	12999	בניין B - ראם (ק 8 מזרחי)	22048433 - 3	2,326.80	0.00	10,034.00	12,360.80	47.56	
			סה"כ צריכה	2,326.80	0.00	10,034.00	12,360.80		
36	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון (ק 6 מזרחי)	22026819 - 4	1,956.00	0.00	7,497.60	9,453.60	18.96	
			סה"כ צריכה	1,956.00	0.00	7,497.60	9,453.60		
37	13124	בניין B מיזוג אויר	17313427 - 1	4,903.90	0.00	18,743.00	23,646.90	75.48	
			20281581 - 1	6,989.20	0.00	27,401.70	34,390.90	495.60	
			22026837 - 3	2,152.80	0.00	8,745.60	10,898.40	61.10	
			סה"כ צריכה	14,045.90	0.00	54,890.30	68,936.20		
38	13117	בניין B ציבורי	14152660 - 1	3,851.00	0.00	23,198.20	27,049.20		
			14158916 - 1	11,414.90	0.00	53,918.70	65,333.60		
			17313427 - 1	-4,903.90	0.00	-18,743.00	-23,646.90	75.48	
			20281581 - 1	-6,989.20	0.00	-27,401.70	-34,390.90	495.60	
			22026819 - 1	-2,759.60	0.00	-9,977.20	-12,736.80	41.60	
			22026819 - 2	-1,172.00	0.00	-5,075.00	-6,247.00	22.14	
			22026819 - 3	-1,424.40	0.00	-6,048.80	-7,473.20	28.20	
			22026819 - 4	-1,956.00	0.00	-7,497.60	-9,453.60	18.96	
			22026826 - 1	-174.90	0.00	-1,273.70	-1,448.60	13.15	
			22026826 - 3	-67.60	0.00	-1,154.40	-1,222.00	16.84	
			22026826 - 4	-84.20	0.00	-615.40	-699.60	19.13	
			22026831 - 1	-685.20	0.00	-3,336.80	-4,022.00	37.03	
			22026831 - 3	-88.00	0.00	-412.80	-500.80	263.98	
			22026831 - 4	-538.80	0.00	-2,164.80	-2,703.60	264.14	
			22026837 - 1	-1,312.80	0.00	-6,197.20	-7,510.00	59.02	
			22026837 - 2	-176.60	0.00	-511.90	-688.50	6.21	
			22026837 - 3	-2,152.80	0.00	-8,745.60	-10,898.40	61.10	
			22026837 - 4	-41.10	0.00	-820.80	-861.90	9.01	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048433 - 1	-3,341.20	0.00	-13,219.60	-16,560.80	57.98	
			22048433 - 3	-2,326.80	0.00	-10,034.00	-12,360.80	47.56	
			22344416 - 1	-277.40	0.00	-1,823.20	-2,100.60	29.44	
			22344577 - 1	15,826.90	0.00	58,912.10	74,739.00	592.20	
			סה"כ צריכה	620.30	0.00	10,975.50	11,595.80		
39	50434	בניין C - אדג'ביס 9.ק	22026832 - 2	189.40	0.00	1,081.10	1,270.50	6.32	
			סה"כ צריכה	189.40	0.00	1,081.10	1,270.50		
40	50435	בניין C - אדג'ביס שלב ב 9.ק	22026832 - 3	719.20	0.00	3,507.20	4,226.40	14.48	
			סה"כ צריכה	719.20	0.00	3,507.20	4,226.40		
41	53315	בניין C - איולה קומה 6	22026839 - 2	545.45	0.00	2,201.80	2,747.25	19.89	
			סה"כ צריכה	545.45	0.00	2,201.80	2,747.25		
42	49343	בניין C - אלפא אל טי אל 6.ק	22026839 - 1	910.00	0.00	3,645.20	4,555.20	271.35	
			סה"כ צריכה	910.00	0.00	3,645.20	4,555.20		
43	42172	בניין C - דיוגוף סחר 11.ק	22026847 - 3	308.00	0.00	2,276.80	2,584.80	12.65	
			סה"כ צריכה	308.00	0.00	2,276.80	2,584.80		
44	49454	בניין C - וכלר וולף 4.ק	22027047 - 4	127.21	0.00	1,059.61	1,186.81	7.20	
			סה"כ צריכה	127.21	0.00	1,059.61	1,186.81		
45	49031	בניין C - זומד בע"מ 7.ק	22026839 - 4	1,617.60	0.00	7,948.80	9,566.40	272.59	
			סה"כ צריכה	1,617.60	0.00	7,948.80	9,566.40		
46	42808	בניין C - חברת סימנס בע"מ 5.ק	22027068 - 1	1,146.40	0.00	4,477.60	5,624.00	13.54	
			סה"כ צריכה	1,146.40	0.00	4,477.60	5,624.00		
47	47236	בניין C - סייסק 3.ק	22027047 - 2	1,984.40	0.00	8,646.00	10,630.40	28.98	
			סה"כ צריכה	1,984.40	0.00	8,646.00	10,630.40		
48	34653	בניין C - סייסק 8.ק	22026848 - 1	350.00	0.00	1,218.80	1,568.80	12.31	
			22026848 - 2	1,078.00	0.00	3,642.00	4,720.00	25.51	
			סה"כ צריכה	1,428.00	0.00	4,860.80	6,288.80		
49	34654	בניין C - פורטינט אבטחה ישראל 10.ק	22026847 - 1	1,120.40	0.00	4,356.00	5,476.40	14.94	
			22026847 - 4	2,709.60	0.00	10,224.80	12,934.40	22.46	
			סה"כ צריכה	3,830.00	0.00	14,580.80	18,410.80		
50	46517	בניין C - פורטינט אבטחה ישראל 11.ק	22026832 - 4	567.60	0.00	2,379.20	2,946.80	8.72	
			סה"כ צריכה	567.60	0.00	2,379.20	2,946.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
51	44291	בניין C - פורטינט אבטחה ישראל ק.9	22026847 - 2	331.67	0.00	1,557.77	1,889.44	11.67	
			סה"כ צריכה	331.67	0.00	1,557.77	1,889.44		
52	49030	בניין C - פיירארק 4.ק	22027047 - 3	920.00	0.00	4,356.80	5,276.80	20.51	
			סה"כ צריכה	920.00	0.00	4,356.80	5,276.80		
53	45464	בניין C - קורל ריף 5.ק	22027068 - 2	1,116.00	0.00	5,116.90	6,232.90	15.14	
			סה"כ צריכה	1,116.00	0.00	5,116.90	6,232.90		
54	13125	בניין C מיזוג אויר כלל ביטוח	22026828 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026828 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026828 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026846 - 2	5,488.80	0.00	21,394.80	26,883.60	67.55	
			סה"כ צריכה	5,488.80	0.00	21,394.80	26,883.60		
55	13115	בניין C ציבורי כלל ביטוח	18075333 - 1	6,505.10	0.00	45,094.30	51,599.40		
			22026828 - 1	4,710.00	0.00	16,872.00	21,582.00	38.22	
			22026828 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026828 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026828 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026832 - 2	-189.40	0.00	-1,081.10	-1,270.50	6.32	
			22026832 - 3	-719.20	0.00	-3,507.20	-4,226.40	14.48	
			22026832 - 4	-567.60	0.00	-2,379.20	-2,946.80	8.72	
			22026839 - 1	-910.00	0.00	-3,645.20	-4,555.20	271.35	
			22026839 - 2	-545.45	0.00	-2,201.80	-2,747.25	19.89	
			22026839 - 4	-1,617.60	0.00	-7,948.80	-9,566.40	272.59	
			22026846 - 1	16,680.00	0.00	67,485.00	84,165.00	176.85	
			22026846 - 2	-5,488.80	0.00	-21,394.80	-26,883.60	67.55	
			22026847 - 1	-1,120.40	0.00	-4,356.00	-5,476.40	14.94	
			22026847 - 2	-331.67	0.00	-1,557.77	-1,889.44	11.67	
			22026847 - 3	-308.00	0.00	-2,276.80	-2,584.80	12.65	
			22026847 - 4	-2,709.60	0.00	-10,224.80	-12,934.40	22.46	
			22026848 - 1	-350.00	0.00	-1,218.80	-1,568.80	12.31	
			22026848 - 2	-1,078.00	0.00	-3,642.00	-4,720.00	25.51	
			22027047 - 2	-1,984.40	0.00	-8,646.00	-10,630.40	28.98	
			22027047 - 3	-920.00	0.00	-4,356.80	-5,276.80	20.51	
			22027047 - 4	-127.21	0.00	-1,059.61	-1,186.81	7.20	
			22027068 - 1	-1,146.40	0.00	-4,477.60	-5,624.00	13.54	
			22027068 - 2	-1,116.00	0.00	-5,116.90	-6,232.90	15.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6,665.37	0.00	40,360.12	47,025.50		
56	37538	בניין D - אסנס ק.5	81009904 - 1	937.84	0.00	4,080.41	5,018.25	18.42	
			סה"כ צריכה	937.84	0.00	4,080.41	5,018.25		
57	12863	בניין D - אסנס סקויריטי ק.6	81009904 - 4	3,653.14	0.00	15,197.18	18,850.33	73.09	
			סה"כ צריכה	3,653.14	0.00	15,197.18	18,850.33		
58	12864	בניין D - אסנס סקויריטי ק.7	81007768 - 2	1,364.14	0.00	6,425.62	7,789.76	30.40	
			סה"כ צריכה	1,364.14	0.00	6,425.62	7,789.76		
59	43917	בניין D - בית ד.ב.ק. 9	81007768 - 5	502.99	0.00	1,550.79	2,053.78	16.70	
			סה"כ צריכה	502.99	0.00	1,550.79	2,053.78		
60	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	939.68	0.00	3,764.90	4,704.57	9.90	
			סה"כ צריכה	939.68	0.00	3,764.90	4,704.57		
61	36944	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.3	81007764 - 1	937.88	0.00	4,017.35	4,955.24	10.43	
			סה"כ צריכה	937.88	0.00	4,017.35	4,955.24		
62	36943	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.4	81007764 - 3	1,138.12	0.00	5,226.18	6,364.30	20.14	
			סה"כ צריכה	1,138.12	0.00	5,226.18	6,364.30		
			81007764 - 4	283.56	0.00	1,704.11	1,987.67	9.37	
			סה"כ צריכה	1,421.67	0.00	6,930.30	8,351.97		
63	39274	בניין D - גיא ודורון לוי עמדות טעינה	70058555 - 1	107.76	0.00	1,191.70	1,299.46	0.02	
			סה"כ צריכה	107.76	0.00	1,191.70	1,299.46		
64	12870	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8	81007768 - 3	346.51	0.00	1,329.51	1,676.02	5.92	
			סה"כ צריכה	346.51	0.00	1,329.51	1,676.02		
65	12871	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8 (2)	81007768 - 4	849.57	0.00	3,166.81	4,016.38	15.95	
			סה"כ צריכה	849.57	0.00	3,166.81	4,016.38		
66	12877	בניין D - דייר ק. 11	81009503 - 7	1,361.94	0.00	4,627.72	5,989.67	27.14	
			סה"כ צריכה	1,361.94	0.00	4,627.72	5,989.67		
67	12878	בניין D - דייר ק. 12	81009503 - 8	1,708.41	0.00	5,643.96	7,352.37	82.30	
			סה"כ צריכה	1,708.41	0.00	5,643.96	7,352.37		
68	12940	בניין D - חברת וילה-מחסנים קומת חניון 2-	70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	12942	בניין D - חיוני חדר שרתים	81007768 - 6	541.63	0.00	2,039.96	2,581.59	4.09	
			סה"כ צריכה	541.63	0.00	2,039.96	2,581.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
70	41836	בניין D - יוניטד פאסט קד'ואל אינק	81007843 - 1	840.69	0.00	3,232.76	4,073.45	20.06	
			סה"כ צריכה	840.69	0.00	3,232.76	4,073.45		
71	22870	בניין D - נאוויסט	81007768 - 8	746.76	0.00	3,654.35	4,401.11	9.58	
			סה"כ צריכה	746.76	0.00	3,654.35	4,401.11		
72	48984	בניין D - עמדות טעינה יולה קרדיט ק.3- (בניין D - מסחר)	81007843 - 8	0.001	0.00	223.30	223.30	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.001	0.00	223.30	223.30		
73	13120	בניין D - ק.10 Plenus	81007768 - 6	-541.63	0.00	-2,039.96	-2,581.59	4.09	
			81009503 - 2	-453.67	0.00	-1,476.25	-1,929.92	8.77	
			81009503 - 6	1,626.46	0.00	5,358.83	6,985.28	13.52	
			סה"כ צריכה	631.15	0.00	1,842.62	2,473.77		
74	12841	בניין D - ק.10 Vintage	81009503 - 2	453.67	0.00	1,476.25	1,929.92	8.77	
			סה"כ צריכה	453.67	0.00	1,476.25	1,929.92		
75	40161	בניין D - שקע טעינה ויולה	17312911 - 1	20.40	0.00	213.50	233.90	707,133.44	
			17312918 - 1	19.80	0.00	217.20	237.00	10.88	
			21262335 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	
			סה"כ צריכה	40.20	0.00	430.70	470.90		
76	13126	בניין D מיזוג אוויר	81009503 - 1	366.07	0.00	301.41	667.48	30.22	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 1	98.13	0.00	398.54	496.67	54.05	
			81009882 - 2	476.65	0.00	2,324.01	2,800.66	74.11	
			81009882 - 3	418.14	0.00	1,673.75	2,091.89	59.18	
			81009882 - 5	5,444.53	0.00	25,306.75	30,751.27	74.11	
			סה"כ צריכה	6,803.51	0.00	30,004.46	36,807.98		
77	13119	בניין D ציבורי	14158931 - 1	6,339.90	0.00	48,790.90	55,130.80		
			14158960 - 1	10,404.30	0.00	53,128.90	63,533.20		
			22344861 - 1	133.50	0.00	529.50	663.00	5.28	
			70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70060663 - 1	-939.68	0.00	-3,764.90	-4,704.57	9.90	
			81007764 - 1	-937.88	0.00	-4,017.35	-4,955.24	10.43	
			81007764 - 3	-1,138.12	0.00	-5,226.18	-6,364.30	20.14	
			81007764 - 4	-283.56	0.00	-1,704.11	-1,987.67	9.37	
			81007768 - 2	-1,364.14	0.00	-6,425.62	-7,789.76	30.40	
			81007768 - 3	-346.51	0.00	-1,329.51	-1,676.02	5.92	
			81007768 - 4	-849.57	0.00	-3,166.81	-4,016.38	15.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007768 - 5	-502.99	0.00	-1,550.79	-2,053.78	16.70	
			81007768 - 8	-746.76	0.00	-3,654.35	-4,401.11	9.58	
			81007843 - 1	-840.69	0.00	-3,232.76	-4,073.45	20.06	
			81009503 - 1	-366.07	0.00	-301.41	-667.48	30.22	
			81009503 - 3	-4,128.26	0.00	-12,183.28	-16,311.55	27.87	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009503 - 6	-1,626.46	0.00	-5,358.83	-6,985.28	13.52	
			81009503 - 7	-1,361.94	0.00	-4,627.72	-5,989.67	27.14	
			81009503 - 8	-1,708.41	0.00	-5,643.96	-7,352.37	82.30	
			81009882 - 1	-98.13	0.00	-398.54	-496.67	54.05	
			81009882 - 2	-476.65	0.00	-2,324.01	-2,800.66	74.11	
			81009882 - 3	-418.14	0.00	-1,673.75	-2,091.89	59.18	
			81009882 - 5	-5,444.53	0.00	-25,306.75	-30,751.27	74.11	
			81009882 - 7	14,936.06	0.00	63,586.43	78,522.50	132.48	
			81009904 - 1	-937.84	0.00	-4,080.41	-5,018.25	18.42	
			81009904 - 4	-3,653.14	0.00	-15,197.18	-18,850.33	73.09	
			סה"כ צריכה	3,644.30	0.00	54,867.50	58,511.80		
78	12839	בניין OPTIC I - M (מסחר)	22026842 - 4	60.80	0.00	546.60	607.40	4.39	
			סה"כ צריכה	60.80	0.00	546.60	607.40		
79	12843	בניין M - אגדיר (משרדים)	22026836 - 2	51.25	0.00	193.10	244.35	0.56	
			סה"כ צריכה	51.25	0.00	193.10	244.35		
80	32166	בניין M - אלבר צ'י (רכב)	21262388 - 1	83.10	0.00	570.70	653.80	8.53	
			סה"כ צריכה	83.10	0.00	570.70	653.80		
81	36275	בניין M - אמיר (שקורי)	22026840 - 3	78.20	0.00	1,181.60	1,259.80	12.20	
			סה"כ צריכה	78.20	0.00	1,181.60	1,259.80		
82	47032	בניין M - באבי (מסחר מערבי)	22026836 - 3	4,109.00	0.00	11,801.20	15,910.20	55.23	
			סה"כ צריכה	4,109.00	0.00	11,801.20	15,910.20		
83	12860	בניין M - בן עמי (חנות מס 3 מזרחי - מסחר)	22026843 - 1	1,323.50	0.00	6,015.10	7,338.60	32.25	
			סה"כ צריכה	1,323.50	0.00	6,015.10	7,338.60		
84	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	22026824 - 2	1,979.30	0.00	8,734.70	10,714.00	45.67	
			סה"כ צריכה	1,979.30	0.00	8,734.70	10,714.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
85	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	81007745 - 1	1,111.99	0.00	5,775.40	6,887.39	21.14	
			סה"כ צריכה	1,111.99	0.00	5,775.40	6,887.39		
86	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	22026844 - 3	5,338.00	0.00	14,262.80	19,600.80	71.52	
			סה"כ צריכה	5,338.00	0.00	14,262.80	19,600.80		
87	12925	בניין M - דיימונד ספא (מסחר)	22026843 - 4	454.20	0.00	1,684.00	2,138.20	13.36	
			סה"כ צריכה	454.20	0.00	1,684.00	2,138.20		
88	12936	בניין M - הרץ- קשר רנט א קר (מסחר)	22026845 - 4	88.30	0.00	869.90	958.20	7.94	
			סה"כ צריכה	88.30	0.00	869.90	958.20		
89	50440	בניין M - טבע קסטל (מסחר)	22026836 - 4	5,185.60	0.00	19,756.00	24,941.60	53.42	
			סה"כ צריכה	5,185.60	0.00	19,756.00	24,941.60		
90	47340	בניין M - טל שנקר (בניין D - מסחר)	81007745 - 8	259.59	0.00	3,938.00	4,197.59	9.45	
			סה"כ צריכה	259.59	0.00	3,938.00	4,197.59		
91	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	22026843 - 2	288.90	0.00	1,249.00	1,537.90	14.84	
			סה"כ צריכה	288.90	0.00	1,249.00	1,537.90		
92	44276	בניין M - ללבסקי ניהול בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 3	638.00	0.00	1,479.95	2,117.95	6.81	
			סה"כ צריכה	638.00	0.00	1,479.95	2,117.95		
93	53662	בניין M - מודלה בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 2	1,380.89	0.00	3,658.87	5,039.76	21.38	
			סה"כ צריכה	1,380.89	0.00	3,658.87	5,039.76		
94	55141	בניין M - מוצה הרצליה (בניין D - מסחר)	81007745 - 2	65.71	0.00	444.32	510.02	4.78	
			סה"כ צריכה	65.71	0.00	444.32	510.02		
95	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	22026824 - 1	141.20	0.00	657.60	798.80	4.49	
			סה"כ צריכה	141.20	0.00	657.60	798.80		
96	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	22026845 - 3	1,938.15	0.00	7,350.55	9,288.70	13.38	
			סה"כ צריכה	1,938.15	0.00	7,350.55	9,288.70		
97	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	81007843 - 7	890.02	0.00	6,562.01	7,452.03	28.13	
			סה"כ צריכה	890.02	0.00	6,562.01	7,452.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
98	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	22026820 - 1	2,977.60	0.00	9,452.80	12,430.40	24.11	
			סה"כ צריכה	2,977.60	0.00	9,452.80	12,430.40		
99	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	22344423 - 1	186.10	0.00	697.70	883.80	4.21	
			סה"כ צריכה	186.10	0.00	697.70	883.80		
100	54826	בניין M - סקאלה עמדת טעינה	22026888 - 2	151.20	0.00	2,535.60	2,686.80	146.28	
			סה"כ צריכה	151.20	0.00	2,535.60	2,686.80		
101	12983	בניין M - ערן חסדאי - פיצוציה (מסחר)	22026845 - 1	214.80	0.00	1,151.10	1,365.90	5.94	
			סה"כ צריכה	214.80	0.00	1,151.10	1,365.90		
102	33656	בניין M - פיתה בסטה (מסחר)	81007745 - 3	756.05	0.00	2,243.43	2,999.49	3.92	
			סה"כ צריכה	756.05	0.00	2,243.43	2,999.49		
103	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	22344414 - 1	410.20	0.00	1,539.90	1,950.10	5.10	
			סה"כ צריכה	410.20	0.00	1,539.90	1,950.10		
104	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	81007745 - 6	663.40	0.00	1,610.24	2,273.64	1.43	
			סה"כ צריכה	663.40	0.00	1,610.24	2,273.64		
105	36691	בניין M - קמפצ'ה (בניין C - מסחר)	22026820 - 2	3,840.20	0.00	9,996.60	13,836.80	41.33	
			22026846 - 4	2,110.80	0.00	8,008.80	10,119.60	13.93	
			סה"כ צריכה	5,951.00	0.00	18,005.40	23,956.40		
106	40017	בניין M - ר.ש. מסעדות	22026844 - 2	521.80	0.00	6,225.70	6,747.50	41.35	
			סה"כ צריכה	521.80	0.00	6,225.70	6,747.50		
107	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	81007843 - 4	91.96	0.00	1,015.45	1,107.41	0.52	
			סה"כ צריכה	91.96	0.00	1,015.45	1,107.41		
108	46423	בניין M - יעקב בביב (בניין C - מסחר)	22026845 - 2	232.00	0.00	2,600.90	2,832.90	16.29	
			סה"כ צריכה	232.00	0.00	2,600.90	2,832.90		
109	13127	חשמל חניון	22026884 - 2	4,202.00	0.00	17,030.00	21,232.00	63.92	
			22344425 - 1	11,148.00	0.00	43,180.20	54,328.20	177.12	
			22344861 - 1	-133.50	0.00	-529.50	-663.00	5.28	
			סה"כ צריכה	15,216.50	0.00	59,680.70	74,897.20		
110	13121	מסחר - ציבורי	15140051 - 1	17,306.00	0.00	89,092.20	106,398.20		
			17312581 - 1	-0.20	0.00	-123.20	-123.40	3.60	
			17312911 - 1	-20.40	0.00	-213.50	-233.90	707,133.44	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17312918 - 1	-19.80	0.00	-217.20	-237.00	10.88	
			17313067 - 1	-37.80	0.00	-252.00	-289.80	10.65	
			17313236 - 1	4,484.10	499.50	3,095.30	8,078.90	14.31	
			20281993 - 1	-0.20	0.00	-72.40	-72.60	3.41	
			21262335 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	
			21262388 - 1	-83.10	0.00	-570.70	-653.80	8.53	
			21262530 - 1	-1.70	0.00	-217.60	-219.30	11.50	
			21262610 - 1	-226.60	0.00	-14,900.90	-15,127.50	134.70	
			22026820 - 1	-2,977.60	0.00	-9,452.80	-12,430.40	24.11	
			22026820 - 2	-3,840.20	0.00	-9,996.60	-13,836.80	41.33	
			22026824 - 1	-141.20	0.00	-657.60	-798.80	4.49	
			22026824 - 2	-1,979.30	0.00	-8,734.70	-10,714.00	45.67	
			22026836 - 2	-51.25	0.00	-193.10	-244.35	0.56	
			22026836 - 3	-4,109.00	0.00	-11,801.20	-15,910.20	55.23	
			22026836 - 4	-5,185.60	0.00	-19,756.00	-24,941.60	53.42	
			22026840 - 3	-78.20	0.00	-1,181.60	-1,259.80	12.20	
			22026842 - 4	-60.80	0.00	-546.60	-607.40	4.39	
			22026843 - 1	-1,323.50	0.00	-6,015.10	-7,338.60	32.25	
			22026843 - 2	-288.90	0.00	-1,249.00	-1,537.90	14.84	
			22026843 - 4	-454.20	0.00	-1,684.00	-2,138.20	13.36	
			22026844 - 2	-521.80	0.00	-6,225.70	-6,747.50	41.35	
			22026844 - 3	-5,338.00	0.00	-14,262.80	-19,600.80	71.52	
			22026845 - 1	-214.80	0.00	-1,151.10	-1,365.90	5.94	
			22026845 - 2	-232.00	0.00	-2,600.90	-2,832.90	16.29	
			22026845 - 3	-1,938.15	0.00	-7,350.55	-9,288.70	13.38	
			22026845 - 4	-88.30	0.00	-869.90	-958.20	7.94	
			22026846 - 4	-2,110.80	0.00	-8,008.80	-10,119.60	13.93	
			22026884 - 1	9,400.00	0.00	34,755.00	44,155.00	224.50	
			22026884 - 2	-4,202.00	0.00	-17,030.00	-21,232.00	63.92	
			22026888 - 2	-151.20	0.00	-2,535.60	-2,686.80	146.28	
			22344414 - 1	-410.20	0.00	-1,539.90	-1,950.10	5.10	
			22344418 - 1	17,291.50	0.00	77,347.60	94,639.10	311.40	
			22344423 - 1	-186.10	0.00	-697.70	-883.80	4.21	
			22344425 - 1	-11,148.00	0.00	-43,180.20	-54,328.20	177.12	
			22344572 - 1	15,103.10	0.00	57,433.80	72,536.90	219.50	
			70058555 - 1	-107.76	0.00	-1,191.70	-1,299.46	0.02	
			81007745 - 1	-1,111.99	0.00	-5,775.40	-6,887.39	21.14	
			81007745 - 2	-65.71	0.00	-444.32	-510.02	4.78	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007745 - 3	-756.05	0.00	-2,243.43	-2,999.49	3.92	
			81007745 - 6	-663.40	0.00	-1,610.24	-2,273.64	1.43	
			81007745 - 8	-259.59	0.00	-3,938.00	-4,197.59	9.45	
			81007843 - 2	-1,380.89	0.00	-3,658.87	-5,039.76	21.38	
			81007843 - 3	-638.00	0.00	-1,479.95	-2,117.95	6.81	
			81007843 - 4	-91.96	0.00	-1,015.45	-1,107.41	0.52	
			81007843 - 7	-890.02	0.00	-6,562.01	-7,452.03	28.13	
			81007843 - 8	-0.001	0.00	-223.30	-223.30	0.0005	
			81009503 - 3	4,128.26	0.00	12,183.28	16,311.55	27.87	
			סה"כ צריכה	14,326.70	499.50	52,475.56	67,301.76		
			סה"כ צריכה	181,460.26	0.00	820,474.33	1,001,934.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,001,934.60		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 181,460.26)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 820,474.33)

