



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 06/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21697	124* -זארה	1 - 20281503	2,024.05	0.00	18,355.65	20,379.71		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	2,024.05	0.00	18,355.65	20,484.67		
2	32087	*מחסן צוקה	3 - 16193880	83.60	0.00	335.20	418.80	1.81	
			סה"כ צריכה	83.60	0.00	335.20	418.80		
3	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 22048319	1,270.20	0.00	4,662.25	5,932.45	11.54	
			סה"כ צריכה	1,270.20	0.00	4,662.25	5,932.45		
4	21958	002.1-סלקום אנטנות	1 - 22048226	245.25	0.00	877.35	1,122.60	2.12	
			סה"כ צריכה	245.25	0.00	877.35	1,122.60		
5	21735	002.2-סלקום אנטנות	4 - 22048309	670.10	0.00	2,491.85	3,161.95	6.03	
			סה"כ צריכה	670.10	0.00	2,491.85	3,161.95		
6	21826	002.3-סלקום אנטנות	4 - 22048326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21644	002.4-סלקום	3 - 22048344	548.45	0.00	1,913.65	2,462.10	4.12	
			סה"כ צריכה	548.45	0.00	1,913.65	2,462.10		
8	21969	003-אתי פולישוק	4 - 22048351	190.10	0.00	74.80	264.90	5.60	
			סה"כ צריכה	190.10	0.00	74.80	264.90		
9	21693	005-טויס אר אס	2 - 22048306	1,717.60	0.00	3,561.20	5,278.80	23.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,325.96	0.00	2,901.32	4,227.28		
			סה"כ צריכה	3,043.56	0.00	6,462.52	9,506.08		
10	21641	008-ארומה	1 - 21262534	112.60	0.00	326.80	439.40	50.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	405.43	0.00	887.11	1,292.54		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	518.03	0.00	1,213.91	2,594.94		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 08029811	25,800.00	0.00	59,800.00	85,600.00	474.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25,800.00	0.00	59,800.00	85,600.00		
12	55109	102 עונות (חדש) תאריך כניסה: 05/01/24	3 - 22048354	214.55	0.00	569.60	784.15	5.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.33	0.00	196.39	284.73		
			סה"כ צריכה	302.88	0.00	765.99	1,068.88		
13	46283	103 דרך היופי	3 - 22048352	219.50	0.00	432.85	652.35	5.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.30	0.00	175.71	256.01		
			סה"כ צריכה	299.80	0.00	608.56	908.36		
14	42457	104 - קארטרס	2 - 22048352	240.40	0.00	658.60	899.00	9.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	168.75	0.00	369.24	537.99		
			סה"כ צריכה	409.15	0.00	1,027.84	1,436.99		
15	53240	105 - ויקטוריה סיקרט	3 - 22048355	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	793.23	0.00	1,735.65	2,528.88		
			סה"כ צריכה	793.23	0.00	1,735.65	2,528.88		
16	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	5,235.25	0.00	10,143.23	15,378.48	50.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	566.03	0.00	1,238.52	1,804.56		
			סה"כ צריכה	5,801.28	0.00	11,381.76	17,183.04		
17	21708	115 - הודיס	3 - 22048324	1,407.30	0.00	3,531.05	4,938.35	13.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.10	0.00	299.99	437.09		
			סה"כ צריכה	1,544.40	0.00	3,831.04	5,375.44		
18	21713	116-סטוימצקי	4 - 22048304	834.20	0.00	1,903.60	2,737.80	12.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	209.57	0.00	458.55	668.12		
			סה"כ צריכה	1,043.77	0.00	2,362.15	3,405.92		
19	21706	117-118 טווינטי פור סבן	1 - 22048324	1,153.40	0.00	2,229.40	3,382.80	11.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	379.97	0.00	831.40	1,211.36		
			סה"כ צריכה	1,533.37	0.00	3,060.80	4,594.16		
20	32473	119-120 דיזל איטליה	3 - 22048323	1,096.50	0.00	1,996.90	3,093.40	15.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.25	0.00	698.54	1,017.79		
			סה"כ צריכה	1,415.75	0.00	2,695.44	4,111.19		
21	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	1,277.70	0.00	2,523.40	3,801.10	19.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	652.21	0.00	1,427.09	2,079.30		
			סה"כ צריכה	1,929.91	0.00	3,950.49	5,880.40		
22	21711	122-קרייזי לין	22048304 - 2	962.55	0.00	2,446.10	3,408.65	13.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.62	0.00	659.97	961.60		
			סה"כ צריכה	1,264.17	0.00	3,106.07	4,370.25		
23	21664	126 לנדור מטבח	22048225 - 1	4,210.80	0.00	10,944.60	15,155.40	46.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	456.35	0.00	998.53	1,454.88		
			סה"כ צריכה	4,667.15	0.00	11,943.13	16,610.28		
24	21749	126.1-מחסן לנדור	22048245 - 3	40.00	0.00	154.65	194.65	0.71	
			סה"כ צריכה	40.00	0.00	154.65	194.65		
25	21667	126.2 - קניון (לשעבר SIS)	22048225 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	55441	127 - אוריג'ינלס (חדש) תאריך כניסה: 16/01/24	22048224 - 4	3.85	0.00	26.55	30.40	4.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.27	0.00	245.15	355.42		
			סה"כ צריכה	114.12	0.00	271.70	385.82		
27	21663	127-עונות תאריך יציאה: 15/01/24	22048224 - 4	249.80	0.00	743.95	993.75	10.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.97	0.00	247.69	362.66		
			סה"כ צריכה	364.77	0.00	991.64	1,356.41		
28	21661	128-פרג'	22048224 - 3	407.65	0.00	947.75	1,355.40	9.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.18	0.00	291.42	424.60		
			סה"כ צריכה	540.83	0.00	1,239.17	1,780.001		
29	21742	128.1-מחסן פרג	22048245 - 1	4.40	0.00	25.90	30.30	3.25	
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	25.90	30.30		
30	21659	129-1 - אוריג'ינל	22048224 - 1	271.90	0.00	600.30	872.20	69.64	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	139.06	0.00	304.27	443.33		
			סה"כ צריכה	410.96	0.00	904.57	1,315.53		
31	52862	130 גולדה אריאל	22048224 - 2	1,900.00	0.00	6,345.20	8,245.20	27.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	297.71	0.00	651.40	949.11		
			מנדפים	195.96	0.00	441.89	637.85		
			סה"כ צריכה	2,393.67	0.00	7,438.49	9,832.16		
32	42390	131 נייקי (נוסף)	3 - 16048032	4,990.80	0.00	10,552.40	15,543.20	81.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,019.31	0.00	4,418.40	6,437.71		
			סה"כ צריכה	7,010.11	0.00	14,970.80	21,980.91		
33	53113	131.1 ביוטיקר חדש	4 - 16048032	0.60	0.00	3.20	3.80	0.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	352.55	0.00	771.40	1,123.94		
			סה"כ צריכה	353.15	0.00	774.60	1,127.74		
34	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	2 - 22048221	14.70	0.00	124.10	138.80	2.25	
			סה"כ צריכה	14.70	0.00	124.10	138.80		
35	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	4 - 22048221	0.55	0.00	2.20	2.75	0.06	
			סה"כ צריכה	0.55	0.00	2.20	2.75		
36	48524	133 - סטרדיווריוס	2 - 16048032	6,548.00	0.00	16,754.40	23,302.40	73.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	925.43	0.00	2,024.92	2,950.36		
			סה"כ צריכה	7,473.43	0.00	18,779.32	26,252.76		
37	21691	134-צילדרנס פלייס	4 - 22048339	2,085.60	0.00	3,464.80	5,550.40	21.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	517.07	0.00	1,131.39	1,648.45		
			סה"כ צריכה	2,602.67	0.00	4,596.19	7,198.85		
38	21915	134.2 - יאנגה	2 - 22048327	295.40	0.00	634.95	930.35	5.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.85	0.00	222.85	324.70		
			סה"כ צריכה	397.25	0.00	857.80	1,255.05		
39	21682	135 לי קופר	3 - 22048342	533.45	0.00	974.70	1,508.15	8.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	199.78	0.00	437.13	636.90		
			סה"כ צריכה	733.23	0.00	1,411.83	2,145.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	21678	136-קרביץ	22048340 - 3	368.00	0.00	780.10	1,148.10	8.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	213.49	0.00	467.12	680.61		
			סה"כ צריכה	581.49	0.00	1,247.22	1,828.71		
41	21676	137-ללין	22048340 - 1	718.15	0.00	1,785.55	2,503.70	8.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	84.22	0.00	184.28	268.50		
			סה"כ צריכה	802.37	0.00	1,969.83	2,772.20		
42	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	344.60	0.00	753.60	1,098.20	6.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.38	0.00	167.14	243.52		
			סה"כ צריכה	420.98	0.00	920.74	1,341.72		
43	21680	138-דיזל	22048342 - 1	857.45	0.00	1,585.65	2,443.10	12.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.14	0.00	295.70	430.85		
			סה"כ צריכה	992.59	0.00	1,881.35	2,873.95		
44	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	2,155.80	0.00	4,635.20	6,791.00	32.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	801.06	0.00	1,752.79	2,553.85		
			סה"כ צריכה	2,956.86	0.00	6,387.99	9,344.85		
45	21686	140 - טו גו	22048335 - 3	1,547.20	0.00	2,953.00	4,500.20	18.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	270.29	0.00	591.41	861.69		
			סה"כ צריכה	1,817.49	0.00	3,544.41	5,361.89		
46	26637	142 - מאניה	22048335 - 1	1,327.30	0.00	2,214.75	3,542.05	15.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	321.21	0.00	702.83	1,024.04		
			סה"כ צריכה	1,648.51	0.00	2,917.58	4,566.09		
47	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	346.67	0.00	758.54	1,105.21	23.54	
			סה"כ צריכה	2,119.07	0.00	4,896.14	7,015.21		
48	21689	143-סברובסקי	22048339 - 2	369.40	0.00	745.10	1,114.50	7.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.85	0.00	222.85	324.70		
			סה"כ צריכה	471.25	0.00	967.95	1,439.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	1,019.20	0.00	2,073.90	3,093.10	13.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	233.07	0.00	509.98	743.05		
			סה"כ צריכה	1,252.27	0.00	2,583.88	3,836.15		
50	22094	145-מנגו	81011813 - 1	2,738.19	0.00	6,214.37	8,952.56	29.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,102.69	0.00	2,412.76	3,515.45		
			סה"כ צריכה	3,840.88	0.00	8,627.14	12,468.01		
51	21917	146-אינטימה	22048327 - 3	723.60	0.00	1,417.60	2,141.20	11.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.15	0.00	501.41	730.56		
			סה"כ צריכה	952.75	0.00	1,919.01	2,871.76		
52	21683	146.1-קסטרו קיד	22048342 - 4	1,385.80	0.00	2,814.70	4,200.50	13.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.15	0.00	501.41	730.56		
			סה"כ צריכה	1,614.95	0.00	3,316.11	4,931.06		
53	21714	147-148 מחסן רנואר	22048309 - 1	13.70	0.00	51.90	65.60	0.09	
			סה"כ צריכה	13.70	0.00	51.90	65.60		
54	21679	149 א'-ארנקי שולה	22048340 - 4	729.30	0.00	1,422.20	2,151.50	10.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.64	0.00	244.28	355.92		
			סה"כ צריכה	840.94	0.00	1,666.48	2,507.42		
55	25901	150-2 רנואר	22048339 - 3	5,257.20	0.00	12,489.20	17,746.40	64.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	812.81	0.00	1,778.50	2,591.32		
			סה"כ צריכה	6,070.01	0.00	14,267.70	20,337.72		
56	21648	155-סחוט	22048345 - 3	1,046.50	0.00	3,065.80	4,112.30	12.25	
			סה"כ צריכה	1,046.50	0.00	3,065.80	4,112.30		
57	21639	155.1-סחוט - מחסן	22048320 - 4	160.10	0.00	606.65	766.75	1.27	
			סה"כ צריכה	160.10	0.00	606.65	766.75		
58	21703	156-דינמיקה	22048323 - 2	205.40	0.00	773.65	979.05	1.82	
			סה"כ צריכה	205.40	0.00	773.65	979.05		
59	21702	157-דוקן עולם הממתקים	22048323 - 1	209.85	0.00	755.95	965.80	2.34	
			סה"כ צריכה	209.85	0.00	755.95	965.80		
60	21997	158-ריגושים	22048332 - 2	98.95	0.00	186.70	285.65	1.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	98.95	0.00	186.70	285.65		
61	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	22048248 - 1	108.80	0.00	327.90	436.70	2.37	
			סה"כ צריכה	108.80	0.00	327.90	436.70		
63	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	121.80	0.00	249.55	371.35	1.00	
			סה"כ צריכה	33.30	0.00	72.85	106.15		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.10	0.00	322.40	477.50		
64	21651	170 אפרודיטה	22048330 - 4	289.80	0.00	589.60	879.40	5.39	
			סה"כ צריכה	276.16	0.00	604.26	880.42		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	565.96	0.00	1,193.86	1,759.82		
65	21656	171-ורדינון	22048330 - 3	570.20	0.00	1,196.90	1,767.10	9.76	
			סה"כ צריכה	227.20	0.00	497.12	724.32		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	797.40	0.00	1,694.02	2,491.42		
66	21655	175-177 שילב קידס	22048330 - 1	2,730.90	0.00	5,294.10	8,025.00	35.17	
			סה"כ צריכה	536.65	0.00	1,174.24	1,710.89		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,267.55	0.00	6,468.34	9,735.89		
67	21745	182 אושי אושי דוכן	22048248 - 2	724.65	0.00	1,970.95	2,695.60	14.44	
			סה"כ צריכה	724.65	0.00	1,970.95	2,695.60		
68	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	22048221 - 1	294.75	0.00	1,889.20	2,183.95	15.33	
			סה"כ צריכה	294.75	0.00	1,889.20	2,183.95		
69	54794	189 ריבר	22048248 - 3	492.60	0.00	1,234.10	1,726.70	6.06	
			סה"כ צריכה	492.60	0.00	1,234.10	1,726.70		
70	54795	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	155.90	0.00	353.20	509.10	2.17	
			סה"כ צריכה	155.90	0.00	353.20	509.10		
71	21671	202-פלי פוט	22048343 - 4	563.40	0.00	1,107.00	1,670.40	7.01	
			סה"כ צריכה	99.89	0.00	218.56	318.45		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	663.29	0.00	1,325.56	1,988.85		
72	21670	203-פלומר	22048343 - 3	596.30	0.00	1,356.00	1,952.30	6.91	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.26	0.00	179.99	262.25		
			סה"כ צריכה	678.56	0.00	1,535.99	2,214.55		
73	33829	204 - סולתם	22048346 - 3	498.00	0.00	1,000.50	1,498.50	7.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	144.94	0.00	317.13	462.07		
			סה"כ צריכה	642.94	0.00	1,317.63	1,960.57		
74	21645	209-הדור השלישי	22048344 - 4	710.15	0.00	1,702.45	2,412.60	8.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.11	0.00	402.84	586.95		
			סה"כ צריכה	894.26	0.00	2,105.29	2,999.55		
75	21643	210- גויה	22048344 - 2	323.20	0.00	647.30	970.50	5.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	119.47	0.00	261.42	380.89		
			סה"כ צריכה	442.67	0.00	908.72	1,351.39		
76	21675	211-סבון של פעם	22048346 - 4	352.30	0.00	877.45	1,229.75	7.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.76	0.00	231.42	337.18		
			סה"כ צריכה	458.06	0.00	1,108.87	1,566.93		
77	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	369.60	0.00	794.50	1,164.10	6.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.89	0.00	218.56	318.45		
			סה"כ צריכה	469.49	0.00	1,013.06	1,482.55		
78	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	46.95	0.00	118.05	165.00	4.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	47.01	0.00	102.85	149.86		
			סה"כ צריכה	93.96	0.00	220.90	314.86		
79	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	22048305 - 2	344.85	0.00	767.50	1,112.35	6.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	77.48	0.00	169.54	247.02		
			סה"כ צריכה	422.33	0.00	937.04	1,359.37		
80	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	2,364.00	0.00	8,788.00	11,152.00	35.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	154.73	0.00	338.56	493.29		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,518.73	0.00	9,126.56	12,390.46		
81	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	546.50	0.00	903.70	1,450.20	10.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.40	0.00	475.70	693.10		
			סה"כ צריכה	763.90	0.00	1,379.40	2,143.30		
82	21912	216-ניין ווסט	22048250 - 2	652.20	0.00	1,089.95	1,742.15	11.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	148.85	0.00	325.70	474.55		
			סה"כ צריכה	801.05	0.00	1,415.65	2,216.70		
83	21903	217-נעלי נימרוד	22048305 - 1	544.40	0.00	1,159.40	1,703.80	7.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	148.85	0.00	325.70	474.55		
			סה"כ צריכה	693.25	0.00	1,485.10	2,178.35		
84	21910	218 - 219 פייר קרדן	22048250 - 1	1,241.40	0.00	2,598.40	3,839.80	17.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	305.54	0.00	668.55	974.09		
			סה"כ צריכה	1,546.94	0.00	3,266.95	4,813.89		
85	48167	220 - אריסטו שמש	22048247 - 3	461.70	0.00	935.95	1,397.65	5.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.81	0.00	227.13	330.94		
			סה"כ צריכה	565.51	0.00	1,163.08	1,728.59		
86	52622	221 רנובה	22048247 - 1	609.65	0.00	1,058.85	1,668.50	8.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.85	0.00	222.85	324.70		
			סה"כ צריכה	711.50	0.00	1,281.70	1,993.20		
87	54722	222 לילית קמעונאות בע"מ / נארס	22048310 - 3	149.45	0.00	732.45	881.90	13.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.18	0.00	291.42	424.60		
			סה"כ צריכה	282.63	0.00	1,023.87	1,306.50		
88	21888	223-224 אפריל	22048247 - 4	797.10	0.00	1,931.20	2,728.30	15.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	338.84	0.00	741.40	1,080.24		
			סה"כ צריכה	1,135.94	0.00	2,672.60	3,808.54		
89	22104	225 חנות H&M	81011867 - 4	10,408.40	0.00	28,109.08	38,517.48	89.12	
			סה"כ צריכה	10,408.40	0.00	28,109.08	38,517.48		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
90	21866	229-ריקושט	22048223 - 2	328.80	0.00	1,026.90	1,355.70	8.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	276.16	0.00	604.26	880.42		
			סה"כ צריכה	604.96	0.00	1,631.16	2,236.12		
91	51397	230 א - הויגמן ילדים נוסף	22048226 - 2	528.40	0.00	1,148.55	1,676.95	12.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.31	0.00	381.41	555.73		
			סה"כ צריכה	702.71	0.00	1,529.96	2,232.68		
92	21863	230-קרוקס	22048223 - 1	846.50	0.00	2,197.90	3,044.40	15.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	172.36	0.00	377.13	549.48		
			סה"כ צריכה	1,018.86	0.00	2,575.03	3,593.88		
93	21954	232-סוויט גירל שופ	22048220 - 3	352.60	0.00	856.65	1,209.25	9.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.93	0.00	214.28	312.21		
			סה"כ צריכה	450.53	0.00	1,070.93	1,521.46		
94	21872	233-באג	22048219 - 1	573.50	0.00	1,531.80	2,105.30	8.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	235.03	0.00	514.27	749.30		
			סה"כ צריכה	808.53	0.00	2,046.07	2,854.60		
95	21943	234-הפנינג	22048220 - 1	666.00	0.00	1,222.70	1,888.70	13.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	254.62	0.00	557.12	811.74		
			סה"כ צריכה	920.62	0.00	1,779.82	2,700.44		
96	21874	235 א'-גלידה ב"ש	22048219 - 2	882.10	0.00	2,648.00	3,530.10	11.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	58.76	0.00	128.57	187.32		
			סה"כ צריכה	940.86	0.00	2,776.57	3,717.42		
97	21965	235-עולם הממתקים	22048226 - 4	222.25	0.00	608.20	830.45	4.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.55	0.00	149.99	218.54		
			סה"כ צריכה	290.80	0.00	758.19	1,048.99		
98	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	22048320 - 2	32.45	0.00	107.10	139.55	1.16	
			סה"כ צריכה	32.45	0.00	107.10	139.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
99	21634	235.2- מחסן גלידה בש	22048319 - 2	68.50	0.00	255.50	324.00	0.86	
			סה"כ צריכה	68.50	0.00	255.50	324.00		
100	21951	237-צבע הכסף 2	22048220 - 2	304.20	0.00	484.30	788.50	7.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.68	0.00	239.99	349.67		
			סה"כ צריכה	413.88	0.00	724.29	1,138.17		
101	21701	238-גלובוס מקס	20281513 - 1	15,398.60	0.00	36,075.80	51,474.40	281.28	
			סה"כ צריכה	15,398.60	0.00	36,075.80	51,474.40		
102	21995	239-צוקה	22048358 - 4	2,753.90	0.00	6,697.10	9,451.00	26.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.85	0.00	222.85	324.70		
			מנדפים 2	284.04	0.00	466.40	750.43		
			סה"כ צריכה	3,139.78	0.00	7,386.35	10,526.13		
103	21738	239.1-צוקה מחסן	22048222 - 3	29.25	0.00	99.10	128.35	0.28	
			סה"כ צריכה	29.25	0.00	99.10	128.35		
104	21994	240-המטבח של סימה	22048358 - 3	1,104.00	0.00	3,751.80	4,855.80	30.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.60	0.00	351.42	512.02		
			מנדפים 2	113.87	0.00	261.28	375.15		
			סה"כ צריכה	1,378.47	0.00	4,364.50	5,742.97		
105	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	22344721 - 1	459.70	0.00	1,701.10	2,160.80	6.02	
			סה"כ צריכה	459.70	0.00	1,701.10	2,160.80		
106	21990	241-מקדונלדס-כשר	22048353 - 4	1,525.00	0.00	4,241.10	5,766.10	19.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.30	0.00	175.71	256.01		
			מנדפים 2	157.29	0.00	295.36	452.64		
			סה"כ צריכה	1,762.59	0.00	4,712.16	6,474.75		
107	21737	241.1-מחסן מקדונלדס כשר	22048222 - 2	545.90	0.00	2,015.10	2,561.00	5.65	
			סה"כ צריכה	545.90	0.00	2,015.10	2,561.00		
108	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	22048353 - 3	2,103.30	0.00	5,303.00	7,406.30	32.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.30	0.00	175.71	256.01		
			מנדפים 2	216.93	0.00	369.31	586.24		
			סה"כ צריכה	2,400.54	0.00	5,848.02	8,248.55		
109	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	22048221 - 3	106.95	0.00	404.25	511.20	1.09	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	106.95	0.00	404.25	511.20		
110	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	1,986.20	0.00	3,947.50	5,933.70	28.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.76	0.00	231.42	337.18		
			סה"כ צריכה	2,091.96	0.00	4,178.92	6,270.88		
111	38752	244-סיציליאנו	1 - 22048358	1,161.70	0.00	3,012.10	4,173.80	19.61	
			סה"כ צריכה	1,161.70	0.00	3,012.10	4,173.80		
112	41850	245-בורגרנץ'	1 - 22048338	2,257.50	0.00	5,220.50	7,478.00	22.14	
			סה"כ צריכה	2,257.50	0.00	5,220.50	7,478.00		
113	21987	245-א-מקדונלס	1 - 22048353	3,469.60	0.00	8,842.20	12,311.80	38.25	
			העמסת מנדף	32.75	0.00	1,243.02	1,275.77		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.98	0.00	415.70	605.68		
			סה"כ צריכה	3,692.33	0.00	10,500.92	14,193.25		
114	21633	245.1-מקדונלס- מחסן	1 - 22048319	356.10	0.00	1,358.95	1,715.05	4.98	
			סה"כ צריכה	356.10	0.00	1,358.95	1,715.05		
115	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	1,943.00	0.00	7,548.30	9,491.30	36.16	
			העמסת מנדפים	18.34	0.00	1,061.13	1,079.46		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.07	0.00	407.13	593.19		
			סה"כ צריכה	2,147.40	0.00	9,016.55	11,163.96		
116	35574	247-ריפליי	1 - 22048326	897.50	0.00	1,862.20	2,759.70	15.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	246.78	0.00	539.98	786.76		
			סה"כ צריכה	1,144.28	0.00	2,402.18	3,546.46		
117	21805	248-קיווי	3 - 22048322	533.90	0.00	1,241.25	1,775.15	9.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.39	0.00	269.99	393.38		
			סה"כ צריכה	657.29	0.00	1,511.24	2,168.53		
118	19670	249-בובי בראון	1 - 23000731	544.10	0.00	1,187.90	1,732.00	9.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	64.63	0.00	141.42	206.06		
			סה"כ צריכה	608.73	0.00	1,329.32	1,938.06		
119	27301	249-250 ביגה	2 - 22048353	1,066.40	0.00	3,941.60	5,008.00	142.42	
			מיוזג אוויר	156.69	0.00	342.84	499.53		
			מנדפים להעמסה	10.06	0.00	554.10	564.17		
			סה"כ צריכה	1,233.15	0.00	4,838.55	6,071.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
120	21638	מחסן רולדין	22048320 - 3	252.60	0.00	1,024.25	1,276.85	4.19	
			סה"כ צריכה	252.60	0.00	1,024.25	1,276.85		
121	27302	249.2 ביגה	22048222 - 4	580.40	0.00	1,949.90	2,530.30	6.14	
			סה"כ צריכה	580.40	0.00	1,949.90	2,530.30		
122	21802	251- גנטלמן	22048322 - 2	592.80	0.00	1,060.65	1,653.45	6.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.68	0.00	239.99	349.67		
			סה"כ צריכה	702.48	0.00	1,300.64	2,003.12		
123	21819	253-הבורסה לתכשיטים	22048326 - 2	258.15	0.00	568.65	826.80	4.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.38	0.00	167.14	243.52		
			סה"כ צריכה	334.53	0.00	735.79	1,070.32		
124	21852	254 -היינס	22048338 - 3	950.40	0.00	1,713.70	2,664.10	12.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	213.49	0.00	467.12	680.61		
			סה"כ צריכה	1,163.89	0.00	2,180.82	3,344.71		
125	19672	254.1 נעלי פאפיה	23000731 - 3	536.70	0.00	981.25	1,517.95	6.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.77	0.00	334.27	487.04		
			סה"כ צריכה	689.47	0.00	1,315.52	2,004.99		
126	21822	254.2 - תפור עלי	22048326 - 3	328.20	0.00	1,110.60	1,438.80	9.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	94.01	0.00	205.71	299.72		
			סה"כ צריכה	422.21	0.00	1,316.31	1,738.52		
127	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	22048248 - 4	0.00	0.00	0.95	0.95	0.35	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.95	0.95		
128	21831	255 -גלי	22048336 - 1	2,165.80	0.00	4,208.40	6,374.20	19.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	413.26	0.00	904.25	1,317.51		
			סה"כ צריכה	2,579.06	0.00	5,112.65	7,691.71		
129	21837	257-צומת ספרים	22048336 - 3	1,743.10	0.00	3,486.40	5,229.50	20.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	413.26	0.00	904.25	1,317.51		
			סה"כ צריכה	2,156.36	0.00	4,390.65	6,547.01		
130	21834	258-לורד קיטש	22048336 - 2	482.65	0.00	999.45	1,482.10	8.95	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	191.94	0.00	419.98	611.93		
			סה"כ צריכה	674.59	0.00	1,419.43	2,094.03		
131	44108	259 - הארי	22048338 - 4	1,276.20	0.00	2,423.40	3,699.60	28.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	605.20	0.00	1,324.23	1,929.44		
			סה"כ צריכה	1,881.40	0.00	3,747.63	5,629.04		
132	21992	262-260-גולף אנד קו	22048358 - 2	4,694.00	0.00	11,709.60	16,403.60	59.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	536.65	0.00	1,174.24	1,710.89		
			סה"כ צריכה	5,230.65	0.00	12,883.84	18,114.49		
133	54762	T-BAR - 265	22048225 - 3	515.70	0.00	967.70	1,483.40	14.90	
			סה"כ צריכה	515.70	0.00	967.70	1,483.40		
134	54907	265 מחסן סחוט	22048309 - 2	141.95	0.00	529.85	671.80	1.76	
			סה"כ צריכה	141.95	0.00	529.85	671.80		
135	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	22048351 - 3	33.90	0.00	837.80	871.70	10.76	
			סה"כ צריכה	33.90	0.00	837.80	871.70		
136	22114	301-פוקס	81018431 - 8	4,789.20	0.00	12,154.40	16,943.60	46.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,664.80	0.00	3,642.72	5,307.52		
			סה"כ צריכה	6,454.00	0.00	15,797.12	22,251.12		
137	44597	301.1 נאטורפיל	81039935 - 8	494.55	0.00	1,174.00	1,668.55	9.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	284.00	0.00	621.40	905.40		
			סה"כ צריכה	778.55	0.00	1,795.40	2,573.95		
138	22120	302 - מגה ספורט ילדים	81018444 - 7	799.70	0.00	1,443.10	2,242.80	12.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	297.71	0.00	651.40	949.11		
			סה"כ צריכה	1,097.41	0.00	2,094.50	3,191.91		
139	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	394.70	0.00	755.00	1,149.70	6.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.05	0.00	201.42	293.47		
			סה"כ צריכה	486.75	0.00	956.42	1,443.17		
140	25902	304 - אי דיגטל	81034859 - 4	647.40	0.00	1,512.60	2,160.00	10.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	235.03	0.00	514.27	749.30		
			סה"כ צריכה	882.43	0.00	2,026.87	2,909.30		
141	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	355.50	0.00	756.90	1,112.40	6.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.18	0.00	291.42	424.60		
			סה"כ צריכה	488.68	0.00	1,048.32	1,537.00		
142	22131	305 פיקס	81034859 - 5	439.10	0.00	836.30	1,275.40	7.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.10	0.00	299.99	437.09		
			סה"כ צריכה	576.20	0.00	1,136.29	1,712.49		
143	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	561.20	0.00	1,171.70	1,732.90	7.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	129.27	0.00	282.85	412.11		
			סה"כ צריכה	690.47	0.00	1,454.55	2,145.01		
144	22133	307 יונס קמוטו	81034859 - 7	421.10	0.00	610.50	1,031.60	8.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	131.23	0.00	287.13	418.36		
			סה"כ צריכה	552.33	0.00	897.63	1,449.96		
145	22115	309.1 טבע נאות	81018444 - 1	299.00	0.00	586.20	885.20	5.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.60	0.00	248.56	362.16		
			סה"כ צריכה	412.60	0.00	834.76	1,247.36		
146	22116	309.2 לידי קומפורט	81018444 - 2	193.50	0.00	415.30	608.80	1.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.85	0.00	222.85	324.70		
			סה"כ צריכה	295.35	0.00	638.15	933.50		
147	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	4,730.70	0.00	12,269.64	17,000.34	50.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.10	0.00	299.99	437.09		
			סה"כ צריכה	4,867.80	0.00	12,569.63	17,437.43		
148	22142	311.1 י.ט.א. קפה גרג	81037207 - 3	187.40	0.00	468.30	655.70	1.40	
			סה"כ צריכה	187.40	0.00	468.30	655.70		
149	22079	312 ניו	81011509 - 2	767.22	0.00	1,204.72	1,971.93	11.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.14	0.00	295.70	430.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	902.36	0.00	1,500.42	2,402.78		
150	29212	313 סלקום	81011509 - 3	528.94	0.00	1,944.95	2,473.90	13.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.07	0.00	407.13	593.19		
			סה"כ צריכה	715.01	0.00	2,352.08	3,067.09		
151	55054	314 פוד אפיל פופ אפ תאריך כניסה: 03/01/24	81011509 - 4	773.35	0.00	1,549.07	2,322.42	10.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.18	0.00	378.21	549.39		
			סה"כ צריכה	944.52	0.00	1,927.28	2,871.81		
152	54725	315 6P-מיה אינספריישן (פופ אפ יחידה 315)	81037207 - 1	267.40	0.00	565.90	833.30	2.25	
			סה"כ צריכה	267.40	0.00	565.90	833.30		
153	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	1,170.66	0.00	2,939.94	4,110.60	10.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.72	0.00	235.71	343.43		
			סה"כ צריכה	1,278.38	0.00	3,175.64	4,454.03		
154	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	592.97	0.00	1,473.92	2,066.88	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.39	0.00	269.99	393.38		
			סה"כ צריכה	716.36	0.00	1,743.91	2,460.26		
155	53242	317 פינגווין Charles/Tyrwhitt	81037207 - 2	490.20	0.00	861.55	1,351.75	6.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.10	0.00	299.99	437.09		
			סה"כ צריכה	627.30	0.00	1,161.54	1,788.84		
156	22084	318 מאק	81011509 - 7	714.94	0.00	1,446.39	2,161.33	10.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	129.27	0.00	282.85	412.11		
			סה"כ צריכה	844.21	0.00	1,729.23	2,573.44		
157	45430	GUESS 319	81011509 - 8	1,118.34	0.00	1,659.67	2,778.01	13.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	258.53	0.00	565.69	824.23		
			סה"כ צריכה	1,376.87	0.00	2,225.36	3,602.23		
158	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	3,485.90	0.00	6,463.80	9,949.70	44.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	873.53	0.00	1,911.36	2,784.89		
			סה"כ צריכה	4,359.43	0.00	8,375.16	12,734.59		
159	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	2,412.60	0.00	6,036.40	8,449.00	32.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	775.60	0.00	1,697.08	2,472.68		
			סה"כ צריכה	3,188.20	0.00	7,733.48	10,921.68		
160	22107	329-אלדו	81018431 - 1	918.20	0.00	1,885.80	2,804.00	11.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	284.00	0.00	621.40	905.40		
			סה"כ צריכה	1,202.20	0.00	2,507.20	3,709.40		
161	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	179.80	0.00	393.60	573.40	5.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	94.01	0.00	205.71	299.72		
			סה"כ צריכה	273.81	0.00	599.31	873.12		
162	22155	332 דלתא	81039935 - 6	909.65	0.00	2,090.10	2,999.75	14.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	307.50	0.00	672.83	980.33		
			סה"כ צריכה	1,217.15	0.00	2,762.93	3,980.08		
163	55226	333 א.ל ספורט - אדיס	81039935 - 1	1,867.90	0.00	3,555.00	5,422.90	27.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	385.84	0.00	844.25	1,230.10		
			סה"כ צריכה	2,253.74	0.00	4,399.25	6,653.00		
164	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	1,265.60	0.00	2,343.50	3,609.10	18.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	428.93	0.00	938.54	1,367.47		
			סה"כ צריכה	1,694.53	0.00	3,282.04	4,976.57		
165	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	897.60	0.00	1,900.00	2,797.60	13.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	370.17	0.00	809.97	1,180.14		
			סה"כ צריכה	1,267.77	0.00	2,709.97	3,977.74		
166	44107	337 - מגה ספורט	81039935 - 7	1,801.25	0.00	4,536.90	6,338.15	16.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	387.80	0.00	848.54	1,236.34		
			סה"כ צריכה	2,189.05	0.00	5,385.44	7,574.49		
167	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	2,268.80	0.00	4,590.40	6,859.20	38.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור	1,126.19	0.00	2,464.19	3,590.38		
			סה"כ צריכה	3,394.99	0.00	7,054.59	10,449.58		
168	52863	343 מחסן גולדה אריאל	7 - 81018431	12.70	0.00	46.30	59.00	0.10	
			סה"כ צריכה	12.70	0.00	46.30	59.00		
169	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	200.90	0.00	402.95	603.85	1.50	
			סה"כ צריכה	200.90	0.00	402.95	603.85		
170	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	147.70	0.00	472.35	620.05	1.70	
			סה"כ צריכה	147.70	0.00	472.35	620.05		
171	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	998.15	0.00	2,467.80	3,465.95	10.40	
			סה"כ צריכה	998.15	0.00	2,467.80	3,465.95		
172	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	440.90	0.00	1,705.70	2,146.60	8.40	
			סה"כ צריכה	440.90	0.00	1,705.70	2,146.60		
173	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 22048319	1,602.95	0.00	5,991.15	7,594.10	13.74	
			סה"כ צריכה	1,602.95	0.00	5,991.15	7,594.10		
174	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	7 - 81011813	495.90	0.00	1,565.92	2,061.82	21.08	
			סה"כ צריכה	495.90	0.00	1,565.92	2,061.82		
175	47403	Q12 - עמדות טעינה DC	8 - 81011813	3,359.39	0.00	6,029.55	9,388.93	124.88	
			סה"כ צריכה	3,359.39	0.00	6,029.55	9,388.93		
176	54446	אופטיקה הלפרין (שטח נוסף)	1 - 22048327	388.50	0.00	822.35	1,210.85	5.79	
			סה"כ צריכה	388.50	0.00	822.35	1,210.85		
177	39921	אופטיקה	1 - 22048304	818.90	0.00	2,063.80	2,882.70	12.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור	141.02	0.00	308.56	449.58		
			סה"כ צריכה	959.92	0.00	2,372.36	3,332.28		
178	42426	אופטיקה שמיעה	3 - 22048306	54.55	0.00	189.80	244.35	2.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קרור	60.72	0.00	132.85	193.57		
			סה"כ צריכה	115.27	0.00	322.65	437.92		
179	43364	אורבניקה	4 - 16092245	2,391.60	0.00	5,245.20	7,636.80	761.22	
			1 - 20281823	5,104.04	0.00	11,187.75	16,291.79	84.12	
			4 - 81011724	12,723.16	0.00	38,490.39	51,213.55	89.76	
			סה"כ צריכה	20,218.80	0.00	54,923.34	75,142.14		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
180	29015	איי אופטיק - 252-3	22048322 - 4	232.80	0.00	505.05	737.85	5.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.14	0.00	295.70	430.85		
			סה"כ צריכה	367.94	0.00	800.75	1,168.70		
181	26994	איל מקיאג	22048331 - 2	312.95	0.00	693.50	1,006.45	5.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.36	0.00	221.78	323.13		
			סה"כ צריכה	414.31	0.00	915.28	1,329.58		
182	47219	אירוקה	22048223 - 3	227.80	0.00	637.20	865.00	5.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	62.67	0.00	137.14	199.81		
			סה"כ צריכה	290.47	0.00	774.34	1,064.81		
183	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	399.30	0.00	945.20	1,344.50	10.00	
			סה"כ צריכה	399.30	0.00	945.20	1,344.50		
184	47941	בודי שופ קומת ארומה	22048308 - 3	166.10	0.00	327.70	493.80	6.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	112.62	0.00	246.42	359.04		
			סה"כ צריכה	278.72	0.00	574.12	852.84		
185	34779	ברינקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	44.45	0.00	164.27	208.72	0.48	
			סה"כ צריכה	44.45	0.00	164.27	208.72		
187	21894	דוכן שאנטי	22048354 - 1	40.50	0.00	108.24	148.74	0.65	
			סה"כ צריכה	40.50	0.00	108.24	148.74		
188	39253	ואהבת	22048220 - 4	830.70	0.00	1,760.85	2,591.55	8.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.43	0.00	265.70	387.14		
			סה"כ צריכה	952.13	0.00	2,026.55	2,978.69		
189	53247	ויסוצקי	22048329 - 3	714.30	0.00	2,243.20	2,957.50	14.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	48.16	0.00	105.38	153.54		
			סה"כ צריכה	762.46	0.00	2,348.58	3,111.04		
190	54201	ויקטוריה סיקרט	22048352 - 1	782.40	0.00	3,027.60	3,810.00	34.04	
			סה"כ צריכה	782.40	0.00	3,027.60	3,810.00		
191	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	593.40	0.00	1,219.80	1,813.20	8.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	78.83	0.00	172.49	251.33		
			סה"כ צריכה	672.23	0.00	1,392.29	2,064.53		
192	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	707.60	0.00	2,509.50	3,217.10	7.90	
			סה"כ צריכה	707.60	0.00	2,509.50	3,217.10		
193	34769	טוז (אלפא תכשיטים בע"מ)	81018444 - 3	544.30	0.00	1,501.90	2,046.20	8.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.39	0.00	269.99	393.38		
			סה"כ צריכה	667.69	0.00	1,771.89	2,439.58		
194	28735	מאניה ילדים	22048343 - 2	673.30	0.00	1,541.60	2,214.90	8.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	131.23	0.00	287.13	418.36		
			סה"כ צריכה	804.53	0.00	1,828.73	2,633.26		
195	50944	מחסן אורבניקה	22048355 - 4	230.00	0.00	895.30	1,125.30	1.67	
			סה"כ צריכה	230.00	0.00	895.30	1,125.30		
196	53379	מחסן ויסוצקי	16193880 - 2	152.70	0.00	580.00	732.70	1.86	
			סה"כ צריכה	152.70	0.00	580.00	732.70		
197	32611	מחסן חברת נקיון	22048333 - 2	134.60	0.00	439.45	574.05	2.71	
			סה"כ צריכה	134.60	0.00	439.45	574.05		
198	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.34	0.00	1.36	1.70	10.49	
			סה"כ צריכה	0.34	0.00	1.36	1.70		
199	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	55.37	0.00	224.41	279.78		
			סה"כ צריכה	55.37	0.00	224.41	279.78		
200	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	27.30	0.00	151.50	178.80	2.83	
			סה"כ צריכה	27.30	0.00	151.50	178.80		
201	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	60.90	0.00	224.88	285.78	0.94	
			סה"כ צריכה	60.90	0.00	224.88	285.78		
202	43363	מלדיני	16048039 - 3	1,404.90	0.00	2,368.95	3,773.85	14.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.65	0.00	449.98	655.63		
			סה"כ צריכה	1,610.55	0.00	2,818.93	4,429.48		
203	46277	מסטר קורן	23000731 - 4	1,697.15	0.00	3,391.20	5,088.35	18.77	
			סה"כ צריכה	1,697.15	0.00	3,391.20	5,088.35		
204	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	109.45	0.00	357.00	466.45	6.64	
			סה"כ צריכה	109.45	0.00	357.00	466.45		
205	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	23000731 - 2	797.10	0.00	1,455.40	2,252.50	8.39	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	415.22	0.00	908.54	1,323.76		
			סה"כ צריכה	1,212.32	0.00	2,363.94	3,576.26		
206	55033	סופר פארם	22048330 - 2	73.30	0.00	305.70	379.00	2.38	
			סה"כ צריכה	73.30	0.00	305.70	379.00		
207	54851	סחוט	22048323 - 4	750.10	0.00	1,860.25	2,610.35	11.47	
			סה"כ צריכה	750.10	0.00	1,860.25	2,610.35		
208	28769	סקיצרס - 1-207	81011813 - 3	1,788.04	0.00	3,161.49	4,949.53	18.91	
			סה"כ צריכה	1,788.04	0.00	3,161.49	4,949.53		
209	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	4,083.50	0.00	7,550.90	11,634.40	48.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	900.95	0.00	1,971.35	2,872.30		
			סה"כ צריכה	4,984.45	0.00	9,522.25	14,506.70		
210	39255	פמינה	81034859 - 8	382.40	0.00	734.30	1,116.70	7.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	131.23	0.00	287.13	418.36		
			סה"כ צריכה	513.63	0.00	1,021.43	1,535.06		
211	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	30.95	0.00	111.80	142.75	0.36	
			סה"כ צריכה	30.95	0.00	111.80	142.75		
212	21716	פנוי 2-160	22048309 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	19669	פעלתון	16048039 - 1	420.10	0.00	1,189.50	1,609.60	18.03	
			סה"כ צריכה	420.10	0.00	1,189.50	1,609.60		
214	27584	פרטנר חנות	22048344 - 1	665.90	0.00	2,319.10	2,985.00	7.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	48.96	0.00	107.14	156.10		
			סה"כ צריכה	714.86	0.00	2,426.24	3,141.10		
215	47218	קופיקס (רמי לוי)	22048306 - 4	5,005.80	0.00	16,536.80	21,542.60	45.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	802.53	0.00	1,756.00	2,558.54		
			סה"כ צריכה	5,808.33	0.00	18,292.80	24,101.14		
216	38884	קפה נאמן	22048225 - 2	3,297.60	0.00	12,571.00	15,868.60	67.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	180.19	0.00	394.27	574.46		
			מנדפים 2	340.11	0.00	875.46	1,215.58		
			סה"כ צריכה	3,817.90	0.00	13,840.74	17,658.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
217	47222	קרולינה למקה - חנות	22048304 - 3	1,219.90	0.00	2,342.10	3,562.00	15.20	
			סה"כ צריכה	1,219.90	0.00	2,342.10	3,562.00		
218	48522	רזילי	17312829 - 1	35.20	0.00	2,537.10	2,572.30	16.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	261.02	0.00	571.14	832.16		
			סה"כ צריכה	296.22	0.00	3,108.24	3,404.46		
219	32609	שקעי כח חברת נקיון	22048332 - 4	43.00	0.00	155.90	198.90	1.56	
			סה"כ צריכה	43.00	0.00	155.90	198.90		
220	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	22048333 - 1	38.82	0.00	146.74	185.56	0.26	
			סה"כ צריכה	38.82	0.00	146.74	185.56		
221	48881	תמנון חדש	20281505 - 1	3,184.60	0.00	5,854.10	9,038.70	46.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,123.94	0.00	2,459.26	3,583.20		
			סה"כ צריכה	4,308.54	0.00	8,313.36	12,621.90		
			סה"כ צריכה	313,617.10	0.00	772,013.16	1,087,343.39		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,087,343.39		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 313,617.10)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 772,013.16)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23152	*ציבורי שגאי 1	22048303 - 1	2,195.40	0.00	6,701.00	8,896.40	16.75	
			22048303 - 2	1,489.40	0.00	4,489.00	5,978.40	13.11	
			22048303 - 3	235.40	0.00	729.20	964.60	2.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048307 - 1	1,742.20	0.00	6,016.80	7,759.00	21.34	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 4	746.40	0.00	2,346.40	3,092.80	8.40	
			סה"כ צריכה	6,408.80	0.00	20,282.40	26,691.20		
2	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	0.00	0.00	17.50	17.50	2.05	
			15129217 - 8	566.80	0.00	1,154.60	1,721.40	4.45	
			15129217 - 9	447.40	0.00	924.80	1,372.20	5.43	
			15129217 - 10	970.60	0.00	2,111.20	3,081.80	14.15	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	85.20	0.00	324.20	409.40	0.76	
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	12,992.30	0.00	40,671.00	53,663.30	124.50	
			סה"כ צריכה	15,062.30	0.00	45,203.30	60,265.60		
3	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	441.40	0.00	1,466.40	1,907.80	6.02	
			15129239 - 4	10,685.60	0.00	39,797.60	50,483.20	106.88	
			15129239 - 8	112.40	0.00	204.90	317.30	1.10	
			15129239 - 9	454.00	0.00	1,724.40	2,178.40	3.00	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	588.60	0.00	2,315.10	2,903.70	6.61	
			סה"כ צריכה	12,282.00	0.00	45,508.40	57,790.40		
4	23153	*ציבורי שנאי 4+5	16226471 - 15	47,425.20	0.00	110,766.20	158,191.40	10.00	
			18029704 - 1	-2,706.80	0.00	-4,244.20	-6,951.00	26.50	
			18029704 - 2	-3,222.50	0.00	-7,193.60	-10,416.10	24.48	
			18029704 - 5	-2,151.00	0.00	-2,811.40	-4,962.40	43.38	
			18029704 - 14	-31,405.60	0.00	-72,152.00	-103,557.60	252.26	
			81029270 - 1	-16,191.96	0.00	-35,247.23	-51,439.19	141.31	
			81029731 - 1	63,544.50	0.00	140,867.23	204,411.73	515.28	
			סה"כ צריכה	55,291.84	0.00	129,985.00	185,276.84		
5	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	1,221.00	0.00	2,635.90	3,856.90	14.20	
			14155701 - 3	711.63	0.00	2,508.00	3,219.62	9.19	
			15091164 - 2	1,260.80	0.00	1,977.30	3,238.10	12.37	
			15091164 - 3	119.20	0.00	421.40	540.60	1.88	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091164 - 4	753.20	0.00	1,409.20	2,162.40	7.08	
			16092245 - 3	1,187.60	0.00	2,783.80	3,971.40	9.37	
			סה"כ צריכה	5,253.42	0.00	11,735.60	16,989.03		
6	22294	*ציבורי שנאי 8	22048304 - 1	-818.90	0.00	-2,063.80	-2,882.70	12.39	
			22048304 - 2	-962.55	0.00	-2,446.10	-3,408.65	13.23	
			22048304 - 3	-1,219.90	0.00	-2,342.10	-3,562.00	15.20	
			22048304 - 4	-834.20	0.00	-1,903.60	-2,737.80	12.71	
			22048309 - 1	-13.70	0.00	-51.90	-65.60	0.09	
			22048309 - 2	-141.95	0.00	-529.85	-671.80	1.76	
			22048309 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048309 - 4	-670.10	0.00	-2,491.85	-3,161.95	6.03	
			22048319 - 1	-356.10	0.00	-1,358.95	-1,715.05	4.98	
			22048319 - 2	-68.50	0.00	-255.50	-324.00	0.86	
			22048319 - 3	-1,270.20	0.00	-4,662.25	-5,932.45	11.54	
			22048319 - 4	-1,602.95	0.00	-5,991.15	-7,594.10	13.74	
			22048320 - 1	-121.80	0.00	-249.55	-371.35	1.00	
			22048320 - 2	-32.45	0.00	-107.10	-139.55	1.16	
			22048320 - 3	-252.60	0.00	-1,024.25	-1,276.85	4.19	
			22048320 - 4	-160.10	0.00	-606.65	-766.75	1.27	
			22048343 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048343 - 2	-673.30	0.00	-1,541.60	-2,214.90	8.12	
			22048343 - 3	-596.30	0.00	-1,356.00	-1,952.30	6.91	
			22048343 - 4	-563.40	0.00	-1,107.00	-1,670.40	7.01	
			22048344 - 1	-665.90	0.00	-2,319.10	-2,985.00	7.78	
			22048344 - 2	-323.20	0.00	-647.30	-970.50	5.34	
			22048344 - 3	-548.45	0.00	-1,913.65	-2,462.10	4.12	
			22048344 - 4	-710.15	0.00	-1,702.45	-2,412.60	8.66	
			22048345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048345 - 2	-15.00	0.00	-57.10	-72.10	0.10	
			22048345 - 3	-1,046.50	0.00	-3,065.80	-4,112.30	12.25	
			22048345 - 4	-46.95	0.00	-118.05	-165.00	4.14	
			22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048346 - 2	-369.60	0.00	-794.50	-1,164.10	6.49	
			22048346 - 3	-498.00	0.00	-1,000.50	-1,498.50	7.66	
			22048346 - 4	-352.30	0.00	-877.45	-1,229.75	7.55	
			22048351 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048351 - 3	-33.90	0.00	-837.80	-871.70	10.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048351 - 4	-190.10	0.00	-74.80	-264.90	5.60	
			22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048355 - 2	-63.45	0.00	-241.25	-304.70	0.42	
			22048355 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048355 - 4	-230.00	0.00	-895.30	-1,125.30	1.67	
			81011724 - 1	46,535.63	0.00	121,076.04	167,611.67	359.22	
			81011724 - 3	-5,235.25	0.00	-10,143.23	-15,378.48	50.21	
			81011724 - 4	-12,723.16	0.00	-38,490.39	-51,213.55	89.76	
			81011724 - 5	0.00	0.00	-0.001	-0.001		
			81018444 - 1	-299.00	0.00	-586.20	-885.20	5.50	
			81018444 - 2	-193.50	0.00	-415.30	-608.80	1.50	
			81018444 - 3	-544.30	0.00	-1,501.90	-2,046.20	8.50	
			81018444 - 5	-440.90	0.00	-1,705.70	-2,146.60	8.40	
			81018444 - 6	-147.70	0.00	-472.35	-620.05	1.70	
			81018444 - 7	-799.70	0.00	-1,443.10	-2,242.80	12.90	
			81018444 - 8	-998.15	0.00	-2,467.80	-3,465.95	10.40	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-355.50	0.00	-756.90	-1,112.40	6.50	
			81034859 - 3	-394.70	0.00	-755.00	-1,149.70	6.40	
			81034859 - 4	-647.40	0.00	-1,512.60	-2,160.00	10.60	
			81034859 - 5	-439.10	0.00	-836.30	-1,275.40	7.70	
			81034859 - 6	-561.20	0.00	-1,171.70	-1,732.90	7.20	
			81034859 - 7	-421.10	0.00	-610.50	-1,031.60	8.90	
			81034859 - 8	-382.40	0.00	-734.30	-1,116.70	7.20	
			סה"כ צריכה	6,500.07	0.00	12,838.52	19,338.59		
			15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		*ציבורי שגאי 9	15129205 - 4	5,322.24	0.00	18,032.64	23,354.88	50.68	
			15129205 - 5	30.10	0.00	47.70	77.80	0.65	
			15129205 - 6	821.80	0.00	1,645.20	2,467.00	5.78	
			15129205 - 7	5,401.70	0.00	18,918.10	24,319.80	43.86	
			15129205 - 8	1,367.80	0.00	3,199.20	4,567.00	24.94	
			15129205 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	928.10	0.00	1,392.10	2,320.20	8.85	
			15129205 - 12	437.00	0.00	1,394.50	1,831.50	4.70	
			15129205 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	14,308.74	0.00	44,629.44	58,938.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	21558	דרגנועים	15091164 - 3	119.20	0.00	421.40	540.60	1.88	
			סה"כ צריכה	119.20	0.00	421.40	540.60		
9	21557	דרגנועים2	15091164 - 2	1,260.80	0.00	1,977.30	3,238.10	12.37	
			סה"כ צריכה	1,260.80	0.00	1,977.30	3,238.10		
10	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	16,191.96	0.00	35,247.23	51,439.19	141.31	
			סה"כ צריכה	16,191.96	0.00	35,247.23	51,439.19		
11	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	128.00	0.00	233.60	361.60	18.59	
			סה"כ צריכה	128.00	0.00	233.60	361.60		
12	22015	יטא 2	18029704 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	23184	יטא 5	16226471 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	23183	יטא 6	16226471 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	22014	יטא 7	18029704 - 3	581.20	0.00	2,338.80	2,920.00	9.48	
			סה"כ צריכה	581.20	0.00	2,338.80	2,920.00		
16	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	21698	לא להפקה חמויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	12,238.20	0.00	29,604.00	41,842.20	176.16	
			סה"כ צריכה	12,238.20	0.00	29,604.00	41,842.20		
19	15436	לוח 02E	15129205 - 12	437.00	0.00	1,394.50	1,831.50	4.70	
			סה"כ צריכה	437.00	0.00	1,394.50	1,831.50		
20	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	25,499.20	0.00	56,472.00	81,971.20	322.16	
			סה"כ צריכה	25,499.20	0.00	56,472.00	81,971.20		
25	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	17,112.00	0.00	34,233.60	51,345.60	183.06	
			סה"כ צריכה	17,112.00	0.00	34,233.60	51,345.60		
26	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	2,928.60	0.00	6,768.20	9,696.80	26.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,928.60	0.00	6,768.20	9,696.80		
27	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	5,322.24	0.00	18,032.64	23,354.88	50.68	
			סה"כ צריכה	5,322.24	0.00	18,032.64	23,354.88		
28	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	364.40	0.00	1,443.80	1,808.20	131.58	
			סה"כ צריכה	364.40	0.00	1,443.80	1,808.20		
29	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	1,187.60	0.00	2,783.80	3,971.40	9.37	
			סה"כ צריכה	1,187.60	0.00	2,783.80	3,971.40		
30	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	566.80	0.00	1,154.60	1,721.40	4.45	
			סה"כ צריכה	566.80	0.00	1,154.60	1,721.40		
33	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	51.15	0.00	89.57	140.72	10.16	
			סה"כ צריכה	51.15	0.00	89.57	140.72		
34	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	42.99	0.00	73.42	116.42	0.40	
			סה"כ צריכה	42.99	0.00	73.42	116.42		
35	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	11,289.60	0.00	27,390.40	38,680.00	142.98	
			סה"כ צריכה	11,289.60	0.00	27,390.40	38,680.00		
38	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	928.10	0.00	1,392.10	2,320.20	8.85	
			סה"כ צריכה	928.10	0.00	1,392.10	2,320.20		
39	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	5,401.70	0.00	18,918.10	24,319.80	43.86	
			סה"כ צריכה	5,401.70	0.00	18,918.10	24,319.80		
40	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	1,367.80	0.00	3,199.20	4,567.00	24.94	
			סה"כ צריכה	1,367.80	0.00	3,199.20	4,567.00		
41	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	821.80	0.00	1,645.20	2,467.00	5.78	
			סה"כ צריכה	821.80	0.00	1,645.20	2,467.00		
42	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	17.50	17.50	2.05	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	17.50	17.50		
43	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	447.40	0.00	924.80	1,372.20	5.43	
			סה"כ צריכה	447.40	0.00	924.80	1,372.20		
44	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	970.60	0.00	2,111.20	3,081.80	14.15	
			סה"כ צריכה	970.60	0.00	2,111.20	3,081.80		
45	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	1,393.90	0.00	1,853.10	3,247.00	13.97	





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,393.90	0.00	1,853.10	3,247.00		
46	21550	לוח ציבורי 1-7-E5	14155701 - 1	1,221.00	0.00	2,635.90	3,856.90	14.20	
			סה"כ צריכה	1,221.00	0.00	2,635.90	3,856.90		
47	21559	לוח ציבורי 2-7-E5	15091164 - 4	753.20	0.00	1,409.20	2,162.40	7.08	
			סה"כ צריכה	753.20	0.00	1,409.20	2,162.40		
48	22047	לוח ציבורי 4-6-E6	16045527 - 2	48.00	0.00	84.02	132.02	0.32	
			סה"כ צריכה	48.00	0.00	84.02	132.02		
49	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	169.20	0.00	932.40	1,101.60	7.74	
			סה"כ צריכה	169.20	0.00	932.40	1,101.60		
50	15427	לוח צרכנים 1/3-EE	15129234 - 4	3,629.20	0.00	15,378.00	19,007.20	53.72	
			סה"כ צריכה	3,629.20	0.00	15,378.00	19,007.20		
51	15426	לוח צרכנים 1/5-EE	15129234 - 3	6,922.00	0.00	27,870.80	34,792.80	67.80	
			סה"כ צריכה	6,922.00	0.00	27,870.80	34,792.80		
52	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	11,785.60	0.00	36,970.40	48,756.00	155.15	
			סה"כ צריכה	11,785.60	0.00	36,970.40	48,756.00		
53	22000	לוח צרכנים EE3/1	21262529 - 1	1.70	0.00	17.40	19.10	4.31	
			סה"כ צריכה	1.70	0.00	17.40	19.10		
54	23465	לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה*	18029704 - 1	2,706.80	0.00	4,244.20	6,951.00	26.50	
			18029704 - 2	3,222.50	0.00	7,193.60	10,416.10	24.48	
			18029704 - 5	2,151.00	0.00	2,811.40	4,962.40	43.38	
			18029704 - 14	31,405.60	0.00	72,152.00	103,557.60	252.26	
			סה"כ צריכה	39,485.90	0.00	86,401.20	125,887.10		
55	21672	למעקב 8.1-פרטנר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמת*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	21688	למעקב 151.1-קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. *	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	22143	למעקב 180(קניון לשעבר בודי שופ)*	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	22090	למעקב 267.4-שיפ מפוח עשן*	81011724 - 5	0.00	0.00	0.001	0.001		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.001	0.001		
61	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטו*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21901	למעקב קניון (לשעבר 154- רויאלטי)*	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	85.20	0.00	324.20	409.40	0.76	
			סה"כ צריכה	85.20	0.00	324.20	409.40		
68	22069	מעלית 17	16092245 - 1	28.55	0.00	102.80	131.35	0.68	
			סה"כ צריכה	28.55	0.00	102.80	131.35		
69	22070	מעלית 18	16092245 - 2	35.65	0.00	123.70	159.35	98.14	
			סה"כ צריכה	35.65	0.00	123.70	159.35		
70	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	172.80	0.00	427.60	600.40	52.66	
			סה"כ צריכה	172.80	0.00	427.60	600.40		
71	21998	פנוי 12-167.1 רכות מירס 24803-03	22048332 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	22106	פנוי - ניר ברזש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	22092	פנוי-זארה	81011724 - 7	1.27	0.00	4.95	6.21	0.01	
			סה"כ צריכה	1.27	0.00	4.95	6.21		
74	21647	פנוי 13177-06	22048345 - 2	15.00	0.00	57.10	72.10	0.10	
			סה"כ צריכה	15.00	0.00	57.10	72.10		
75	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	426.65	0.00	910.25	1,336.90	4.75	
			סה"כ צריכה	426.65	0.00	910.25	1,336.90		
76	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	22048329 - 4	109.40	0.00	357.15	466.55	1.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	109.40	0.00	357.15	466.55		
77	21709	פנוי 121 7 - קרייז ליין לשעבר 24306-08	4 - 22048324	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	21849	פנוי 8 - 022-קדי סטאר 24318-06	2 - 22048338	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	21906	פנוי 9 - 227 רוקפורט לשעבר 24322-03	3 - 22048305	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	6 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	22135	ציבורי דרגנוע יורד	1 - 81036741	134.00	0.00	426.00	560.00	2.00	
			סה"כ צריכה	134.00	0.00	426.00	560.00		
82	22136	ציבורי דרגנוע עולה	2 - 81036741	535.90	0.00	1,062.80	1,598.70	4.40	
			סה"כ צריכה	535.90	0.00	1,062.80	1,598.70		
83	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	3 - 81036741	654.80	0.00	2,019.40	2,674.20	7.80	
			סה"כ צריכה	654.80	0.00	2,019.40	2,674.20		
84	22138	ציבורי יטא קיימת 7 מא	4 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	22087	ציבורי לוח חיוני	2 - 81011724	2,622.26	0.00	8,302.49	10,924.75	90.16	
			סה"כ צריכה	2,622.26	0.00	8,302.49	10,924.75		
86	22139	ציבורי תאורת חוץ	5 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	22017	צילר 1	8 - 18029704	6.80	0.00	118.00	124.80	48.68	
			סה"כ צריכה	6.80	0.00	118.00	124.80		
88	22020	צילר 2	11 - 18029704	12.00	0.00	262.40	274.40	50.85	
			סה"כ צריכה	12.00	0.00	262.40	274.40		
89	23181	צילר 3	1 - 16226471	53.60	0.00	948.80	1,002.40	198.39	
			סה"כ צריכה	53.60	0.00	948.80	1,002.40		
90	23180	צילר 4	2 - 16226471	2,183.20	0.00	6,891.20	9,074.40	206.00	
			סה"כ צריכה	2,183.20	0.00	6,891.20	9,074.40		
91	23179	צילר 5	3 - 16226471	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	23178	צילר 6	4 - 16226471	16,004.80	0.00	35,716.00	51,720.80	183.75	
			סה"כ צריכה	16,004.80	0.00	35,716.00	51,720.80		
93	22018	צילר 7	9 - 18029704	5,957.20	0.00	13,576.80	19,534.00	73.54	
			סה"כ צריכה	5,957.20	0.00	13,576.80	19,534.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
94	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	9,191.60	0.00	20,328.40	29,520.00	91.71	
			סה"כ צריכה	9,191.60	0.00	20,328.40	29,520.00		
95	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	8,186.40	0.00	20,363.60	28,550.00	94.13	
			סה"כ צריכה	8,186.40	0.00	20,363.60	28,550.00		
96	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	711.63	0.00	2,508.00	3,219.62	9.19	
			סה"כ צריכה	711.63	0.00	2,508.00	3,219.62		
97	44095	ראשי מעגלים FSE-FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	751.60	0.00	2,037.20	2,788.80	14.26	
			סה"כ צריכה	751.60	0.00	2,037.20	2,788.80		
99	22049	שלט גולף	16045527 - 4	2.86	0.00	4.35	7.22	10.47	
			סה"כ צריכה	2.86	0.00	4.35	7.22		
100	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	6.01	0.00	22.30	28.32	0.04	
			סה"כ צריכה	6.01	0.00	22.30	28.32		
101	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	44.09	0.00	74.15	118.24	0.29	
			סה"כ צריכה	44.09	0.00	74.15	118.24		
103	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	88.29	0.00	148.13	236.42	0.59	
			סה"כ צריכה	88.29	0.00	148.13	236.42		
104	22005	שנאי 1	22048303 - 4	89,496.00	0.00	211,072.00	300,568.00	796.32	
			סה"כ צריכה	89,496.00	0.00	211,072.00	300,568.00		
105	21700	שנאי 2	20281514 - 1	36,259.00	0.00	94,061.50	130,320.50	488.40	
			סה"כ צריכה	36,259.00	0.00	94,061.50	130,320.50		
106	21985	שנאי 3	20281500 - 1	-502,722.22	-5,243.00	-1,839,967.78	-2,347,933.00		
			סה"כ צריכה	-502,722.22	-5,243.00	-1,839,967.78	-2,347,933.00		
107	22075	שנאי 4	16226471 - 15	47,425.20	0.00	110,766.20	158,191.40	10.00	
			סה"כ צריכה	47,425.20	0.00	110,766.20	158,191.40		
108	22125	שנאי 5	81029731 - 1	63,544.50	0.00	140,867.23	204,411.73	515.28	
			סה"כ צריכה	63,544.50	0.00	140,867.23	204,411.73		
109	22105	שנאי 6	81011867 - 5	30,786.12	0.00	73,477.79	104,263.91	290.20	
			סה"כ צריכה	30,786.12	0.00	73,477.79	104,263.91		
110	22086	שנאי 8	81011724 - 1	46,535.63	0.00	121,076.04	167,611.67	359.22	
			סה"כ צריכה	46,535.63	0.00	121,076.04	167,611.67		
111	22098	שנאי 9	81011813 - 5	51,536.87	0.00	129,466.55	181,003.42	452.61	
			סה"כ צריכה	51,536.87	0.00	129,466.55	181,003.42		

