



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 06/02/24

דוח מסכם עבור: בנייני המדע נס ציונה - GDI

תקופת דוח: (03/01/24 - 06/12/23)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53635	בניין A קומה 1 אודם- A12	20065487 - 2	44.40	0.00	187.08	231.48	1.76	
			סה"כ צריכה	44.40	0.00	187.08	231.48		
2	53619	בניין A קומה 2- א. נירית ניהול A25	20004160 - 1	66.68	0.00	300.80	367.48	2.33	
			סה"כ צריכה	66.68	0.00	300.80	367.48		
3	53646	בניין A קומה קרקע-בה"ן פורת A-5	20065530 - 2	10.76	0.00	71.48	82.24	1.76	
			סה"כ צריכה	10.76	0.00	71.48	82.24		
4	53557	בניין B קומה 1 א.צ.ד.ג. B10	20065562 - 4	15.88	0.00	69.08	84.96	1.08	
			סה"כ צריכה	15.88	0.00	69.08	84.96		
5	53601	בניין A קומה 4- סיגל טורס- A53	20065394 - 3	97.68	0.00	426.20	523.88	2.87	
			סה"כ צריכה	97.68	0.00	426.20	523.88		
6	53639	בניין A קומה 00 בה"ן פורת (A- מסעדה)	20004155 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	53638	בניין A קומה 00 בה"ן פורת-A06	20004155 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	53637	בניין A קומה 00 בה"ן פורת-A07	20004155 - 2	58.55	0.00	223.10	281.65	7.64	
			סה"כ צריכה	58.55	0.00	223.10	281.65		
9	53630	בניין A קומה 1 אודם- A 16	20065485 - 4	2.48	0.00	52.40	54.88	1.81	
			סה"כ צריכה	2.48	0.00	52.40	54.88		
10	53633	בניין A קומה 1 אודם ישומים מדעים- A11	20065486 - 3	4.12	0.00	135.60	139.72	2.93	
			סה"כ צריכה	4.12	0.00	135.60	139.72		
11	53632	בניין A קומה 1 אודם- A10	20065486 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	53631	בניין A קומה 1 אודם- A18	20065486 - 1	3.80	0.00	37.84	41.64	0.69	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3.80	0.00	37.84	41.64		
13	53627	בניין A קומה 1- אודם	20065485 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	53617	בניין A קומה 2 ד"ר אלי עזרא- A23	20004158 - 3	14.04	0.00	54.48	68.52	0.71	
			סה"כ צריכה	14.04	0.00	54.48	68.52		
15	53618	בניין A קומה 2 מוטי בן מנשה- A24	20004158 - 4	38.72	0.00	149.48	188.20	1.66	
			סה"כ צריכה	38.72	0.00	149.48	188.20		
16	53622	בניין A קומה 2 פאר נשר- A30	20004160 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	53615	בניין A קומה 2 פאר נשר- A19	20004158 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	53620	בניין A קומה 2 פאר נשר- A26	20004160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	53621	בניין A קומה 2 פאר נשר- A27	20004160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	53616	בניין A קומה 2 פאר נשר- A28	20004158 - 2	165.72	0.00	983.48	1,149.20	7.40	
			סה"כ צריכה	165.72	0.00	983.48	1,149.20		
21	53626	בניין A קומה 2 פאר נשר- A29	20004157 - 4	33.32	0.00	637.00	670.32	15.41	
			סה"כ צריכה	33.32	0.00	637.00	670.32		
22	53613	בניין A קומה 3 די איי אוטופוסט- A34	20065403 - 3	224.00	0.00	712.44	936.44	7.39	
			סה"כ צריכה	224.00	0.00	712.44	936.44		
23	53605	בניין A קומה 3 מעוף כח אדם- A36	20065400 - 3	21.20	0.00	261.60	282.80	2.28	
			סה"כ צריכה	21.20	0.00	261.60	282.80		
24	53606	בניין A קומה 3 מרכז קשת- A37	20065400 - 4	34.64	0.00	213.88	248.52	4.60	
			סה"כ צריכה	34.64	0.00	213.88	248.52		
25	53603	בניין A קומה 3 מרקורי- A31	20065400 - 1	32.60	0.00	152.64	185.24	2.56	
			סה"כ צריכה	32.60	0.00	152.64	185.24		
26	53611	בניין A קומה 3 תכלית שקד- A32	20065403 - 1	38.12	0.00	386.88	425.00	6.53	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	38.12	0.00	386.88	425.00		
27	53612	בניין A קומה 3 תכלית-A33	20065403 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	53609	בניין A קומה 3 - גייט טרייד - A-40	20065401 - 3	16.64	0.00	117.68	134.32	6.30	
			סה"כ צריכה	16.64	0.00	117.68	134.32		
29	53614	בניין A קומה 3 - גייט טרייד-A41	20065403 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	53592	בניין A קומה 4 - אורן גאון הנדסה A43	20065404 - 1	12.80	0.00	168.56	181.36	3.87	
			סה"כ צריכה	12.80	0.00	168.56	181.36		
31	53602	בניין A קומה 4 גימיני סרוויס-A46	20065394 - 4	66.24	0.00	406.32	472.56	2.70	
			סה"כ צריכה	66.24	0.00	406.32	472.56		
32	53593	בניין A קומה 4 ד.נ לייאט-A47	20065404 - 2	23.36	0.00	212.20	235.56	2.75	
			סה"כ צריכה	23.36	0.00	212.20	235.56		
33	53596	בניין A קומה 4 ישראטופ-A51	20065402 - 2	10.00	0.00	55.56	65.56	1.74	
			סה"כ צריכה	10.00	0.00	55.56	65.56		
34	53598	בניין A קומה 4 מנחם לביא ר"ח (A-54)	20065402 - 4	47.16	0.00	229.64	276.80	5.58	
			סה"כ צריכה	47.16	0.00	229.64	276.80		
35	53597	בניין A קומה 4 מעשים רבי תוכן פילטיס (A-52)	20065402 - 3	46.32	0.00	367.96	414.28	7.81	
			סה"כ צריכה	46.32	0.00	367.96	414.28		
36	53595	בניין A קומה 4 ר.א.מ.ב. (A-50)	20065402 - 1	0.00	0.00	0.68	0.68	0.38	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.68	0.68		
37	53594	בניין A קומה 4 רולינס בע"מ - A48	20065404 - 3	67.00	0.00	311.80	378.80	1.96	
			סה"כ צריכה	67.00	0.00	311.80	378.80		
38	53641	בניין A קומה 5 MRL2 מעלית 2	20004398 - 2	60.60	0.00	333.52	394.12	52.59	
			סה"כ צריכה	60.60	0.00	333.52	394.12		
39	53642	בניין A קומה 5 MRL3 מעלית 3	20004400 - 1	43.92	0.00	219.60	263.52	26.46	
			סה"כ צריכה	43.92	0.00	219.60	263.52		
40	53587	בניין A קומה 5 אביב פרנק-A66	20004154 - 4	76.04	0.00	297.52	373.56	1.09	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	76.04	0.00	297.52	373.56		
41	53583	בניין A קומה 5 אייר פילטיס (A-61)	20004153 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	53580	בניין A קומה 5 גבעסול-A55	20004153 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	53588	בניין A קומה 5 גבעסול-A56	20004156 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	53589	בניין A קומה 5 גבעסול-A57	20004156 - 2	56.40	0.00	134.32	190.72	2.56	
			סה"כ צריכה	56.40	0.00	134.32	190.72		
45	53591	בניין A קומה 5 זוהר פילטיס-A65	20004156 - 4	4.48	0.00	39.64	44.12	0.98	
			סה"כ צריכה	4.48	0.00	39.64	44.12		
46	53586	בניין A קומה 5 מ.ג. שמחות בע"מ (A-64)	20004154 - 3	12.76	0.00	95.56	108.32	1.41	
			סה"כ צריכה	12.76	0.00	95.56	108.32		
47	53647	בניין A קומה קרקע אודם-A08	20065530 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	53636	בניין A קומה קרקע אודם-A03	20004155 - 1	4.68	0.00	49.40	54.08	27.70	
			סה"כ צריכה	4.68	0.00	49.40	54.08		
49	53645	בניין A קומה קרקע אודם-A04	20065530 - 1	0.12	0.00	41.16	41.28	1.21	
			סה"כ צריכה	0.12	0.00	41.16	41.28		
50	53578	בניין B קומה 00 לובי גרינשטיין (B-03)	20004401 - 3	10.08	0.00	94.68	104.76	2.18	
			סה"כ צריכה	10.08	0.00	94.68	104.76		
51	53572	בניין B קומה 00 לובי צפירי אסטלציה-B01	20004159 - 1	18.52	0.00	206.00	224.52	5.48	
			סה"כ צריכה	18.52	0.00	206.00	224.52		
52	53559	בניין B קומה 1 דרייב אין-B12	20065558 - 2	11.76	0.00	102.20	113.96	1.24	
			סה"כ צריכה	11.76	0.00	102.20	113.96		
53	53568	בניין B קומה 1 משרד עו"ד גליה וגיל (B-21)	20065560 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
54	53556	בניין B קומה 1 עיינת דבלינבר (B-09)	20065562 - 3	7.72	0.00	17.68	25.40	4.57	
		סה"כ צריכה		7.72	0.00	17.68	25.40		
55	53555	בניין B קומה 1 עתיד מערכות (B-08)	20065562 - 2	51.40	0.00	293.08	344.48	3.98	
		סה"כ צריכה		51.40	0.00	293.08	344.48		
56	53565	בניין B קומה 1 קרן מורדכי B18	20065557 - 4	57.16	0.00	260.16	317.32	2.01	
		סה"כ צריכה		57.16	0.00	260.16	317.32		
57	53535	בניין B קומה 2 אלפסי בן סימון אתי (B-25)	20004396 - 1	28.28	0.00	226.88	255.16	8.34	
		סה"כ צריכה		28.28	0.00	226.88	255.16		
58	53536	בניין B קומה 2 גיזת גדלן-B26	20004396 - 2	12.04	0.00	171.68	183.72	26.98	
		סה"כ צריכה		12.04	0.00	171.68	183.72		
59	53544	בניין B קומה 2 חווה פז (אורן פלטיאל)-B34	20065563 - 2	48.72	0.00	429.80	478.52	4.22	
		סה"כ צריכה		48.72	0.00	429.80	478.52		
60	53543	בניין B קומה 2 חווה פז (אייל)-B33	20065563 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
61	53542	בניין B קומה 2 חווה פז-B32	20004399 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
62	53547	בניין B קומה 2 ישרטופ-B37	20065564 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
63	53541	בניין B קומה 2 ליאור לבניה-B31	20004399 - 3	3.28	0.00	13.52	16.80	0.59	
		סה"כ צריכה		3.28	0.00	13.52	16.80		
64	53537	בניין B קומה 2 מרכז למידה שירי (B-27)	20004396 - 3	0.00	0.00	0.32	0.32	0.34	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.32	0.32		
65	53553	בניין B קומה 2 פלורי סטרינגר (B-43)	20004395 - 3	13.76	0.00	37.04	50.80	0.77	
		סה"כ צריכה		13.76	0.00	37.04	50.80		
66	53522	בניין B קומה 3 אילן רפאל-B50	20065392 - 3	84.00	0.00	228.60	312.60	3.88	
		סה"כ צריכה		84.00	0.00	228.60	312.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
67	53519	בניין B קומה 3 אליזון גרופ-B47	20065393 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
68	53534	בניין B קומה 3 אלירן אלימלך- B62	20065389 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
69	53518	בניין B קומה 3 דורית גלעד-B46	20065393 - 3	4.84	0.00	46.64	51.48	0.87	
		סה"כ צריכה		4.84	0.00	46.64	51.48		
70	53532	בניין B קומה 3 ויטרו אס בע"מ (B-60)	20065389 - 1	1.12	0.00	17.12	18.24	1.56	
		סה"כ צריכה		1.12	0.00	17.12	18.24		
71	53531	בניין B קומה 3 ויטרו אס בע"מ- B59	20065391 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
72	53526	בניין B קומה 3 לידור 2000-B54	20065390 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
73	53520	בניין B קומה 3 נוי טלקר-B48	20065392 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0008	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
74	53523	בניין B קומה 3 קרן רחמינינוב- B51	20065392 - 4	50.96	0.00	204.80	255.76	3.29	
		סה"כ צריכה		50.96	0.00	204.80	255.76		
75	53505	בניין B קומה 4 א.אקרון בע"מ (B-63)	20065397 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
76	53510	בניין B קומה 4 א.שמשו-B70	20065398 - 2	49.72	0.00	436.00	485.72	6.16	
		סה"כ צריכה		49.72	0.00	436.00	485.72		
77	53515	בניין B קומה 4 אימפרמד ציוד רפואי-B73	20065399 - 3	54.90	0.00	532.10	587.00	6.42	
		סה"כ צריכה		54.90	0.00	532.10	587.00		
78	53509	בניין B קומה 4 בני גביון (B-69)	20065398 - 1	43.96	0.00	281.96	325.92	1.83	
		סה"כ צריכה		43.96	0.00	281.96	325.92		
79	53513	בניין B קומה 4 גור עוז לבנייה (B-71)	20065399 - 1	0.28	0.00	7.68	7.96	26.21	
		סה"כ צריכה		0.28	0.00	7.68	7.96		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
80	53512	בניין B קומה 4 מכון אדם (B-68)	20065398 - 4	38.04	0.00	254.00	292.04	3.37	
		סה"כ צריכה		38.04	0.00	254.00	292.04		
81	53514	בניין B קומה 4 סימון אמס-ס72 B72	20065399 - 2	59.48	0.00	427.36	486.84	8.21	
		סה"כ צריכה		59.48	0.00	427.36	486.84		
82	53508	בניין B קומה 4 קורין ניהול-B67	20065397 - 4	8.44	0.00	89.96	98.40	2.30	
		סה"כ צריכה		8.44	0.00	89.96	98.40		
83	53643	בניין B קומה 5 MRL מעלית 6	20004400 - 4	10.16	0.00	38.72	48.88	0.07	
		סה"כ צריכה		10.16	0.00	38.72	48.88		
84	53640	בניין B קומה 5 MRL5 מעלית 5	20004398 - 1	42.84	0.00	293.48	336.32	52.60	
		סה"כ צריכה		42.84	0.00	293.48	336.32		
85	53504	בניין B קומה 5 בינה ניהול-B85	20065388 - 4	62.68	0.00	648.52	711.20	5.59	
		סה"כ צריכה		62.68	0.00	648.52	711.20		
86	53503	בניין B קומה 5 בינה ניהול-B84	20065388 - 3	6.20	0.00	34.36	40.56	2.16	
		סה"כ צריכה		6.20	0.00	34.36	40.56		
87	53493	בניין B קומה 5 כרמיאל הנדסה- B75	20065395 - 1	22.52	0.00	149.12	171.64	1.72	
		סה"כ צריכה		22.52	0.00	149.12	171.64		
88	53494	בניין B קומה 5 כרמיאל הנדסה- B76	20065395 - 2	95.60	0.00	592.56	688.16	4.10	
		סה"כ צריכה		95.60	0.00	592.56	688.16		
89	53501	בניין B קומה 5 נוראט בע"מ- B-82	20065388 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
90	53495	בניין B קומה 5 קול אמיר-B77	20065395 - 3	28.92	0.00	125.12	154.04	1.44	
		סה"כ צריכה		28.92	0.00	125.12	154.04		
91	53502	בניין B קומה 5 שרה טל-B83	20065388 - 2	130.48	0.00	760.68	891.16	6.09	
		סה"כ צריכה		130.48	0.00	760.68	891.16		
92	54934	ציבורי	20004334 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54	
			20004334 - 2	30.65	0.00	116.60	147.25	65.33	
			20004334 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004337 - 1	430.00	0.00	2,573.20	3,003.20	784.35	
			20004337 - 2	489.60	0.00	2,346.00	2,835.60	785.07	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	525.08	2,008.80	1,622.80	0.00	386.00	20004337 - 3			
	783.88	3,414.40	2,886.40	0.00	528.00	20004337 - 4			
	784.54	2,527.60	2,032.00	0.00	495.60	20004397 - 2			
	784.39	1,471.60	1,241.20	0.00	230.40	20004397 - 3			
	98.24	786.70	766.25	0.00	20.45	20004397 - 4			
	8.07	349.20	287.60	0.00	61.60	20004398 - 3			
	785.49	1,538.40	1,313.60	0.00	224.80	20056661 - 1			
	784.70	2,589.20	2,151.60	0.00	437.60	20056661 - 2			
	782.96	4,073.60	3,476.80	0.00	596.80	20056661 - 3			
	784.47	2,982.00	2,600.40	0.00	381.60	20056661 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065395 - 4			
	0.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	20065549 - 1			
	78.42	241.28	208.36	0.00	32.92	20065549 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065549 - 3			
	196.00	975.20	886.60	0.00	88.60	20065549 - 4			
	783.07	3,667.60	2,922.40	0.00	745.20	20065552 - 3			
	78.58	1,167.32	1,145.76	0.00	21.56	20065553 - 1			
	98.29	11.15	8.70	0.00	2.45	20065555 - 1			
		33,790.10	28,586.27	0.00	5,203.83	סה"כ צריכה			
	781.54	104.80	103.60	0.00	1.20	20004335 - 1	צילרים	49214	93
	786.13	295.60	264.40	0.00	31.20	20004335 - 2			
	785.67	4,738.00	4,083.20	0.00	654.80	20004335 - 3			
	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20004397 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065552 - 1			
	683.38	2,352.40	2,302.00	0.00	50.40	20065553 - 2			
	772.08	94.40	83.20	0.00	11.20	20065553 - 3			
	524.23	79.60	79.60	0.00	0.00	20065553 - 4			
	786.36	3.60	3.60	0.00	0.00	20065561 - 1			
	785.70	4,620.00	4,045.60	0.00	574.40	20065561 - 2			
		12,288.40	10,965.20	0.00	1,323.20	סה"כ צריכה			
		63,749.99	54,709.87	0.00	9,040.12	סה"כ צריכה			
		74,920.00	60,440.00		14,480.00	חשבון חברת חשמל			
		-11,170.010	-5,730.13		-5,439.88	הפרש בקוט"ש			
		-14.91%	-9.48%		-37.57%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 9,040.12)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 54,709.87)

