



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/12/23 - 01/12/23)

תאריך הפקה: 07/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	23000439 - 4	881.12	0.00	2,598.18	3,479.30	15.66	
			סה"כ צריכה	881.12	0.00	2,598.18	3,479.30		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	23000440 - 3	910.95	0.00	2,678.36	3,589.31	10.51	
			סה"כ צריכה	910.95	0.00	2,678.36	3,589.31		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	23000440 - 2	334.00	0.00	1,176.39	1,510.39	5.75	
			סה"כ צריכה	334.00	0.00	1,176.39	1,510.39		
4	33458	צ'ילרים 3,4	23000440 - 1	2,841.38	0.00	9,249.77	12,091.15	81.70	
			סה"כ צריכה	2,841.38	0.00	9,249.77	12,091.15		
5	33461	ציבורי	23000439 - 1	15,795.84	0.00	51,552.96	67,348.80	198.20	
			23000439 - 2	0.00	0.00	-3.26	-3.26	8.43	
			23000439 - 3	-6,422.54	0.00	-22,257.02	-28,679.57	77.03	
			23000439 - 4	-881.12	0.00	-2,598.18	-3,479.30	15.66	
			23000440 - 1	-2,841.38	0.00	-9,249.77	-12,091.15	81.70	
			23000440 - 2	-334.00	0.00	-1,176.39	-1,510.39	5.75	
			23000440 - 3	-910.95	0.00	-2,678.36	-3,589.31	10.51	
			סה"כ צריכה	4,405.84	0.00	13,589.98	17,995.82		
6	33455	צילר 1	23000439 - 2	0.00	0.00	3.26	3.26	8.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3.26	3.26		
7	33456	צילר 2	23000439 - 3	6,422.54	0.00	22,257.02	28,679.57	77.03	
			סה"כ צריכה	6,422.54	0.00	22,257.02	28,679.57		
			סה"כ צריכה	15,795.84	0.00	51,552.96	67,348.80		
			חשבון חברת חשמל	16,244.37		53,152.89	69,397.26		
			הפרש בקוט"ש	-448.53		-1,599.93	-2,048.46		
			הפרש באחוזים	-2.76%		-3.01%	-2.95%		





- פסגה (15,795.84 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (51,552.96 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	1 - 23000439	15,795.84	0.00	51,552.96	67,348.80	198.20	
				15,795.84	0.00	51,552.96	67,348.80		

