



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 07/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	23000439 - 4	1,003.28	0.00	2,727.82	3,731.10	21.94	
			סה"כ צריכה	1,003.28	0.00	2,727.82	3,731.10		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	23000440 - 3	889.95	0.00	2,519.44	3,409.39	10.38	
			סה"כ צריכה	889.95	0.00	2,519.44	3,409.39		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	23000440 - 2	330.80	0.00	1,111.81	1,442.61	6.14	
			סה"כ צריכה	330.80	0.00	1,111.81	1,442.61		
4	33458	צ'ילרים 3,4	23000440 - 1	2,672.02	0.00	8,302.63	10,974.65	98.73	
			סה"כ צריכה	2,672.02	0.00	8,302.63	10,974.65		
5	33461	ציבורי	23000439 - 1	14,704.16	0.00	47,511.04	62,215.20	177.84	
			23000439 - 2	-55.60	0.00	-135.94	-191.54	28.65	
			23000439 - 3	-5,725.86	0.00	-19,739.78	-25,465.63	96.11	
			23000439 - 4	-1,003.28	0.00	-2,727.82	-3,731.10	21.94	
			23000440 - 1	-2,672.02	0.00	-8,302.63	-10,974.65	98.73	
			23000440 - 2	-330.80	0.00	-1,111.81	-1,442.61	6.14	
			23000440 - 3	-889.95	0.00	-2,519.44	-3,409.39	10.38	
			סה"כ צריכה	4,026.66	0.00	12,973.62	17,000.28		
6	33455	צילר 1	23000439 - 2	55.60	0.00	135.94	191.54	28.65	
			סה"כ צריכה	55.60	0.00	135.94	191.54		
7	33456	צילר 2	23000439 - 3	5,725.86	0.00	19,739.78	25,465.63	96.11	
			סה"כ צריכה	5,725.86	0.00	19,739.78	25,465.63		
			סה"כ צריכה	14,704.16	0.00	47,511.04	62,215.20		
			חשבון חברת חשמל	16,244.37		53,152.89	69,397.26		
			הפרש בקוט"ש	-1,540.21		-5,641.85	-7,182.06		
			הפרש באחוזים	-9.48%		-10.61%	-10.35%		





- פסגה (Kwh 14,704.16)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 47,511.04)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	177.84	62,215.20	47,511.04	0.00	14,704.16	23000439 - 1	מפסק ראשי לבדיקה	33454	1
		62,215.20	47,511.04	0.00	14,704.16		סה"כ צריכה		

