



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 07/02/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	21.94	3,731.10	2,727.82	0.00	1,003.28	23000439 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,731.10	2,727.82	0.00	1,003.28	סה"כ צריכה			
	10.38	3,409.39	2,519.44	0.00	889.95	23000440 - 3	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,409.39	2,519.44	0.00	889.95	סה"כ צריכה			
	6.14	1,442.61	1,111.81	0.00	330.80	23000440 - 2	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,442.61	1,111.81	0.00	330.80	סה"כ צריכה			
	98.73	10,974.65	8,302.63	0.00	2,672.02	23000440 - 1	צ'ילרים 3,4	33458	4
		10,974.65	8,302.63	0.00	2,672.02	סה"כ צריכה			
	177.84	62,215.20	47,511.04	0.00	14,704.16	23000439 - 1	ציבורי	33461	5
	28.65	-191.54	-135.94	0.00	-55.60	23000439 - 2			
	96.11	-25,465.63	-19,739.78	0.00	-5,725.86	23000439 - 3			
	21.94	-3,731.10	-2,727.82	0.00	-1,003.28	23000439 - 4			
	98.73	-10,974.65	-8,302.63	0.00	-2,672.02	23000440 - 1			
	6.14	-1,442.61	-1,111.81	0.00	-330.80	23000440 - 2			
	10.38	-3,409.39	-2,519.44	0.00	-889.95	23000440 - 3			
		17,000.28	12,973.62	0.00	4,026.66	סה"כ צריכה			
	28.65	191.54	135.94	0.00	55.60	23000439 - 2	צילר 1	33455	6
		191.54	135.94	0.00	55.60	סה"כ צריכה			
	96.11	25,465.63	19,739.78	0.00	5,725.86	23000439 - 3	צילר 2	33456	7
		25,465.63	19,739.78	0.00	5,725.86	סה"כ צריכה			
		62,215.20	47,511.04	0.00	14,704.16	סה"כ צריכה			
		64,922.75	49,536.76		15,385.99	חשבון חברת חשמל			
		-2,707.55	-2,025.72		-681.83	הפרש בקוט"ש			
		-4.17%	-4.09%		-4.43%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 14,704.16)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 47,511.04)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	23000439 - 1	14,704.16	0.00	47,511.04	62,215.20	177.84	
				14,704.16	0.00	47,511.04	62,215.20		

