

דוח קוט"ש

עבור: נכסי אריאל - מגדל המוזיאון

דוח מסכם עבור: מגדל המוזיאון ת"א


תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 08/02/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54221	#### משאבות צילרים קטנים מ"א חריג (26596-1)	22026596 - 1	1,183.43	0.00	3,183.45	4,366.88		
		סה"כ צריכה		1,183.43	0.00	3,183.45	4,366.88		
2	54222	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות (26596-1)	22026596 - 1	1,684.16	0.00	5,754.37	7,438.53		
		סה"כ צריכה		1,684.16	0.00	5,754.37	7,438.53		
3	54224	## משאבות צילרים גדולים מ"א חריג	23000242 - 3	1,729.07	0.00	8,415.20	10,144.27		
		סה"כ צריכה		1,729.07	0.00	8,415.20	10,144.27		
4	54223	## משאבות צילרים גדולים שעות רגילות	23000242 - 3	2,549.93	0.00	8,318.80	10,868.73		
		סה"כ צריכה		2,549.93	0.00	8,318.80	10,868.73		
5	54219	## צילר קטן 1 מ"א חריג	22026596 - 2	931.20	0.00	4,063.20	4,994.40		
		סה"כ צריכה		931.20	0.00	4,063.20	4,994.40		
6	54220	## צילר קטן 1 שעות רגילות	22026596 - 2	1,453.80	0.00	4,810.80	6,264.60		
		סה"כ צריכה		1,453.80	0.00	4,810.80	6,264.60		
7	54226	## צילר קטן 2 שעות רגילות	22026596 - 3	1,881.90	0.00	6,685.20	8,567.10		
		סה"כ צריכה		1,881.90	0.00	6,685.20	8,567.10		
8	54225	## צילר קטן 3 מ"א חריג	22026596 - 3	1,304.40	0.00	6,239.10	7,543.50		
		סה"כ צריכה		1,304.40	0.00	6,239.10	7,543.50		
9	54213	***צ - הזנה לחדרי חשמל - לוח שירות לגג	23000242 - 4	1,735.30	0.00	4,494.10	6,229.40	12.81	
		סה"כ צריכה		1,735.30	0.00	4,494.10	6,229.40		
10	54211	***צ - לוח פיתוח תאורת חוץ	23000242 - 2	659.60	0.00	1,329.80	1,989.40	4.94	
		סה"כ צריכה		659.60	0.00	1,329.80	1,989.40		
11	54212	***צ - מפוחי אורור ק.קרקע	23000242 - 1	1,098.80	0.00	4,166.60	5,265.40	10.02	
		סה"כ צריכה		1,098.80	0.00	4,166.60	5,265.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	54839	קומה 23 בירן	1 - 22344814	204.01	0.00	951.79	1,155.80		
			סה"כ צריכה	204.01	0.00	951.79	1,155.80		
			סה"כ צריכה	16,415.60	0.00	58,412.42	74,828.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,828.02		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (16,415.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (58,412.42 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54216	*** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות (026956-2)	2 - 22026596	2,385.00	0.00	8,873.40	11,258.40	66.55	
			סה"כ צריכה	2,385.00	0.00	8,873.40	11,258.40		
2	54214	*** 100% - צ - מ"א ראשי משאבות גדולים (1,2,3,4 00242-3)	3 - 23000242	4,279.00	0.00	16,734.00	21,013.00	50.88	
			סה"כ צריכה	4,279.00	0.00	16,734.00	21,013.00		
3	54217	*** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות (26956-3)	3 - 22026596	3,186.30	0.00	12,924.20	16,110.50	68.08	
			סה"כ צריכה	3,186.30	0.00	12,924.20	16,110.50		
4	54215	*** 100% - צ - משאבות מים - 5,6,7 צילרים - 24 קטנים (26596-1) שעות ()	1 - 22026596	2,867.59	0.00	8,937.82	11,805.41	17.64	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,867.59	0.00	8,937.82	11,805.41		

