



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 13/02/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		61,078.90	50,204.70	0.00	10,874.20	13127926 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		61,078.90	50,204.70	0.00	10,874.20	סה"כ צריכה			
	372.00	104,913.50	81,938.50	0.00	22,975.00	22344634 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		104,913.50	81,938.50	0.00	22,975.00	סה"כ צריכה			
		165,992.40	132,143.20	0.00	33,849.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		165,992.40				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (33,849.20 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (132,143.20 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	45.80	7,221.30	5,668.00	0.00	1,553.30	22344632 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		7,221.30	5,668.00	0.00	1,553.30	סה"כ צריכה			
	31.44	11,514.57	7,181.22	1,188.61	3,144.73	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		11,514.57	7,181.22	1,188.61	3,144.73	סה"כ צריכה			
		61,078.90	50,204.70	0.00	10,874.20	13127926 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
	372.00	104,913.50	81,938.50	0.00	22,975.00	22344634 - 1			
		165,992.40	132,143.20	0.00	33,849.20	סה"כ צריכה			

