



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 21/02/24

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בניין 2.2 מינרב (אילן רמון 6)


תקופת דוח: (01/01/24 - 31/01/24)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004246 - 2	DEEPCURE	50835	1
	374.78	18,405.20	14,652.80	0.00	3,752.40	20004246 - 3			
		18,405.20	14,652.80	0.00	3,752.40	סה"כ צריכה			
	77.36	7,054.80	5,703.00	0.00	1,351.80	20004213 - 1	REMILK	47266	2
	392.82	10,068.20	8,279.20	0.00	1,789.00	20004216 - 2			
	392.68	4,112.80	3,312.00	0.00	800.80	20004216 - 3			
	15.60	2,046.20	1,675.60	0.00	370.60	20004216 - 4			
	783.17	11,305.60	9,079.60	0.00	2,226.00	20004220 - 1			
	477.10	16,634.75	13,311.50	0.00	3,323.25	20004220 - 2			
	314.04	3,097.44	2,983.20	0.00	114.24	20004220 - 4			
	15.05	6,346.45	5,001.75	0.00	1,344.70	20004241 - 1			
	12.99	4,489.92	3,581.34	0.00	908.58	20065569 - 1			
	8.07	3,341.32	2,648.00	0.00	693.32	20065569 - 2			
	76.15	9,597.00	7,631.00	0.00	1,966.00	20065569 - 4			
	0.83	2.80	1.70	0.00	1.10	22009619 - 1			
	0.01	10.13	8.03	0.00	2.10	22009620 - 2			
		78,107.41	63,215.92	0.00	14,891.49	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004243 - 4	אי סי אל	55443	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	5.44	2,915.50	2,191.20	0.00	724.30	19051974 - 1	חניון	52913	4
	36.70	10,025.30	7,827.80	0.00	2,197.50	22344538 - 1			
		12,940.80	10,019.00	0.00	2,921.80	סה"כ צריכה			
		4,969.41	4,286.83	0.00	682.58	18075254 - 1	מיזוג אוויר	50841	5
	226.04	20,604.00	16,405.60	0.00	4,198.40	19051973 - 2			
	0.46	325.60	258.40	0.00	67.20	19051973 - 3			
		25,899.01	20,950.83	0.00	4,948.18	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19051972 - 3	מינרב בניין 3 (חיבור זמני)	45299	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	169.42	69,742.20	54,807.00	0.00	14,935.20	20004213 - 2	ננו דיימנשן טכנולוגיות	50511	7
	753.60	31,404.00	24,880.40	0.00	6,523.60	20004245 - 1			
	49.86	18,883.40	15,000.40	0.00	3,883.00	20004245 - 2			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004245 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065569 - 3	64.08	0.00	298.44	362.52	42.67	
			22009619 - 2	165.00	0.00	635.90	800.90	1.65	
			22009620 - 1	3.45	0.00	13.20	16.65	0.02	
			22344385 - 1	38.30	0.00	164.20	202.50	0.83	
			סה"כ צריכה	25,612.63	0.00	95,799.54	121,412.17		
8	54562	עמדת טעינת רכבים	19051974 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	52,126.50	0.00	204,638.09	256,764.59		
			חשבון חברת חשמל	76,902.88		293,261.48	370,164.36		
			הפרש בקוט"ש	-24,776.38		-88,623.40	-113,399.78		
			הפרש באחוזים	-32.22%		-30.22%	-30.63%		



- פסגה (52,126.50 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (204,638.09 Kwh)

