



דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 04/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	776.80	0.00	8,631.20	9,408.00	203.51	
				776.80	0.00	8,631.20	9,408.00		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	106.80	0.00	476.40	583.20	42.44	
				106.80	0.00	476.40	583.20		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	676.20	0.00	3,397.80	4,074.00	66.08	
				676.20	0.00	3,397.80	4,074.00		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	283.20	0.00	1,397.60	1,680.80	56.90	
				283.20	0.00	1,397.60	1,680.80		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	115.93	0.00	441.78	557.71	3.19	
			22009804 - 2	1.12	0.00	4.07	5.19	3.22	
			22009804 - 3	0.16	0.00	2.38	2.55	2.70	
			22009804 - 4	0.00	0.00	14.25	14.25	51.97	
			22009805 - 1	48.85	0.00	80.56	129.42	5.19	
			22009805 - 2	61.12	0.00	225.86	286.98	11.83	
			22009805 - 3	85.78	0.00	342.95	428.73	5.21	
			22009805 - 4	138.25	0.00	464.80	603.05	3.36	
			22009810 - 1	56.44	0.00	309.16	365.60	7.27	
			22009810 - 3	0.02	0.00	0.04	0.05	0.03	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.02	0.02	0.12	
			28029790 - 1	218.69	0.00	936.55	1,155.24		
			סה"כ צריכה	726.37	0.00	2,822.42	3,548.79		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	1,270.80	0.00	5,958.40	7,229.20	47.15	
				1,270.80	0.00	5,958.40	7,229.20		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	28.98	0.00	110.45	139.43	3.19	
			22009804 - 3	0.04	0.00	0.60	0.64	2.70	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.56	3.56	51.97	
			22009805 - 3	21.45	0.00	85.74	107.18	5.21	
			22009805 - 4	34.56	0.00	116.20	150.76	3.36	
			22009810 - 1	14.11	0.00	77.29	91.40	7.27	
			22009810 - 3	0.005	0.00	0.009	0.01	0.03	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.12	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		288.81	234.14	0.00	54.67	28029790 - 1			
		781.80	627.98	0.00	153.82	סה"כ צריכה			
	1.69	780.35	616.80	0.00	163.55	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.49	34.03	26.84	0.00	7.19	22009803 - 2			
	0.08	1.19	0.93	0.00	0.26	22009803 - 3			
	3.19	139.43	110.45	0.00	28.98	22009804 - 1			
	3.22	10.38	8.14	0.00	2.24	22009804 - 2			
	2.70	0.64	0.60	0.00	0.04	22009804 - 3			
	51.97	3.56	3.56	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.19	258.95	161.20	0.00	97.75	22009805 - 1			
	11.83	574.36	452.03	0.00	122.33	22009805 - 2			
	5.21	107.18	85.74	0.00	21.45	22009805 - 3			
	3.36	150.76	116.20	0.00	34.56	22009805 - 4			
	17.44	191.20	171.60	0.00	19.60	22009808 - 1			
	7.27	91.40	77.29	0.00	14.11	22009810 - 1			
	0.03	0.01	0.009	0.00	0.005	22009810 - 3			
	0.12	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		288.81	234.14	0.00	54.67	28029790 - 1			
		2,632.27	2,065.52	0.00	566.75	סה"כ צריכה			
	1.69	-130.06	-102.80	0.00	-27.26	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.32	-111.21	-88.02	0.00	-23.19	22009802 - 2			
	1.23	-131.06	-103.69	0.00	-27.37	22009802 - 3			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.07	-141.35	-112.14	0.00	-29.21	22009803 - 1			
	0.49	-34.03	-26.84	0.00	-7.19	22009803 - 2			
	0.08	-1.19	-0.93	0.00	-0.26	22009803 - 3			
	8.80	752.07	567.37	0.00	184.70	22009803 - 4			
		203.17	132.94	0.00	70.22	סה"כ צריכה			
	1.32	667.25	528.10	0.00	139.15	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.49	34.03	26.84	0.00	7.19	22009803 - 2			
	0.08	1.19	0.93	0.00	0.26	22009803 - 3			
	3.19	139.43	110.45	0.00	28.98	22009804 - 1			
	3.22	11.33	8.88	0.00	2.45	22009804 - 2			
	2.70	0.64	0.60	0.00	0.04	22009804 - 3			
	51.97	3.56	3.56	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.19	282.50	175.86	0.00	106.64	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	133.42	0.00	493.01	626.43	11.83	
			22009805 - 3	21.45	0.00	85.74	107.18	5.21	
			22009805 - 4	34.56	0.00	116.20	150.76	3.36	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	14.11	0.00	77.29	91.40	7.27	
			22009810 - 3	0.005	0.00	0.009	0.01	0.03	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.12	
			28029790 - 1	54.67	0.00	234.14	288.81		
			סה"כ צריכה	542.93	0.00	1,861.60	2,404.53		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-27.26	0.00	-102.80	-130.06	1.69	
			22009802 - 2	-23.19	0.00	-88.02	-111.21	1.32	
			22009802 - 3	-27.37	0.00	-103.69	-131.06	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			22009803 - 1	-29.21	0.00	-112.14	-141.35	2.07	
			22009803 - 2	-7.19	0.00	-26.84	-34.03	0.49	
			22009803 - 3	-0.26	0.00	-0.93	-1.19	0.08	
			22009803 - 4	184.70	0.00	567.37	752.07	8.80	
			סה"כ צריכה	70.22	0.00	132.94	203.17		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	164.20	0.00	622.15	786.35	1.23	
			22009803 - 2	7.19	0.00	26.84	34.03	0.49	
			22009803 - 3	0.26	0.00	0.93	1.19	0.08	
			22009804 - 1	28.98	0.00	110.45	139.43	3.19	
			22009804 - 2	1.63	0.00	5.92	7.55	3.22	
			22009804 - 3	0.04	0.00	0.60	0.64	2.70	
			22009804 - 4	0.00	0.00	3.56	3.56	51.97	
			22009805 - 1	71.09	0.00	117.24	188.33	5.19	
			22009805 - 2	88.98	0.00	328.77	417.75	11.83	
			22009805 - 3	21.45	0.00	85.74	107.18	5.21	
			22009805 - 4	34.56	0.00	116.20	150.76	3.36	
			22009808 - 3	23.20	0.00	1,349.00	1,372.20	18.52	
			22009810 - 1	14.11	0.00	77.29	91.40	7.27	
			22009810 - 3	0.005	0.00	0.009	0.01	0.03	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.12	
			28029790 - 1	54.67	0.00	234.14	288.81		
			סה"כ צריכה	510.37	0.00	3,078.84	3,589.21		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-27.26	0.00	-102.80	-130.06	1.69	
			22009802 - 2	-23.19	0.00	-88.02	-111.21	1.32	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.23	-131.06	-103.69	0.00	-27.37	22009802 - 3			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.07	-141.35	-112.14	0.00	-29.21	22009803 - 1			
	0.49	-34.03	-26.84	0.00	-7.19	22009803 - 2			
	0.08	-1.19	-0.93	0.00	-0.26	22009803 - 3			
	8.80	752.07	567.37	0.00	184.70	22009803 - 4			
		203.17	132.94	0.00	70.22	סה"כ צריכה			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4	קומה 08	51085	14
	0.49	34.03	26.84	0.00	7.19	22009803 - 2			
	0.08	1.19	0.93	0.00	0.26	22009803 - 3			
	3.19	139.43	110.45	0.00	28.98	22009804 - 1			
	3.22	9.91	7.77	0.00	2.14	22009804 - 2			
	2.70	0.64	0.60	0.00	0.04	22009804 - 3			
	51.97	3.56	3.56	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.19	247.18	153.87	0.00	93.31	22009805 - 1			
	11.83	548.13	431.38	0.00	116.75	22009805 - 2			
	5.21	107.18	85.74	0.00	21.45	22009805 - 3			
	3.36	150.76	116.20	0.00	34.56	22009805 - 4			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009809 - 2			
	7.27	91.40	77.29	0.00	14.11	22009810 - 1			
	0.03	0.01	0.009	0.00	0.005	22009810 - 3			
	0.12	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		288.81	234.14	0.00	54.67	28029790 - 1			
		1,622.25	1,248.78	0.00	373.47	סה"כ צריכה			
	1.69	-130.06	-102.80	0.00	-27.26	22009802 - 1	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	50648	15
	1.32	-111.21	-88.02	0.00	-23.19	22009802 - 2			
	1.23	-131.06	-103.69	0.00	-27.37	22009802 - 3			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			
	2.07	-141.35	-112.14	0.00	-29.21	22009803 - 1			
	0.49	-34.03	-26.84	0.00	-7.19	22009803 - 2			
	0.08	-1.19	-0.93	0.00	-0.26	22009803 - 3			
	8.80	752.07	567.37	0.00	184.70	22009803 - 4			
		203.17	132.94	0.00	70.22	סה"כ צריכה			
	1.69	-130.06	-102.80	0.00	-27.26	22009802 - 1	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	50649	16
	1.32	-111.21	-88.02	0.00	-23.19	22009802 - 2			
	1.23	-131.06	-103.69	0.00	-27.37	22009802 - 3			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22009802 - 4			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.07	-141.35	-112.14	0.00	-29.21	22009803 - 1			
	0.49	-34.03	-26.84	0.00	-7.19	22009803 - 2			
	0.08	-1.19	-0.93	0.00	-0.26	22009803 - 3			
	8.80	752.07	567.37	0.00	184.70	22009803 - 4			
		203.17	132.94	0.00	70.22	סה"כ צריכה			
	2.07	848.10	672.85	0.00	175.25	22009803 - 1	קומה 09 סופר גז	51084	17
	0.49	34.03	26.84	0.00	7.19	22009803 - 2			
	0.08	1.19	0.93	0.00	0.26	22009803 - 3			
	3.19	139.43	110.45	0.00	28.98	22009804 - 1			
	3.22	14.16	11.10	0.00	3.06	22009804 - 2			
	2.70	0.64	0.60	0.00	0.04	22009804 - 3			
	51.97	3.56	3.56	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.19	353.12	219.82	0.00	133.30	22009805 - 1			
	11.83	783.04	616.26	0.00	166.78	22009805 - 2			
	5.21	107.18	85.74	0.00	21.45	22009805 - 3			
	3.36	150.76	116.20	0.00	34.56	22009805 - 4			
	49.28	3,067.20	2,339.00	0.00	728.20	22009806 - 3			
	7.27	91.40	77.29	0.00	14.11	22009810 - 1			
	0.03	0.01	0.009	0.00	0.005	22009810 - 3			
	0.12	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		288.81	234.14	0.00	54.67	28029790 - 1			
		5,882.65	4,514.79	0.00	1,367.86	סה"כ צריכה			
	0.49	34.03	26.84	0.00	7.19	22009803 - 2	קומה 10	51086	18
	0.08	1.19	0.93	0.00	0.26	22009803 - 3			
	3.19	139.43	110.45	0.00	28.98	22009804 - 1			
	3.22	12.27	9.62	0.00	2.65	22009804 - 2			
	2.70	0.64	0.60	0.00	0.04	22009804 - 3			
	51.97	3.56	3.56	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.19	306.04	190.51	0.00	115.53	22009805 - 1			
	11.83	678.50	533.99	0.00	144.51	22009805 - 2			
	5.21	107.18	85.74	0.00	21.45	22009805 - 3			
	3.36	150.76	116.20	0.00	34.56	22009805 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009806 - 4			
	7.27	91.40	77.29	0.00	14.11	22009810 - 1			
	0.03	0.01	0.009	0.00	0.005	22009810 - 3			
	0.12	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		288.81	234.14	0.00	54.67	28029790 - 1			
		1,813.84	1,389.88	0.00	423.96	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-27.26	0.00	-102.80	-130.06	1.69	
			22009802 - 2	-23.19	0.00	-88.02	-111.21	1.32	
			22009802 - 3	-27.37	0.00	-103.69	-131.06	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			22009803 - 1	-29.21	0.00	-112.14	-141.35	2.07	
			22009803 - 2	-7.19	0.00	-26.84	-34.03	0.49	
			22009803 - 3	-0.26	0.00	-0.93	-1.19	0.08	
			22009803 - 4	184.70	0.00	567.37	752.07	8.80	
			סה"כ צריכה	70.22	0.00	132.94	203.17		
			סה"כ צריכה	8,200.68	0.00	38,268.86	46,469.54		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				46,469.54		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (8,200.68 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (38,268.86 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%)	22009802 - 1	-163.55	0.00	-616.80	-780.35	1.69	
			22009802 - 2	-139.15	0.00	-528.10	-667.25	1.32	
			22009802 - 3	-164.20	0.00	-622.15	-786.35	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			22009803 - 1	-175.25	0.00	-672.85	-848.10	2.07	
			22009803 - 2	-43.15	0.00	-161.05	-204.20	0.49	
			22009803 - 3	-1.55	0.00	-5.60	-7.15	0.08	
			22009803 - 4	1,108.20	0.00	3,404.20	4,512.40	8.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	421.35	0.00	797.65	1,219.00		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.05	0.00	0.10	0.15	0.03	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.10	0.15		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	318.80	0.00	1,214.90	1,533.70	3.19	
			סה"כ צריכה	318.80	0.00	1,214.90	1,533.70		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	666.50	0.00	1,099.10	1,765.60	5.19	
			סה"כ צריכה	666.50	0.00	1,099.10	1,765.60		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	58.37	0.00	215.69	274.06	11.83	
			סה"כ צריכה	58.37	0.00	215.69	274.06		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	155.20	0.00	850.20	1,005.40	7.27	
			סה"כ צריכה	155.20	0.00	850.20	1,005.40		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	15.30	0.00	55.50	70.80	3.22	
			סה"כ צריכה	15.30	0.00	55.50	70.80		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.45	0.00	6.55	7.00	2.70	
			סה"כ צריכה	0.45	0.00	6.55	7.00		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	39.20	39.20	51.97	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	39.20	39.20		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	106.16	0.00	424.40	530.55	5.21	
			סה"כ צריכה	106.16	0.00	424.40	530.55		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	171.09	0.00	575.19	746.28	3.36	
			סה"כ צריכה	171.09	0.00	575.19	746.28		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05	0.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	1.55	0.00	5.60	7.15	0.08	
			סה"כ צריכה	1.55	0.00	5.60	7.15		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	601.40	0.00	2,575.50	3,176.90		
			סה"כ צריכה	601.40	0.00	2,575.50	3,176.90		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	70.16	6,541.25	5,663.75	0.00	877.50	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		6,541.25	5,663.75	0.00	877.50	סה"כ צריכה			
	210.46	20,182.50	16,943.75	0.00	3,238.75	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		20,182.50	16,943.75	0.00	3,238.75	סה"כ צריכה			

