



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 04/03/24


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.64	2,066.40	1,617.40	0.00	449.00	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	1
	11.07	3,831.40	2,912.40	0.00	919.00	15129203 - 3			
		5,897.80	4,529.80	0.00	1,368.00	סה"כ צריכה			
		153,486.30	121,572.00	0.00	31,914.30	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	2
		153,486.30	121,572.00	0.00	31,914.30	סה"כ צריכה			
		-192.00	-153.10	0.00	-38.90	13129381 - 1	ציבורי	10122	3
		-424.10	-338.10	0.00	-86.00	13148443 - 1			
		-154.60	-130.80	0.00	-23.80	13199892 - 1			
		-418.10	-335.30	0.00	-82.80	13199896 - 1			
	6.64	-2,066.40	-1,617.40	0.00	-449.00	15129203 - 2			
	11.07	-3,831.40	-2,912.40	0.00	-919.00	15129203 - 3			
	84.70	-22,212.00	-17,824.80	0.00	-4,387.20	15129203 - 5			
	242.94	-140,902.00	-111,488.00	0.00	-29,414.00	15129203 - 8			
	44.94	-9,557.20	-7,584.80	0.00	-1,972.40	15129203 - 9			
	53.89	-34,940.80	-27,617.60	0.00	-7,323.20	15129203 - 10			
	40.10	-10,604.00	-8,588.40	0.00	-2,015.60	15129203 - 11			
	2.74	-971.04	-773.44	0.00	-197.60	15129203 - 12			
		268,900.00	213,950.00	0.00	54,950.00	15129203 - 15			
	73.06	-9,633.60	-7,605.60	0.00	-2,028.00	15129226 - 2			
	264.02	-144,334.00	-114,162.00	0.00	-30,172.00	15129226 - 3			
	168.24	-64,362.00	-51,432.00	0.00	-12,930.00	15129226 - 4			
	50.45	-10,825.20	-8,755.20	0.00	-2,070.00	15129226 - 8			
	50.90	-11,358.00	-8,915.40	0.00	-2,442.60	15129226 - 9			
	6.70	242,022.20	192,082.20	0.00	49,940.00	15129226 - 15			
	58.44	-9,654.00	-7,900.80	0.00	-1,753.20	17312755 - 1			
	80.72	-8,297.10	-7,185.00	0.00	-1,112.10	17313552 - 1			
		26,184.66	20,712.06	0.00	5,472.60	סה"כ צריכה			
	53.89	34,940.80	27,617.60	0.00	7,323.20	15129203 - 10	קומה (-1) אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מעבדה	53257	4
		34,940.80	27,617.60	0.00	7,323.20	סה"כ צריכה			
	168.24	64,362.00	51,432.00	0.00	12,930.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	5



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,930.00	0.00	51,432.00	64,362.00		
6	21215	קומה 0 רינושו	8 - 15129226	2,070.00	0.00	8,755.20	10,825.20	50.45	
			סה"כ צריכה	2,070.00	0.00	8,755.20	10,825.20		
7	49065	קומה 1 NVIDIA	9 - 15129226	2,442.60	0.00	8,915.40	11,358.00	50.90	
			סה"כ צריכה	2,442.60	0.00	8,915.40	11,358.00		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	3 - 15129226	30,172.00	0.00	114,162.00	144,334.00	264.02	
			סה"כ צריכה	30,172.00	0.00	114,162.00	144,334.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	1 - 13199896	82.80	0.00	335.30	418.10		
			סה"כ צריכה	82.80	0.00	335.30	418.10		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	8 - 15129203	29,414.00	0.00	111,488.00	140,902.00	242.94	
			סה"כ צריכה	29,414.00	0.00	111,488.00	140,902.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	1 - 13148443	86.00	0.00	338.10	424.10		
			סה"כ צריכה	86.00	0.00	338.10	424.10		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	2 - 15129226	2,028.00	0.00	7,605.60	9,633.60	73.06	
			סה"כ צריכה	2,028.00	0.00	7,605.60	9,633.60		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	1 - 13199892	23.80	0.00	130.80	154.60		
			סה"כ צריכה	23.80	0.00	130.80	154.60		
14	46224	קומה 5 NVIDIA	11 - 15129203	2,015.60	0.00	8,588.40	10,604.00	40.10	
			סה"כ צריכה	2,015.60	0.00	8,588.40	10,604.00		
15	46223	קומה 5 SKF	9 - 15129203	1,972.40	0.00	7,584.80	9,557.20	44.94	
			סה"כ צריכה	1,972.40	0.00	7,584.80	9,557.20		
16	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	1 - 13129381	38.90	0.00	153.10	192.00		
			סה"כ צריכה	38.90	0.00	153.10	192.00		
17	53886	קומה 6 חברת סייטורה	12 - 15129203	197.60	0.00	773.44	971.04	2.74	
			1 - 17313552	1,112.10	0.00	7,185.00	8,297.10	80.72	
			סה"כ צריכה	1,309.70	0.00	7,958.44	9,268.14		
18	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	1 - 17312755	1,753.20	0.00	7,900.80	9,654.00	58.44	
			סה"כ צריכה	1,753.20	0.00	7,900.80	9,654.00		
19	53258	קומה 7 אדטרן נטוורקס ישראל בעמ	5 - 15129203	4,387.20	0.00	17,824.80	22,212.00	84.70	
			סה"כ צריכה	4,387.20	0.00	17,824.80	22,212.00		
			סה"כ צריכה	136,804.30	0.00	527,604.20	664,408.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				664,408.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 136,804.30)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 527,604.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	54,950.00	0.00	213,950.00	268,900.00		
			סה"כ צריכה	54,950.00	0.00	213,950.00	268,900.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	49,940.00	0.00	192,082.20	242,022.20	6.70	
			סה"כ צריכה	49,940.00	0.00	192,082.20	242,022.20		

