



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 04/03/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	132.10	43,911.90	35,037.41	0.00	8,874.49	81018601 - 2	אלביט	54852	1
		272.83	215.85	0.00	56.98	לוח שירותי בית			
		44,184.73	35,253.26	0.00	8,931.47	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	מבנה חשמל	54854	2
		-15.50	-12.30	0.00	-3.20	15112930 - 1			
	2.90	828.02	650.40	0.00	177.62	81018601 - 3			
	0.35	185.20	147.44	0.00	37.76	81018601 - 4			
	0.05	21.29	16.85	0.00	4.44	81018601 - 5			
		1,019.00	802.38	0.00	216.62	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	מבנה מיזוג אוויר	54855	3
		15.50	12.30	0.00	3.20	15112930 - 1			
	14.97	20.90	16.50	0.00	4.40	20281997 - 1			
		0.67	0.67	0.00	0.00	81018601 - 6			
	0.39	238.30	187.06	0.00	51.23	81018601 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81018601 - 8			
		275.37	216.54	0.00	58.83	סה"כ צריכה			
		45,479.10	36,272.18	0.00	9,206.93	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		45,479.10				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (9,206.93 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (36,272.18 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	56.98	0.00	215.85	272.83	0.42	
			סה"כ צריכה	56.98	0.00	215.85	272.83		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	5,013.20	0.00	19,109.60	24,122.80	1.49	
			סה"כ צריכה	5,013.20	0.00	19,109.60	24,122.80		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	4,816.20	0.00	18,417.00	23,233.20	1.46	
			סה"כ צריכה	4,816.20	0.00	18,417.00	23,233.20		

