

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)


תאריך הפקה: 05/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31039	*עטיפות עזבו 31-05-2022	81026429 - 1	19.17	0.00	28.33	47.50	0.62	
			סה"כ צריכה	19.17	0.00	28.33	47.50		
2	42950	זול סטוק מעלות המעפילים עזבו 31-08-2023	81013142 - 2	43.44	0.00	171.12	214.56	8.68	
			סה"כ צריכה	43.44	0.00	171.12	214.56		
3	11777	פנוי עטיפות עזבו 31-05-2022 מבנה 22 בילתי חיוני	22009790 - 1	965.00	0.00	3,645.00	4,610.00	10.28	
			סה"כ צריכה	965.00	0.00	3,645.00	4,610.00		
4	11776	פנוי עטיפות עזבו 31-05-2022 מבנה 22 חיוני	22009790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל LT (1)	21055227 - 1	531.40	0.00	3,069.00	3,600.40	17.80	
			22009790 - 2	274.20	0.00	2,364.60	2,638.80	20.20	
			סה"כ צריכה	805.60	0.00	5,433.60	6,239.20		
2	11783	אזור קיפופים (אזור) LT (2)	21055227 - 2	785.60	0.00	3,904.60	4,690.20	20.87	
			22009790 - 3	177.60	0.00	1,717.20	1,894.80	14.93	
			סה"כ צריכה	963.20	0.00	5,621.80	6,585.00		
3	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	335.88	0.00	740.34	1,076.22	9.84	
			81013142 - 1	310.96	0.00	956.49	1,267.46	9.64	
			81013142 - 3	65.93	0.00	145.39	211.31	3.84	
			סה"כ צריכה	712.77	0.00	1,842.22	2,554.99		
4	30922	מפעל LT	70034417 - 1	2,732.47	0.00	15,911.88	18,644.35	159.87	
			סה"כ צריכה	2,732.47	0.00	15,911.88	18,644.35		
			סה"כ צריכה	5,214.04	0.00	28,809.50	34,023.54		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				34,023.54		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 5,214.04)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 28,809.50)

