



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)


תאריך הפקה: 10/03/24

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 37117 | DSV | 18170585 - 4 | 399.52 | 0.00 | 4,537.12 | 4,936.64 | 41.25 | |
| | | | 18170590 - 1 | 1,138.80 | 0.00 | 8,068.20 | 9,207.00 | 59.55 | |
| | | | 18170590 - 2 | 764.60 | 0.00 | 4,647.80 | 5,412.40 | 39.92 | |
| | | | 18170704 - 1 | 459.20 | 0.00 | 3,888.40 | 4,347.60 | 46.08 | |
| | | | 18170704 - 2 | 330.80 | 0.00 | 3,938.00 | 4,268.80 | 47.22 | |
| | | | ציבורי | 2,877.06 | 0.00 | 9,840.17 | 12,717.23 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,969.98 | 0.00 | 34,919.69 | 40,889.67 | | |
| 2 | 37116 | M-DOT | 18170586 - 4 | 197.60 | 0.00 | 2,037.44 | 2,235.04 | 35.98 | |
| | | | 18170706 - 4 | 644.48 | 0.00 | 2,561.44 | 3,205.92 | 13.67 | |
| | | | ציבורי | 675.91 | 0.00 | 2,311.75 | 2,987.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,517.99 | 0.00 | 6,910.63 | 8,428.62 | | |
| 3 | 36317 | בניין B מתכנה ק.3 | 18170788 - 4 | 68.32 | 0.00 | 293.12 | 361.44 | 5.74 | |
| | | | ציבורי | 107.96 | 0.00 | 369.25 | 477.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 176.28 | 0.00 | 662.37 | 838.65 | | |
| 4 | 38312 | בריפקאם ק.3 | 18170590 - 4 | 191.68 | 0.00 | 2,270.88 | 2,462.56 | 25.13 | |
| | | | 18170793 - 1 | 3,612.48 | 0.00 | 14,141.12 | 17,753.60 | 39.57 | |
| | | | ציבורי | 806.84 | 0.00 | 2,759.57 | 3,566.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,611.00 | 0.00 | 19,171.57 | 23,782.57 | | |
| 5 | 36313 | הורנביל משרד 4 ק.3 | 18170786 - 4 | 66.56 | 0.00 | 571.20 | 637.76 | 10.89 | |
| | | | ציבורי | 119.45 | 0.00 | 408.53 | 527.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 186.01 | 0.00 | 979.73 | 1,165.74 | | |
| 6 | 38311 | מוזי בוטון | 18170786 - 1 | 102.40 | 0.00 | 1,604.48 | 1,706.88 | 19.28 | |
| | | | ציבורי | 164.81 | 0.00 | 563.70 | 728.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 267.21 | 0.00 | 2,168.18 | 2,435.39 | | |
| 7 | 37165 | מיזוג אייר לחלוקה | 18170585 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| | | | 18170585 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 2.93 | |
| | | | 18170585 - 3 | 178.24 | 0.00 | 826.24 | 1,004.48 | 7.00 | |
| | | | 18170586 - 1 | 53.40 | 0.00 | 2,018.40 | 2,071.80 | 71.54 | |
| | | | 18170586 - 2 | 589.40 | 0.00 | 7,351.80 | 7,941.20 | 95.62 | |
| | | | 18170586 - 3 | 188.00 | 0.00 | 3,959.20 | 4,147.20 | 22.19 | |
| | | | 18170706 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,009.04 | 0.00 | 14,157.44 | 15,166.48 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 8 | 37118 | קנש'ו | 18170589 - 2 | 468.00 | 0.00 | 1,649.12 | 2,117.12 | 29.80 | |
| | | | 18170743 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 18170743 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 18170780 - 1 | 466.88 | 0.00 | 1,635.68 | 2,102.56 | 29.83 | |
| | | | 18170780 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 18170780 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 18170780 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| | | | ציבורי | 345.13 | 0.00 | 1,180.43 | 1,525.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,280.01 | 0.00 | 4,465.23 | 5,745.24 | | |
| 9 | 37168 | שטח בעלים | 00000200 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | ציבורי שטחים פנייים | 645.47 | 0.00 | 2,207.66 | 2,853.13 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 645.47 | 0.00 | 2,207.66 | 2,853.13 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,663.00 | 0.00 | 85,642.50 | 101,305.50 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 17,390.00 | | 87,473.00 | 104,863.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | -1,727.00 | | -1,830.50 | -3,557.50 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -9.93% | | -2.09% | -3.39% | | |



■ פסגה (15,663.00 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (85,642.50 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 37166 | ציבורי 100% | 18170585 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| | | | 18170585 - 2 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -1.80 | 2.93 | |
| | | | 18170585 - 3 | -178.24 | 0.00 | -826.24 | -1,004.48 | 7.00 | |
| | | | 18170585 - 4 | -399.52 | 0.00 | -4,537.12 | -4,936.64 | 41.25 | |
| | | | 18170586 - 1 | -53.40 | 0.00 | -2,018.40 | -2,071.80 | 71.54 | |
| | | | 18170586 - 2 | -589.40 | 0.00 | -7,351.80 | -7,941.20 | 95.62 | |





| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|----|
| | 22.19 | -4,147.20 | -3,959.20 | 0.00 | -188.00 | 18170586 - 3 | | | |
| | 35.98 | -2,235.04 | -2,037.44 | 0.00 | -197.60 | 18170586 - 4 | | | |
| | 29.80 | -2,117.12 | -1,649.12 | 0.00 | -468.00 | 18170589 - 2 | | | |
| | 257.78 | 50,631.00 | 42,807.00 | 0.00 | 7,824.00 | 18170589 - 3 | | | |
| | 59.55 | -9,207.00 | -8,068.20 | 0.00 | -1,138.80 | 18170590 - 1 | | | |
| | 39.92 | -5,412.40 | -4,647.80 | 0.00 | -764.60 | 18170590 - 2 | | | |
| | 25.13 | -2,462.56 | -2,270.88 | 0.00 | -191.68 | 18170590 - 4 | | | |
| | 257.51 | 50,674.50 | 42,835.50 | 0.00 | 7,839.00 | 18170703 - 1 | | | |
| | 46.08 | -4,347.60 | -3,888.40 | 0.00 | -459.20 | 18170704 - 1 | | | |
| | 47.22 | -4,268.80 | -3,938.00 | 0.00 | -330.80 | 18170704 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18170706 - 2 | | | |
| | 13.67 | -3,205.92 | -2,561.44 | 0.00 | -644.48 | 18170706 - 4 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18170743 - 1 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18170743 - 2 | | | |
| | 29.83 | -2,102.56 | -1,635.68 | 0.00 | -466.88 | 18170780 - 1 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18170780 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18170780 - 3 | | | |
| | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18170780 - 4 | | | |
| | 19.28 | -1,706.88 | -1,604.48 | 0.00 | -102.40 | 18170786 - 1 | | | |
| | 10.89 | -637.76 | -571.20 | 0.00 | -66.56 | 18170786 - 4 | | | |
| | 5.74 | -361.44 | -293.12 | 0.00 | -68.32 | 18170788 - 4 | | | |
| | 39.57 | -17,753.60 | -14,141.12 | 0.00 | -3,612.48 | 18170793 - 1 | | | |
| | | 25,383.70 | 19,641.06 | 0.00 | 5,742.64 | סה"כ צריכה | | | |
| | 257.78 | 50,631.00 | 42,807.00 | 0.00 | 7,824.00 | 18170589 - 3 | ראשי T1 | 36300 | 2 |
| | | 50,631.00 | 42,807.00 | 0.00 | 7,824.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 257.51 | 50,674.50 | 42,835.50 | 0.00 | 7,839.00 | 18170703 - 1 | ראשי T2 | 36309 | 3 |
| | | 50,674.50 | 42,835.50 | 0.00 | 7,839.00 | סה"כ צריכה | | | |

