



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 10/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	21055227 - 1	531.40	0.00	3,069.00	3,600.40	17.80	
			22009790 - 2	274.20	0.00	2,364.60	2,638.80	20.20	
			סה"כ צריכה	805.60	0.00	5,433.60	6,239.20		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	21055227 - 2	785.60	0.00	3,904.60	4,690.20	20.87	
			22009790 - 3	177.60	0.00	1,717.20	1,894.80	14.93	
			סה"כ צריכה	963.20	0.00	5,621.80	6,585.00		
3	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	335.88	0.00	740.34	1,076.22	9.84	
			81013142 - 1	310.96	0.00	956.49	1,267.46	9.64	
			81013142 - 3	65.93	0.00	145.39	211.31	3.84	
			סה"כ צריכה	712.77	0.00	1,842.22	2,554.99		
4	30922	מפעל LT	70034417 - 1	2,732.47	0.00	15,911.88	18,644.35	159.87	
			סה"כ צריכה	2,732.47	0.00	15,911.88	18,644.35		
5	56423	קבלנים - לידיעה בלבד	22009790 - 1	965.00	0.00	3,645.00	4,610.00	10.28	
			22009790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 2	43.44	0.00	171.12	214.56	8.68	
			81026429 - 1	19.17	0.00	28.33	47.50	0.62	
			סה"כ צריכה	1,027.61	0.00	3,844.45	4,872.06		
			סה"כ צריכה	6,241.65	0.00	32,653.95	38,895.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				38,895.60		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 6,241.65)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפיל (Kwh 32,653.95)

