



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 10/03/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.70	474.80	376.00	0.00	98.80	22048097 - 4	A קומה 02 אזורי מלל	52334	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 1			
		474.80	376.00	0.00	98.80	סה"כ צריכה			
	28.92	2,497.10	1,943.60	0.00	553.50	21262516 - 1	אזורי מלל	30727	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		2,497.10	1,943.60	0.00	553.50	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048097 - 2	אזורי מלל - קומת קרקע	37550	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	4
	3.34	2,286.00	1,808.40	0.00	477.60	22048098 - 3			
		2,286.00	1,808.40	0.00	477.60	סה"כ צריכה			
	25.60	3,988.40	3,204.00	0.00	784.40	22048083 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		3,988.40	3,204.00	0.00	784.40	סה"כ צריכה			
	18.64	-1,077.00	-951.50	0.00	-125.50	21262413 - 1	אלון ב קומה 04 אזורי מלל	40236	6
	20.10	1,348.00	1,172.00	0.00	176.00	22048087 - 2			
		271.00	220.50	0.00	50.50	סה"כ צריכה			
	26.60	14,944.30	11,822.30	0.00	3,122.00	21262514 - 1	אמפרסט	30723	7
	8.24	4,427.50	3,504.20	0.00	923.30	21262515 - 1			
	55.26	17,186.80	13,624.80	0.00	3,562.00	22048098 - 1			
	34.54	4,624.00	3,754.00	0.00	870.00	22048098 - 2			
	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00	22048110 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048114 - 2			
		29,652.56	23,341.92	0.00	6,310.64	מגדלי קירור			
		70,835.16	56,047.22	0.00	14,787.94	סה"כ צריכה			
	5.42	2,003.40	1,580.60	0.00	422.80	22048097 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	8
		2,003.40	1,580.60	0.00	422.80	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוץ	22048091 - 1	8,284.20	0.00	31,365.00	39,649.20	79.81	
			22048093 - 3	2,184.40	0.00	8,244.40	10,428.80	22.44	
			22048108 - 3	1,316.00	0.00	5,442.00	6,758.00	23.46	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,784.60	0.00	45,051.40	56,836.00		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוץ	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	20208198 - 1	895.70	0.00	3,453.20	4,348.90	38.05	
			22048341 - 2	810.40	0.00	3,099.60	3,910.00	20.91	
			סה"כ צריכה	1,706.10	0.00	6,552.80	8,258.90		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוץ	22048087 - 4	3,526.40	0.00	13,276.80	16,803.20	37.14	
			סה"כ צריכה	3,526.40	0.00	13,276.80	16,803.20		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוץ	22048109 - 1	677.60	0.00	3,302.40	3,980.00	32.12	
			סה"כ צריכה	677.60	0.00	3,302.40	3,980.00		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	1,481.20	0.00	6,290.80	7,772.00	44.75	
			סה"כ צריכה	1,481.20	0.00	6,290.80	7,772.00		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	166.10	0.00	629.80	795.90	4.38	
			סה"כ צריכה	166.10	0.00	629.80	795.90		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	458.80	0.00	2,787.20	3,246.00	31.40	
			סה"כ צריכה	458.80	0.00	2,787.20	3,246.00		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	269.20	0.00	847.20	1,116.40	67.67	
			22048108 - 4	3,302.40	0.00	12,886.40	16,188.80	59.83	
			22048110 - 2	694.40	0.00	2,618.00	3,312.40	91.32	
			22048337 - 3	5,348.80	0.00	19,944.80	25,293.60	62.99	
			סה"כ צריכה	9,614.80	0.00	36,296.40	45,911.20		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	190.40	0.00	2,354.00	2,544.40	25.86	
			סה"כ צריכה	190.40	0.00	2,354.00	2,544.40		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	19,656.00	0.00	74,695.20	94,351.20	140.06	
			סה"כ צריכה	19,656.00	0.00	74,695.20	94,351.20		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	121.70	0.00	435.60	557.30	3.75	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	121.70	0.00	435.60	557.30		
22	30706	סופרמרקט + מספרה	22048109 - 3	595.30	0.00	2,843.90	3,439.20	19.14	
			סה"כ צריכה	595.30	0.00	2,843.90	3,439.20		
23	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	1,089.00	0.00	3,694.80	4,783.80	17.46	
			סה"כ צריכה	1,089.00	0.00	3,694.80	4,783.80		
24	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	700.80	0.00	2,895.60	3,596.40	21.41	
			22048087 - 3	289.60	0.00	2,707.60	2,997.20	22.57	
			22048095 - 4	537.70	0.00	1,364.40	1,902.10	4.38	
			סה"כ צריכה	1,528.10	0.00	6,967.60	8,495.70		
25	54386	ציבורי מדוד	20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 2	5,237.20	0.00	19,068.80	24,306.00	55.83	
			22048085 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 1	301.60	0.00	1,234.40	1,536.00	9.04	
			22048090 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048090 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048093 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048108 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048109 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 2	2,704.56	0.00	10,003.68	12,708.24	70.19	
			22048341 - 3	0.00	0.00	10.70	10.70	0.72	
			22048341 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,243.36	0.00	30,317.58	38,560.94		
26	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	604.00	0.00	3,115.20	3,719.20	39.04	
			סה"כ צריכה	604.00	0.00	3,115.20	3,719.20		
27	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	125.50	0.00	951.50	1,077.00	18.64	
			סה"כ צריכה	125.50	0.00	951.50	1,077.00		
			סה"כ צריכה	78,744.50	0.00	304,743.30	383,487.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				383,487.80		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 78,744.50)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 304,743.30)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	9,015.20	0.00	33,345.60	42,360.80	70.19	
			סה"כ צריכה	9,015.20	0.00	33,345.60	42,360.80		
2	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	13,536.00	0.00	56,952.00	70,488.00	237.92	
			סה"כ צריכה	13,536.00	0.00	56,952.00	70,488.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	42,296.00	0.00	159,424.00	201,720.00	362.76	
			סה"כ צריכה	42,296.00	0.00	159,424.00	201,720.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	22,580.00	0.00	87,672.00	110,252.00	268.16	
			סה"כ צריכה	22,580.00	0.00	87,672.00	110,252.00		

