



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (13/02/24 - 12/01/24)


תאריך הפקה: 13/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	60.95	0.00	332.75	393.70	2.85	
			סה"כ צריכה	60.95	0.00	332.75	393.70		
2	11954	A בניין BMS מא 4.ק	81029750 - 5	196.20	0.00	907.40	1,103.60		
			סה"כ צריכה	196.20	0.00	907.40	1,103.60		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,096.60	0.00	4,310.60	5,407.20	11.20	
			סה"כ צריכה	1,096.60	0.00	4,310.60	5,407.20		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	553.90	0.00	2,263.00	2,816.90	49.40	
			סה"כ צריכה	553.90	0.00	2,263.00	2,816.90		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	695.00	0.00	0.00	695.00		
			סה"כ צריכה	695.00	0.00	0.00	695.00		
6	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	27.40	0.00	288.40	315.80		
			סה"כ צריכה	27.40	0.00	288.40	315.80		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	407.60	0.00	1,302.00	1,709.60	46.76	
			סה"כ צריכה	407.60	0.00	1,302.00	1,709.60		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	6,852.80	0.00	0.00	6,852.80		
			סה"כ צריכה	6,852.80	0.00	0.00	6,852.80		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	360.00	0.00	1,757.20	2,117.20	29.90	
			סה"כ צריכה	360.00	0.00	1,757.20	2,117.20		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	0.00	0.00	146.00	146.00	46.08	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	146.00	146.00		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	18.00	0.00	148.40	166.40	10.29	
			סה"כ צריכה	18.00	0.00	148.40	166.40		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	304.20	0.00	1,478.40	1,782.60	10.60	
			סה"כ צריכה	304.20	0.00	1,478.40	1,782.60		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	260.00	0.00	1,248.00	1,508.00	54.69	
			סה"כ צריכה	260.00	0.00	1,248.00	1,508.00		
14	11956	סרוויס -נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	208.40	0.00	622.00	830.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	208.40	0.00	622.00	830.40		
15	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	242.88	0.00	1,232.96	1,475.84	92.58	
			סה"כ צריכה	242.88	0.00	1,232.96	1,475.84		
16	6390	פיליפס מא בנין A ק.5	3 - 81029750	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	8.40	0.00	237.95	246.35	10.83	
			סה"כ צריכה	8.40	0.00	237.95	246.35		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	230.88	0.00	625.44	856.32	17.05	
			סה"כ צריכה	230.88	0.00	625.44	856.32		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	614.80	0.00	2,286.80	2,901.60	10.20	
			סה"כ צריכה	614.80	0.00	2,286.80	2,901.60		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	1 - 14154695	426.80	0.00	1,477.60	1,904.40	33.41	
			סה"כ צריכה	426.80	0.00	1,477.60	1,904.40		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	1 - 14154696	880.80	0.00	0.00	880.80		
			סה"כ צריכה	880.80	0.00	0.00	880.80		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	6 - 14154695	2,379.20	0.00	8,535.00	10,914.20	83.88	
			סה"כ צריכה	2,379.20	0.00	8,535.00	10,914.20		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	5,440.30	0.00	0.00	5,440.30		
			סה"כ צריכה	5,440.30	0.00	0.00	5,440.30		
			סה"כ צריכה	21,265.11	0.00	29,199.90	50,465.01		
			חשבון חברת חשמל	39,760.00		155,640.00	195,400.00		
			הפרש בקוט"ש	-18,494.89		-126,440.10	-144,934.99		
			הפרש באחוזים	-46.52%		-81.24%	-74.17%		



■ פסגה (21,265.11 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (29,199.90 Kwh)

