

דוח קוט"ש

עבור: נכסי אריאל - מגדל המוזיאון

דוח מסכם עבור: מגדל המוזיאון ת"א


תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 17/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54221	#### משאבות צילרים קטנים מ"א חריג (26596-1)	22026596 - 1	970.80	0.00	2,409.00	3,379.80		
		סה"כ צריכה		970.80	0.00	2,409.00	3,379.80		
2	54222	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות (26596-1)	22026596 - 1	1,306.30	0.00	4,433.40	5,739.70		
		סה"כ צריכה		1,306.30	0.00	4,433.40	5,739.70		
3	54224	## משאבות צילרים גדולים מ"א חריג	23000242 - 3	1,732.40	0.00	7,528.80	9,261.20		
		סה"כ צריכה		1,732.40	0.00	7,528.80	9,261.20		
4	54223	## משאבות צילרים גדולים שעות רגילות	23000242 - 3	2,426.80	0.00	8,100.40	10,527.20		
		סה"כ צריכה		2,426.80	0.00	8,100.40	10,527.20		
5	54219	## צילר קטן 1 מ"א חריג	22026596 - 2	993.00	0.00	3,639.60	4,632.60		
		סה"כ צריכה		993.00	0.00	3,639.60	4,632.60		
6	54220	## צילר קטן 1 שעות רגילות	22026596 - 2	1,386.00	0.00	4,611.60	5,997.60		
		סה"כ צריכה		1,386.00	0.00	4,611.60	5,997.60		
7	54226	## צילר קטן 2 שעות רגילות	22026596 - 3	1,587.60	0.00	5,803.20	7,390.80		
		סה"כ צריכה		1,587.60	0.00	5,803.20	7,390.80		
8	54225	## צילר קטן 3 מ"א חריג	22026596 - 3	1,062.00	0.00	5,347.20	6,409.20		
		סה"כ צריכה		1,062.00	0.00	5,347.20	6,409.20		
9	54213	***צ - הזנה לחדרי חשמל - לוח שירות לגג	23000242 - 4	1,633.60	0.00	4,219.00	5,852.60	12.41	
		סה"כ צריכה		1,633.60	0.00	4,219.00	5,852.60		
10	54211	***צ - לוח פיתוח תאורת חוץ	23000242 - 2	599.40	0.00	1,210.00	1,809.40	4.64	
		סה"כ צריכה		599.40	0.00	1,210.00	1,809.40		
11	54212	***צ - מפוחי אורור ק.קררע	23000242 - 1	1,102.20	0.00	3,991.20	5,093.40	10.008	
		סה"כ צריכה		1,102.20	0.00	3,991.20	5,093.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
				14,800.10	0.00	51,293.40	66,093.50		
							0.00		
							66,093.50		



■ פסגה (Kwh 14,800.10)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 51,293.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54216	*** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות (026956-2)	2 - 22026596	2,319.60	0.00	8,307.60	10,627.20	62.80	
				2,319.60	0.00	8,307.60	10,627.20		
2	54214	*** 100% - צ - מ"א ראשי משאבות גדולים (3) - 1,2,3,4 צילרים (00242-3)	3 - 23000242	4,164.40	0.00	15,621.20	19,785.60	37.40	
				4,164.40	0.00	15,621.20	19,785.60		
3	54217	*** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות (26956-3)	3 - 22026596	2,764.20	0.00	11,031.60	13,795.80	70.41	
				2,764.20	0.00	11,031.60	13,795.80		
4	54215	*** 100% - צ - משאבות מים - 5,6,7 צילרים - קטנים 24 - שעות (1-26596)	1 - 22026596	2,277.10	0.00	6,842.40	9,119.50	19.44	
				2,277.10	0.00	6,842.40	9,119.50		

