

דוח קוט"ש

עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה

תקופת דוח: (24/03/24 - 01/03/24)

תאריך הפקה: 26/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49941	*לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	280.80	0.00	3,794.40	4,075.20	71.97	
			סה"כ צריכה	280.80	0.00	3,794.40	4,075.20		
2	49932	*ציילר 1	22009808 - 4	600.00	0.00	3,127.20	3,727.20	73.66	
			סה"כ צריכה	600.00	0.00	3,127.20	3,727.20		
3	49933	*ציילר 2	22009807 - 1	216.60	0.00	1,261.80	1,478.40	61.00	
			סה"כ צריכה	216.60	0.00	1,261.80	1,478.40		
4	49942	*ציילר 3	22009806 - 2	215.20	0.00	1,184.00	1,399.20	54.58	
			סה"כ צריכה	215.20	0.00	1,184.00	1,399.20		
5	50942	קומה 01 עד 03 - ישראל	22009804 - 1	63.05	0.00	389.27	452.33	2.68	
			22009804 - 2	0.73	0.00	3.59	4.32	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.62	0.62	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	2.62	2.62	18.29	
			22009805 - 1	28.24	0.00	120.31	148.56	5.17	
			22009805 - 2	32.88	0.00	204.70	237.57	12.01	
			22009805 - 3	43.45	0.00	297.96	341.42	4.68	
			22009805 - 4	83.27	0.00	514.40	597.67	3.50	
			22009810 - 1	34.98	0.00	266.47	301.45	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.02	0.02	0.10	
			28029790 - 1	122.36	0.00	821.82	944.18		
			סה"כ צריכה	408.98	0.00	2,621.78	3,030.76		
6	53867	קומה 04 אלקטרה פאזור	23000290 - 1	680.40	0.00	4,874.40	5,554.80	28.91	
			סה"כ צריכה	680.40	0.00	4,874.40	5,554.80		
7	53254	קומה 04 סופר גז	22009804 - 1	15.76	0.00	97.32	113.08	2.68	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 3	10.86	0.00	74.49	85.35	4.68	
			22009805 - 4	20.82	0.00	128.60	149.42	3.50	
			22009810 - 1	8.75	0.00	66.62	75.36	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.10	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		236.05	205.45	0.00	30.59	28029790 - 1			
		660.08	573.30	0.00	86.78	סה"כ צריכה			
	1.68	670.75	574.80	0.00	95.95	22009802 - 1	קומה 05 דוד בן אבי	51081	8
	0.49	43.34	37.30	0.00	6.04	22009803 - 2			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.68	113.08	97.32	0.00	15.76	22009804 - 1			
	4.01	8.64	7.17	0.00	1.47	22009804 - 2			
	2.26	0.15	0.15	0.00	0.00	22009804 - 3			
	18.29	0.65	0.65	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.17	297.25	240.74	0.00	56.51	22009805 - 1			
	12.01	475.47	409.67	0.00	65.79	22009805 - 2			
	4.68	85.35	74.49	0.00	10.86	22009805 - 3			
	3.50	149.42	128.60	0.00	20.82	22009805 - 4			
	2.68	50.80	32.00	0.00	18.80	22009808 - 1			
	8.43	75.36	66.62	0.00	8.75	22009810 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22009810 - 3			
	0.10	0.005	0.005	0.00	0.00	22009810 - 4			
		236.05	205.45	0.00	30.59	28029790 - 1			
		2,206.33	1,874.98	0.00	331.35	סה"כ צריכה			
	1.68	-111.79	-95.80	0.00	-15.99	22009802 - 1	קומה 05 חדרי ציבורי ק.05-11	50645	9
	1.16	-87.07	-74.77	0.00	-12.30	22009802 - 2			
	1.23	-109.29	-94.12	0.00	-15.17	22009802 - 3			
	0.17	-0.02	-0.02	0.00	0.00	22009802 - 4			
	1.90	-116.56	-100.43	0.00	-16.12	22009803 - 1			
	0.49	-43.34	-37.30	0.00	-6.04	22009803 - 2			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	8.95	652.33	546.03	0.00	106.30	22009803 - 4			
		184.27	143.60	0.00	40.67	סה"כ צריכה			
	1.16	522.40	448.60	0.00	73.80	22009802 - 2	קומה 06 DES	51082	10
	0.49	43.34	37.30	0.00	6.04	22009803 - 2			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22009803 - 3			
	2.68	113.08	97.32	0.00	15.76	22009804 - 1			
	4.01	9.42	7.82	0.00	1.60	22009804 - 2			
	2.26	0.15	0.15	0.00	0.00	22009804 - 3			
	18.29	0.65	0.65	0.00	0.00	22009804 - 4			
	5.17	324.27	262.62	0.00	61.65	22009805 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009805 - 2	71.76	0.00	446.82	518.58	12.01	
			22009805 - 3	10.86	0.00	74.49	85.35	4.68	
			22009805 - 4	20.82	0.00	128.60	149.42	3.50	
			22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	8.75	0.00	66.62	75.36	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.10	
			28029790 - 1	30.59	0.00	205.45	236.05		
			סה"כ צריכה	301.63	0.00	1,776.46	2,078.09		
11	50646	קומה 06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-15.99	0.00	-95.80	-111.79	1.68	
			22009802 - 2	-12.30	0.00	-74.77	-87.07	1.16	
			22009802 - 3	-15.17	0.00	-94.12	-109.29	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-16.12	0.00	-100.43	-116.56	1.90	
			22009803 - 2	-6.04	0.00	-37.30	-43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 4	106.30	0.00	546.03	652.33	8.95	
			סה"כ צריכה	40.67	0.00	143.60	184.27		
12	51083	קומה 07 אוטוליין	22009802 - 3	91.05	0.00	564.70	655.75	1.23	
			22009803 - 2	6.04	0.00	37.30	43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009804 - 1	15.76	0.00	97.32	113.08	2.68	
			22009804 - 2	1.07	0.00	5.22	6.28	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 1	41.10	0.00	175.08	216.18	5.17	
			22009805 - 2	47.85	0.00	297.97	345.83	12.01	
			22009805 - 3	10.86	0.00	74.49	85.35	4.68	
			22009805 - 4	20.82	0.00	128.60	149.42	3.50	
			22009808 - 3	36.40	0.00	1,095.40	1,131.80	17.48	
			22009810 - 1	8.75	0.00	66.62	75.36	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.10	
			28029790 - 1	30.59	0.00	205.45	236.05		
			סה"כ צריכה	310.29	0.00	2,748.96	3,059.26		
13	50647	קומה 07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-15.99	0.00	-95.80	-111.79	1.68	
			22009802 - 2	-12.30	0.00	-74.77	-87.07	1.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009802 - 3	-15.17	0.00	-94.12	-109.29	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-16.12	0.00	-100.43	-116.56	1.90	
			22009803 - 2	-6.04	0.00	-37.30	-43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 4	106.30	0.00	546.03	652.33	8.95	
			סה"כ צריכה	40.67	0.00	143.60	184.27		
14	51085	קומה 08	22009802 - 4	0.00	0.00	0.10	0.10	0.17	
			22009803 - 2	6.04	0.00	37.30	43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009804 - 1	15.76	0.00	97.32	113.08	2.68	
			22009804 - 2	1.40	0.00	6.85	8.25	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 1	53.94	0.00	229.80	283.74	5.17	
			22009805 - 2	62.79	0.00	390.96	453.75	12.01	
			22009805 - 3	10.86	0.00	74.49	85.35	4.68	
			22009805 - 4	20.82	0.00	128.60	149.42	3.50	
			22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			22009810 - 1	8.75	0.00	66.62	75.36	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.10	
			28029790 - 1	30.59	0.00	205.45	236.05		
			סה"כ צריכה	210.96	0.00	1,238.30	1,449.26		
15	50648	קומה 08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-15.99	0.00	-95.80	-111.79	1.68	
			22009802 - 2	-12.30	0.00	-74.77	-87.07	1.16	
			22009802 - 3	-15.17	0.00	-94.12	-109.29	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-16.12	0.00	-100.43	-116.56	1.90	
			22009803 - 2	-6.04	0.00	-37.30	-43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 4	106.30	0.00	546.03	652.33	8.95	
			סה"כ צריכה	40.67	0.00	143.60	184.27		
16	50649	קומה 09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-15.99	0.00	-95.80	-111.79	1.68	
			22009802 - 2	-12.30	0.00	-74.77	-87.07	1.16	
			22009802 - 3	-15.17	0.00	-94.12	-109.29	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009803 - 1	-16.12	0.00	-100.43	-116.56	1.90	
			22009803 - 2	-6.04	0.00	-37.30	-43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 4	106.30	0.00	546.03	652.33	8.95	
			סה"כ צריכה	40.67	0.00	143.60	184.27		
17	51084	קומה 09 סופר גז	22009803 - 1	96.75	0.00	602.60	699.35	1.90	
			22009803 - 2	6.04	0.00	37.30	43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009804 - 1	15.76	0.00	97.32	113.08	2.68	
			22009804 - 2	2.00	0.00	9.78	11.78	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 1	77.06	0.00	328.28	405.34	5.17	
			22009805 - 2	89.70	0.00	558.52	648.22	12.01	
			22009805 - 3	10.86	0.00	74.49	85.35	4.68	
			22009805 - 4	20.82	0.00	128.60	149.42	3.50	
			22009806 - 3	101.00	0.00	418.20	519.20	10.94	
			22009810 - 1	8.75	0.00	66.62	75.36	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.10	
			28029790 - 1	30.59	0.00	205.45	236.05		
			סה"כ צריכה	459.33	0.00	2,527.98	2,987.31		
18	51086	קומה 10	22009803 - 2	6.04	0.00	37.30	43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009804 - 1	15.76	0.00	97.32	113.08	2.68	
			22009804 - 2	1.73	0.00	8.48	10.21	4.01	
			22009804 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	2.26	
			22009804 - 4	0.00	0.00	0.65	0.65	18.29	
			22009805 - 1	66.79	0.00	284.51	351.29	5.17	
			22009805 - 2	77.73	0.00	483.96	561.68	12.01	
			22009805 - 3	10.86	0.00	74.49	85.35	4.68	
			22009805 - 4	20.82	0.00	128.60	149.42	3.50	
			22009806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 1	8.75	0.00	66.62	75.36	8.43	
			22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009810 - 4	0.00	0.00	0.005	0.005	0.10	
			28029790 - 1	30.59	0.00	205.45	236.05		
			סה"כ צריכה	239.07	0.00	1,387.54	1,626.61		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	50650	קומה 10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-15.99	0.00	-95.80	-111.79	1.68	
			22009802 - 2	-12.30	0.00	-74.77	-87.07	1.16	
			22009802 - 3	-15.17	0.00	-94.12	-109.29	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.17	
			22009803 - 1	-16.12	0.00	-100.43	-116.56	1.90	
			22009803 - 2	-6.04	0.00	-37.30	-43.34	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 4	106.30	0.00	546.03	652.33	8.95	
			סה"כ צריכה	40.67	0.00	143.60	184.27		
			סה"כ צריכה	4,585.39	0.00	29,852.70	34,438.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				34,438.08		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 4,585.39)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 29,852.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	חדרי ציבורי קומות 2Q2) 11-05 (100%	22009802 - 1	-95.95	0.00	-574.80	-670.75	1.68	
			22009802 - 2	-73.80	0.00	-448.60	-522.40	1.16	
			22009802 - 3	-91.05	0.00	-564.70	-655.75	1.23	
			22009802 - 4	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.17	
			22009803 - 1	-96.75	0.00	-602.60	-699.35	1.90	
			22009803 - 2	-36.25	0.00	-223.80	-260.05	0.49	
			22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			22009803 - 4	637.80	0.00	3,276.20	3,914.00	8.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	244.00	0.00	861.60	1,105.60		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	173.40	0.00	1,070.50	1,243.90	2.68	
			סה"כ צריכה	173.40	0.00	1,070.50	1,243.90		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	385.30	0.00	1,641.40	2,026.70	5.17	
			סה"כ צריכה	385.30	0.00	1,641.40	2,026.70		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	31.40	0.00	195.48	226.88	12.01	
			סה"כ צריכה	31.40	0.00	195.48	226.88		
6	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	96.20	0.00	732.80	829.00	8.43	
			סה"כ צריכה	96.20	0.00	732.80	829.00		
7	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	0.00	0.00	40.00	40.00	22.76	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	40.00	40.00		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	10.00	0.00	48.90	58.90	4.01	
			סה"כ צריכה	10.00	0.00	48.90	58.90		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.00	0.00	1.70	1.70	2.26	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.70	1.70		
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	7.20	7.20	18.29	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	7.20	7.20		
11	49918	לוח ציבורי (ק.קרקע 100%)	22009805 - 3	53.78	0.00	368.73	422.51	4.68	
			סה"כ צריכה	53.78	0.00	368.73	422.51		
12	49920	לוח ש.מבנה (ק.01- 100%)	22009805 - 4	103.05	0.00	636.57	739.62	3.50	
			סה"כ צריכה	103.05	0.00	636.57	739.62		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
14	49951	קומה 11 חיוני (100%)	22009803 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	49915	ראשי חיוני 100% (ליד UPS 200)	28029790 - 1	336.50	0.00	2,260.00	2,596.50		
			סה"כ צריכה	336.50	0.00	2,260.00	2,596.50		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	81.75	6,668.75	5,751.25	0.00	917.50	22009807 - 2	ראשי שנאי T1	49934	16
		6,668.75	5,751.25	0.00	917.50	סה"כ צריכה			
	102.06	11,195.00	9,760.00	0.00	1,435.00	22009809 - 1	ראשי שנאי T2	49937	17
		11,195.00	9,760.00	0.00	1,435.00	סה"כ צריכה			

