



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (24/03/24 - 01/03/24)

תאריך הפקה: 26/03/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	119.42	38,225.78	32,098.79	0.00	6,127.00	81018601 - 2	אלביט	54852	1
		226.27	194.91	0.00	31.36	לוח שירותי בית			
		38,452.05	32,293.70	0.00	6,158.35	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	מבנה חשמל	54854	2
		-13.20	-11.00	0.00	-2.20	15112930 - 1			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22345472 - 1			
	14.38	1,398.61	1,185.46	0.00	213.15	81018601 - 3			
	24.94	274.56	257.21	0.00	17.36	81018601 - 4			
	5.68	38.05	35.01	0.00	3.04	81018601 - 5			
		1,698.02	1,466.67	0.00	231.35	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	מבנה מיזוג אוויר	54855	3
		13.20	11.00	0.00	2.20	15112930 - 1			
	14.97	17.20	15.10	0.00	2.10	20281997 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81018601 - 6			
	0.39	185.13	158.42	0.00	26.70	81018601 - 7			
	0.004	0.008	0.008	0.00	0.00	81018601 - 8			
		215.54	184.53	0.00	31.00	סה"כ צריכה			
		40,365.61	33,944.91	0.00	6,420.71	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		40,365.61				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (6,420.71 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (33,944.91 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	31.36	0.00	194.91	226.27	1.11	
			סה"כ צריכה	31.36	0.00	194.91	226.27		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	3,447.40	0.00	18,218.30	21,665.70	1.49	
			סה"כ צריכה	3,447.40	0.00	18,218.30	21,665.70		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	3,312.20	0.00	17,580.80	20,893.00	1.46	
			סה"כ צריכה	3,312.20	0.00	17,580.80	20,893.00		

