



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (24/03/24 - 01/03/24)

תאריך הפקה: 26/03/24

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	56.11	8,577.60	7,595.40	0.00	982.20	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		8,577.60	7,595.40	0.00	982.20	סה"כ צריכה			
		8,577.60	7,595.40	0.00	982.20	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	8,577.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (982.20 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (7,595.40 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	112.64	1,149.30	993.30	0.00	156.00	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		1,149.30	993.30	0.00	156.00	סה"כ צריכה			
	126.96	794.70	697.30	0.00	97.40	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		794.70	697.30	0.00	97.40	סה"כ צריכה			
	130.72	1,043.20	910.10	0.00	133.10	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		1,043.20	910.10	0.00	133.10	סה"כ צריכה			

