

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (29/02/24 - 01/02/24)

תאריך הפקה: 28/03/24

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------|----|
| | 36.18 | 4,062.00 | 3,041.20 | 0.00 | 1,020.80 | 23000439 - 4 | יט"א א"צ | 33457 | 1 |
| | | 4,062.00 | 3,041.20 | 0.00 | 1,020.80 | סה"כ צריכה | | | |
| | 11.30 | 3,055.10 | 2,244.50 | 0.00 | 810.60 | 23000440 - 3 | לוח מעליות 2,3,4 | 33460 | 2 |
| | | 3,055.10 | 2,244.50 | 0.00 | 810.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | 5.93 | 1,400.80 | 1,088.90 | 0.00 | 311.90 | 23000440 - 2 | לוח מעלית משא (מעלית מס 1) | 33459 | 3 |
| | | 1,400.80 | 1,088.90 | 0.00 | 311.90 | סה"כ צריכה | | | |
| | 75.87 | 9,786.00 | 7,362.00 | 0.00 | 2,424.00 | 23000440 - 1 | צ'ילרים 3,4 | 33458 | 4 |
| | | 9,786.00 | 7,362.00 | 0.00 | 2,424.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 185.32 | 58,028.00 | 44,316.00 | 0.00 | 13,712.00 | 23000439 - 1 | ציבורי | 33461 | 5 |
| | 54.25 | -502.00 | -416.80 | 0.00 | -85.20 | 23000439 - 2 | | | |
| | 89.93 | -24,038.80 | -18,527.60 | 0.00 | -5,511.20 | 23000439 - 3 | | | |
| | 36.18 | -4,062.00 | -3,041.20 | 0.00 | -1,020.80 | 23000439 - 4 | | | |
| | 75.87 | -9,786.00 | -7,362.00 | 0.00 | -2,424.00 | 23000440 - 1 | | | |
| | 5.93 | -1,400.80 | -1,088.90 | 0.00 | -311.90 | 23000440 - 2 | | | |
| | 11.30 | -3,055.10 | -2,244.50 | 0.00 | -810.60 | 23000440 - 3 | | | |
| | | 15,183.30 | 11,635.00 | 0.00 | 3,548.30 | סה"כ צריכה | | | |
| | 54.25 | 502.00 | 416.80 | 0.00 | 85.20 | 23000439 - 2 | צילר 1 | 33455 | 6 |
| | | 502.00 | 416.80 | 0.00 | 85.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | 89.93 | 24,038.80 | 18,527.60 | 0.00 | 5,511.20 | 23000439 - 3 | צילר 2 | 33456 | 7 |
| | | 24,038.80 | 18,527.60 | 0.00 | 5,511.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 58,028.00 | 44,316.00 | 0.00 | 13,712.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 60,361.88 | 46,080.38 | | 14,281.50 | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | -2,333.88 | -1,764.38 | | -569.50 | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | -3.87% | -3.83% | | -3.99% | הפרש באחוזים | | | |



- פסגה (13,712.00 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (44,316.00 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 33454 | מפסק ראשי לבדיקה | 23000439 - 1 | 13,712.00 | 0.00 | 44,316.00 | 58,028.00 | 185.32 | |
| | | | | 13,712.00 | 0.00 | 44,316.00 | 58,028.00 | | |

