



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (27/03/24 - 01/03/24)

תאריך הפקה: 29/03/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	21262507 - 1	1,312.50	0.00	7,667.40	8,979.90	23.40	
			סה"כ צריכה	1,312.50	0.00	7,667.40	8,979.90		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	21262526 - 1	270.40	0.00	3,232.40	3,502.80	19.50	
			סה"כ צריכה	270.40	0.00	3,232.40	3,502.80		
3	44907	גנרל פרטס	20281507 - 1	4,205.70	0.00	21,242.20	25,447.90	409.92	
			סה"כ צריכה	4,205.70	0.00	21,242.20	25,447.90		
4	30665	משרד הביטחון	81009639 - 1	12,410.75	0.00	67,511.94	79,922.69	343.55	
			81011469 - 1	12,259.80	0.00	53,962.08	66,221.88	212.04	
			81011498 - 1	14,245.32	0.00	83,187.84	97,433.16	308.40	
			סה"כ צריכה	38,915.87	0.00	204,661.86	243,577.73		
5	30658	ציבורי	17313231 - 1	10.50	0.00	29.20	39.70	4.71	
			סה"כ צריכה	10.50	0.00	29.20	39.70		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	21262426 - 1	19,907.40	0.00	106,910.00	126,817.40	459.52	
			סה"כ צריכה	19,907.40	0.00	106,910.00	126,817.40		
7	30664	תאורת חוץ F	81011498 - 3	922.10	0.00	2,861.55	3,783.65	11.73	
			סה"כ צריכה	922.10	0.00	2,861.55	3,783.65		
			סה"כ צריכה	65,544.47	0.00	346,604.60	412,149.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				412,149.08		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (65,544.47 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (346,604.60 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30663	שנאי 4 (שוכרים)	20281533 - 1	16,490.20	0.00	24,180.70	40,670.90	611.00	
			20281534 - 1	100.60	0.00	33,518.50	33,619.10	199.36	
			סה"כ צריכה	16,590.80	0.00	57,699.20	74,290.00		

