



**דוח קוט"ש**


עבור: ישראל

דוח מסכם עבור: ישראל נתניה בניין 2

תקופת דוח: (01/03/24 - 31/03/24)

תאריך הפקה: 01/04/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56049	בניין 2 משאבות מיזוג אוויר	23044562 - 2	452.60	0.00	2,807.00	3,259.60	13.85	
			סה"כ צריכה	452.60	0.00	2,807.00	3,259.60		
2	56048	בניין 2 צילר 1	23044562 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	56051	בניין 2 צילר 2	23000290 - 3	2,996.40	0.00	18,342.00	21,338.40	116.70	
			סה"כ צריכה	2,996.40	0.00	18,342.00	21,338.40		
4	56050	בניין 2 צילר 3	23000290 - 2	785.20	0.00	5,185.60	5,970.80	93.51	
			סה"כ צריכה	785.20	0.00	5,185.60	5,970.80		
			סה"כ צריכה	4,234.20	0.00	26,334.60	30,568.80		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			30,568.80			
			הפרש באחוזים						



- פסגה (4,234.20 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (26,334.60 Kwh)

